THOLANDER
Environmental Engineering

Tholander Ablufttechnik GmbH

Werkstraße 31
68519 Viernheim
Deutschland

Tel.: +49 6204 92 923 0
Fax: +49 6204 92 923 30

E-Mail: info@tholander.de
www.tholander.de

Tholander Ablufttechnik GmbH Werkstraße 31 68519 Viernheim

To Groot Zevert Vergisting B.V.

Contact person: Markus Langhammer Phone: [49] 6204 92923 0
E-Mail: info@tholander.de

17.03.2021

Our Project No. B-12072/ Offer-no. 003675 dated on 02.05.2018

Performance Guarantee Letter

Tholander Ablufttechnik GmbH located in Werkstr. 31, 68519 Viernheim – Germany guarantees that Counter Current Scrubbers – Type: 2x G-030-G achieves less than Performance H2S conc. out < 3mg/Nm³ & NH3 conc. out < 20mg/Nm³ and the following conditions are met.

■Target Project

Groot Zevert Vergisting B.V., Deventer Kunstweg 2a, 7156 NW Beltrum

■Reqired Conditions for the Guarantee

1. Air flow rate: 3.000m³/h
2. Dew Temperature: 15-38 °C
3. H2S conc. in: 300 mg/m³
4. NH3 conc. in: 2000 mg/m³

[redacted]