Let op:
Te allen tijden minimaal 1.0 meter afstand tussen stamvoedingen aanhouden

Let op: Zandzuiger toepassen bij grote bomen

Nieuwe stamvoedingen aansluiten op reeds aangelegde flexstukken

4x HDD
3xø110 PE SDR-11 ZW/RD
Over mogelijk privéperceel boren

Kabel uitnemen, afhankelijk van ecologisch onderzoek

Kabel uitnemen, afhankelijk van ecologisch onderzoek

Visualisatie E.K.V.V

Dijkstraat 1
5271 GD Sint-Michielsgestel
Postbus 205
5270 AE Sint-Michielsgestel
T 073 - 549 49 49
F 073 - 549 49 00
info@dijkstraat.nl
www.dijkstraat.nl

Dijkstraat

Opdrachtgever:
Liander
Postbus 50
6800 AB Arnhem

Projectnaam:
Elektriciteitsnet Oss-Zuid

Projectnummer:
E1137173

Tekeningnaam:
E1137173-Tekening-DO-01-Detail@Bestaand-V01.dwg

Tekeningnummer:
E1137173-Tekening-DO-01-Detail@Bestaand-V01

Schaal:
1:1000

Formaat:
A0

Datum:
13-08-2025

Tekening:
DO

Gecontroleerd:
DO

Goedgekeurd:
DO

Revisie:
V01

Wijziging:
Eerste tekening

Datum:
13-08-2025

Gewijzigd:
DO