Informatietabel:

Galileistraat 45 - Hilversum

Systeem

Mediumverhouding	70% water 30%Mono Propyleen glycol
Middelpunt boringen	X: 141850 Y: 471365
Boorgat 1	X: 141849 Y: 471368
Boorgat 2	X: 141850 Y: 471363
Diepte boorgaten	100 meter
Totale lengte lus	200 meter
Soort boring	Verticale spoel boring
Interferentie	Zie bijlage melding.
Bodemzijdig vermogen	5,6 KW
Warmte vraag	7,0 kW
Koude vraag	5,1 kW