Van: [redacted] <[redacted]@vdsgrondboringen.nl>
Verzonden: 27-10-2026 09:39
Aan: [redacted] <[redacted]@ofgv.nl>
Onderwerp: Re: Verzoek aanvullende gegevens Galileistraat 45 in Hilversum

---

Goedemorgen,

Bijgaand de berekening. Dit is de berekening van ons ondergrondse ontwerp.

Voor de Interferentie is verder geen studie benodigd naar onze mening wegens de dieptebeperking.

Met vriendelijke groet,
[redacted]

VDS AARDWARMTESYSTEMEN WATERBRONNEN BODEMONDERZOEK

VDS Grondboringen B.V.
Amerikaweg 23
9407 TJ Assen
www.vdsgrondboringen.nl

Van: [redacted] <[redacted]@ofgv.nl>
Verzonden: donderdag 22 oktober 2026 11:55
Aan: [redacted] <[redacted]@vdsgrondboringen.nl>
Onderwerp: RE: Verzoek aanvullende gegevens Galileistraat 45 in Hilversum

Beste [redacted]

Ik had u geprobeerd te bereiken, alleen is dit niet gelukt. Daarom stuur ik u deze e-mail.

U geeft aan dat uw technische man een berekening heeft gemaakt en deze heeft toegevoegd als bijlage. Alleen heb ik deze bijlage niet ontvangen. Zou u deze nog kunnen opsturen?

Bij voorbaat hartelijk dank.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Medewerker Vergunningen

Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek
Botter 14 - 15 | 8232 JP | Lelystad
Postbus 2341 | 8203 AH | Lelystad

[redacted]

[redacted]@ofgv.nl

From: [redacted] <[redacted]@vdsgrondboringen.nl>
Sent: donderdag 15 oktober 2026 14:36
To: [redacted] <[redacted]@ofgv.nl>
Subject: Re: Verzoek aanvullende gegevens Galileistraat 45 in Hilversum

Goedemiddag,

Bijgaand het antwoord op uw mail vanuit onze technische man:

Volgens hoofdstuk 3.5 Beleidsregels voor gesloten bodemenergiesystemen staat dat er niet meer dan 100m -mv geboord mag worden. Daarop heb wij een berekening gemaakt met 2 x 40mm VBWW l=100m. Zie de bijlage.

Vanwege het bodemplan is er geen diepte overlap met OBES. Dus is er geen verder onderzoek en aantoning nodig.

Ik hoop uw zo voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

[redacted]

VDS Grondboringen B.V.

Amerikaweg 23

9407 TJ Assen


www.vdsgrondboringen.nl

Van: [redacted] <[redacted]@ofgv.nl>
Verzonden: woensdag 30 september 2026 12:15
Aan: [redacted] <[redacted]@vdsgrondboringen.nl>
Onderwerp: Verzoek aanvullende gegevens Galileistraat 45 in Hilversum

Beste [redacted]

Op 11 september 2026 heeft u een vergunningaanvraag met DSO-kenmerk 2026091100459 ingediend voor het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem aan de Galileistraat 45 in Hilversum.

Volgens het WKO-tool is er binnen een straal van 750m vanaf de voorgenomen ontwikkeling, open systemen aanwezig. Zou u inzichtelijk kunnen maken of voorgenomen systeem met bestaande open systemen interfereren?



Bij voorbaat hartelijk dank.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Medewerker Vergunningen

Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek
Botter 14 - 15 | 8232 JP | Lelystad
Postbus 2341 | 8203 AH | Lelystad

[redacted]

[redacted]@ofgv.nl

Disclaimer: De inhoud van deze e-mail inclusief eventuele bijlage(n) is uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend, tenzij schriftelijk overeengekomen. De proclaimer en algemene voorwaarden van de OFGV vindt u op https://www.ofgv.nl/algemeen/proclaimer

Disclaimer: De inhoud van deze e-mail inclusief eventuele bijlage(n) is uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend, tenzij schriftelijk overeengekomen. De proclaimer en algemene voorwaarden van de OFGV vindt u op https://www.ofgv.nl/algemeen/proclaimer