Bijlage 1 WIJZIGINGSVERGUNNING

1.1 Besluit

Dit besluit gaat over de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het onttrekken en grotendeels retourbemalen van grondwater ten behoeve van het verleggen van de influent- en persleiding van de AWZI Haarlem Waarderpolder. De locatie waar de werkzaamheden worden uitgevoerd bevindt zich ter hoogte van de A. Hofmanweg te Haarlem. De aanvraag van 26 oktober 2026 is ingeschreven onder nummer 540185.

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland besluiten;

I. Een wijzigingsvergunning te verlenen aan Hoogheemraadschap van Rijnland, Archimedesweg 1, 2333 CM Leiden;

II. De vergunning met nummer 434255 als volgt te veranderen:

I. Uitspraak II, onderdeel a en b te veranderen in:

a. het gedurende circa 32 weken onttrekken van grondwater door middel van verticale filterbemaling vanuit de deklaag met een debiet van maximaal 20 m³ per uur (opstartdebiet) en maximaal 10 m³ per uur (stationair debiet) uit de deklaag en door middel van verticale deepwellfilters vanuit het eerste watervoerende pakket met een debiet van maximaal 200 m³ per uur met een maximaal waterbezwaar van circa 925.000 m³ (afkomstig uit de deklaag en het eerste watervoerende pakket);
b. het gedurende circa 32 weken door middel van verticale retourbemalingsfilters terugbrengen van het onttrokken grondwater uit het eerste watervoerende pakket in dezelfde laag als waaraan het is onttrokken met een debiet van circa 200 m³ per uur en een maximaal waterbezwaar van circa 925.000 m³ (minus het grondwater afkomstig uit de deklaag).

Een en ander ter hoogte van de A. Hofmanweg te Haarlem.

II. De volgende gewaarmerkte bijlage toe te voegen:

a. Bemalingsadvies met Onderwerp: Beschouwing bemalingsvariant Toevoerriool AWZI Haarlem Waarderpolder, inclusief Mer aanmeldingsnotitie van LamersWater BV met projectnummer A1332024 versie 5.0 d.d. 16 oktober 2026.

III. Voorschrift nummer 1 onder Bijzondere voorschriften te veranderen in:

a. De bemaling, retourbemaling en monitoring van de grondwaterstanden en overige omgevingsaspecten moeten worden uitgevoerd conform de uitgangspunten in het:
    - Bemalingsadvies met Onderwerp: Beschouwing bemalingsvariant Toevoerriool AWZI Haarlem Waarderpolder, inclusief Mer aanmeldingsnotitie van LamersWater BV met projectnummer A1332024 versie 5.0 d.d. 16 oktober 2026.

De andere voorschriften in de eerder uitgegeven vergunning met nummer 434255 blijven van kracht.

Bij het nemen van dit besluit is gelet op de bepalingen van de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit en de Omgevingsregeling, de provinciale Omgevingsverordening, de Waterschapsverordening de Rijnlandse Keur (hierna: de Waterschapsverordening), de Algemene wet bestuursrecht en de overwegingen die staan onder nummer 4 van deze omgevingsvergunning.

1.2 Ondertekening

Namens dijkgraaf en hoogheemraden besloten in Leiden op

Elektronisch getekend door Janine Steenbergen
op 05-11-2026

Janine Steenbergen,
Teamleider Bedrijfsbureau V&H

1.3 Wettelijke basis

In artikel 1.3 van de Waterschapsverordening staan de algemene doelen die gelden voor het beheergebied van Rijnland. De basis hiervoor is artikel 5.30 van de Omgevingswet. Voor deze doelen heeft Rijnland een directe taak en verantwoordelijkheid:

- Overstromingen, wateroverlast en waterschaarste voorkomen en als het nodig is beperken.
- De chemische kwaliteit van het water en de ecologische kwaliteit van het water beschermen en verbeteren.
- De goede werking van de afvalwaterzuiveringen en transportleidingen beschermen en verbeteren.
- De maatschappelijke functies voor watersystemen waarmaken.
- Meewerken aan een duurzaam en goed beheer en gebruik van het grondwater.

Een ander doel van de Waterschapsverordening is het beschermen van de goede werking van vaarwegen die Rijnland beheert.

Dijkgraaf en hoogheemraden beoordelen of de werkzaamheden die in de vergunningaanvraag staan een risico vormen voor deze doelen. En of de omgevingsvergunning kan worden verleend.

Bij het beoordelen van de vergunningaanvraag kijken dijkgraaf en hoogheemraden ook naar de regels uit de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit en de Omgevingsregeling, de provinciale Omgevingsverordening, de Waterschapsverordening en de Algemene wet bestuursrecht.

1.4 Beoordeling wijzigingsvergunning

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben de vergunningaanvraag als volgt beoordeeld:

a. *het gedurende circa 32 weken onttrekken van grondwater door middel van verticale filterbemaling vanuit de deklaag met een debiet van maximaal 20 m³ per uur (opstartdebiet) en maximaal 10 m³ per uur (stationair debiet) uit de deklaag en door middel van verticale deepwellfilters vanuit het eerste watervoerende pakket met een debiet van maximaal 200 m³ per uur met een maximaal waterbezwaar van circa 925.000 m³ (afkomstig uit de deklaag en het eerste watervoerende pakket);*
b. *het gedurende circa 32 weken door middel van verticale retourbemalingsfilters terugbrengen van het onttrokken grondwater uit het eerste watervoerende pakket in dezelfde laag als waaraan het is onttrokken met een debiet van circa 200 m³ per uur en een maximaal waterbezwaar van circa 925.000 m³ (minus het grondwater afkomstig uit de deklaag).*

Een en ander ter hoogte van de A. Hofmanweg te Haarlem.

De gegevens uit de vergunningaanvraag zijn vergeleken met hoofdstuk 12 Onttrekken, retourneren en infiltreren van grondwater, van de Waterschapsverordening. Hieruit blijkt:

- voor meer dan 100 m³ per uur, meer dan 40.000 m³ per maand en meer dan 100.000 m³ grondwater per jaar onttrekken en omdat de grondwateronttrekking en retourbemaling invloed heeft op de freatische grondwaterstand binnen de kern- en beschermingszone van een regionale kering, is een vergunning nodig; en
- de activiteit voldoet aan de regels uit hoofdstuk 12 Onttrekken, retourneren en infiltreren van grondwater, paragraaf 12.2.2 Beoordelen van de vergunningaanvraag.

Vanwege vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden dient de grondwaterstand langer verlaagd te worden dan eerder voorzien. Hierbij is een verlenging van de bemalingsperiode met 12 weken noodzakelijk en neemt het totale waterbezwaar toe tot 925.000 m³. De effecten van deze verlenging zijn beoordeeld in een geactualiseerd bemalingsadvies. Hieruit blijkt dat het invloedsgebied van de bemaling niet toeneemt, aangezien er een evenwichtssituatie is bereikt. Daarnaast leidt de verlenging van de bemalingsduur niet tot een verdere verlaging van de grondwaterstand. De effecten op de omgeving nemen hierdoor niet toe ten opzichte van de eerder met zaaknummer 434255 vergunde situatie.

Conclusie

De activiteiten uit de vergunningaanvraag voldoen aan de regels van de Waterschapverordening. Dijkgraaf en hoogheemraden verlenen daarom de omgevingsvergunning.

1.5 Bezwaarprocedure

Bent u het niet eens met de inhoud van deze vergunning, of is de vergunning onduidelijk? Neem dan eerst contact op met Angelique Van Santen, , angelique.van.santen@rijnland.net. U kunt dan meer uitleg krijgen over de vergunning. Komt u er samen niet uit, dan kunt u alsnog bezwaar maken.

Rijnland heeft als waterschap alleen een directe taak en verantwoordelijkheid voor het waterdeel van de fysieke leefomgeving. Rijnland kan niet reageren op bezwaren die over iets anders gaan. Zulke bezwaren kunnen dan ook niet zorgen voor een verandering van deze vergunning.

Een bezwaarschrift indienen

Wilt u een bezwaarschrift indienen, doe dat dan binnen de wettelijke termijn. Dat is uiterlijk zes weken na de datum waarop Rijnland deze vergunning heeft bekend gemaakt. De bekendmaking gebeurt door toezending of uitreiking van deze vergunning aan de aanvrager.

U kunt op twee manieren een bezwaarschrift indienen:

- Op papier. Het adres is: dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland, Postbus 156, 2300 AD Leiden. Schijf bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift".
- Digitaal via het digitaal loket 'Mijn Rijnland' op onze website: www.rijnland.net. Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening nodig: DigiD voor particulieren, of eHerkenning voor bedrijven.

In uw bezwaarschrift staat minimaal:

- Uw naam en adres
- De datum van uw bezwaarschrift
- Het nummer van deze vergunning. U kunt ook een kopie van dit besluit bijvoegen
- De reden waarom u het niet eens bent met deze vergunning
- Uw handtekening

U kunt ook pro forma bezwaar maken. U laat dan op tijd weten dat u het niet eens bent met deze vergunning. De reden waarom u het niet eens bent met deze vergunning voert u dan later aan. Rijnland stuurt u daarover een brief.

U moet ook een machtiging toevoegen als u een bezwaarschrift schrijft namens iemand anders.

Meer informatie over bezwaar maken vindt u op onze website: www.rijnland.net/bezwaar.

De werking van de vergunning tijdelijk laten stoppen

Zolang uw bezwaarschrift bij ons in behandeling is, blijft de vergunning geldig. Vindt u dat de gevolgen van de vergunning voor u zo groot zijn dat u de uitkomst van de bezwaarprocedure niet kunt afwachten? Dan kunt u de rechter vragen een ‘voorlopige voorziening’ te treffen. U vraagt daarmee om de werking van de vergunning tijdelijk te stoppen.

U vraagt om een voorlopige voorziening bij de Rechtbank Den Haag (sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH te Den Haag). Dit kost u geld, en kan pas nadat u bezwaar heeft gemaakt. De rechter oordeelt of de werking van de vergunning tijdelijk wordt gestopt.

Particulieren kunnen ook digitaal vragen om een voorlopige voorziening. Dit kan via loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening (DigiD) nodig.