Van: [redacted]
Verzonden: maandag 15 december 2025 09:29
Aan: [redacted]
Cc: [redacted]
Onderwerp: RE: CZV of TOC in effluent AWZI Eska

Deze email is afkomstig van een afzender buiten onze organisatie. Wees voorzichtig met het openen van bijlagen of links.

Hallo [redacted],

Dank voor je antwoord. Betekent dat we tot de inwerkingtreding van de revisievergunning CZV moeten bepalen en daarna dus TOC.

M.b.t. de verhouding CZV/TOC hebben wij een dertigtal monsters laten onderzoeken door WLN. In onderstaande tabel zijn de resultaten weergegeven:

			WLN				
Nummer	Datum	Debiet (m^3)	TOC (mg/l)	CZV (mg/l)	TOC (kg)	CZV (kg)	Verhouding
1	31-mrt	1.759	52	120	91,5	211,1	2,3
2	3-apr	891	49	120	43,7	107,0	2,4
3	14-apr	1.406	42	100	59,1	140,6	2,4
4	17-apr	1.099	39	95	42,9	104,4	2,4
5	28-apr	496	36	84	17,9	41,7	2,3
6	1-mei	1.974	42	100	82,9	197,4	2,4
7	19-mei	614	38	92	23,3	56,5	2,4
8	22-mei	957	38	99	36,4	94,8	2,6
9	26-mei	1.830	35	89	64,1	162,9	2,5
10	30-mei	719	34	79	24,5	56,8	2,3
11	2-jun	1.641	37	95	60,7	155,9	2,6
12	5-jun	1.526	44	110	67,1	167,9	2,5
13	16-jun	457	38	100	17,4	45,7	2,6
14	19-jun	874	39	90	34,1	78,7	2,3
15	23-jun	1.826	37	86	67,6	157,0	2,3
16	27-jun	1.976	38	99	75,1	195,6	2,6
17	14-jul	613	33	79	20,2	48,5	2,4
18	17-jul	619	32	80	19,8	49,5	2,5
19	22-jul	1.959	36	88	70,5	172,4	2,4
20	24-jul	1.781	36	80	64,1	142,5	2,2
21	11-aug	671	42	100	28,2	67,1	2,4
22	14-aug	806	39	92	31,4	74,2	2,4
23	18-aug	1.845	42	98	77,5	180,8	2,3
24	21-aug	650	47	110	30,6	71,5	2,3
25	25-aug	885	36	87	31,8	77,0	2,4
26	28-aug	519	32	77	16,6	39,9	2,4
27	1-sep	1.751	34	81	59,5	141,8	2,4
28	4-sep	1.515	39	94	59,1	142,4	2,4
29	15-sep	1.966	36	97	70,8	190,7	2,7
30	18-sep	778	36	90	28,0	70,0	2,5
Gemiddelde		1.759	39	94	67,9	164,8	2,4

Deze hebben wij ook met het Noordelijk Belastingkantoor gedeeld.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
MANAGER ENERGIE & MILIEU

[redacted]

Onderwerp: RE: CZV of TOC in effluent AWZI Eska

Hallo [redacted]

Dit is voor de huidige watervergunning van belang en ook voor de revisie-watervergunning, waaraan ik nu werk.
In de revisie-watervergunning vervang ik de norm van CZV door TOC.
Wat is trouwens de stand van zaken over het onderzoek naar de relatie tussen CZV en TOC?

Kjeldahl-stikstof hoeft volgens de huidige vergunning niet te worden bepaald, ook volgens de revisie-watervergunning niet.
Dit is natuurlijk wel van belang voor het bepalen van de vervuilingsbelasting in 2026.
Wellicht kan het Noordelijk Belastingkantoor je hierover meer informatie geven.

Groet [redacted]

[redacted]

Onderwerp: FW: CZV of TOC in effluent AWZI Eska

Goedemiddag [redacted]

Zou jij op deze mail kunnen antwoorden?

Bedankt alvast.

Groeties

[redacted]

Van: [redacted]
Verzo
Aan:
Onderwerp: CZV of TOC in effluent AWZI Eska

Deze email is afkomstig van een afzender buiten onze organisatie. Wees voorzichtig met het openen van bijlagen of links.

Hallo [redacted],

Zoals waarschijnlijk bekend wordt m.i.v. 2026 voor het bepalen van de vervuilingsbelasting de CZV-analyse vervangen door TOC, en ook N-Kj door N-Totaal, N-Nitriet en N-Nitraat.
Ik twijfel echter of dit ook voor de meetverplichting van onze Wvo-vergunning van toepassing is, omdat in de voorschriften CZV is opgenomen.

Kun jij hier duidelijkheid over geven of moet ik hiervoor bij vergunningverlening zijn?

Alvast bedankt voor je reactie.

Met vriendelijke groet,

MANAGER ENERGIE & MILIEU

P.O. BOX 90, NL-9610 AB SAPPEMEER, THE NETHERLANDS
NOORDERSTRAAT 394, NL-9611 AW SAPPEMEER, THE NETHERLANDS
www.eska.com

ARCHITECTS OF IDENTITY MATERIALS SINCE 1879



ESKA is part of RDM Group, the European leading packaging board producer. The Group is committed to the development of cartonboard solutions based on recycled fibres.
While coated board is mainly supplied to the European market, solid board is representing a leading segment worldwide including US and Asia.
For us, Sustainability is one of the core value on which our business model is built.

Consider the environment. Do you really need to print this email?

Information included in this email is classified as Confidential unless stated otherwise.
This e-mail transmission is intended solely for the addressee(s), and may contain legally privileged and/or confidential information. If you received this electronic message in error, please notify the sender and destroy the original transmission and its attachments. Any unauthorized use, copying, distribution, or disclosure is prohibited; neither RDM or any of its affiliates shall undertake any liability with respect to the forwarding of this message or its alteration or falsification.
Information included in this email is classified as Confidential unless stated otherwise.
This e-mail transmission is intended solely for the addressee(s), and may contain legally privileged and/or confidential information. If you received this electronic message in error, please notify the sender and destroy the original transmission and its attachments. Any unauthorized use, copying, distribution, or disclosure is prohibited; neither RDM or any of its affiliates shall undertake any liability with respect to the forwarding of this message or its alteration or falsification.
Information included in this email is classified as Confidential unless stated otherwise.
This e-mail transmission is intended solely for the addressee(s), and may contain legally privileged and/or confidential information. If you received this electronic message in error, please notify the sender and destroy the original transmission and its attachments. Any unauthorized use, copying, distribution, or disclosure is prohibited; neither RDM or any of its affiliates shall undertake any liability with respect to the forwarding of this message or its alteration or falsification.