Veld		Toelichting
datum	05/05/2026	
Naam Vergunninghouder	Maxima Medisch Centrum	
Projectnaam OBES	Maxima Medisch Centrum	
Bestemming overgebleven grondwater	Lozen via e gemeentelijke riolering	
Infiltratietype	Putinfiltratie	
Type OBES	Doublet	
Onttrekking per uur	390	m
Onttrekking per dag	9360	m
Onttrekking per maand	290160	m
Onttrekking per jaar	1730000	m
aantal installaties	1	

installatie nr 1	Zomerbedrijf (koeling)	Winterbedrijf (verwarming)	eenheid
Maximale hh verplaatst grondwater	865000	865000	m^3/jaar
Gemiddelde hh verplaatst grondwater	633000	633000	m^3/jaar
Energie in de bodem	4720	4720	MWh/jaar
max injectietemperatuur	25	5	°C
gemiddelde injectietemperatuur	15.4	7.6	°C
Bodemzijdig vermogen	2720	2720	kW
Hydrologisch invloedsgebied	595	595	in meters vanaf injectiebron(nen)
Thermisch invloedsgebied na 20 jaar	405	405	in meters vanaf injectiebron(nen)

filternaam (moet uniek zijn)	volgnummer monobron/doublet/reciro (zoals aangegeven in de effectenstudie)	put omschrijving	Pompcapaciteit (m3/uur)	X-coördinaat	Y-coördinaat	maaiveldhoogte t.o.v. NAP (m)	Filterlengte (m)	watervoerend pakket	Diepte bovenkant filter onder maaiveld (m)	Max. diepte onderkant filter onder maaiveld (m)	Putfunctie	relatieve ter
W1	**1**	**W**	**130**	**157172**	**379751**	**19**	**23**	**1**	**39**	**71**	**Onttrekking en Retou**	**warm**
K1	**1**	**K**	**130**	**157031**	**379643**	**19**	**32**	**1**	**29**	**70**	**Onttrekking en Retou**	**koud**
W2	**2**	**W**	**130**	**157227**	**379442**	**19**	**17**	**1**	**53**	**105**	**Onttrekking en Retou**	**warm**
W3	**3**	**W**	**130**	**157248**	**379730**	**19**	**17**	**1**	**53**	**105**	**Onttrekking en Retou**	**warm**
K2	**2**	**K**	**130**	**157049**	**379621**	**19**	**17**	**1**	**53**	**105**	**Onttrekking en Retou**	**koud**
K3	**3**	**K**	**130**	**157416**	**379579**	**19**	**17**	**1**	**53**	**105**	**Onttrekking en Retou**	**koud**

in te vullen door	opm	lijst
BG	te gebruiken voor vergunning OBES dus altijd vergunning	type overeenkomst
		Vergunning
BG	te gebruiken voor vergunning OBES dus altijd vergunning	Rechtstype
		Vergunning
BG	te gebruiken voor vergunning OBES dus altijd Open bodemenergiesysteem	Type installatie
		Open Bodemenergiesysteem (OBES)
DSO	alleen de VP hoeft te worden ingevuld via DSO	Rol
		VERGUNNINGPLICHTIGE
BG	te gebruiken voor vergunning OBES dus altijd Open bodemenergiesysteem	Type inrichting
		Open bodemenergiesysteem
aanvrager		**type inbrengen in Bodem of verplaatsen**
		Monobronsysteem
		Doublet
		Anders
BG	te gebruiken voor nieuwe inrichtingen dus altijd Onbekend	Putstatus
		Onbekend
aanvrager	te gebruiken voor vergunning OBES dus altijd OBES	Putfunctie
		Onttrekking
		Retournering
		Onttrekking en Retournering
aanvrager	is het wel eens niet vertikaal? Alleen bij DRINK en GBES denk ik	Filtertype
		Vertikaal
		Niet vertikaal
BG	te gebruiken voor vergunning OBES dus altijd "Realiseren van een	Subactiviteiten
		Realiseren van een open bodemenergiesysteem
		Realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem
BG	te gebruiken voor vergunning OBES dus altijd "Openbodemenergi	gebruiksdoel
		Openbodemenergiesysteem
BG	wordt er wel eens iets ander ingevuld dan "openbodemenergiesyte	Doelactiviteit
		openbodemenergiesyteem
		Koudeopsalg (KOUDE)
		koude warmte opslag (KWO)
		warmte koude opslag (WKO)
aanvrager	staat al in formulier	Tijdseenheid
	wordt niet ingevuld bij OBES volgens mij alleen bij GBES	Type gebouw
	wordt niet ingevuld bij OBES volgens mij alleen bij GBES	Technisch type systeem
	wordt niet ingevuld bij OBES volgens mij alleen bij GBES	Type systeemgebruik
aanvrager		Bestemming overgebleven grondwater
		Lozen in een oppervlaktewaterlichaam
		Lozen via e gemeentelijke riolering
		Terugbrengen in de bodem of het grondwater
		anders
aanvrager		Infiltratietype

Bodeminfiltratie
Putinfiltratie
Niet van toepassing
soort watermeter
relatieve temperatuur
warm
koud
nvt (bij recirculatie)
Kwaliteitesregime
IMBRO
IMBRO-A
Putcode
M
W
K
O
I
Reserve
Lozingsfilter

wordt dit wel eens ingevuld? De watermeters moeten aan normen v

aanvrager