| | Systeem/Adres | Geometrisch middelpunt - X | Geometrisch middelpunt - Y | Gebouwzijdige warmte energievraag (MWh) | Gebouwzijdige warm tapwatervraag (MWh) | Gebouwzijdige koelvraag (MWh) | COP verwarmen | COP warm tapwater | COP koelen | Boorgatdiepte (m) | Bodemzijdig W (MWh) | Bodemzijdig HW (MWh) | Bodemzijdig K (MWh) | Systeem interferentie (°C) | Doel-temperatuur (°C) | Laagste gemiddelde lustemperatuur pieklast - Ontwerp (°C) | Laagste gemiddelde lustemperatuur minus interferentie (°C) | Restmarge (°C) | Voldoet? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0** | [redacted] | 172472 | 518797 | 11,8965 | 0 | 3,105 | 4,3 | 99999 | 25 | 172 | 9,13 | 0 | 3,23 | -0,47 | 0 | 2,87 | 2,4 | 2,4 | Ja |
| **1** | [redacted] | 172452 | 518825 | 11,0028 | 0 | 1,392 | 4,5 | 99999 | 25 | 140 | 8,56 | 0 | 1,45 | -0,16 | 0 | 3,75 | 3,59 | 3,59 | Ja |
| **2** | [redacted] | 172506 | 518747 | 14,08 | 0 | 2,4 | 4,5 | 99999 | 25 | 164 | 10,95 | 0 | 2,5 | -0,04 | 0 | 3,39 | 3,35 | 3,35 | Ja |
| **3** | [redacted] | 172302,4 | 519115 | 14 | 0 | 2,625 | 4,5 | 99999 | 25 | 164 | 10,89 | 0 | 2,73 | -0,44 | 0 | 2,57 | 2,13 | 2,13 | Ja |
| **4** | [redacted] | 172485 | 518802 | 14 | 0 | 2,625 | 4,5 | 99999 | 25 | 164 | 10,89 | 0 | 2,73 | -0,35 | 0 | 2,57 | 2,22 | 2,22 | Ja |
| **5** | Brouwer woning inrichters | 171888 | 518772 | 24 | 0 | 4,5 | 4,5 | 99999 | 25 | 176 | 18,67 | 0 | 4,68 | 0 | 0 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | Ja |
| **6** | Nr 36 | 172282 | 519131 | 14 | 0 | 2,625 | 4,5 | 99999 | 25 | 164 | 10,89 | 0 | 2,73 | -0,72 | 0 | 2,57 | 1,85 | 1,85 | Ja |
| **7** | Nr 37 | 172286 | 519124 | 14 | 0 | 2,625 | 4,5 | 99999 | 25 | 164 | 10,89 | 0 | 2,73 | -0,81 | 0 | 2,57 | 1,76 | 1,76 | Ja |
| **8** | 417388 (bestaand) | 172356 | 518820 | 14,06 | 0 | 1,98 | 4,2 | 99999 | 25 | 109 | 10,71 | 0 | 2,06 | -0,83 | 0 | 1,5 | 0,67 | 0,67 | Ja |
| **9** | 417386 (bestaand) | 172356 | 518827 | 14,7 | 0 | 2,9 | 4,3 | 99999 | 25 | 112 | 11,28 | 0 | 3,02 | -0,87 | 0 | 1,5 | 0,63 | 0,63 | Ja |