Checklist bodembedreigende activiteiten

Bodemrisicoanalyse 2024

Nummer/Code	Naam bedrijfsonderdeel	Activiteit	Aanwezige of gebruikte stoffen	Bedrijfsactiviteit volgens BBT	CVM-nr	Pakket bodembeschermende voorzieningen	Pakket bodembeschermende maatregelen	Voldoet (ja/nee)?	Opmerkingen
RWZI									
RG	Roostergoed verwijdering en voorbeluchting	Roostergoedgebouw inclusief leiding	Leidingen	2.2.1 Ondergrondse leiding	II	Dubbelwandig met lekdetectie	Inspectie funtioneren lekdetectie en specifieke zorgplicht	Ja	Zie rapportage geo-elektrische metingen.
ZV	Zandvanger + verdeelinrichting	Zandvanger inclusief leiding	Leidingen	2.2.1 Ondergrondse leiding	II	Dubbelwandig met lekdetectie	Inspectie funtioneren lekdetectie en specifieke zorgplicht	Ja	Zie rapportage geo-elektrische metingen.
VB1 en VB2	Voorbezinktank	Het bezinken van bezinkbare stoffen (zand, slib)	Proceswater	4.1 Gesloten proces of bewerking	II	Aaneengesloten bodemvoorziening en aandacht voor pompen, appendages en monsterpunten	Onderhoudsprogramma en systeeminspectie en specifieke zorg	Ja	Zie rapportage geo-elektrische metingen.
AN	Anaërobe tank	Het zuiveren van proceswater	Proceswater	4.1 Gesloten proces of bewerking	II	Aaneengesloten bodemvoorziening en aandacht voor pompen, appendages en	Onderhoudsprogramma en systeeminspectie en specifieke zorg	Ja	Zie rapportage geo-elektrische metingen.
AT	Aërobe tank (Carroussel) + retourslibgemalen AT/3	Het zuiveren van proceswater	Proceswater	4.1 Gesloten proces of bewerking	II	Aaneengesloten bodemvoorziening en aandacht voor pompen, appendages en monsterpunten	Onderhoudsprogramma en systeeminspectie en specifieke zorg	Ja	Zie rapportage geo-elektrische metingen.
	Nabezinktank 1 t/m 5 = retourslibgemaal NB4+5	Het scheiden en bezinken van proceswater	Proceswater/slib	4.1 Gesloten proces of bewerking	II	Aaneengesloten bodemvoorziening en aandacht voor pompen, appendages en monsterpunten	Onderhoudsprogramma en systeeminspectie en specifieke zorg	Ja	
	Recirculatie gemaal	Het scheiden en bezinken van proceswater	Proceswater/slib	4.1 Gesloten proces of bewerking	II	Aaneengesloten bodemvoorziening en aandacht voor pompen, appendages en monsterpunten	Onderhoudsprogramma en systeeminspectie en specifieke zorg	Ja	
	Slibbuffer	Het opslaan van slib	Slib	1.2 Opslag in bovengrondse tank verticaal met bodemplaat	III	Dubbelwandige tank en; Lekdetectie; Tankputbodem en tankputzijde van de tankputdijk uitgevoerd als aaneengesloten bodemvoorziening.	Periodieke controle lekdetectie en; Specifieke zorgplicht.	Ja	
VI-1 en VI-2	Voorindikker + ingedikt slib gemaal	Indikken en transporteren van slib	Slib	4.1 Gesloten proces of bewerking	II	Aaneengesloten bodemvoorziening en aandacht voor pompen, appendages en	Onderhoudsprogramma en systeeminspectie en specifieke zorg	Ja	Zie rapportage geo-elektrische metingen.
SG	Slibgistingstank	Het gisten van biomassa	Biomassa	4.1 Gesloten proces of bewerking	II	Aaneengesloten bodemvoorziening en aandacht voor pompen, appendages en monsterpunten	Onderhoudsprogramma en systeeminspectie en specifieke zorg	Ja	Zie rapportage geo-elektrische metingen.
NI	Na-indikker uitgegist slib	Het nagisten van biomassa	Biomassa	4.1 Gesloten proces of bewerking	II	Aaneengesloten bodemvoorziening en aandacht voor pompen, appendages en monsterpunten	Onderhoudsprogramma en systeeminspectie en specifieke zorg	Ja	Zie rapportage geo-elektrische metingen.
	Gashouder	Het opslaan van biomassa	Biomassa	4.1 Gesloten proces of bewerking	II	Aaneengesloten bodemvoorziening en aandacht voor pompen, appendages en monsterpunten	Onderhoudsprogramma en systeeminspectie en specifieke zorg	Ja	
	IJzerchloride 22 m3	Het opslaan van ijzerchloride	IJzerchloride	1.2 Opslag in bovengrondse tank verticaal met bodemplaat	III	Dubbelwandige tank en; Lekdetectie; Tankputbodem en tankputzijde van de tankputdijk uitgevoerd als aaneengesloten bodemvoorziening.	Periodieke controle lekdetectie en; Specifieke zorgplicht.	Ja	Tank is gekeurd.
	Trafo 1	De transformatoren worden gekoeld met olie	Olie	3.4 Overgieten, aftanken en afvullen	I	Aaneengelsoten bodemvoorziening en aandacht voor hemelwater	Specifieke zorgplicht	Ja	
	Trafo 2	De transformatoren worden gekoeld met olie	Olie	3.4 Overgieten, aftanken en afvullen	I	Aaneengelsoten bodemvoorziening en aandacht	Specifieke zorgplicht	Ja	

	Machinegebouw/bedrijfsgebouw	Het aftappen en analyseren van monsters en vloeistoffen (laboratorium) / Het verrichten van kleinschalige	Diverse bodembelastende vloeistoffen	5.3 Activiteiten in werkplaatsen	III	Vloeistofdichte voorziening en aandacht voor gecontroleerde afvoer	Periodiek inspectie en controle vloeistofdichte voorziening en algemene zorg	Ja	
	Terrein rioleringsput	Het transporteren van bedrijfsafvalwater	Afvalwater	5.1.1 Bestaande ondergrondse riolering	I	Aandacht voor putten, slibvangers, olieafscheiders, verbindingen, ontvangpunten	Periodieke inspectie en controle vloeistofdichte bodemvoorziening en specifieke zorgplicht	Ja	
	Centraat put	Opslag in putten	Diverse (bodembelastende) stoffen	1.4 Opslag in putten en bassins	II	Put of bassin uitgevoerd als vloeistofdichte bodemvoorziening	Periodiek inspectie en controle vloeistofdichte bodemvoorziening en specifieke zorgplicht	Ja	
	Debiet meterput	Opslag in putten	Diverse (bodembelastende) stoffen	1.4 Opslag in putten en bassins	II	Put of bassin uitgevoerd als vloeistofdichte bodemvoorziening	Periodiek inspectie en controle vloeistofdichte bodemvoorziening en specifieke zorgplicht	Ja	
	Bedrijfs- en terreinwater pompenkelder	Opslag in putten	Diverse (bodembelastende) stoffen	1.4 Opslag in putten en bassins	II	Put of bassin uitgevoerd als vloeistofdichte bodemvoorziening	Periodiek inspectie en controle vloeistofdichte bodemvoorziening en specifieke zorgplicht	Ja	
Leiding 1 - 9	Ondergrondse leidingen	Transport via ondergrondse leidingen	Proceswater	2.2.1 Ondergrondse leiding	I	Enkelwandige leiding	Leidinginspectie en; Onderhoudsprogramma afgestemd op resultaten leidinginspectie en; Specifieke zorgplicht.	Ja	Zie rapportage geo-elektrische metingen.