Checklist bodembedreigende activiteiten [redacted]

Bodemrisicoanalyse 2024

Nummer/Code	Naam bedrijfsonderdeel	Activiteit	Aanwezige of gebruikte stoffen	Bedrijfsactiviteit volgens BBT	CVM-nr	Pakket bodembeschermende voorzieningen	Pakket bodembeschermende maatregelen	Voldoet (ja/nee)?	Opmerkingen	Specifieke zorgplicht
RWZI										
RG	Roostergoed verwijdering en voorbeluchting	Roostergoedgebouw inclusief leiding	Leidingen	2.2.1 Ondergrondse leiding	II	Dubbelwandig met lekdetectie	Inspectie funtioneren lekdetectie en specifieke zorgplicht	Ja	Zie rapportage geo-elektrische metingen	Hierbij worden de relevante maatregelen uit bijlage 1 van de BB-cvm in acht genomen: gekwalificeerd personeel, faciliteiten, controle en inspectie van activiteiten, onderhoud en schoonmaak
ZV	Zandvanger + verdeelinrichting	Zandvanger inclusief leiding	Leidingen	2.2.1 Ondergrondse leiding	II	Dubbelwandig met lekdetectie	Inspectie funtioneren lekdetectie en specifieke zorgplicht	Ja	Zie rapportage geo-elektrische metingen	Hierbij worden de relevante maatregelen uit bijlage 1 van de BB-cvm in acht genomen: gekwalificeerd personeel, faciliteiten, controle en inspectie van activiteiten, onderhoud en schoonmaak
VB1 en VB2	Voorbezinktank	Het bezinken van bezinkbare stoffen (zand, slib)	Proceswater	4.2 Half open proces of bewerking	III	Vloeistofdichte voorziening en aandacht voor hemelwater of gecontroleerde afvoer	Periodieke inspectie en controle vloeistofichte voorziening en visueel toezicht en algemene zorg	Ja	Zie rapportage geo-elektrische metingen	
AN	Anaërobe tank	Het zuiveren van proceswater	Proceswater	4.2 Half open proces of bewerking	III	Vloeistofdichte voorziening en aandacht voor hemelwater of gecontroleerde afvoer	Periodieke inspectie en controle vloeistofichte voorziening en visueel toezicht en algemene zorg	Ja	Zie rapportage geo-elektrische metingen	
AT	Aërobe tank (Carroussel) + retourslibgemalen AT/3	Het zuiveren van proceswater	Proceswater	4.2 Half open proces of bewerking	III	Vloeistofdichte voorziening en aandacht voor hemelwater of gecontroleerde afvoer	Periodieke inspectie en controle vloeistofichte voorziening en visueel toezicht en algemene zorg	Ja	Zie rapportage geo-elektrische metingen	
	Nabezinktank 1 t/m 5 = retourslibgemaal NB4+5	Het scheiden en bezinken van proceswater	Proceswater/slib	4.2 Half open proces of bewerking	III	Vloeistofdichte voorziening en aandacht voor hemelwater of gecontroleerde afvoer	Periodieke inspectie en controle vloeistofichte voorziening en visueel toezicht en algemene zorg	Ja		
	Recirculatie gemaal	Het scheiden en bezinken van proceswater	Proceswater/slib	4.1 Gesloten proces of bewerking	II	Aaneengesloten bodemvoorziening en aandacht voor pompen, appendages en monsterpunten	Onderhoudsprogramma en systeeminspectie en specifieke zorg	Ja		Hierbij worden de relevante maatregelen uit bijlage 1 van de BB-cvm in acht genomen: gekwalificeerd personeel, faciliteiten, controle en inspectie van activiteiten en bodembeschermende voorzieningen, in stand houden van bodembeschermende voorzieningen, onderhoud en schoonmaak
	Slibbuffer	Het opslaan van slib	Slib	1.2 Opslag in bovengrondse tank verticaal met bodemplaat	III	Dubbelwandige tank en; Lekdetectie; Tankputbodem en tankputzijde van de tankputdijk uitgevoerd als aaneengesloten bodemvoorziening	Periodieke controle lekdetectie en specifieke zorgplicht	Ja		Hierbij worden de relevante maatregelen uit bijlage 1 van de BB-cvm in acht genomen: gekwalificeerd personeel, faciliteiten, controle en inspectie van activiteiten en bodembeschermende voorzieningen, in stand houden van bodembeschermende voorzieningen, onderhoud en schoonmaak
VI-1 en VI-2	Voorindikker + ingedikt slib gemaal	Indikken en transporteren van slib	Slib	4.1 Gesloten proces of bewerking	II	Aaneengesloten bodemvoorziening en aandacht voor pompen, appendages en monsterpunten	Onderhoudsprogramma en systeeminspectie en specifieke zorg	Ja	Zie rapportage geo-elektrische metingen	Hierbij worden de relevante maatregelen uit bijlage 1 van de BB-cvm in acht genomen: gekwalificeerd personeel, faciliteiten, controle en inspectie van activiteiten en bodembeschermende voorzieningen, in stand houden van bodembeschermende voorzieningen, onderhoud en schoonmaak
SG	Slibgistingstank	Het gisten van biomassa	Biomassa	4.1 Gesloten proces of bewerking	II	Aaneengesloten bodemvoorziening en aandacht voor pompen, appendages en monsterpunten	Onderhoudsprogramma en systeeminspectie en specifieke zorg	Ja	Zie rapportage geo-elektrische metingen	Hierbij worden de relevante maatregelen uit bijlage 1 van de BB-cvm in acht genomen: gekwalificeerd personeel, faciliteiten, controle en inspectie van activiteiten en bodembeschermende voorzieningen, in stand houden van bodembeschermende voorzieningen, onderhoud en schoonmaak
NI	Na-indikker uitgegist slib	Het nagisten van biomassa	Biomassa	4.1 Gesloten proces of bewerking	II	Aaneengesloten bodemvoorziening en aandacht voor pompen, appendages en monsterpunten	Onderhoudsprogramma en systeeminspectie en specifieke zorg	Ja	Zie rapportage geo-elektrische metingen	Hierbij worden de relevante maatregelen uit bijlage 1 van de BB-cvm in acht genomen: gekwalificeerd personeel, faciliteiten, controle en inspectie van activiteiten en bodembeschermende voorzieningen, in stand houden van bodembeschermende voorzieningen, onderhoud en schoonmaak
	Gashouder	Het opslaan van biomassa	Biomassa	4.1 Gesloten proces of bewerking	II	Aaneengesloten bodemvoorziening en aandacht voor pompen, appendages en monsterpunten	Onderhoudsprogramma en systeeminspectie en specifieke zorg	Ja		Hierbij worden de relevante maatregelen uit bijlage 1 van de BB-cvm in acht genomen: gekwalificeerd personeel, faciliteiten, controle en inspectie van activiteiten en bodembeschermende voorzieningen, in stand houden van bodembeschermende voorzieningen, onderhoud en schoonmaak
	IJzerchloride 22 m3	Het opslaan van ijzerchloride	IJzerchloride (30-45% Nobian)	1.2 Opslag in bovengrondse tank verticaal met bodemplaat	III	Dubbelwandige tank en; Lekdetectie; Tankputbodem en tankputzijde van de tankputdijk uitgevoerd als aaneengesloten bodemvoorziening.	Periodieke controle lekdetectie en specifieke zorgplicht	Ja	Tank is gekeurd	Hierbij worden de relevante maatregelen uit bijlage 1 van de BB-cvm in acht genomen: gekwalificeerd personeel, faciliteiten, controle en inspectie van activiteiten, in stand houden van bodembeschermende voorzieningen, onderhoud en schoonmaak

	Trafo 1	De transformatoren worden gekoeld met olie	Olie	3.4 Overgieten, aftanken en afvullen	I	Aaneengelsoten bodemvoorziening en aandacht voor hemelwater	Specifieke zorgplicht	Ja		Hierbij worden de relevante maatregelen uit bijlage 1 van de BB-cvm in acht genomen: gekwalificeerd personeel, faciliteiten, controle en inspectie van activiteiten en bodembeschermende voorzieningen, in stand houden van bodembeschermende voorzieningen, onderhoud en schoonmaak
	Trafo 2	De transformatoren worden gekoeld met olie	Olie	3.4 Overgieten, aftanken en afvullen	I	Aaneengelsoten bodemvoorziening en aandacht voor hemelwater	Specifieke zorgplicht	Ja		Hierbij worden de relevante maatregelen uit bijlage 1 van de BB-cvm in acht genomen: gekwalificeerd personeel, faciliteiten, controle en inspectie van activiteiten en bodembeschermende voorzieningen, in stand houden van bodembeschermende voorzieningen, onderhoud en schoonmaak
	Machinegebouw/bedrijfsgebouw	Het aftappen en analyseren van monsters en vloeistoffen (laboratorium) / Het verrichten van kleinschalige reparatiewerkzaamheden	Diverse bodembelastende vloeistoffen: schimmel-, vocht- & weerplekkenreiniger, koelvloeistof, ammonium, nitraat, fosfaat, lube spray, motorolie, powerreiniger, rogypal, diesel, zinkspray en zoutzuur	5.3 Activiteiten in werkplaatsen	III	Vloeistofdichte voorziening en aandacht voor gecontroleerde afvoer	Periodiek inspectie en controle vloeistofdichte voorziening en algemene zorg	Ja		
	Terrein rioleringsput	Het transporteren van bedrijfsafvalwater	Afvalwater	5.1.1 Bestaande ondergrondse riolering	I	Aandacht voor putten, slibvangers, olieafscheiders, verbindingen, ontvangpunten	Periodieke inspectie en controle vloeistofdichte bodemvoorziening en specifieke zorgplicht	Ja		Hierbij worden de relevante maatregelen uit bijlage 1 van de BB-cvm in acht genomen: gekwalificeerd personeel, faciliteiten, in stand houden van bodembeschermende voorzieningen, onderhoud en schoonmaak
	Centraat put	Opslag in putten	Proceswater	1.4 Opslag in putten en bassins	II	Put of bassin uitgevoerd als vloeistofdichte bodemvoorziening	Periodiek inspectie en controle vloeistofdichte bodemvoorziening en specifieke zorgplicht	Ja		Hierbij worden de relevante maatregelen uit bijlage 1 van de BB-cvm in acht genomen: gekwalificeerd personeel, faciliteiten, in stand houden van bodembeschermende voorzieningen, onderhoud en schoonmaak
	Debiet meterput	Opslag in putten	Influent water	1.4 Opslag in putten en bassins	II	Put of bassin uitgevoerd als vloeistofdichte bodemvoorziening	Periodiek inspectie en controle vloeistofdichte bodemvoorziening en specifieke zorgplicht	Ja		Hierbij worden de relevante maatregelen uit bijlage 1 van de BB-cvm in acht genomen: gekwalificeerd personeel, faciliteiten, in stand houden van bodembeschermende voorzieningen, onderhoud en schoonmaak
	Bedrijfs- en terreinwater pompenkelder	Opslag in putten	Effluent water	1.4 Opslag in putten en bassins	II	Put of bassin uitgevoerd als vloeistofdichte bodemvoorziening	Periodiek inspectie en controle vloeistofdichte bodemvoorziening en specifieke zorgplicht	Ja		Hierbij worden de relevante maatregelen uit bijlage 1 van de BB-cvm in acht genomen: gekwalificeerd personeel, faciliteiten, in stand houden van bodembeschermende voorzieningen, onderhoud en schoonmaak
Leiding 1 - 9	Ondergrondse leidingen	Transport via ondergrondse leidingen	Proceswater	2.2.1 Ondergrondse leiding	I	Enkelwandige leiding	Leidinginspectie en onderhoudsprogramma afgestemd op resultaten leidinginspectie en specifieke zorgplicht	Ja	Zie rapportage geo-elektrische metingen	Hierbij worden de relevante maatregelen uit bijlage 1 van de BB-cvm in acht genomen: gekwalificeerd personeel, faciliteiten, controle en inspectie van activiteiten, onderhoud en schoonmaak