NOTITIE

Onderwerp	Aanvullende gegevens vergunningaanvraag RWZI Etten
Project	Aanvullingen omgevingsvergunning RWZI Etten
Opdrachtgever	Waterschap Rijn en IJssel
Projectcode	143320
Status	Definitief 03
Datum	24 februari 2025
Referentie	143320/25-002.680
Auteur(s)	[redacted]
Gecontroleerd door	
Goedgekeurd door	
Paraaf	
Bijlage(n)	I Aanvullingsverzoek D241071215
Aan	Omgevingsdienst Regio Nijmegen [redacted]
Kopie	Waterschap Rijn en IJssel

1 INLEIDING

Op 29 februari 2024 hebben wij een omgevingsvergunning aangevraagd voor het exploiteren van een zuiveringsvoorziening voor het zuiveren van ingezameld of afgegeven afvalwater en het verwerken van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen op de Oude IJsselweg 7 te Terborg. Op 4 juni 2024 en 8 oktober 2024 hebben wij een Aanvullingsverzoek ontvangen en beide keren de aanvullingen binnen de gestelde termijn ingediend. Op 15 januari 2025 hebben wij nogmaals een verzoek ontvangen (met kenmerk D241071215) om uiterlijk op 26 februari 2025 opnieuw aanvullende gegevens aan te leveren.

In deze notitie zijn de gevraagde aanvullende gegevens één op één overgenomen per punt uit uw Aanvullingsverzoek (bijlage I) met onze reactie direct daaronder.

2 AANVULLENDE GEGEVENS

Plattegrondtekening

In het vorige aanvullingsverzoek is gevraagd om één overzichtstekening, deze is ingediend. Helaas missen wij de volgende onderdelen op de tekening:

- duidelijk renvooi;
- voor met name de IWZI staat niet beschreven wat nu waar staat (bijvoorbeeld de twee fakkels zijn niet te herleiden uit de tekening).

Reactie
Een nieuwe overzichtstekening is bijgevoegd als aanvulling op de aanvraag. De onderdelen van de IWZI, inclusief fakkels, zijn op de tekening van een code voorzien en in een separate renvooi opgenomen.

Afvalstoffen
Deze bijlage ('Overzicht afvalstoffen die vrijkomen op locatie RWZI Etten') is nog steeds erg uitgebreid. De lijst met afvalstoffen is niet aangepast en er is niet duidelijk hoeveel en hoe de afvalstoffen worden opgeslagen. Daarnaast wordt met de lijst ook het opslaan van gevaarlijke afvalstoffen aangevraagd. Concreet moet het volgende worden gewijzigd:
- duidelijk beschrijven:
  - waarom de afvalstoffen worden aangevraagd? Hoe komen ze vrij? Waarom zo'n uitgebreide lijst ten opzichte van de vigerende vergunning?
  - hoeveel komt er per afvalstof binnen per jaar (en hoeveel ton gevaarlijke afvalstoffen in totaal)?
  - hoe worden de afvalstoffen opgeslagen?
  - hoe worden eventuele uitloging en andere invloeden van het milieu voorkomen?
- de samenstelling van het afvalwater van de Papierfabriek Doetinchem beschrijven in de bijlage (ondanks dat deze via een buis wordt aangevoerd).

Reactie
Na afstemming met de ODRN is de notie aangepast en verduidelijkt. Een nieuwe versie van de notitie is bijgevoegd als aanvulling op de aanvraag. De samenstelling van het afvalwater van de Papierfabriek Doetinchem hoort niet thuis in de betreffende notitie over vrijkomende afvalstoffen. De samenstelling van het afvalwater van de Papierfabriek Doetinchem is opgenomen in de BBT-toets. Zie ook volgend punt.

BBT
In het vorige aanvullingsverzoek is gevraagd om aan de BBT te toetsen voor deze revisieaanvraag. Deze is ingediend. Wij missen in die bijlage de volgende gegevens:
- BBT 2: hoe wordt het afvalwater van de papierfabriek gemonitord? Monsters een keer in de zoveel tijd? Het lijkt te kort door de bocht om te zeggen dat hier afspraken over zijn. Hoe wordt dat gegarandeerd?
  - verwarrend om te zeggen dat de RWZI Etten geen acceptatie en verwerkingsbeleid heeft. Breng nuance aan dat dit niet geldt voor stroom van de papierfabriek Doetinchem.

Reactie
We hebben de BBT-toets aangepast en de nieuwe versie bijgevoegd als aanvulling op de aanvraag. In de BBT-toets hebben we de samenstelling van het afvalwater van Papierfabriek Doetinchem en de montoring daarvan verduidelijkt. Daarnaast hebben we de voorwaarden opgenomen, waaraan de lozing van dat afvalwater moet voldoen, zoals deze zijn vastgelegd in de lozingsvergunning van Papierfabriek Doetinchem.

EOS
Een UPD toevoegen waarin de specificaties volgens de PGS 37-1 zijn uitgewerkt.

Reactie
In overleg met de ODRN verzoeken wij hierbij om het opleveren van een UPD op te nemen in een voorschrift. Pas na goedkeuring van het UPD zal de EOS worden gerealiseerd, overeenkomstig het UPD en de overige voorwaarden uit de PGS37-1.

3 TEN SLOTTE

Met het indienen van deze notitie en de hierin genoemde bijlagen als aanvulling op de vergunningaanvraag vertrouwen wij erop te hebben voldaan aan uw Aanvullingsverzoek van 15 januari 2025 met kenmerk D241071215. Mochten er nog vragen overblijven, beantwoorden wij deze graag. Als het duidelijk is, zien wij het ontwerpbesluit graag zo spoedig mogelijk tegemoet.

BIJLAGE: AANVULLINGSVERZOEK D241071215

Omgevingsdienst
Regio Nijmegen

Retouradres: Postbus 1603, 6501 BP Nijmegen

Waterschap Rijn en IJssel
Team Vergunningen Waterketen
Postbus 148
7000 AC Doetinchem

Datum
15 januari 2024

Pagina
1 van 3

Zaaknummer
AB24.00283

Uw kenmerk
D241071215

Behandeld door
[redacted]

Kopie naar
Witteveen+Bos, [redacted], Postbus 233, 7400AE Deventer;
Lars.van.beek@witteveenbos.com
Vergunningenrwzi@wrij.nl

Bijlage(n)

Onderwerp
Aanvullingsverzoek

Beste Team Vergunningen Waterketen,

U heeft op 29 februari 2024 een omgevingsvergunning aangevraagd voor het exploiteren van een zuiveringsvoorziening voor het zuiveren van ingezameld of afgegeven afvalwater en verwerken van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen op de Oude IJsselweg 7 te Terborg.

Op 4 juni 2024 hebben wij u verzocht om aanvullende gegevens. Deze heeft u op 16 juli 2024 binnen de gestelde termijn ingediend. Daarna hebben wij u op 8 oktober 2024 voor een tweede keer om aanvullende gegevens verzocht, deze heeft u ingediend op 19 november 2024. We hebben de op 19 november 2024 ingediende aanvullende gegevens beoordeeld. Helaas kunnen we niet verder met uw aanvraag. We hebben namelijk nog meer gegevens van u nodig.

Wat hebben wij nog van u nodig?
Wij kunnen uw aanvraag alleen behandelen als we alle gegevens hebben. In de bijlage vindt u een overzicht van de gegevens die wij missen.

Stuur de gegevens uiterlijk op 26 februari 2025
Wij vragen u om de gegevens zo snel mogelijk naar ons toe te sturen. In ieder geval uiterlijk op 26 februari 2025. Hoe eerder u dat doet, hoe sneller wij aan de slag kunnen.

Hoe moet u de gegevens indienen?
U kunt de gegevens op de volgende manieren naar ons toesturen:
- Via het Omgevingsloket (https://omgevingswet.overheid.nl/home).

Heeft u meer tijd nodig?
Lukt het u niet om op tijd de gegevens naar ons te sturen? Vraag ons dan om extra tijd. Stuur hiervoor een e-mail naar omgevingsloket@odrn.nl. Doe dit uiterlijk op 26 februari 2025.

Omgevingsdienst Regio Nijmegen
Mariënburg 75
6511 PS Nijmegen

Postbus 1603
6501 BP Nijmegen

T 024 – 751 7700
E info@odrn.nl
W www.odregionijmegen.nl

KvK 56645813

Vermeld hierin:
- Dat u extra tijd nodig heeft om de gegevens naar ons te sturen;
- Het zaaknummer (dit is AB24.00283);
- De datum dat u de aangepaste gegevens kunt sturen;
- De reden waarom u extra tijd nodig heeft.

Dit betekent wel dat wij ook de beslissing op de aanvraag uitstellen met de extra tijd die u nodig heeft.

Wilt u een verzoek doen tot opschorting van de beslistermijn?
Omdat opnieuw aanvullende gegevens nodig zijn, hebben we meer tijd nodig voor onze beslissing. Wij geven u tot 26 februari 2025 de gelegenheid de aanvraag aan te vullen. Daarom verzoeken wij u schriftelijk (ondertekende brief) met uitstel van de beslistermijn in te stemmen, overeenkomstig artikel 4:15, lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht.

Belangrijk
We gaan graag voor u aan de slag. Maar dat kan alleen als u de missende gegevens volledig en op tijd stuurt. Doet u dat niet, dan stoppen wij met de behandeling van uw aanvraag. U betaalt dan wel de kosten van de aanvraag.

Heeft u nog vragen?
U kunt contact opnemen met ons via de gegevens in de kantlijn. Noem altijd het zaaknummer AB24.00283, want dan kunnen wij u sneller helpen.

Met vriendelijke groet,

Het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland,
namens deze:

[redacted]
Afdelingsmanager Vergunningverlening Milieu

Deze brief is digitaal aangemaakt en daarom niet ondertekend.

Bijlage: gegevens die wij nog graag ontvangen

Wat hebben wij nog van u nodig?

Wij kunnen uw aanvraag alleen behandelen als we alle gegevens hebben. Wij missen de volgende gegevens.

Plattegrondtekening

In het vorige aanvullingsverzoek is gevraagd om één overzichtstekening, deze is ingediend. Helaas missen wij de volgende onderdelen op de tekening:

- Duidelijk renvooi;
- Voor met name de IWZI staat niet beschreven wat nu waar staat (bijvoorbeeld de twee fakkels zijn niet te herleiden uit de tekening).

Afvalstoffen

Deze bijlage ("Overzicht afvalstoffen die vrijkomen op locatie RWZI Etten") is nog steeds erg uitgebreid. De lijst met afvalstoffen is niet aangepast en er is niet duidelijk hoeveel en hoe de afvalstoffen worden opgeslagen. Daarnaast wordt met de lijst ook het opslaan van gevaarlijke afvalstoffen aangevraagd.
Concreet moet het volgende worden gewijzigd:

- Duidelijk beschrijven:
    - Waarom de afvalstoffen worden aangevraagd? Hoe komen ze vrij? Waarom zo'n uitgebreide lijst ten opzichte van de vigerende vergunning?
    - Hoeveel komt er per afvalstof binnen per jaar (en hoeveel ton gevaarlijke afvalstoffen in totaal)?
    - Hoe worden de afvalstoffen opgeslagen?
    - Hoe worden eventuele uitloging en andere invloeden van het milieu voorkomen?
- De samenstelling van het afvalwater van de Papierfabriek Doetinchem beschrijven in de bijlage (ondanks dat deze via een buis wordt aangevoerd).

BBT

In het vorige aanvullingsverzoek is gevraagd om aan de BBT te toetsen voor deze revisieaanvraag. Deze is ingediend. Wij missen in die bijlage de volgende gegevens:

- BBT 2: hoe wordt het afvalwater van de papierfabriek gemonitord? Monsters een keer in de zoveel tijd? Het lijkt te kort door de bocht om te zeggen dat hier afspraken over zijn. Hoe wordt dat gegarandeerd?
    - Verwarrend om te zeggen dat de RWZI Etten geen acceptatie en verwerkingsbeleid heeft. Breng nuance aan dat dit niet geldt voor stroom van de papierfabriek Doetinchem.

EOS

- Een UPD toevoegen waarin de specificaties volgens de PGS 37-1 zijn uitgewerkt.