01 RAPPORTAGE BEOORDELING (ONTWERP)DOCUMENT(EN)
Onderdeel : Gewichts- en stabiliteitsberekening

Ronde 1
Beoordeling uitgevoerd door Ben Notenboom en Eren Duru op 21-12-2023
Getoetste document(en) (kenmerk document; datum; versie; omschrijving): VII-ARC-REP-SE-03-DO; 15-12-2022; E; Uitgangspunten VII-ARC-REP-SE-04-DO; 15-12-2022; C; gewichts- en stabiliteitsberekening VII-ARC-VII-00-DR-SE-DO; 15-12-2022; 1; Plattegrond begane grondvloer VII-ARC-VII-01-DR-SE-DO; 15-12-2022; 1; Plattegrond 1e verdiepingsvloer VII-ARC-VII-02-DR-SE-DO; 15-12-2022; 1; Plattegrond 2e verdiepingsvloer VII-ARC-VII-03a-DR-SE-DO; 15-12-2022; 1; Plattegrond 03a verdieping VII-ARC-VII-03-DR-SE-DO; 15-12-2022; 1; Plattegrond 3e verdieping VII-ARC-VII-04-DR-SE-DO; 15-12-2022; 1; Plattegrond 5e verdieping VII-ARC-VII-04-DR-SE-DO; 15-12-2022; 1; Plattegrond 4e verdieping VII-ARC-VII-05-DR-SE-DO; 15-12-2022; 1; Plattegrond 6e verdieping VII-ARC-VII-07-DR-SE-DO; 15-12-2022; 1; Plattegrond 7e t/m 20e verdieping VII-ARC-VII-21-DR-SE-DO; 15-12-2022; 1; Plattegrond 21e verdieping VII-ARC-VII-22-DR-SE-DO; 15-12-2022; 1; Plattegrond 22e t/m 34e verdieping VII-ARC-VII-35-DR-SE-DO; 15-12-2022; 1; Plattegrond 35e verdieping (dak) en plattegrond dak techniek VII-ARC-VII-B1-DR-SE-DO; 15-12-2022; 1; Plattegrond kelder -1 VII-ARC-VII-B2-DR-SE-DO; 15-12-2022; 1; Plattegrond kelder -2 VII-ARC-VII-F1-DR-SE-DO; 15-12-2022; 1; Palenplan VII-ARC-VII-ZZ-DR-SE-DO; 15-12-2022; 1; Doorsnede tussen as 25-26
Overige informatie:
*Bijlage(n): ** 21530-OB01-1_Gewichts- en stabiliteitsberekening_bijlage 01

** Dit overzicht betreft een samenvatting van de toetsing. Meer informatie m.b.t. deze toetsing is opgenomen in de vermelde bijlage(n) die is opgenomen in het projectarchief van BouwQ.*

Beoordeelde risico's
OC1 Ontwerprekenfout leidt tot falen van primaire constructie

Resultaten beoordeelde risico's	
Is eindbeoordeling akkoord	Ja
(OC) Ontwerp - Constructie **OC1 Ontwerprekenfout leidt tot falen van primaire constructie**	
Zijn de ontwerpuitgangspunten en eisen aangegeven?	Ja
Zijn alle 'uitgangspunten en eisen' voldoende uitgewerkt?	Ja
Is de rekenmethode akkoord?	Ja
Is de schematisatie akkoord?	Ja

n.v.t. = niet beoordeeld of niet relevant voor deze beoordeling.

Bevindingen / Tekortkomingen / Potentiële uitsluiting (op VGV)
Geen bevindingen / tekortkomingen / potentiële uitsluitingen (op VGV).

Restrisico's
Geen restrisico's gedefinieerd.

Opmerkingen

Nr	*Opmerking BouwQ*	*Reactie*
001	Voor de schaduwberekening is een deel van de constructie gemoduleerd in AxisVM. Dit model is gebruikt voor de gewichts- en stabiliteitsberekening. Voor de stabiliteitsberekening is de aanpendelende belasting verdisconteerd in de berekening door gebruik te maken van Excel. Zie bijlage 1.	
002	De gevonden verschillen zijn akkoord bevonden. Derhalve zijn er geen opmerkingen of bevindingen in deze fase.	

Opmerkingen zijn informatief en worden door BouwQ in de tweede (en evt. volgende) beoordelingsronde(s) niet nader beoordeeld. Elke opmerking heeft een unieke codering binnen het project. Alleen opmerkingen behorende bij deze beoordeling zijn hier weergegeven. De cijfers in deze codering zijn niet altijd opeenvolgend.