Gemeente Texel

Behoort bij besluit van
Burgemeester en Wethouders van Texel,
zaaknummer: 3785085
kenmerk document: Bijlage 3/5
namens de burgemeester en wethouders van Texel,

de heer R.J. Nieuwenhuijzen
teamleider Vergunningen, Toezicht & Handhaving a.i.

KLOMP

Bouwcenter RAB – Bereikbaarheid hulpverleningsdiensten

Aanduiding bluswatervoorziening, bereikbaarheid hulpverleningsdiensten en opstelplaatsen



Route – Open water tot vrachtwageningang Bouwcenter RAB Texel
Open water als tertiaire blusvoorziening

Opstelpositie – Ruimte voor 4-6 brandweerwagens binnen 5 meter van batterijopstelling

Locatie Batterijopstelling



Vooraanzicht batterijunit



Achteraanzicht batterijunit

Storz-koppeling t.b.v. directe invoeding brandslang brandweer