Van: [redacted] <[redacted]
Verzonden: 26-10-2026 10:10
Aan: [redacted] <[redacted]
CC: [redacted] <[redacted]
Onderwerp: RE: wijzigingsvergunning warmtepompen – Van Iersel Deurne B.V.

Beste [redacted],

De volgende aanvullende informatie heb ik nog ontvangen van de leverancier van de warmtepompen voor de aanvraag wijzigingsvergunning voor UPP te Deurne.
In de bijlage is de product en specificatie-informatie van de warmtepompen van Dutek opgenomen. UPP heeft de DWT 1200 module geselecteerd, die ook in de bijlage gespecificeerd benoemd is.

De DWT Prime bestaat uit 3 cassettes, en elke cassette is een gesloten koudemiddelcircuit. Elk circuit bevat maximaal 49,5 kg koudemiddel.

Er worden in totaal 4 warmtepompen inpandig geplaatst op de verdiepingsvloer, als wijziging van de bestaande vergunning met elk 3 koudemiddelcircuits van maximaal 49,5 kg koudemiddel.

In totaal gaat het dus om 4 * 3 circuits, dus maximaal 12 * 49,5 kg = 594 kg koudemiddel.

Wij hopen dat dit voldoende informatie is om de milieutoestemming (vergunning) voor het plaatsen en in bedrijf nemen van deze pompen te verlenen.

Met vriendelijke groet,
[redacted]

Witteveen + Bos

Milieu en vergunningen
Postbus 233
7400 AE DEVENTER
[redacted]
internet: www.witteveenbos.nl

From: [redacted]
Sent: donderdag 22 oktober 2026 16:27
To: [redacted] <[redacted]
Cc: [redacted] <[redacted]
Subject: RE: wijzigingsvergunning warmtepompen – Van Iersel Deurne B.V.

Beste [redacted],

Ik begrijp uit de notitie dat afzonderlijke circuits nooit meer inhoud hebben dan 100kg koolwaterstoffen. Hoe de vier warmtepompen precies zijn opgebouwd qua circuits en inhoud van koudemidddelen is me nog niet duidelijk. Ik ga uit van de eerdere mail van [redacted] waarin 4 warmtepompen worden genoemd met elk 12 losse circuits met koudemiddelen met wisselende inhoud (van ongeveer 45 kg per circuit). Het zou fijn zijn om dit meer precies te weten.

Nu gegevens rondom de bouwaanvraag summier zijn, onderzoek jij of de SDE-aanvraag zonder bouwvergunning kan worden aangevraagd. De basis is dan de vergunning van 1 september 2025 en de komende omgevingsvergunning milieu die ik nu in behandeling heb.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
vergunningverlener industrie
Werkzaam op dinsdag, donderdag en vrijdag

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
Bezoekadres: Wal 28, Eindhoven

OMGEVINGSDIENST
ZUIDOOST-BRABANT

[redacted]
www.odzob.nl

Lees meer over onze bijdrage aan de leefomgeving in onze nieuwsbrief

Van: [redacted] <[redacted]
Verzonden: donderdag 22 oktober 2026 14:39
Aan: [redacted] <[redacted]
CC: [redacted] <[redacted]
Onderwerp: RE: wijzigingsvergunning warmtepompen – Van Iersel Deurne B.V.

Beste [redacted],

Ik heb je zojuist proberen te bellen.
Voor de beeldvorming hoe de situatie dadelijk wordt.

1. UPP koopt dadelijk 4 warmtepompen die ieder zijn eigen circuit heeft.
2. Deze staan dadelijk op de verdieping in 1 ruimte bij elkaar
3. De tekening en alle specificaties hiervan is bijgevoegd.

4. Koudemiddel inhoud natuurlijke koudemiddelen Dutek warmtepompen, is bijgevoegd.

5. Notitie inpassing Dutek warmte pompen is bijgevoegd

6. Alleen Dutek is dadelijk bevoegd om de koudemiddelen te sturen.

Uit alle gestuurde documenten blijkt de situatie en de opstelling. De punten 4 en 5 verduidelijken de situatie en bevestigen de situatie qua veiligheid op alle vlakken van dit specifieke, goedgekeurde systeem.

Ik heb naar aanleiding van de bijlage nog de vraag teruggesteld hoeveel koudemiddel er nu in zit en hoe het nu zit met de interne gescheiden circuits.
Het antwoord daarop hebben wij helaas nog niet verkregen.
We kunnen hier nog over bellen, als daar nog behoeft aan is.

Met vriendelijke groet,
[redacted]

Witteveen Bos

Milieu en vergunningen
Postbus 233
7400 AE DEVENTER
[redacted]
internet: www.witteveenbos.nl

From: [redacted] <[redacted]
Sent: donderdag 22 oktober 2026 14:19
To: [redacted] <[redacted]
Cc: [redacted] <[redacted]
Subject: RE: wijzigingsvergunning warmtepompen – Van Iersel Deurne B.V.

Beste [redacted],

Voor het milieudeel staat nog één vraag open (zie mail aan [redacted] van 8 oktober: Moet ik jullie aanvraag zien als 48 losse units (volledig gescheiden koudemiddelcircuits met elk met een eigen compressor, condensor en verdamper)?). Ik hoop vanmiddag ook groen licht te krijgen op het aspect geluid.

Vanuit de afdeling bouwen zijn er vele vragen (over het ontbreken van bouwkundige tekeningen, constructieberekeningen, welstand, brandcompartimentering, etc, etc). Graag overleg ik met je hoe hiermee om te gaan. Wellicht kunnen we bouwen losknippen, zodat je die vergunning alvast hebt. Voor de omgevingsvergunning bouwen moet nog teveel gebeuren om dat deze maand rond te krijgen.

Kunnen wij vanmiddag telefonisch contact hebben?

Met vriendelijke groet,

[redacted]
vergunningverlener industrie
Werkzaam op dinsdag, donderdag en vrijdag

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
Bezoekadres: Wal 28, Eindhoven

OMGEVINGSDIENST
ZUIDOOST-BRABANT

[redacted]
www.odzob.nl

Lees meer over onze bijdrage aan de leefomgeving in onze nieuwsbrief

---

Van: [redacted] <[redacted]
Verzonden: dinsdag 20 oktober 2026 10:44
Aan: [redacted] <[redacted]
CC: [redacted] <[redacted]>; [redacted] <[redacted]
Onderwerp: RE: wijzigingsvergunning warmtepompen – Van Iersel Deurne B.V.

Beste [redacted],

Zijn alle vragen nu voldoende beantwoord en zou je ons de stand van zaken van de vergunning kunnen doorgeven?
Zoals je ongetwijfeld gehoord hebt van [redacted] is deze vergunning nodig om de SDE subsidie aan te vragen.
Wij horen graag wanneer wij de vergunning kunnen verwachten.
Alvast onze dank voor de medewerking en snelheid.

Met vriendelijke groet,
[redacted]

Witteveen Bos

Milieu en vergunningen
Postbus 233
7400 AE DEVENTER
[redacted]

[redacted]
internet: www.witteveenbos.nl

From: [redacted]
Sent: dinsdag 13 oktober 2026 13:27
To: [redacted] <[redacted]
Cc: [redacted] <[redacted]>; [redacted] <[redacted]
Subject: RE: wijzigingsvergunning warmtepompen – Van Iersel Deurne B.V.

Beste [redacted],

Mijn collega wees mij nog op het volgende:
Zoals ik het lees is de warmtepomp juist wel opgedeeld in verschillende circuits met koudemiddel.
Door het opdelen valt de warmtepomp niet in de categorie >100kg koudemiddel.

Zie ook onderstaand uit de conclusie van 20260828 - Notitie koudemiddelinhoud.
Vanuit het Bal is daarnaast de grens van 100 kg koudemiddel per afzonderlijk circuit relevant in relatie tot de vergunningplicht. De huidige koudemiddelinhouden van Dutek blijven hier ruim onder.

De vergunningplicht is voor deze installaties dus toch niet aan de orde.
Excuses voor de verwarring.

Met vriendelijke groet,
[redacted]

Witteveen Bos

Milieu en vergunningen
Postbus 233
7400 AE DEVENTER
[redacted]
internet: www.witteveenbos.nl

From: [redacted]
Sent: dinsdag 13 oktober 2026 12:11
To: [redacted] <[redacted]
Cc: [redacted] <[redacted]; [redacted] <[redacted]
Subject: RE: wijzigingsvergunning warmtepompen – Van Iersel Deurne B.V.

Beste [redacted],

Wij hadden verwacht dat de vragen gesteld werden om de veiligheid te borgen.
Fijn dat dit aspect duidelijk is.

Wat betreft de openstaande vragen, geven wij hierbij onze reactie:

- *Moet ik opmaken uit de stukken dat het door jullie gebruikte koudemiddel geen koudemiddel is zoals bedoeld in de omschrijving van het Bal, zie art 3.15?*
    - Wat betreft een toetsing aan artikel 3.15 van het Bal. Het gaat dan om de vraag of de warmtepomp een koudemiddelcircuit met CO_2 (10kg), een koolwaterstof (5kg) of ammoniak (10kg) bevat. Indien dit het geval is dan is er sprake van een milieubelastende activiteit en gelden er algemene regels - dan wel een vergunningplicht. Het gaat hier in deze aanvraag om warmtepompen met koolwaterstof als koudemiddel met een inhoud ruim boven de 5 kg. Namelijk 2 keer 540 kg, dus 1080 kg koolwaterstof. Dus is er sprake van een MBA.
- *Of bedoel je dat er geen systeem is groter dan 5 kg?*
    - Nee, zie de grenswaarde bij de verschillende onderdelen van het koudemiddelen, deze wordt ruim overschreden.
- *Of is er geen sprake van vergunningplicht zoals bedoeld in 3.16 eerste lid onder a?*
    - De vergunningplicht geldt wanneer sprake is van een koelinstallatie met meer dan 100kg koolwaterstoffen. Daar is in dit geval ruim sprake van. Graag zien wij deze warmtepompen dan ook opgenomen in de aangevraagde wijziging van de omgevingsvergunning.

Met vriendelijke groet,
[redacted]

Witteveen Bos

Milieu en vergunningen
Postbus 233
7400 AE DEVENTER
[redacted]
internet: www.witteveenbos.nl

From: [redacted] <[redacted]
Sent: maandag 12 oktober 2026 16:54
To: [redacted] <[redacted]
Cc: [redacted] <[redacted]; [redacted] <[redacted]
Subject: RE: wijzigingsvergunning warmtepompen – Van Iersel Deurne B.V.

Dag [redacted],

Dank voor je antwoord. Ik begrijp uit de stukken dat de technische installaties veilig zijn, dat is mooi, maar ik zie zo snel geen antwoord op de vraag.

- Moet ik opmaken uit de stukken dat het door jullie gebruikte koudemiddel geen koudemiddel is zoals bedoeld in de omschrijving van het Bal, zie art 3.15 ?
- Of bedoel je dat er geen systeem is groter dan 5 kg?
- Of is er geen sprake van verguningplicht zoals bedoeld in 3.16 eerste lid onder a?

Met vriendelijke groet,

[redacted]
vergunningverlener industrie
Werkzaam op dinsdag, donderdag en vrijdag

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
Bezoekadres: Wal 28, Eindhoven

OMGEVINGSDIENST
ZUIDOOST-BRABANT

[redacted]
www.odzob.nl

Lees meer over onze bijdrage aan de leefomgeving in onze nieuwsbrief

Van: [redacted] <[redacted]
Verzonden: maandag 12 oktober 2026 15:00
Aan: [redacted] <[redacted]
CC: [redacted] <[redacted]; [redacted] <[redacted]
Onderwerp: RE: wijzigingsvergunning warmtepompen – Van Iersel Deurne B.V.

Beste [redacted],

We hebben reactie van de leverancier. De vragen kregen ze vaker en hebben het antwoord uitgewerkt in de 2 notities die zijn bijgevoegd.
Wij gaan ervan uit dat uw vragen hiermee zijn beantwoord en wij spoedig de vergunning tegemoet kunnen zien.

Met vriendelijke groet,
[redacted]

Milieu en vergunningen
Postbus 233
7400 AE DEVENTER
[redacted]
internet: www.witteveenbos.nl

From: [redacted] <[redacted]
Sent: zondag 11 oktober 2026 20:03
To: [redacted]
Cc: [redacted]
Subject: FW: wijzigingsvergunning warmtepompen – Van Iersel Deurne B.V.

Geachte [redacted]

Wij hebben u mail in goede orde ontvangen. [redacted] is echter ziek, vandaar dat ik reageer.

Wij hebben de vragen direct bij de beoogd leverancier uitgezet en verwachten maandag 12/10 eind van de dag antwoorden te kunnen geven.

Met vriendelijke groet,
[redacted]

Milieu en vergunningen
Postbus 233
7400 AE DEVENTER
[redacted]
internet: www.witteveenbos.nl

Van: [redacted] <[redacted]
Verstuurd: donderdag, oktober 8, 2026 3:57:11 p.m.
Aan: [redacted] <[redacted]
CC: [redacted] <[redacted]
Onderwerp: RE: wijzigingsvergunning warmtepompen – Van Iersel Deurne B.V.

Beste [redacted],

Voor de duidelijkheid: in de huidige vergunning onder ‘externe veiligheid’ is niks opgenomen over de koudemiddelen.

De aanvraag gaat over vier warmtepompen met elk 12 circuits. Moet ik jullie aanvraag zien als 48 losse units (volledig gescheiden koudemiddelcircuits met elk met een eigen compressor, condensor en verdamper)?

Nu jullie haast hebben bij de behandeling van de aanvraag, hoop ik op een snelle reactie.

Vriendelijke groet,
[redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: dinsdag 6 oktober 2026 13:19
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: RE: wijzigingsvergunning warmtepompen – Van Iersel Deurne B.V.

Dag [redacted],

Graag ontvang ik meer duidelijkheid over het kader en de toets aan regelgeving betreft koudemiddelen.

In 2.2 van de toelichting schrijf je:
‘De technische ruimte wordt ingericht overeenkomstig de voor de opstelling geldende veiligheidsvoorwaarden.’

In paragraaf 3.2.2 Externe veiligheid en brandveiligheid staat het volgende:
‘De warmtepompen worden inpandig opgesteld in een afzonderlijke technische ruimte en worden uitgevoerd met isobutaan als koudemiddel. Isobutaan is brandbaar. Zoals beschreven in paragraaf 2.2, worden maatregelen getroffen voor het detecteren en beheersen van koudemiddellekkages en drukverhoging, waaronder lekdetectie, ventilatie, automatische uitschakeling, noodstroomvoorziening en een afblaasleiding naar buiten. De technische ruimte en de opstelplaats worden ingericht overeenkomstig de voor de installatie geldende veiligheidsvoorwaarden en vóór ingebruikname gekeurd. Daarmee worden de risico’s voor de omgeving als gevolg van een eventuele lekkage of drukverhoging in het koudemiddelcircuit beheerst. De realisatie en ingebruikname van de installatie vinden plaats nadat de definitieve uitvoering en de vereiste veiligheidsvoorzieningen zijn gecontroleerd. Gelet op de inpandige opstelling en de voorgenomen veiligheidsvoorzieningen worden de risico’s voor de omgeving als gevolg van een eventuele koudemiddellekkage of drukverhoging beheerst. In de vigerende vergunning en onderliggende aanvraag is het aspect ‘externe veiligheid’ uitgebreid beoordeeld. Deze beoordeling blijft onverminderd van toepassing voor de beoogde situatie.

In onderstaande mailwisseling heb je het over 540 kg koudemiddel per pomp (verdeeld over 12 losse circuits). Hoe verhouden deze hoeveelheden ten opzichte van (oa de vergunningplicht) uit paragraaf 3.2.5 en de gestelde regels voor dit soort koudemiddelen, waaronder ATEX?

Met vriendelijke groet,

[redacted]
vergunningverlener industrie
Werkzaam op dinsdag, donderdag en vrijdag

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
Bezoekadres: Wal 28, Eindhoven

OMGEVINGSDIENST
ZUIDOOST-BRABANT
[redacted]
www.odzob.nl

Lees meer over onze bijdrage aan de leefomgeving in onze nieuwsbrief

Van: [redacted]
Verzonden: donderdag 1 oktober 2026 16:45
Aan: [redacted]
Onderwerp: RE: wijzigingsvergunning warmtepompen – Van Iersel Deurne B.V.

Beste [redacted]

Dank voor je snelle terugkoppeling.

Het klopt inderdaad dat het gaat om 540 kg koudemiddel per warmtepomp (verdeeld over 12 circuits van 45 kg), wat neerkomt op een totaal van 2.160 kg voor de 4 warmtepompen samen.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Milieuadviseur en groepsleider Lucht, Industrielawaai en Compliance

Witteveen+Bos
Departement: Milieu, gezondheid en leefomgeving
[redacted]

From: [redacted]
Sent: donderdag 1 oktober 2026 16:32
To: [redacted]
Subject: RE: wijzigingsvergunning warmtepompen – Van Iersel Deurne B.V.

[redacted], bedoel je dat elke pomp 540 (12x45) kg koudemiddel bevat? En dat keer vier?

Ik ben al bezig met de vergunning. Nadat ik de bevindingen van de geluidsadviseur heb ontvang zal ik een indicatie geven. Vooralsnog hebben we een beslistermijn van acht weken.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
vergunningverlener industrie
Werkzaam op dinsdag, donderdag en vrijdag

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
Bezoekadres: Wal 28, Eindhoven

OMGEVINGSDIENST
ZUIDOOST-BRABANT
[redacted]
www.odzob.nl

Lees meer over onze bijdrage aan de leefomgeving in onze nieuwsbrief

Van: [redacted]
Verzonden: donderdag 1 oktober 2026 15:42
Aan: [redacted]
Onderwerp: RE: wijzigingsvergunning warmtepompen – Van Iersel Deurne B.V.

Beste [redacted],

Natuurlijk, geen probleem.

De volgende gegevens zijn bevestigd door de leverancier: de vier warmtepompen bevatten ieder 12 circuits met elk 45 kilo koelmiddel.

Kun je een indicatie geven van de verwachte tijdlijn voor de beoordeling van de vergunningsaanvraag in verband met de SDE-aanvraag?

Ik hoor het graag als er nog vragen zijn.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Milieuadviseur en groepsleider Lucht, Industrielawaai en Compliance

Witteveen+Bos
Departement: Milieu, gezondheid en leefomgeving

[redacted]

From: [redacted] <[redacted]>
Sent: donderdag 1 oktober 2026 15:27
To: [redacted] <[redacted]>
Subject: RE: wijzigingsvergunning warmtepompen – Van Iersel Deurne B.V.

Beste [redacted],

Wil je ajb onderstaande mail vergeten/wissen? Deze was bedoeld voor de geluidsadviseur.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
vergunningverlener industrie
Werkzaam op dinsdag, donderdag en vrijdag

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
Bezoekadres: Wal 28, Eindhoven

OMGEVINGSDIENST
ZUIDOOST-BRABANT
[redacted]
www.odzob.nl

Lees meer over onze bijdrage aan de leefomgeving in onze nieuwsbrief

Van: [redacted]
Verzonden: donderdag 1 oktober 2026 13:54
Aan: [redacted] <[redacted]>
Onderwerp: wijzigingsvergunning warmtepompen – Van Iersel Deurne B.V.

[redacted]

Van composteerbedrijf Van Iersel Deurne hebben wij een aanvraag ontvangen voor een wijziging van het bedrijf: er worden warmtepompen geïnstalleerd. De wijziging geeft geen significante nadelige gevolgen voor het milieu. Voor geluid is een rapport bij de aanvraag gevoegd, namelijk: 'Akoestisch onderzoek – wijziging composteerinstallatie Van Iersel Deurne' d.d 9 september 2026 met referentie 153930/26-013.601

Zou je dit rapport willen beoordelen? Klopt de conclusie dat er geen significante nadelige effecten optreden?

Het gaat om zaaknummer Z-2026-014434 (zie bijlage III van de aanvraag). Het rapport staat ook in deze bijlage.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
vergunningverlener industrie
Werkzaam op dinsdag, donderdag en vrijdag

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
Bezoekadres: Wal 28, Eindhoven

OMGEVINGSDIENST ZUIDOOST-BRABANT
[redacted]
www.odzob.nl

Lees meer over onze bijdrage aan de leefomgeving in onze nieuwsbrief

Van: [redacted] <[redacted]>
Verzonden: donderdag 1 oktober 2026 11:47
Aan: [redacted] <[redacted]>
CC: [redacted]
Onderwerp: RE: Indiening wijzigingsvergunning warmtepompen – Van Iersel Deurne B.V.

Geachte [redacted],

Mijn excuses dat de bijlagen bij de eerdere indiening ontbraken. Ze zijn inmiddels toegevoegd aan het DSO. Mocht u nog vragen hebben of aanvullende informatie wensen, dan hoor ik dat graag.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Milieuadviseur en groepsleider Lucht, Industrielawaai en Compliance

Witteveen+Bos
Departement: Milieu, gezondheid en leefomgeving
[redacted]

Met vriendelijke groet,

[redacted]

From: [redacted] <[redacted]@odzob.nl>

Sent: donderdag 1 oktober 2026 11:17
To: [redacted] <[redacted]
Cc: [redacted] <[redacted]
Subject: RE: Indiening wijzigingsvergunning warmtepompen – Van Iersel Deurne B.V.

Geachte [redacted]

In de 'Toelichting aanvraag wijzigingsvergunning warmtepompen' d.d. 10 september 2026 met rapportnr 153930/26-013.674 verwijst u naar bijlage II (technische gegevens van warmtepompen) en bijlage III (akoestisch onderzoek). Ik mis deze bijlage II en bijlage III in mijn dossier. Kunt u controleren of deze zijn bijgevoegd in het DSO? Zo nee, wilt u deze stukken alsnog aanleveren?

Dank alvast,

Met vriendelijke groet,

[redacted]
vergunningverlener industrie
Werkzaam op dinsdag, donderdag en vrijdag

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
Bezoekadres: Wal 28, Eindhoven

OMGEVINGSDIENST
ZUIDOOST-BRABANT
[redacted]
www.odzob.nl

Lees meer over onze bijdrage aan de leefomgeving in onze nieuwsbrief

Van: [redacted]
Verzonden: donderdag 17 september 2026 14:21
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: Indiening wijzigingsvergunning warmtepompen – Van Iersel Deurne B.V.

Geachte [redacted]

Mijn collega's [redacted] en [redacted] hebben aan mij gevraagd de vergunningaanvraag te behandelen die u namens Van Iersel Compost heeft ingediend. Ik zal de aanvraag de komende dagen verder beoordelen. Indien de aangevraagde wijzigingen geen significante nadelige milieugevolgen hebben, dan is inderdaad de reguliere procedure van toepassing op deze aanvraag (zie art 10.24 4e lid Omgevingsbesluit).

Laat gerust weten als u vragen heeft.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Vergunningverlener industrie
Werkzaam op dinsdag, donderdag en vrijdag

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
Bezoekadres: Wal 28, Eindhoven

OMGEVINGSDIENST
ZUIDOOST-BRABANT
[redacted]
www.odzob.nl

Lees meer over onze bijdrage aan de leefomgeving in onze nieuwsbrief

Van: [redacted] <[redacted]@witteveenbos.com>
Verzonden: vrijdag 11 september 2026 09:13
Aan [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: Indiening wijzigingsvergunning warmtepompen – Van Iersel Deurne B.V.

Geachte [redacted]

Gisterenmiddag hebben wij namens Van Iersel Deurne B.V. de aanvraag voor de wijzigingsvergunning ingediend. De aanvraag heeft betrekking op de toevoeging van industriële warmtepompen aan de vergunde inpandige composteerinstallatie.

Zoals tijdens ons eerdere overleg is toegelicht, hangt de plaatsing van de warmtepompen en de daarmee samenhangende bouwkundige en interne wijzigingen samen met een aansluiting op het warmtenet. De vergunde verwerkingscapaciteit en de uitgangspunten voor de bedrijfsvoering blijven daarbij ongewijzigd. Naar ons oordeel is daarom sprake van een niet-significante wijziging van de vergunde situatie. Dit is nader toegelicht in de toelichting bij de aanvraag.

De aanvraag houdt verband met een SDE-aanvraag. Om die reden is een spoedige behandeling van belang. Wij verzoeken u daarom, voor zover mogelijk, de aanvraag met toepassing van de reguliere procedure te behandelen.

Uiteraard zijn wij beschikbaar voor een nadere toelichting of het beantwoorden van eventuele vragen over de aanvraag of de bijbehorende stukken.

Met vriendelijke groet,

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Milieuadviseur en groepsleider Lucht, Industrielawaai en Compliance

Witteveen+Bos
Departement: Milieu, gezondheid en leefomgeving
[redacted]

DISCLAIMER:
This e-mail is strictly confidential and is intended solely for the addressee.
It is prohibited for unauthorized persons to utilize the information contained within this e-mail.
If you receive this e-mail and you are not the addressee,
then please delete it from your system and notify the person who sent it to you.

Our company accepts no liability for the content of this email,
or for the consequences of any actions taken on the basis of the information provided,
unless that information is subsequently confirmed in writing.

Before printing, think about the environment.

Disclaimer
Aan de inhoud van dit e-mailbericht kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij dit expliciet in dit bericht is verwoord. De informatie verzonden met dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien de lezer van dit bericht niet de geadresseerde is wordt u verzocht het bericht te retourneren aan de afzender.

DISCLAIMER:
This e-mail is strictly confidential and is intended solely for the addressee.
It is prohibited for unauthorized persons to utilize the information contained within this e-mail.
If you receive this e-mail and you are not the addressee,
then please delete it from your system and notify the person who sent it to you.

Our company accepts no liability for the content of this email,
or for the consequences of any actions taken on the basis of the information provided,
unless that information is subsequently confirmed in writing.

Before printing, think about the environment.

Disclaimer
Aan de inhoud van dit e-mailbericht kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij dit expliciet in dit bericht is verwoord. De informatie verzonden met dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien de lezer van dit bericht niet de geadresseerde is wordt u verzocht het bericht te retourneren aan de afzender.

DISCLAIMER:
This e-mail is strictly confidential and is intended solely for the addressee.
It is prohibited for unauthorized persons to utilize the information contained within this e-mail.
If you receive this e-mail and you are not the addressee,
then please delete it from your system and notify the person who sent it to you.

Our company accepts no liability for the content of this email,
or for the consequences of any actions taken on the basis of the information provided,
unless that information is subsequently confirmed in writing.

Before printing, think about the environment.

Disclaimer
Aan de inhoud van dit e-mailbericht kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij dit expliciet in dit bericht is verwoord. De informatie verzonden met dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien de lezer van dit bericht niet de geadresseerde is wordt u verzocht het bericht te retourneren aan de afzender.

DISCLAIMER:
This e-mail is strictly confidential and is intended solely for the addressee.
It is prohibited for unauthorized persons to utilize the information contained within this e-mail.
If you receive this e-mail and you are not the addressee,
then please delete it from your system and notify the person who sent it to you.

Our company accepts no liability for the content of this email,
or for the consequences of any actions taken on the basis of the information provided,
unless that information is subsequently confirmed in writing.

Before printing, think about the environment.

Disclaimer
Aan de inhoud van dit e-mailbericht kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij dit expliciet in dit bericht is verwoord. De informatie verzonden met dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien de lezer van dit bericht niet de geadresseerde is wordt

u verzocht het bericht te retourneren aan de afzender.

DISCLAIMER:
This e-mail is strictly confidential and is intended solely for the addressee.
It is prohibited for unauthorized persons to utilize the information contained within this e-mail.
If you receive this e-mail and you are not the addressee,
then please delete it from your system and notify the person who sent it to you.

Our company accepts no liability for the content of this email,
or for the consequences of any actions taken on the basis of the information provided,
unless that information is subsequently confirmed in writing.

Before printing, think about the environment.

Disclaimer
Aan de inhoud van dit e-mailbericht kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij dit expliciet in dit bericht is verwoord. De informatie verzonden met dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien de lezer van dit bericht niet de geadresseerde is wordt u verzocht het bericht te retourneren aan de afzender.

DISCLAIMER:
This e-mail is strictly confidential and is intended solely for the addressee.
It is prohibited for unauthorized persons to utilize the information contained within this e-mail.
If you receive this e-mail and you are not the addressee,
then please delete it from your system and notify the person who sent it to you.

Our company accepts no liability for the content of this email,
or for the consequences of any actions taken on the basis of the information provided,
unless that information is subsequently confirmed in writing.

Before printing, think about the environment.

Disclaimer
Aan de inhoud van dit e-mailbericht kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij dit expliciet in dit bericht is verwoord. De informatie verzonden met dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien de lezer van dit bericht niet de geadresseerde is wordt u verzocht het bericht te retourneren aan de afzender.

DISCLAIMER:
This e-mail is strictly confidential and is intended solely for the addressee.
It is prohibited for unauthorized persons to utilize the information contained within this e-mail.
If you receive this e-mail and you are not the addressee,
then please delete it from your system and notify the person who sent it to you.

Our company accepts no liability for the content of this email,
or for the consequences of any actions taken on the basis of the information provided,
unless that information is subsequently confirmed in writing.

Before printing, think about the environment.

Disclaimer
Aan de inhoud van dit e-mailbericht kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij dit expliciet in dit bericht is verwoord. De informatie verzonden met dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien de lezer van dit bericht niet de geadresseerde is wordt u verzocht het bericht te retourneren aan de afzender.

DISCLAIMER:
This e-mail is strictly confidential and is intended solely for the addressee.
It is prohibited for unauthorized persons to utilize the information contained within this e-mail.
If you receive this e-mail and you are not the addressee,
then please delete it from your system and notify the person who sent it to you.

Our company accepts no liability for the content of this email,
or for the consequences of any actions taken on the basis of the information provided,
unless that information is subsequently confirmed in writing.

Before printing, think about the environment.