Het perceel waar deze kabel
doorheen loopt hoort
bij huisnummer 46.

HTN041552

HTN041553

HTN041567

4x10 Cu

Te verwijderen aansluiting 1x10A onbemeterd
t.b.v. Walkasten bedienden als voeding lichtpunt baken.
d.m.v. ± 85 mtr. 4x10 Cu te verwijderen
tot aan de HK met een EM.
Vermoedelijk
HK : 4 x 95/4 x 6/BC1 x 25 V-VMvKhsas AL 1355 - 1513 ()
HI : 560072223
Locatie:
RD: 140619, 442472
GPS: 51.97049, 5.17792

0,4 kV 4 x 95/4 x 6/BC1 x 25AL 1355 - 1513

Lekdijk

WORKAROUND EAN-CODE
Onbemeterd SJV niet bekend.
Aansluiting dient verwijderd te worden





Nummer: 1	Type: Te verwijderen 4x10Cu	Lengte: ±85m.

Opmerkingen: Geen

Tracélengte: Mtr.

STEDIN

Formaat: A3
Schaal: 1:500
Volgend bladnr:

20260130 Trace Elektra
Lekdijk 42 Schalkwijk
LS plan
Detailontwerp/Vergunning E

Wijz: #1 | Datum: 19-10-2026
Getekend door [redacted]
Goedgekeurd door Engineer [redacted]
Goedgekeurd door ONC/OIV: N.v.t.
Project: PD297225
Ordernr:
Documentnr: 20260130-7225-001
Status: Vrij voor uitvoering | Bladnr: A3

ELEKTRA NIEUW	LS-kast	Station	Leveringspunt	Laadpaal	OV mast				
	Mast bovengronds	Mof	Bescherming	Abc Tekst	Zinkerbord				
	Kabel nieuw	Kabel te rijzen	Kabel te rooien	Buiten Bedrijf	Kadaster				
ELEKTRA BESTAAND	LS-kast	Station	Leveringspunt	OV mast	Mast bovengronds	Mof	Bescherming		
	0,4 kV/OV	0,4 kV	OV	3 kV	6 kV	10/13 kV			
	23 kV	25 kV	50 kV	66 kV	150 kV				
	Buiten Bedrijf	Telecom	Aardkabel	Gelijkspanning					

Auteursrecht voorbehouden volgens de wet.