



Besluit

Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe
Apeldoornseweg 250
7351 TA HOENDERLOO

Datum

7 januari 2026

Zaaknummer

2025-015729

Onderwerp

Wijzigen omgevingsvergunning open
bodemennergiesysteem

Inlichtingen bij

Provincieloket
026 359 99 99
post@gelderland.nl

Blad

1 van 4

Activiteit

Open bodemennergiesysteem ten behoeve van het open bodemennergiesysteem voor het
Park Paviljoen van Park Hoge Veluwe in Otterlo

Locatie

Kadastraal bekend als gemeente Otterlo, sectie I, perceelnummer 516

Beste mevrouw/meneer,

U heeft een vergunning voor een open bodemennergiesysteem op de hierboven vernoemde locatie,
volgens besluit d.d. 3 juni 2015 met zaaknummer 2015-000937.

Op 4 december 2025 hebben wij uw aanvraag ontvangen voor het lozen van grondwater tijdens het
onderhoud van de bronnen op de bodem.

Hierbij ontvangt u ons besluit waarin uitsluitend de voorschriften ten aanzien van de lozing zijn
opgenomen.

Besluit

Gelet op het bepaalde in de Omgevingswet, de Provinciewet, de Algemene wet bestuursrecht, de
Omgevingsverordening Gelderland en het regionale Waterprogramma besluiten wij:

- Aan Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe vergunning te verlenen voor het lozen
van maximaal 200 m³ grondwater per jaar bij het onderhoud van de bronnen met een
maximale capaciteit van 25 m³/uur.
- Dat de lozing voor het onderhoud plaatsvindt op de bodem.

Markt 11 | 6811 CG Arnhem
Postbus 9090 | 6800 GX Arnhem

026 359 99 99
post@gelderland.nl
www.gelderland.nl

BNG Bank Den Haag
NL74BNGH0285010824
BIC-code BNG Bank: BNGHNL2G

Btw-nummer: NL001825100.B03
KvK-nummer: 51468751



provincie
Gelderland

Datum

7 januari 2026

Zaaknummer

2025-015729

Blad

2 van 4

- De vergunning te verlenen voor onbepaalde tijd.
- De in bijlage 1 opgenomen voorschriften toe te voegen aan het besluit d.d. 3 juni 2015 met zaaknummer 2015-000937.

Onderdelen aanvraag

De aanvraag bestaat uit:

- Een vergunningaanvraag met aanvraagnummer 20250204 01480 002, ingediend op 11 december 2025, ingediend door Installect Advies B.V., namens Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe;
- Een notitie 'Lozing van vrijkomend grondwater bij gebruik van open bodemenergiesysteem, Het Landhuis Otterlo', referentie NO2595KL01, 11 december 2025, opgesteld door Installect Advies B.V..

De bijlage is onderdeel van dit besluit

De bijlage bevat de voorschriften. Neem de bijlage goed door.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Kijk daarvoor op [gelderland.nl](https://www.gelderland.nl). U kunt ook contact opnemen met het Provincieloket via telefoonnummer 026 359 99 99. Houdt u het zaaknummer van deze brief bij de hand. We kunnen u dan sneller helpen.

Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



Martine Jongman
Teammanager Vergunningverlening

Voor dit besluit geldt:

- Besluit activiteiten leefomgeving, artikel 3.19, tweede lid

Bijlage

- Bijlage 1 –Voorschriften

Datum

7 januari 2026

Zaaknummer

2025-015729

Blad

3 van 4

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na dagtekening van dit besluit bezwaar maken. Richt uw bezwaarschrift aan: Gedeputeerde Staten, secretariaat Commissie rechtsbescherming, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Graag 'bezwaarschrift' vermelden op de envelop en op de brief. U kunt uw bezwaarschrift ook elektronisch indienen op het portaal Rechtsbescherming. Hiervoor gebruikt u DigiD, eHerkenning of eIDAS.

Meer informatie vindt u op www.gelderland.nl/bezwaren en bij het Provincieloket 026 359 99 99.

Als u een bezwaarschrift indient en u wilt niet dat een besluit in werking treedt, kunt u bij de rechter een verzoek indienen voor een voorlopige voorziening. Zie www.rechtspraak.nl.

Bijlage 1 Voorschriften

U bent verplicht om zich aan de volgende voorschriften te houden voor het lozen van grondwater bij onderhoud van het bodemenergiesysteem:

1. Het grondwater dat vrijkomt bij het onderhoud van de bronnen mag op de bodem geloosd worden met een maximaal debiet van 25 m³/uur, met een totale lozing van maximaal 200 m³/jaar.
2. De lozing op de bodem mag plaatsvinden binnen circa 50 m van de bronlocaties.
3. De installatie moet voorzien zijn van een debietmeter, waarbij de lozingsdebieten correct worden geregistreerd per tijdseenheid (zowel in m³/uur als in l/s).
4. De start van de lozing moet uiterlijk twee weken voorafgaand aan de lozing gemeld worden aan de provincie via post@gelderland.nl.
5. De beëindiging van de lozing moet uiterlijk vijf dagen na het beëindigen van de lozing gemeld worden aan de provincie via post@gelderland.nl.