

**Van:** gemeente bodegraven-Reewijk>

**Verzonden:** maandag 19 januari 2026 11:12

**Aan:** \_VHpost <[VHpost@hdsr.nl](mailto:VHpost@hdsr.nl)>

**Onderwerp:** Aanvullende informatie - zaaknummer719712

Hallo,

Hierbij stuur ik de invullende informatie op de gestelde vragen. In **groen** staat de aanvullende informatie. Hopelijk is het zo voldoende duidelijk om de vergunning te verlenen.

### **Hekwerk (aangevraagd)**

Het hekwerk staat aangegeven in de zone waterstaatswerk van een regionale niet verheelde waterkering.

- Voor het plaatsen van het hekwerk hebben wij kaart nodig met aanduiding van de locatie van het hekwerk ten opzichte van een referentie, bijvoorbeeld de kade van de Dubbele Wiericke met weergave van de exacte afstand tot deze referentie. Zo kunnen wij beoordelen of het hekwerk in het talud van de kering wordt geplaatst. In verband met onderhoud en bereikbaarheid van de waterkering bij calamiteiten is dit een onderdeel waarvoor intern een beoordeling wordt gemaakt of dit vergund kan worden.
  - De referentie ten opzichte van de kade is toegevoegd. In de doorsnede in de overzichtstekening is te zien hoe ver de elementen van de kade af staan.
- Graag willen wij weten hoe het groen onderhoud wordt uitgevoerd aan de binnenzijde van het hekwerk (aan de zijde van het speelpark). Indien dit wordt uitgevoerd door de gemeente, ontvangen wij graag een bevestiging dat dit is opgenomen in het Gemeentelijk onderhoudsplan.
  - De gemeente en IKC de Brug hebben afspraken gemaakt over het uitvoeren van het onderhoud binnen het hekwerk. Het komt erop neer dat de gemeente de bomen en de speeltoestellen gaat onderhouden en IKC de Brug het gazon, de beplanting en de halfverharding.
- Wordt er voor het plaatsen van het hekwerk graafwerk uitgevoerd? Wat is de diepte van de palen en hoe worden deze geplaatst?
  - Voor het plaatsen van het hekwerk zullen geen graafwerkzaamheden plaats vinden. De palen worden aangebracht door het boren van gaten tot een diepte van 60 cm onder maaiveld.

### **Hoogstamboom (niet meegenomen in de aanvraag)**

- De hoogstamboom aangeduid met de letter B op de ontwerp-tekening is op deze locatie (in de zone waterstaatswerk van de waterkering) niet gewenst. Aangezien het niet noodzakelijk is om de boom in de zone waterstaatswerk te plaatsen is ons verzoek om

de buiten de zone waterstaatswerk, op minimaal 25 meter afstand van de kade te plaatsen.

- De boom is komen te vervallen
- Graag ontvangen wij een aangepaste tekening waarin de boom is verwijderd of verplaatst.
  - De aangepaste tekening is toegevoegd in de bijlage.

### **Kabelbaan (niet vergund, niet meegenomen in de aanvraag)**

- Voor de kabelbaan is op basis van onze gegevens nog geen vergunning afgegeven. Op luchtfoto's is te zien dat de kabelbaan is geplaatst in 2020 of 2021. De kabelbaan is geplaatst in de zone waterstaatswerk van de regionale waterkering, tevens gedeeltelijk in het talud van de kering.
  - We hebben navraag gedaan bij collega's en voor de kabelbaan blijkt inderdaad geen vergunning voor te zijn aangevraagd.
- Van de kabelbaan ontvangen wij graag gegevens over de wijze van plaatsing, diepte van de palen in de bodem. Bij voorkeur, indien nog te achterhalen, een tekening waarop te zien is hoe de constructie er uit ziet onder het maaiveld.
  - In de bijlage 'WP-209 montage 30 m' is te vinden hoe de kabelbaan is aangelegd. De fundering van de kabelbaan ligt op maximaal 1 m onder maaiveld.
- De kabelbaan ligt net als het hekwerk gevoelig vanwege de situering in het talud van de waterkering. Dit is een onderdeel waarvoor intern een beoordeling wordt gemaakt of de kabelbaan op deze locatie gewenst is en vergund kan worden.

### **Speeltoestellen; vogelnestschommel en klimparcours (aangevraagd)**

- Wordt er voor het plaatsen van deze toestellen graafwerk uitgevoerd?
  - Nee er worden alleen gaten geboord voor het aanbrengen van de staanders.
- Wat is de diepte van de te plaatsen toestellen in de grond?
  - Er worden gaten geboord tot 1,00 m onder maaiveld op de locatie van de staanders.

Mocht er nog aanvullende informatie nodig zijn dan hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,



Raadhuisplein 1, 2411 BD Bodegraven  
Postbus 401, 2410 AK Bodegraven  
[www.bodegraven-reeuwijk.nl](http://www.bodegraven-reeuwijk.nl)

