



GEVEGENS staal

ALGEMEEN:

- staakwastel alle koker- en buisprofielen: 5275 HF tenzij anders aangegeven
- staakwastel alle SFS, FB- en THD-profielen: 5355
- staakwastel alle overige profielen: 5235 HF: warmgevormd (EN 10210)
CF: koudgevormd (EN 10219)

- alle gaten boren

- steekteste buizen en moeren 8,8
- steekteste las in de staaf: lasomkokers 4,6 tensil anders aangegeven
- alle lasen a = minimaal 4mm
- alle details aan lasen dienen te worden berekend door de leverancier

- stekwille opvullen met krimprijt mortel

plaats deeling hoofdlijnen over-en-overslag berekening constructeur

- opslagting stalen I-profiel: 150mm, tenzij anders aangegeven

- schroef te plaatsen van aansluiting kolom/ligger

- kapschaf ter plaatse van belasting ligger

kolom-aansluiting:

indien er geen kolom onder/boven aanwezig is, wordt dit aangegeven met een "g"

BEWERKING:

- binnenmilieu:
 - 1x stralen SA 2,5
 - 2x zinkfosfaatprimer laagdikte 50 µm
- alle in te starten constructie-onderdelen dienen onbehandeld te blijven i.v.m. aantrechting
- buitenmilieu:
 - alle constructie-onderdelen die blijvend met de buitenlucht en/of spouw in aanraking komen, dienen chemisch verzinkt te worden
 - chemisch verzinken laagdikte 80 µm + 2-laags poedercoating 120 µm =>IV

BRANDWERENDE VOORZIENINGEN:

- brandwerendheids hoofdaangbouwconstructie: volgens opgave architect
- koker en/of buiskolommen vullen met beton (zie specificatie)
- overige brandwerend bekleden:
- omfimmen, spuiten/schilderen
- nadere detaillering volgens opgave architect

MONTAGE-VOORZIENINGEN:

- stabiliteitsvoorzieningen en montageverbanden die tijdens de uitvoeringsfase noodzakelijk zijn, dienen door de aannemer te worden bepaald
- stabiliteit (tijdelijk) verbanden onder spanning aanbrengen
- randliggers tijdelijk het leggen van prefab vloerplaten stampelen, totdat de drukslag verhard is
- bij minderlagers de prefab vloerplaten om en om leggen, indien dit niet mogelijk is, dan de liggers stampelen

BOUWKUNDIG (JULIUS) STAAL:

- bevestigingsgordelpunten, boeiweringstreunen, hulpstaal t.b.v. dak- en geveleiplaten, doorvoeren, leidingwerk, deuren etc. behoren niet tot de hoofdaangbouwconstructie en vallen voor nadere dimensionering en uitwerking onder de aannemer.
- talen en geveldragers volgens dimensionering en uitwerking aannemer, ter goedkeuring constructeur en architect



--	--	--	--	--

VOORLOPIG