

Activiteit NRB	NRB code	Locatie omschrijving	Omschrijving activiteit	Bodembedreigende stof	cvm nr.	Voorzieningen	Maatregelen	Opmerkingen
Opslag in bovengrondse tank vrij van de ondergrond opgesteld	1.3	Testruimte	Opslag diesel in dagtank 40 liter	Diesel	I	Enkelwandige tank Kerende voorziening	Visuele controle uitwendig op lekkage Faciliteiten en personeel	
			Opslag sludge	Sludge	III	dubbelwandige tank en; lekdetectie.	inspectie tank en; visueel toezicht en; algemene zorg.	
		Pompruimte	Opslag diesel 10 m3	Diesel				
			Opslag diesel 300 liter sprinkler	Diesel				
Opslag in putten en bassins	1.4	Cleaning area	Pompput naar sludgetank	Sludge	II	Put of bassin uitgevoerd als vloeistofdichte voorziening	periodiek inspectie én controle vloeistofdichte voorziening en; algemene zorg.	
Onderbelading en onderlossing	2.1.2	Testruimte	Vullen dieseltank vanuit tankwagen op vloeistofkerende opstelplaats	Diesel	II	Kerende voorziening en lekbak onder elk aansluitpunt en overvulbeveiliging op het te vullen object en aandacht voor hemelwater of gecontroleerde afvoer	Controle op vol raken lekbak en visueel toezicht los- laad instructie met aandacht voor positie aansluitpunten en faciliteiten en personeel	
Bovengrondse leiding	2.2.2	Testruimte	leidingtransport vanaf 10 m3 tank	Diesel	I	enkelwandige leiding en; aandacht voor appendages.	leidinginspectie en; onderhoudprogramma afgestemd op resultaten leidinginspectie en; visueel toezicht en; faciliteiten en personeel.	
		Pompruimte	leidingtransport vanaf 100 liter tank					
Verpompen	2.3.3	Cleaning area	pompen voor sludge	Sludge	I	Geen voorziening noodzakelijk	Visueel toezicht en algemene zorg	Geen precieze tabel. Maar pomp is gesloten en zit in de pompputbak
Op- en overslag van viskeuze en vloeistoffen in emballage	3.3.2	Werkplaatsen	Opslag afvalstoffen	Olie, vet, emulsie	II	lekbak en; aandacht voor geschikte emballage.	controle op vol raken lekbak en; visueel toezicht.	
		Werkplaatsen	Opslag werkvoorraad	Olie, vet, emulsie				
		Assemblage	Opslag chemicalien					
		Testruimte	Opslag (afgewerkte) olie	Olie				
		Ontvangsthal	Opslag te reinigen motoren	Olie, vet, diesel	I	kerende voorziening en; aandacht voor geschikte emballage.	Visueel toezicht en; faciliteiten en personeel.	Carters zijn dicht en olie is er zoveel mogelijk uit . Hooft niet te lekken. Staan op balken op de grond inpandig

Gesloten proces of bewerking	4.1	Cleaning area	Reinigen onderdelen in reinigingsinstallatie	Ontvetter	II	kerende voorziening en; aandacht voor pompen, appendages, en monsterpunten.	onderhoudprogramma en; systeem inspectie en; algemene zorg.	
		Assemblage						
		Testruimte	Testen motoren	Diesel	III	vloeistofdichte voorzieningen; aandacht voor hemelwater of gecontroleerde afvoer.	periodiek inspectie én controle vloeistofdichte voorziening en; algemene zorg.	Staat in een cabine
Half open proces of bewerking	4.2	Cleaning area	Vullen of legen reinigingsinstallatie	Ontvetter	II	lekbak en; aandacht voor hemelwater.	controle op vol raken lekbak en; visueel toezicht en; algemene zorg.	
		Assemblage						
		Assemblage	Coaten van motorblokken	Verf	I	kerende voorziening en; aandacht voor hemelwater	<ul style="list-style-type: none"> visueel toezicht en; faciliteiten en personeel. 	Coaten wordt uitgevoerd met een kwast
Open proces of bewerking	4.3	Cleaning area	Reinigen motoren met hogedrukspuit	Ontvetter	I	vloeistofdichte voorziening en; aandacht voor hemelwater of gecontroleerde afvoer en; aandacht voor opvang van vrijkomende stoffen.	periodiek inspectie én controle vloeistofdichte voorziening en; visueel toezicht en; algemene zorg.	
Afvoer van afvalwater in bedrijfsriol	5.1.3	Riolering	Afvoeren water naar riool	Verontreinigd afvalwater van: sanitair afvalwater koelwaterspui Bluswater	I	vloeistofdicht ontwerp en; aandacht voor putten, slibvangers, olieafscidders, verbindingen, ontvangpunten.	visuele leidinginspectie en; algemene zorg.	
Activiteiten in werkplaats	5.3	Werkplaatsen	Revisie van onderdelen : werkplaats	Olie, vet, emulsie	III	vloeistofdichte voorziening en; aandacht voor gecontroleerde afvoer.	periodiek inspectie én controle vloeistofdichte voorziening en; algemene zorg.	
nvt	nvt	Acculaadruimte	Opladen accu's	zoutzuur met demiwater	nvt	Accu's zitten in goedgeurd materieel	Controle en onderhoud van het materieel Spill protocol	