

Bijlage 1. OMGEVINGSVERGUNNING VOOR EEN WATERACTIVITEIT

1. Besluit

Dit besluit gaat over de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het vervangen van brandstoftanks in de regionale waterkering ter plaatse van Nieuwemeerdijk 140 te Badhoevedorp. De aanvraag van 4 februari 2026 is ingeschreven onder nummer 476495.

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland besluiten:

- I. Een omgevingsvergunning te verlenen aan Alltech Fluids Solutions B.V., Abberdaan 44 1046AA Amsterdam
- II. De omgevingsvergunning te verlenen voor:
 - het vervangen van brandstoftanks in de regionale waterkering met code 180-042-00090 ter plaatse van Nieuwemeerdijk 140 te Badhoevedorp.
- III. De werkzaamheden staan op/in 1 geparafeerde bijlagen die bij dit besluit horen:
 - Xtensief, project Toestemmingen HHvR - Nieuwemeerdijk 140, 1171 NH, Badhoevedorp, werknummer 20252323, onderdeel: Doorsnede, d.d. 3 december 2025, ontvangen op 9 december 2025;
 - Xtensief, project Toestemmingen HHvR - Nieuwemeerdijk 140, 1171 NH, Badhoevedorp, werknummer 20252323, onderdeel: Situatie nieuw-Legger v HHvR, d.d. 3 december 2025, ontvangen op 9 december 2025.
- IV. Voor de werkzaamheden gelden de voorschriften die onder nummer 3 staan.

Bij het nemen van dit besluit is gelet op de bepalingen van de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit en de Omgevingsregeling, de provinciale Omgevingsverordening, de Waterschapsverordening de Rijnlandse Keur (hierna: de Waterschapsverordening), de Algemene wet bestuursrecht en de overwegingen die staan onder nummer 5 van deze omgevingsvergunning.

2. Ondertekening

Namens dijkgraaf en hoogheemraden besloten op,

Elektronisch getekend door
Siegfried Veldkamp
op 02-03-2026

Siegfried Veldkamp,
Teamleider Vergunningverlening

3. Voorschriften

Bijzondere voorschriften

Bouwen

1. Opslag van bouwmaterialen en grond op de waterkering moet zoveel als mogelijk voorkomen worden.
2. Schade aan de waterkering door de uitvoering van bouwwerkzaamheden moet direct door of op kosten van de initiatiefnemer worden hersteld.

Algemene voorschriften

1. Informeer Rijnland over de start van de werkzaamheden

Informeer Rijnland minstens 5 werkdagen voor het werk begint over de startdatum. Doe dit digitaal via www.rijnland.net/melden-start-einde-werkzaamheden of schriftelijk via postbus 156, 2300 AD in Leiden.

2. Geef medewerkers van Rijnland toegang om te controleren

Medewerkers van Rijnland, zoals toezichthouders, krijgen toegang tot de activiteit, installaties en voorzieningen waarvoor deze vergunning geldt. De medewerkers krijgen daarbij alle informatie die ze nodig hebben.

3. Zorg dat de vergunning aanwezig is op het werk

Deze omgevingsvergunning of een kopie is tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden aanwezig op het werk. De vergunning is direct beschikbaar als een medewerker van Rijnland er om vraagt.

4. Informeer Rijnland over een wijziging van de activiteiten

De vergunninghouder informeert Rijnland over een wijziging van de activiteiten. Dit doet u bij voorkeur via vergunningen@rijnland.net of via postbus 156, 2300 AD in Leiden. Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen voor de wijziging een nieuwe vergunningaanvraag eisen.

5. Wijzig de werkzaamheden als Rijnland dat vraagt

De vergunninghouder wijzigt de vergunde werkzaamheden als dijkgraaf en hoogheemraden daarom vragen. Dit kan gebeuren door werkzaamheden die Rijnland zelf uitvoert of door andere werkzaamheden die belangrijk zijn voor het watersysteem.

6. Informeer Rijnland direct over een noodsituatie

- a. Wordt door een noodsituatie of andere onverwachte nadelige gevolgen niet aan de vergunningsvoorschriften voldaan? Informeer het team Handhaving van Rijnland dan direct telefonisch via 0713063494. Informeer Rijnland daarna ook schriftelijk via vergunningen@rijnland.net.
- b. Voer de maatregelen die Rijnland noemt direct uit.

7. Onderhoud van installaties en voorzieningen

Zorg voor goed onderhoud van het werk, installaties en voorzieningen waarvoor deze omgevingsvergunning is verleend. Zorg ook dat alles steeds in een goede staat blijft.

8. Een adreswijziging doorgeven

De vergunninghouder informeert het team Vergunningverlening van Rijnland schriftelijk over een verandering van zijn adres. Dit moet binnen 4 weken na de adreswijziging. Dit kan via <mailto:vergunningen@rijnland.net> of via postbus 156, 2300 AD in Leiden.

9. Een nieuwe vergunninghouder doorgeven

Deze vergunning geldt voor de vergunninghouder en de rechtsopvolger(s). Informeer Rijnland als er een nieuwe vergunninghouder (rechtsopvolger) komt. Dit moet ten minste 4 weken voor de rechtsopvolging gedaan worden. Dit staat in artikel 5.37, tweede lid, van de Omgevingswet.

De vergunninghouder doet dit schriftelijk aan het team Vergunningverlening van Rijnland. Dit kan via <mailto:vergunningen@rijnland.net> of via postbus 156, 2300 AD in Leiden.

10. Intrekken van de omgevingsvergunning

Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen (en soms moeten) in bepaalde gevallen vergunningvoorschriften wijzigen of een vergunning intrekken. Dit staat in de artikelen 5.39, 5.40 en 18.10 van de Omgevingswet en 3.30 van de Waterschapsverordening.

In het bijzonder wijzen wij u op de volgende mogelijkheden:

- a. Als een vergunning een jaar lang niet is gebruikt kunnen dijkgraaf en hoogheemraden de vergunning in trekken. In de vergunning kan een langere termijn dan een jaar staan. Dit volgt beide uit artikel 5.40, tweede lid, aanhef en sub b van de Omgevingswet.
- b. De vergunninghouder kan dijkgraaf en hoogheemraden vragen om de vergunning in te trekken. Dijkgraaf en hoogheemraden beoordelen of dit mogelijk is. Dit volgt uit artikel 5.40, tweede lid, aanhef en sub c van de Omgevingswet.
- c. Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen de vergunning intrekken of de voorschriften van de vergunning wijzigen om dezelfde redenen als waarvoor ze de vergunning hadden kunnen weigeren. Dit staat in artikel 18.10, eerste lid, van de Omgevingswet en 3.30 van de Waterschapsverordening.
- d. Dijkgraaf en hoogheemraden kunnen de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als in strijd met de vergunning of de daarvoor geldende wet- en regelgeving is of wordt gehandeld. Dit staat in artikel 18.10, eerste lid, van de Omgevingswet en 3.30 van de Waterschapsverordening. Na het intrekken van de vergunning verwijdert de vergunninghouder het werk waarvoor de vergunning is verleend. Dit mag ook namens de vergunninghouder worden gedaan.

- e. De kosten hiervoor betaalt de vergunninghouder. De vergunninghouder repareert ook mogelijke schade die is ontstaan. Dit geldt niet in een bijzondere situatie waarbij andere afspraken met Rijnland zijn gemaakt.

11. Niet voldoen aan de vergunningvoorschriften

Als de vergunninghouder het werk niet uitvoert volgens de voorschriften uit deze vergunning, dan kan Rijnland ingrijpen. Rijnland regelt dan zelf dat aan de voorschriften wordt voldaan. De kosten hiervoor betaalt de vergunninghouder. Dit staat in artikel 61 van de Waterschapswet in samenhang met artikel 5:25, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

4. Wettelijke basis

In artikel 1.3 van de Waterschapsverordening staan de algemene doelen die gelden voor het beheergebied van Rijnland. De basis hiervoor is artikel 5.30 van de Omgevingswet. Voor deze doelen heeft Rijnland een directe taak en verantwoordelijkheid:

- a. Overstromingen, wateroverlast en waterschaarste voorkomen en als het nodig is beperken.
- b. De chemische kwaliteit van het water en de ecologische kwaliteit van het water beschermen en verbeteren.
- c. De goede werking van de afvalwaterzuiveringen en transportleidingen beschermen en verbeteren.
- d. De maatschappelijke functies voor watersystemen waarmaken.
- e. Meewerken aan een duurzaam en goed beheer en gebruik van het grondwater.

Een ander doel van de Waterschapsverordening is het beschermen van de goede werking van vaarwegen die Rijnland beheert.

Dijkgraaf en hoogheemraden beoordelen of de werkzaamheden die in de vergunningaanvraag staan een risico vormen voor deze doelen. En of de omgevingsvergunning kan worden verleend.

Bij het beoordelen van de vergunningaanvraag kijken dijkgraaf en hoogheemraden ook naar de regels uit de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit en de Omgevingsregeling, de provinciale Omgevingsverordening, de Waterschapsverordening en de Algemene wet bestuursrecht.

5. Beoordeling vergunningaanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben de vergunningaanvraag als volgt beoordeeld:

- het vervangen van brandstoftanks in de regionale waterkering met code 180-042-00090 ter plaatse van Nieuwemeerdijk 140 te Badhoevedorp.

De gegevens uit de vergunningaanvraag zijn vergeleken met hoofdstuk 9 *Bouwen en* hoofdstuk 13 *Graven* van de Waterschapsverordening. Hieruit blijkt:

- voor het meer dan 3 m³ graven in de kernzone en beschermingszone van een waterkering is een vergunning nodig;
- de activiteit voldoet aan de regels uit hoofdstuk 13 Subparagraaf 13.2.2.4 *Beoordelen van de vergunningaanvraag voor graven in de waterkering*.

Locatie en omvang ontgraving

Ten behoeve van het vervangen van brandstoftanks in de regionale waterkering ter plaatse van Nieuwemeerdijk 140 te Badhoevedorp is een ontgraving nodig binnen het profiel van vrije ruimte. De afmetingen van de ontgraving bedragen 12 bij 7,2 meter. De ontgraving staat in de lengte haaks op de middenkruinlijn. De afstand tot deze middenkruinlijn is 10,70 meter. De diepte van de ontgraving bedraagt 3,10 meter minus NAP.

Profiel van vrije ruimte

Het profiel van vrije ruimte ligt op dit punt op 1,70 meter minus NAP. Het leggerprofiel alsmede het profiel van vrije ruimte heeft een talud van 1 op 5. Aangezien er wordt ontgraven binnen het profiel van vrije ruimte is er uitgebreid door Rijnland getoetst of de waterkering in het geval van een calamiteit tijdens de ontgraving voldoende restbreedte overhoudt om het water te kunnen blijven keren.

Kruinbreedte waterkering

De kering heeft gemeten vanaf de middenkruinlijn naar het achterland een grondpakket van 20 meter welke rond NAP ligt. De middenkruinlijn ligt op 11 meter afstand van het te keren water. Door dat de lijn op deze ruime afstand van het water ligt is er een grondpakket van circa 31 meter wat rond NAP-hoogte ligt.

Restbreedte in geval van afschuiving

Door Rijnland is berekend dat als er een afschuiving plaatsvindt er nog voldoende restbreedte overblijft. Indien er een afschuiving plaatsvindt van 1 op 4 blijft er nog een grondpakket van 13 meter over welke rond NAP-hoogte ligt. Als veilige ondergrens wordt door Rijnland 4 meter grondbreedte voldoende geacht. Er blijft dus ruim voldoende dijklichaam over om het water te kunnen blijven keren.

Waterkerendheid brandstoftanks

De huidige tanks liggen er al 30 jaar. Er is niet gebleken dat deze tanks een negatieve invloed hebben op de waterkerendheid. Aangezien de tanks worden vervangen door identieke tanks met dezelfde plaatsing wordt er naar aanleiding van de vervanging in de gebruiksfase geen negatieve effecten verwacht op ten aanzien van de waterkerendheid.

Hoofdstuk 9 Bouwen

De brandstoftanks komen te liggen binnen het bebouwde deel van de kern- en beschermingszone van de waterkering. De Waterschapsverordening laat nieuwe bouwwerken in het profiel van vrije ruimte alleen toe indien er een vervangende waterkering wordt gemaakt (art. 9.31 sub b WSV).

De te plaatsen tanks betreffen geen nieuw bouwwerk. De huidige tanks liggen er al 30 jaar. De nieuwe tanks zullen voldoen aan de actuele technische eisen en normen en beschikken over een vastgestelde nieuwe levensduur, waardoor zij weer langdurig veilig kunnen worden gebruikt. Hierdoor wordt de kans op lekkages sterk verminderd en wordt het risico op bodem- en milieuschade voorkomen. Het plaatsen van de tanks wordt daarom gezien als een vervanging en onderhoud. Omdat het geen nieuw bouwwerk betreft, hoeft niet getoetst te worden aan het profiel van vrije ruimte.

Conclusie

De activiteiten uit de vergunningaanvraag voldoen aan de regels van de Waterschapverordening. Dijkgraaf en hoogheemraden verlenen daarom de omgevingsvergunning.

6. Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de inhoud van deze vergunning, of is de vergunning onduidelijk? Neem dan eerst contact op met het Klant Contact Team via (071) 306 34 94. U kunt dan meer uitleg krijgen over de vergunning. Komt u er samen niet uit, dan kunt u alsnog bezwaar maken.

Rijnland heeft als waterschap alleen een directe taak en verantwoordelijkheid voor het waterdeel van de fysieke leefomgeving. Rijnland kan niet reageren op bezwaren die over iets anders gaan. Zulke bezwaren kunnen dan ook niet zorgen voor een verandering van deze vergunning.

Een bezwaarschrift indienen

Wilt u een bezwaarschrift indienen, doe dat dan binnen de wettelijke termijn. Dat is uiterlijk zes weken na de datum waarop Rijnland deze vergunning heeft bekend gemaakt. De bekendmaking gebeurt door toezending of uitreiking van deze vergunning aan de aanvrager.

U kunt op twee manieren een bezwaarschrift indienen:

- Op papier. Het adres is: dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland, Postbus 156, 2300 AD Leiden. Schrijf bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift".
- Digitaal via het digitaal loket 'Mijn Rijnland' op onze website: www.rijnland.net. Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening nodig: DigiD voor particulieren, of eHerkenning voor bedrijven.

In uw bezwaarschrift staat minimaal:

- Uw naam en adres;
- De datum van uw bezwaarschrift;
- Het nummer van deze vergunning. U kunt ook een kopie van dit besluit bijvoegen;
- De reden waarom u het niet eens bent met deze vergunning;
- Uw handtekening.

U kunt ook pro forma bezwaar maken. U laat dan op tijd weten dat u het niet eens bent met deze vergunning. De reden waarom u het niet eens bent met deze vergunning voert u dan later aan. Rijnland stuurt u daarover een brief.

U moet ook een machtiging toevoegen als u een bezwaarschrift schrijft namens iemand anders.

Meer informatie over bezwaar maken vindt u op onze website: www.rijnland.net/bezwaar.

De werking van de vergunning tijdelijk laten stoppen

Zolang uw bezwaarschrift bij ons in behandeling is, blijft de vergunning geldig. Vindt u dat de gevolgen van de vergunning voor u zo groot zijn dat u de uitkomst van de bezwaarprocedure niet kunt afwachten? Dan kunt u de rechter vragen een 'voorlopige voorziening' te treffen. U vraagt daarmee om de werking van de vergunning tijdelijk te stoppen.

U vraagt om een voorlopige voorziening bij de Rechtbank Den Haag (sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH te Den Haag). Dit kost u geld, en kan pas nadat u bezwaar heeft gemaakt. De rechter oordeelt of de werking van de vergunning tijdelijk wordt gestopt.

Particulieren kunnen ook digitaal vragen om een voorlopige voorziening. Dit kan via loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening (DigiD) nodig.