



Besluit

Berkin B.V.
Nijverheidsstraat 1a
7261 AK RUURLO

Datum

5 maart 2026

Zaaknummer

2026-002328

Onderwerp

Wijzigen omgevingsvergunning open
bodemenergiesysteem

Inlichtingen bij

Provincieloket
026 359 99 99
post@gelderland.nl

Blad

1 van 6

Activiteit

Open bodemenergiesysteem ten behoeve van het open bodemenergiesysteem voor
Bronkhorst High Tech aan de Spoorstraat 28 in Ruurlo

Locatie

Kadastraal bekend als gemeente Ruurlo, sectie K, perceelnummer 2316

Beste heer/mevrouw,

U heeft een vergunning voor een open bodemenergiesysteem op de hierboven vernoemde locatie,
volgens besluit d.d. 11 mei 2020 met zaaknummer 2020-004787.

Op 17 februari 2026 hebben wij uw aanvraag ontvangen voor het lozen van grondwater tijdens de
realisatie en het onderhoud van de bron op het riool. Het betreft een lozing die tijdelijk en
kortdurend is en noodzakelijk is voor een goed en duurzaam functionerend open
bodemenergiesysteem. Daarom stemmen we in met de aangevraagde lozing.

Hierbij ontvangt u ons besluit waarin uitsluitend de voorschriften ten aanzien van de lozing zijn
opgenomen.

Markt 11 | 6811 CG Arnhem
Postbus 9090 | 6800 GX Arnhem

026 359 99 99
post@gelderland.nl
www.gelderland.nl

BNG Bank Den Haag
NL74BNGH0285010824
BIC-code BNG Bank: BNGHNL2G

Btw-nummer: NL001825100.B03
KvK-nummer: 51468751



provincie
Gelderland

Datum

5 maart 2026

Zaaknummer

2026-002328

Blad

2 van 6

Besluit

Gelet op het bepaalde in de Omgevingswet, de Provinciewet, de Algemene wet bestuursrecht, de Omgevingsverordening Gelderland en het regionale Waterprogramma besluiten wij:

- Aan Berkin B.V. vergunning te verlenen voor het onttrekken en lozen van maximaal 60 m³ boorspoelwater, 2.000 m³ grondwater dat vrijkomt bij het ontwikkelen van de bron en 60 m³/jaar grondwater bij het onderhoud van de bron met een maximale capaciteit van 15 m³/uur.
- Dat de lozing plaatsvindt op het riool.
- De vergunning te verlenen voor onbepaalde tijd.
- De in bijlage 1 opgenomen voorschriften toe te voegen aan het besluit d.d. 11 mei 2020 met zaaknummer 2020-004787.

Onderdelen aanvraag

De aanvraag bestaat uit:

- Een vergunningaanvraag met aanvraagnummer 20260217 01382 000, ingediend op 17 februari 2026, ingediend door Installect Advies namens Berkin B.V.;
- Een notitie 'Vergunningaanvraag voor het lozen van vrijkomend grondwater, Bronckhorst High-Tech, kenmerk IA2941NO, d.d. 17 februari 2026' opgesteld door Installect Advies.

De bijlage is onderdeel van dit besluit

De bijlage bevat de voorschriften. Neem de bijlage goed door.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Kijk daarvoor op [gelderland.nl](https://www.gelderland.nl). U kunt ook contact opnemen met het Provincieloket via telefoonnummer 026 359 99 99. Houdt u het zaaknummer van deze brief bij de hand. We kunnen u dan sneller helpen.

Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



Martine Jongman
Teammanager Vergunningverlening

Voor dit besluit geldt:

- Besluit activiteiten leefomgeving, artikel 3.19, tweede lid

Datum

5 maart 2026

Zaaknummer

2026-002328

Blad

3 van 6

Bijlage

- Bijlage 1 –Voorschriften

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na dagtekening van dit besluit bezwaar maken. Richt uw bezwaarschrift aan: Gedeputeerde Staten, secretariaat Commissie rechtsbescherming, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Graag 'bezwaarschrift' vermelden op de envelop en op de brief. U kunt uw bezwaarschrift ook elektronisch indienen op het portaal Rechtsbescherming. Hiervoor gebruikt u DigiD, eHerkenning of eIDAS. Meer informatie vindt u op www.gelderland.nl/bezwaren en bij het Provincieloket 026 359 99 99.

Als u een bezwaarschrift indient en u wilt niet dat een besluit in werking treedt, kunt u bij de rechter een verzoek indienen voor een voorlopige voorziening. Zie www.rechtspraak.nl.

Bijlage 1 Voorschriften

U bent verplicht om zich aan de volgende voorschriften te houden voor het lozen van grondwater bij de aanleg en het onderhoud van het bodemenergiesysteem:

1. Het boorspoelwater dat vrijkomt na realisatie van de bron mag op het gemengde riool geloosd worden met een maximaal debiet van 15 m³/uur met een totale lozing van maximaal 60 m³.
2. Het grondwater dat vrijkomt bij het ontwikkelen van de bron mag op het gemengde riool geloosd worden met maximaal debiet van 15 m³/uur met een totale lozing van maximaal 2.000 m³.
3. Het grondwater dat vrijkomt bij het onderhouden van de bron mag op het gemengde riool geloosd worden met een maximaal debiet van 15 m³/uur per bron, met een totale lozing van maximaal 60 m³/jaar.
4. Het te lozen grondwater bevat maximaal 300 mg/l onopgeloste stoffen. Indien niet voldoende aannemelijk kan worden gemaakt dat deze concentratie niet zal worden overschreden, wordt op aangeven van het bevoegd gezag het grondwater bemonsterd en onderzocht op de concentratie onopgeloste stoffen.
5. De lozing op het gemengde riool moet plaatsvinden via een, op het lozingsdebiet afgestemde en gedimensioneerde, zandvanger/bezinkinstallatie welke zich bevindt tussen het onttrekkingspunt en het lozingspunt. Het te lozen water moet op een doelmatige wijze op een locatie na het passeren van de zandvanger/bezinkinstallatie kunnen worden bemonsterd.
6. De lozing op het riool voor de aanleg en het onderhoud van de bron vindt plaats op het lozingspunt zoals aangegeven in figuur 1.
7. De installatie dient voorzien te zijn van een debietmeter, waarbij de lozingsdebieten correct worden geregistreerd per tijdseenheid (zowel in m³/uur als in l/s).
8. Bij regenval van meer dan 10 mm bij de projectlocatie (bron: <https://www.knmi.nl/nederland-nu/weer/verwachtingen>) mag niet geloosd worden op het riool.
9. De start van de lozing op het riool dient twee weken voorafgaand aan de lozing gemeld te worden aan de provincie via post@gelderland.nl.

Datum

5 maart 2026

Zaaknummer

2026-002328

Blad

5 van 6

10. De beëindiging van de lozing op het riool dient binnen vijf dagen na het beëindigen van de lozing gemeld te worden aan de provincie via post@gelderland.nl.

Datum


5 maart 2026

Zaaknummer

2026-002328

Blad

6 van 6



Figuur 1 Lozingspunt