



BRANDWEER

Gelderland-Zuid

Omgevingsdienst Rivierenland
J.S. de Jongplein 2
4001 WG TIEL

Sector Brandweer
Team OIV
Postbus 1120
6501 BC Nijmegen

Datum: 14 februari 2023
Uw kenmerk:
Betreft: Zaaknummer 2023-001356
Startdocument

Referentie: 2023-001356
Bijlage(n): 1

Contactpersoon



Geachte  

U heeft de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid gevraagd om een advies te geven over het aspect bereikbaarheid voor het object gelegen aan De Rijswaard 2 te Aalst. In deze brief treft u ons advies aan.

Dit advies heeft betrekking op de plaatsing van een propaantank aan de achterzijde van het object in relatie tot de bereikbaarheid van deze tank door brandweervoertuigen.

Toetsingskader

Voor de beoordeling van uw adviesverzoek hebben wij gebruik gemaakt van de volgende wet- en regelgeving:

- Het Bouwbesluit 2012 (hoofdstuk 6).

Daarnaast hebben wij gebruik gemaakt van onderstaande documentatie:

- Handreiking Bluswatervoorziening en bereikbaarheid (2019), opgesteld door Brandweer Nederland.

Conclusie

De aspecten van bereikbaarheid voldoen aan de eisen zoals genoemd in de wet- en regelgeving. Ten aanzien van deze specifieke aanvraag adviseren wij u onderstaande motivering mee te nemen in de vergunningverlening.

Motivering

Ten aanzien van de locatie van de propaantank zien wij geen problemen met betrekking tot de bereikbaarheid. De brandweer zal bij een incident waarbij de propaantank betrokken is een defensieve inzet uitvoeren. Dit betekent dat wij een inzet zullen uitvoeren op voldoende afstand of onder dekking zullen gaan optreden. Brandweervoertuigen zullen in dat geval worden opgesteld ter hoogte van de bestaande pers hal. De verbindingsweg tussen de pers hal en de locatie van de propaantank moet voor de brandweer wel vrij blijven om een inzet van afstand te kunnen doen. Dit houdt in dat er een vrije doorgang moet zijn om bijvoorbeeld een brandweerinzet van afstand te kunnen uitvoeren. Om die reden adviseren wij rekening te houden met de afstanden zoals genoemd in artikel 6.37 van het Bouwbesluit 2012. Conform dit artikel moeten wegen een minimale breedte van 4,5 meter hebben waarvan 3,25 meter verhard en een vrijgehouden hoogte van 4,2 meter boven de kruin van de weg.

Vragen en informatie?

Heeft u vragen over deze brief? Neemt u dan gerust contact op met bovenvermelde contactpersoon.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid,



Medewerker Operationele Informatievoorziening

Deze brief is digitaal aangemaakt en daarom niet persoonlijk ondertekend.

Beoordeelde documenten

- *Begeleidende mail, met onderwerp 'De Rijswaard 2 Aalst', van donderdag 9 februari 2023.*