

Onderwerp: SPF verklaring

Project: Emmasingelkwadrant
Adres: Vonderweg, 5611 AZ Eindhoven
Opdrachtgever: Eteck Energie Techniek B.V.
Onze referentie: P-2024-1133

Opgemaakt door: 
Opgemaakt op: 27/08/2025

Nuttige opwekking		
- Warmte-levering LT W/W WP:	1.400	MWh
- Koude-levering passief:	1.089	MWh
Totaal energielevering	2.489	MWh
Elektraverbruik		
- LT W/W WP:	312	MWh
- Doubletten WKO:	93	MWh
- Circulatiepompen:	73	MWh
- Hulpenergie regeltechniek:	26	MWh
- Stilstandverliezen:	49	MWh
Totaal elektraverbruik	553	MWh
SPF	4.5	

Hierbij verklaart ondergetekende dat de Seasonal Performance Factor (bodemennergiesysteem), berekend zoals beschreven in Artikel 4.1144 van het Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL), van de te realiseren installatie ten minste zal voldoen aan bovenstaande waarde, dit bij het voorzien gebruik overeenkomstig de bestemming waarvoor het systeem is ontworpen.

