

## BIJLAGE 7: BRANDVEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

### **BRANDVEILIGHEIDSVORWAARDEN**

Geachte heer / mevrouw,

Bij deze deel ik u mede dat er dezerzijds geen bezwaar is tegen uw standplaats mits voldaan wordt aan de onderstaande voorwaarden:

1. Bij het plaatsen uw standplaats dient u rekening te houden met het kunnen passeren van brandweermaterieel (minimale doorrijdbreedte 3,50 meter, hoogte 4,20 meter);
2. Het is verboden uw standplaats op zodanige wijze te plaatsen dat de Brandweer in het onmiddellijk gebruik van de brandkranen wordt belemmerd;
3. Uw standplaats dient ten minste 3 meter van gevels met ramen en/of deuropeningen en ten minste 20 meter van garages of tankstations zijn geplaatst;
4. Onder eventuele aanwezige luifels of markiezen mag niet gebakken en/of gebraden worden;
5. Indien voor het bakken en/of branden gebruik wordt gemaakt van een gaskomfoor dan moet dit gaskomfoor brandveilig en stevig zijn geplaatst op een onbrandbare en de warmte slecht geleidende ondergrond;
6. Elektriciteitskabels dienen zodanig te zijn bevestigd, dat niemand ermee in aanraking kan komen of over kan struikelen;
7. In of nabij uw standplaats mag voor bewaring van butaan of propaan, ten hoogste twee flessen, elk met een inhoud van 26,2 liter waterinhoud, aanwezig zijn;
8. Op elke eventueel te gebruiken gasfles (butaan- of propaangas met een waterinhoud van ten hoogste 26,2 liter) moet een drukregelaar zijn aangebracht die door middel van een goedgekeurde propaanbestendige slang (volgens NEN 5654) aan het gaskomfoor of de gasapparatuur is verbonden;
9. De onder punt 7 genoemde slang moet over de volle lengte van de slang pilaren van de drukregelaar en het gaskomfoor worden geschoven en aan beide zijden met een slangklem worden vastgezet;
10. in de directe nabijheid van frituur- en/of bakpannen moeten goed passende metalen deksels, voorzien van één of meer handgrepen aanwezig zijn om bij het in de brand geraken van de inhoud, de frituur- en/of bakpannen te kunnen afdekken;
11. Nabij de bak- en braadapparatuur moet een draagbaar blusmiddel (b.v. een koolzuursneeuwblusser met een inhoud van ten minste 6 kilogram of een poederblusser met een inhoud van ten minste 7 kilogram) voor direct gebruik aanwezig zijn;
12. De aanwijzingen, gegeven door ambtenaren van de Brandweer met betrekking tot de veiligheid, moeten strikt worden opgevolgd.

Het gebruik van LPG is ten strengste verboden.