



# BRANDWEER

## BRANDVEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN BAKKEN EN FRITUREN

Onderstaand vindt u de voorschriften volgens Brandweer Brabant-Noord ten behoeve van een veilig en toegankelijk evenement/feest. De voorschriften zijn afgeleid van de huidige wetgeving en worden puntsgewijs aan u gepresenteerd. U moet aan deze voorwaarden voldoen.

### **Bakwagens, bakkransen of bakruimte**

1. De mobiele bakwagens moeten zodanig zijn geplaatst dat alle toe- en uitgangen van gebouwen onbelemmerd zijn te bereiken en de bluswatervoorziening te allen tijde voor brandweervoertuigen bereikbaar en voor onmiddellijk gebruik gereed zijn.
2. De opstelling van mobiele bakwagens mag niet in een (tijdelijk) bouwwerk, onder permanent opgestelde luifels behorende bij de bebouwing geschieden of binnen een afstand van 5 meter van deze gevels.
3. De afstand tussen een bakwagen en de aanwezige bebouwing moet tenminste 10 meter bedragen als deze bebouwing is voorzien van een sprinklerinstallatie zonder gevelsprinklers.
4. De afstand tussen de aanwezige bebouwing en een bakwagen kan vervallen indien de gevel van de aanwezige bebouwing over een voldoende afmeting een brandwerendheid bezit van ten minste 30 minuten.
5. De basisconstructie van de bakwagen of bakruimte moet van materiaal zijn vervaardigd dat bij verhitting niet onmiddellijk vlam vat of bezwijkt.
6. Frituren in oliën en vetten is niet toegestaan in voor publiek toegankelijke ruimtes.
7. De bakinstallatie moet zodanig zijn geconstrueerd dat olie of vet niet in de verbrandingsruimte kan komen.
8. Elk bak- en braadtoestel moet zijn voorzien van een goed functionerende thermostaat of thermokoppel met een maximum ingestelde waarde van 190 °C.
9. Elektrisch verwarmde bakpannen c.q. installaties moeten thermostatisch tegen oververhitting zijn beveiligd met een maximum ingestelde waarde van 190 °C.
10. Het draagvlak onder bak- en braadtoestellen moet ten minste 0,1 meter buiten de toestellen onbrandbaar zijn, danwel zijn bekleed met een onbrandbare en de warmte slecht geleidend materiaal. De wanden die in de nabijheid van een toestel zijn geplaatst, moeten tot 0,5 meter rondom het toestel van onbrandbaar en slecht warmte geleidend materiaal zijn vervaardigd;
11. Losse verwarmingstoestellen met open vuur zijn verboden.
12. Op elke wagen of in elke ruimte moet tenminste één goedgekeurd en geschikt draagbaar blusmiddel met een inhoud van tenminste 5 kilogram of 6 liter blusstof aanwezig zijn.
13. Indien met de verwarmingsapparatuur olie of vet wordt verwarmd, dan moeten in de onmiddellijke nabijheid van de verwarmingsapparatuur goed passende en hanteerbare deksels aanwezig zijn om pannen met brandend vet of olie af te dekken.

**Rookafvoer**

14. De verbrandingsgassen van de bak- en braadtoestellen moeten d.m.v. afvoerleidingen van onbrandbaar en hittebestendig materiaal worden afgevoerd. De wand- of dak doorvoeringen moeten zijn uitgevoerd met een dubbelwandige nisbus;
15. Een afvoer van bakdampen en verbrandingsgassen in één leiding is toegestaan, mits de verbrandingsgassen gemeten op de plaats van samenkomst geen hogere temperatuur hebben dan 200°C;
16. De filters van de luchtreinigingsinstallatie moeten zo vaak gereinigd/vervangen worden als dit voor de goede werking noodzakelijk is.