

Industriefunctie	-brandcompartimenten algemeen BB -WBDBO brandcompartimenten 30	-rookcompartimenten NB	-alle ontvluchtingseisen NB	-hoofddraagconstructie BB -vluchtwegen BB	-brandbaarheid BB -brandvoortplanting BB -rookontwikkeling BB	-brandslanghaspels en noodverlichting NB -overige installaties BB	-bmi en ontruiming beschreven	-<250m ² blustoestel ->250m ² minihaspel -vluchtwegaanduiding in toeg.sector
Logiesfunctie	-brandcompartimenten algemeen BB -WBDBO brandcompartimenten 30 -subbrandcompartimenten NB	-rookcompartimenten NB	-alle ontvluchtingseisen NB	-hoofddraagconstructie BB -vluchtwegen BB	-brandbaarheid BB -brandvoortplanting BB -rookontwikkeling BB	-brandslanghaspels en noodverlichting NB -overige installaties BB	-bmi en ontruiming beschreven	-vluchtwegaanduiding in toeg.sector
Kantoorfunctie	-brandcompartimenten algemeen BB -WBDBO brandcompartimenten 30	-rookcompartimenten NB	-alle ontvluchtingseisen NB	-hoofddraagconstructie BB -vluchtwegen BB	-brandbaarheid BB -brandvoortplanting BB -rookontwikkeling BB	-brandslanghaspels en noodverlichting NB -overige installaties BB	-bmi en ontruiming beschreven	-<250m ² blustoestel ->250m ² minihaspel -vluchtwegaanduiding in toeg.sector
Onderwijsfunctie	-brandcompartimenten algemeen BB -WBDBO brandcompartimenten 30	-rookcompartimenten NB	-alle ontvluchtingseisen NB	-hoofddraagconstructie BB -vluchtwegen BB	-brandbaarheid BB -brandvoortplanting BB -rookontwikkeling BB	-brandslanghaspels en noodverlichting NB -overige installaties BB	-bmi en ontruiming beschreven	-vluchtwegaanduiding in toeg.sector
Winkelfunctie	-brandcompartimenten algemeen BB -WBDBO brandcompartimenten 30	-rookcompartimenten NB	-alle ontvluchtingseisen NB	-hoofddraagconstructie BB -vluchtwegen BB	-brandbaarheid BB -brandvoortplanting BB -rookontwikkeling BB	-brandslanghaspels en noodverlichting NB -overige installaties BB	-bmi en ontruiming beschreven	-<250m ² blustoestel ->250m ² minihaspel -vluchtwegaanduiding in toeg.sector
Sportfunctie	-brandcompartimenten algemeen BB -WBDBO brandcompartimenten 30	-rookcompartimenten NB	-alle ontvluchtingseisen NB	-hoofddraagconstructie BB -vluchtwegen BB	-brandbaarheid BB -brandvoortplanting BB -rookontwikkeling BB	-brandslanghaspels en noodverlichting NB -overige installaties BB	-bmi en ontruiming beschreven	-<250m ² blustoestel ->250m ² minihaspel -vluchtwegaanduiding in toeg.sector

p