Outlook

RE: 222860 Rapport waterhuishoudkundig plan Haulerveld in Haulerwijk

Van [redacted]
Datum Vr 2026-02-06 14:12
Aan [redacted]

Beste [redacted]

Dank je wel voor de verduidelijking van het waterhuishoudkundig plan vanochtend en voor het toesturen van de aangepaste versie. Er zit genoeg ruimte in het plan voor bergingscompensatie. Bij de verdere uitwerking zal een oplossing dus altijd passen.
Hemelwater vanaf de achterzijde van bestaande bebouwing grenzend aan het plangebied kan ook opgevangen worden in de bergingsvoorziening. Het is daarom akkoord om de weg en voortuinen aan de westzijde van het plangebied af te voeren op de hoofdwatergang.
Het hemelwater van de rest van het plangebied zal opgevangen worden in de bergingsvoorzieningen.

Over de andere wateraspecten is eerder al voldoende afstemming geweest.

Het onderdeel water is hiermee voldoende onderbouwd en akkoord voor het woningbouwplan Haulerveld.

Mochten er nog onduidelijkheden zijn dan hoor ik dat graag.

Mei freonlike groetnis, met vriendelijke groet,

[redacted]

Gebiedsadviseur Zuidoost en Leeuwarden
Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag
Wetterskip Fryslân T [redacted] | Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden E iwaterlander@wetterskipfryslan.nl |

Van: [redacted]
Verzonden: vrijdag 6 februari 2026 12:11
Aan: [redacted]
Onderwerp: FW: 222860 Rapport waterhuishoudkundig plan Haulerveld in Haulerwijk

Beste [redacted],

Hierbij het aangepaste Waterhuishoudkundig rapport naar aanleiding van onze bespreking van vanmorgen.

Verduidelijkt is dat de hemelwaterafvoer van het gehele woongebied op de waterbergingen wordt aangesloten (blz. 11). Daarnaast is de tabel met oppervlaktes opgenomen als bijlage (achterin het document).

Is hiermee het waterbelang voor het omgevingsplan voldoende afgewogen?

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Planoloog & Ontwikkelaar

(web) **www.buitenplans.nl**
(tel) [redacted]

(disclaimer) | Op alle rechtsbetrekkingen, overeenkomsten, offertes en diensten is 'De Nieuwe Regeling 2011, eerste herziening juli 2013' van toepassing. Klik hier voor het downloaden van deze regeling.

Van: [redacted]
Verzonden: vrijdag 6 februari 2026 11:47
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: 222860 Rapport waterhuishoudkundig plan Haulerveld in Haulerwijk

Hallo [redacted],

Bijgevoegd het rapport met de besproken aanpassingen tijdens onze meeting met [redacted].

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Adviseur Water
[redacted]
Mijn werkdagen zijn: maandag tot en met vrijdagochtend.

ORTAGEO
Almelo | Weurt | Gouda | Rolde
0546 53 20 74

Bodemonderzoek | Geohydrologie | Saneringsbegeleiding |
Geotechniek | Asbestinventarisaties | Ontplofbare Oorlogsresten

De informatie in dit e-mail bericht (inclusief informatie in bijlagen) is uitsluitend bestemd voor het gebruik door de geadresseerde. Indien u deze e-mail per ongeluk ontvangt, verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de auteur, het bericht te vernietigen en de inhoud daarvan niet te gebruiken of aan derden te openbaren.

Denk aan het milieu voordat u dit bericht print.

Dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerden. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.