[redacted]

Van: [redacted]@wetterskipfryslan.nl>
Verzonden: donderdag 5 maart 2026 12:43
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: Aanvullend wateradvies herontwikkeling school De Sjalom tot knarrenhof JF Kennedylaan 6 te Drachten

Beste [redacted]

Op 28 januari jl. heb je een wateradvies aangevraagd voor de herontwikkeling van de school De Sjalom tot knarrenhof aan de John F. Kennedylaan 6 te Drachten, waarvoor onze dank. Uit de beoordeling van het plan vragen we je aandacht voor het volgende:

Het is goed om te zien dat het verhard oppervlak afneemt met de herontwikkeling. We adviseren om daarnaast zoveel mogelijk het hemelwater te benutten en buien tijdelijk vast te houden. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden, bijvoorbeeld een waterbergend (groen) dak.

Er zijn bij ons momenteel geen problemen met de waterhuishouding bekend rondom de school. We weten ook niet hoe de waterafvoer hier nu precies loopt. Mocht het zo zijn dat het water nu niet op de noordelijke sloot afvoert en dit in de toekomst gaat veranderen dan moet de dam naast John F. Kennedylaan 2 gecontroleerd en mogelijk aangepast worden. Wij hebben namelijk twijfels bij de capaciteit van deze duiker.

Verder wil onze specialist waterketen graag weten of er een rioleringsplan van deze ontwikkeling wordt gemaakt om het functioneren te kunnen beoordelen.

We vragen je om bovenstaande punten en de punten uit het standaard wateradvies (die je gelijk hebt ontvangen na het doorlopen van het digitale wateradvies) te verwerken in het ruimtelijk plan of besluit.

Mocht je vragen hebben dan kun je contact opnemen via onderstaande contactgegevens.

Mei freonlike groetnis, met vriendelijke groet,

[redacted]

Gebiedsadviseur Zuidoost en Leeuwarden
Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag
Wetterskip Fryslân T [redacted] | Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden E [redacted]

Denk aan het milieu voordat u dit bericht print.

Dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerden. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.