



**Brandweer Regio Utrechts Land**  
controle mobiele bakwagens

Bezoekadres

Postadres

Kazerne

Tel:

Fax:

Vergunninghouder:	_____
Adres:	_____ PC+Plaats: _____
Kenteken:	_____ Registratienummer: _____
Bouwjaar:	_____ Rapportnummer: _____
Inspecteur:	_____ Datum: _____

**FLESSEN / TANK**

Flessen max. 40 ltr.waterinhoud tot.max.120 ltr o n.v.t.o acc.o niet acc. o \_\_\_\_\_  
Geldig keurmerk flessen max. 10 jaar oud o n.v.t.o acc.o niet acc. o \_\_\_\_\_  
Afsluiters losse flessen beschermd o n.v.t.o acc.o niet acc. o \_\_\_\_\_

**OPSTELRUIMTE**

Ventilatie 1/40 vloeropp. Min. 2 x 100 cm2 o n.v.t.o acc.o niet acc. o \_\_\_\_\_  
Scheiding met gebruiksr.+ 60 min.brw (klasse 2) o n.v.t.o acc.o niet acc. o \_\_\_\_\_  
Flessen: scheiding met gebruikruimte gasdicht o n.v.t.o acc.o niet acc. o \_\_\_\_\_  
Alleen van buitenaf bereikbaar o n.v.t.o acc.o niet acc. o \_\_\_\_\_  
Bevestiging stevig / flessen snel verwisselbaar o n.v.t.o acc.o niet acc. o \_\_\_\_\_  
Maximale temperatuur 250 graden Celcius o n.v.t.o acc.o niet acc. o \_\_\_\_\_  
Elektra: gasontploffingsgevaar of +0.10 mtr o n.v.t.o acc.o niet acc. o \_\_\_\_\_  
Vast ingerichte drukregelaar (max.10 jaar oud )(1286) o n.v.t.o acc.o niet acc. o \_\_\_\_\_  
Manifold: afsluiter + overdrukbev. Op drukregelaar o n.v.t.o acc.o niet acc. o \_\_\_\_\_

**LEIDINGSYSTEEM**

Vaste leiding + afsluiters o n.v.t.o acc.o niet acc. o \_\_\_\_\_  
Zwarte koppelslangen (max. 10 jaar oud)(E76R01) o n.v.t.o acc.o niet acc. o \_\_\_\_\_  
Slang: max 10 mtr.(vast-toestel)( max. 2 jaar OUD) o n.v.t.o acc.o niet acc. o \_\_\_\_\_  
Ieder twee jaar verklaring keuring en beproeving o n.v.t.o acc.o niet acc. o \_\_\_\_\_  
Goede staat van onderhoud / visueel o n.v.t.o acc.o niet acc. o \_\_\_\_\_

**GEBRUIKSRUIMTE**

Deksel(s) o n.v.t.o acc.o niet acc. o \_\_\_\_\_  
Thermostaat 200 graden Celcius o n.v.t.o acc.o niet acc. o \_\_\_\_\_  
Opstelling los gascomfoor o n.v.t.o acc.o niet acc. o \_\_\_\_\_  
Draagvlak toestel en wand + 30 min.brw (klasse 2) o n.v.t.o acc.o niet acc. o \_\_\_\_\_  
Elektrische bakpan. thermostatisch beveiligd 190 o n.v.t.o acc.o niet acc. o \_\_\_\_\_  
P6 of K5/ controle datum max. 1 jaar oud o n.v.t.o acc.o niet acc. o \_\_\_\_\_  
Losse verwarming met open vuur verboden o n.v.t.o acc.o niet acc. o \_\_\_\_\_  
Onder oven/branders gereinigd o n.v.t.o acc.o niet acc. o \_\_\_\_\_

**AFVOER VERBRANDINGSGASSEN / BAKDAMPEN**

< 30 cm afvoerleiding geen brandbare stoffen o n.v.t.o acc.o niet acc. o \_\_\_\_\_  
Onbrandbaar en hittebestendig o n.v.t.o acc.o niet acc. o \_\_\_\_\_  
Combischakeling ventilatie/gasklep o n.v.t.o acc.o niet acc. o \_\_\_\_\_  
Filters gereinigd o n.v.t.o acc.o niet acc. o \_\_\_\_\_

**ELEKTRISCHE INSTALLATIE**

NEN 1010 (3125/3410) o n.v.t.o acc.o niet acc. o \_\_\_\_\_  
Groepszekeringen + aardlekschakelaar 30 mA o n.v.t.o acc.o niet acc. o \_\_\_\_\_  
Snoer wagen-aansluiting max. 20 meter rubber o n.v.t.o acc.o niet acc. o \_\_\_\_\_

**AFSPRAKEN / OPMERKINGEN:**

Afpersrapport volgen NEN 2920 / praktijkrichtlijnen NPR 2921  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

