

Bijlage 10 **Tabel 2.6.1**
behorende bij artikel 2.6.1 (brandmeldinstallaties)

	Artikelen van toepassing			Grenswaarden				Omvang van bewaking			
	Aanwezigheid	Omvang van de bewaking	Kwaliteit	Hoogte hoogste vloer (m)	Gebruiksoppervlakte (m ²)	Aantal verblijfsruimten bestemd voor bezoekers	Aantal bouwlagen	Niet automatisch	Gedeeltelijk	Volledig	Doormelding
Artikel	2.6.2	2.6.3	2.6.4	2.6.2	2.6.2	2.6.2	2.6.2	2.6.3	2.6.3	2.6.3	2.6.3
Lid				1a	1b	1c	1d	1a	1b	1c	2
1 Woonfunctie											
Woonfunctie niet van een woonwagen	*	*	*	-	500	-	-	-	-	*	*
Woonfunctie bestemd voor minder zelfredzame personen in combinatie met permanent toezicht	*	*	*	-	1	-	-	-	-	*	*
Woonfunctie bestemd voor minder zelfredzame personen zonder permanent toezicht	*	*	*	-	1	-	-	-	*	-	*
Overig woonfunctie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 Bijeenkomstfunctie											
Bijeenkomstfunctie niet zijnde de bijeenkomstfunctie voor het aanschouwen van sport	*	*	*	-	500	-	-	*	-	-	-
				-	-	-	1	*	-	-	-
				-	1000	1	-	-	*	-	*
				-	5000	-	-	-	-	*	*
				5<13	-	1	-	-	*	-	*
				13<50	-	-	-	-	*	-	*
50<70	-	-	-	-	-	-	*	*			
Bijeenkomstfunctie voor de opvang van kinderen jonger dan 4 jaar.	*	*	*	-	200	-	-	-	-	*	*
	*	*	*	2,4	-	-	-	-	-	*	*
Overige bijeenkomstfunctie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Celfunctie	*	*	*	-	1	-	-	-	-	*	*
4 Gezondheidszorgfunctie											
Gezondheidszorgfunctie voor aan bed gebonden patiënten	*	*	*	-	1	-	-	-	-	*	*
Gezondheidszorgfunctie voor niet aan bed gebonden patiënten	*	*	*	-	500	-	-	*	-	-	-
				-	-	-	1	*	-	-	-
				20<50	-	-	-	*	-	-	*
				50<70	-	-	-	-	*	-	*
Overige gezondheidszorgfunctie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 Industriefunctie											
Industriefunctie niet zijnde een lichte industriefunctie	*	*	*	-	1000	-	-	*	-	-	-
				-	-	-	1	*	-	-	-
				20	-	-	-	*	-	-	*
Overige industriefunctie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6 Kantoorfunctie	*	*	*	-	500	-	-	*	-	-	-
				-	-	-	1	*	-	-	-
				20<50	-	-	-	*	-	-	*
				50<70	-	-	-	-	*	-	*
7 Logiesfunctie											
Logiesgebouw	*	*	*	-	-	-	1	*	-	-	-
				5	-	-	-	-	-	*	*
				-	250	-	-	-	-	*	*
Overige logiesfunctie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8 Onderwijsfunctie	*	*	*	-	500	-	-	*	-	-	-
				-	-	-	1	*	-	-	-
				20<50	-	-	-	*	-	-	*
				50<70	-	-	-	-	*	-	*

		Leden van toepassing			Grenswaarden				Omvang van bewaking					
		Aanwezigheid	Omvang van de bewaking	Kwaliteit	Hoogte hoogste vloer (m)	Gebruiksoppervlakte (m ²)	Aantal verblijfsruimten bestemd voor bezoekers	Aantal bouwlagen	Niet automatisch	Gedeeltelijk	Volledig	Doormelding		
Artikel	Lid	2.6.2	2.6.3	2.6.4	2.6.2	2.6.2	2.6.2	2.6.2	2.6.3	2.6.3	2.6.3	2.6.3		
					1a	1b	1c	1d	1a	1b	1c	2		
9	Sportfunctie	*	*	*	-	1000	-	-	*	-	-	-		
					-	-	-	1	*	-	-	-		
					5<13	-	-	-	*	-	-	*		
					13<50	-	-	-	-	*	-	-	*	
					50<70	-	-	-	-	-	-	*	-	*
10	Winkelfunctie	*	*	*	-	1000	-	-	*	-	-	-		
					-	-	-	1	*	-	-	-		
					<13	5000	-	-	*	-	-	*		
					<13	10000	-	-	-	*	-	-	*	
					13<50	1000	-	-	*	-	-	-	*	
					13<50	5000	-	-	-	*	-	-	*	
					13<50	10000	-	-	-	-	-	*	-	*
					50<70	-	-	-	-	-	-	-	*	-
11	Overige gebruiksfunctie				-	1000	-	-	-	-	*	-		
					-	2500	-	-	-	-	*	-	*	
					-	-	-	1	*	-	-	-	-	
					-	1000	-	-	*	-	-	-	-	
					-	-	-	1	*	-	-	-	-	
					-	2500	-	-	-	*	-	-	*	
					13	-	-	-	-	*	-	-	-	*
	Andere overige gebruiksfunctie	*	*	*	F	F	-	-	*	*	*	*		
12	Bouwwerk geen gebouw zijnde	*	*	*	F	F	-	-	*	*	*	*		

Voor een nadere verklaring van de desbetreffende voorschriften zie de toelichting op de artikelen 2.6.1 tot en met 2.6.4. Bij de toepassing van de in de artikelen 2.6.1 tot en met 2.6.4 van dit hoofdstuk gegeven voorschriften wordt in tabel 2.6.1 verstaan onder:

- : dit lid is niet van toepassing
- * : het hele artikel is van toepassing
- > : alle waarden groter dan de achter dit teken aangegeven waarde
- ≤ : alle waarden kleiner of gelijk aan de achter dit teken aangegeven waarde
- F : in dit geval is volstaan met het geven van de functionele eis in artikel 2.6.1, eerste lid, in afwachting van mogelijk nog te ontwikkelen nadere criteria
- a : zonder doormelding naar een brandweeralarmcentrale
- 1: indien in combinatie met een grenswaarde in m²: deze voorziening dient altijd aanwezig te zijn, ongeacht de grootte van het vloeroppervlak

Wanneer in de tabel twee grenswaarden of prestatie-eisen in dezelfde rij van de tabel worden gegeven, moet aan beide criteria worden voldaan.

Wanneer in de tabel grenswaarden of prestatie-eisen in verschillende regels van de tabel worden gegeven, moet aan één van de criteria worden voldaan.