

## Bijlage 5

## Toegestane hoeveelheid brandgevaarlijke stoffen

Stoffen genoemd onder:	Vloeistoffen
Groep 1 a t/m d	Conform de Richtlijn betreffende het opslaan voor huishoudelijk gebruik van brandbare vloeistoffen (opgenomen als bijlage 6 paragraaf 3)
Groep 2 e t/m j	Conform de hiervoor bij groep 1 genoemde Richtlijnen
Groep 3 k	1 Tot maximaal 225 liter: conform de hiervoor bij groep 1 genoemde Richtlijnen;
	2 Van 225 liter t/m 400 liter:
	2.1 Bovengronds: uitsluitend op de plaatsen, genoemd in de gevallen 3.4.1.a t/m 3.4.1.d van de bij groep 1 genoemde richtlijnen: in goed gesloten metalen vaatwerk bestemd tot berging van maximaal 200 liter vloeistof;
	2.2 Ondergronds: overeenkomstig bijlage 6, paragraaf 1
	3 Meer dan 400 liter
	3.1 Bovengronds: overeenkomstig bijlage 6, paragraaf 2
	3.2 Ondergronds: overeenkomstig bijlage 6, paragraaf 1
Groep 3 l	Niet van toepassing
Groep 4 m t/m p	Niet van toepassing
Groep u q	Niet van toepassing
Groep X r	Niet van toepassing

Stoffen genoemd onder	Vaste stoffen
Groep 1 a t/m d	In totaal 1 kilogram, met uitzondering van bij kamertemperatuur aan zelfontbranding onderhevige stoffen
Groep 2 e t/m j	In totaal 4 kilogram
Groep 3 k	Niet van toepassing
Groep 3 l	Niet van toepassing
Groep 4 m t/m p	Niet van toepassing
Groep u q	Niet van toepassing
Groep X r	Niet van toepassing

Stoffen genoemd onder	Gassen
Groep 1 a t/m d	Samengeperst of tot vloeistof verdicht: 1. ten behoeve van het gebruik in een installatie: in flessen van maximaal 45 liter tot een totaal van maximum twee flessen; 2. in losse flessen van maximaal 10 liter tot een totaal van maximum 20 liter.
Groep 2 e t/m j	Samengeperst of tot vloeistof verdicht tot een maximum van 15 liter
Groep 3 k	Niet van toepassing
Groep 3 l	Niet van toepassing
Groep 4 m t/m p	Niet van toepassing
Groep u q	Niet van toepassing
Groep X r	Niet van toepassing