

gebruiksfunctie	Leden van toepassing										grenswaarden						
	noodverlichting			droge blusleiding		brandslanghaspels			brandweerliff	noodverlichting					brandslanghaspels		
artikel	6.2			6.3		6.4			6.5	6.2					6.4		
lid	1	2	3	1	2	1	2	3		1 [m²]					1 [m²]		
1. Woonfunctie																	
a Woonfunctie gelegen in een woongebouw bestemd voor minder zelfredzame personen in combinatie met permanent toezicht	-	2	-	1	2	-	2	3	*								-
b kamerverhuurbedrijven	-	-	-	1	2	1	-	3	-								500
											B2	B2	B3	B4	B5		
2. Bijeenkomstgebouw																	
a kinderdagverblijf	-	-	3	1	2	1	-	3	*	60	250	375	n.t.	n.t.			500
b andere bijeenkomstfunctie	-	2	-	1	2	1	-	3	*	60	250	375	n.t.	n.t.			500
3. Celfunctie																	
a celfunctie in een cellingebouw	-	2	-	1	2	-	2	3	*	60	250	375	900	n.t.			-
b ander gedeelte	1	-	-	1	2	1	-	3	*	60	250	375	900	n.t.			500
4. Gezondheidsfunctie																	
a gedeelte voor aan bed gebonden patiënten	-	2	-	1	2	-	2	3	*	60	250	375	900	n.t.			-
b ander gedeelte	1	-	-	1	2	1	-	3	*	60	250	375	900	n.t.			500
5. Industriefunctie	1	-	-	1	2	1	-	3	-	60	250	375	900	900			1000
6. Kantoorfunctie	1	-	-	1	2	1	-	3	-	60	250	375	900	n.t.			500
7. Logiesfunctie	-	2	-	1	2	-	2	3	*	60	250	375	900	n.t.			-
8. Onderwijsfunctie	1	-	3	1	2	-	2	3	*	60	250	375	n.t.	n.t.			-
9. Sportfunctie	1	-	-	1	2	1	-	3	-	60	250	375	900	900			500
10. Winkelfunctie	1	-	-	1	2	1	-	3	-	60	250	375	900	900			500