

Uw brief van : 4 februari 2013

Uw kenmerk :

Ons kenmerk : *13UT004892*

Barcode :



Behandeld door : mevrouw N. Vernimmen

Doorkiesnummer : 076 564 11 66

Datum : 2 april 2013

Verzenddatum :

Onderwerp: verleende vergunning en leges, Besluit bodemkwaliteit, meldingsplicht algemene regels

Geachte heer ,

Vergunning en leges

Hierbij delen wij u mede, dat de door u gevraagde vergunning voor de aanleg van het bedrijventerrein Suikerunie, fase I, en aansluiting van de nieuwe ontsluitingsweg (Samenwerking) tegen de Noordzeedijk aan ingevolge de Keur waterschap Brabantse Delta is verleend.

./ De vergunning is bijgevoegd. Op grond van de "Legesverordening waterschap Brabantse Delta" bent u hiervoor € 240,00 leges aan ons waterschap verschuldigd, waarvoor een nota wordt nagezonden.

Wij maken u erop attent dat u als vergunninghouder bij het uitvoeren van de werkzaamheden, zoals genoemd in de vergunning, zelf aansprakelijk bent voor alle schade die derden (waaronder ook het waterschap) hier mogelijk door lijden.

Met betrekking tot het (ver)graven van oppervlaktewaterlichamen wil het waterschap de aandacht vestigen op het feit dat de grondroerder wettelijk verplicht is om de ligging gegevens op te vragen en verder onderzoek te doen naar de exacte ligging van de kabels en leidingen. Het kaartmateriaal dient op de graaflocatie aanwezig te zijn. Dat betekent ook dat de feitelijke graver kennis moet nemen van de ligging van de kabels en leidingen. En er mag pas gegraven worden als er een graafmelding is gedaan en de respons daarop is ontvangen.

Bij de uitvoering van de werken is eigendom van het waterschap en/of derden betrokken. Voor de uitvoering van de werkzaamheden dient u ervoor zorg te dragen dat de eigendomssituatie middels een privaatrechtelijke overeenkomst is geregeld (waarna na de uitvoering van de werkzaamheden de eigendomsoverdracht bij de notaris zal plaatsvinden). Alle kosten (notariële kosten, kadastrale kosten, opstellen overeenkomsten) die aan de wijziging van de eigendomssituatie zijn verbonden (waarbij eigendom van het waterschap is betrokken) komen daarbij voor uw rekening. Voor de aanpassing van deze eigendomssituatie dient u contact op te nemen met de afdeling juridische zaken en vastgoed van waterschap Brabantse Delta, contactpersonen de heer N. Schellekens en mevrouw S. Vester-Jongenelen.

Aandachtspunt: gesloten periode voor waterkeringen

Aangezien de vergunninghouder heeft aangegeven dat de werkzaamheden mogelijk in de gesloten periode worden uitgevoerd, kan dit enkel op voorwaarde dat:

- de werkzaamheden niet worden uitgevoerd ten tijde van verhoogde of te verwachten hoge waterstanden op rivier Mark en Dintel;
- de stabiliteit van de waterkering door de werkzaamheden niet in het geding is;
- er geen open verbinding is of kan ontstaan tussen binnendijkse en buitendijkse zijde van de keringen langs regionale rivieren;
- de werkzaamheden geen belemmering opleveren voor het beheer en onderhoud van de keringen langs regionale rivieren;
- de vergunninghouder materiaal van voldoende kwaliteit ter beschikking heeft om de ingraving in de waterkering in noodsituaties onmiddellijk te dichten.

./

Wij verzoeken u ten minste vijf dagen vóórdat met de uitvoering van het werk wordt begonnen dit via de bijgevoegde antwoordkaart aan het waterschap mede te delen. Ook indien u de werkzaamheden al hebt uitgevoerd verzoeken wij u om dit middels deze antwoordkaart mede te delen.

Bekendmaking besluit

Dit besluit wordt tevens bekend gemaakt op <http://www.officielebekendmakingen.nl>. Daarnaast wordt dit besluit op de website van het waterschap geplaatst. U kunt dit vinden op: www.brabantsedelta.nl/bekendmakingen.

Meldingsplicht algemene regels

Op grond van artikel 4.1 sub a en c en artikel 4.1.1 lid 1 sub a en c van de Keur waterschap Brabantse Delta is het aanleggen van een lozingsconstructie en het verwijderen van een duiker uit een categorie A oppervlaktewaterlichaam in beginsel vergunning plichtig:

Echter voor werkzaamheden waar bij voorbaat vaststaat dat altijd vergunning zal worden verleend, is besloten in een algemene regel te beschrijven aan welke voorwaarden de uitvoering van dergelijke werkzaamheden dient te voldoen.

De hierboven aangegeven werkzaamheden vallen onder de algemene regels en dienen op grond van artikel artikel 6.4 en artikel 6.5 van de Keur waterschap Brabantse Delta te voldoen aan de voorwaarden zoals staan vermeld in 'bijlage algemene regels'.

Het spreekt voor zich dat de feitelijke situatie na uitvoering van de werkzaamheden in overeenstemming moet zijn met de melding die u heeft gedaan. Tot slot willen wij u mededelen dat deze brief u niet ontheft van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

Besluit bodemkwaliteit

Tevens willen wij u wijzen op het Besluit bodemkwaliteit. Voor de werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning is het Besluit bodemkwaliteit van toepassing, omdat u grond of steenachtige bouwstoffen in het oppervlaktewater brengt. Het Besluit bodemkwaliteit stelt regels aan de toepassing van grond en steenachtige bouwstoffen (zoals grind, beton, puin of granulaat) die in contact kunnen komen met regenwater, grondwater en/of oppervlaktewater. Grond, steenachtige bouwstoffen en baggerspecie moeten om toegepast te mogen worden in een oppervlaktewaterlichaam aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Mogelijk dient u uw toepassing van deze stoffen te melden bij het landelijk meldpunt bodemkwaliteit, www.meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl.

De werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning dienen dan ook conform het Besluit bodemkwaliteit te worden uitgevoerd.

Mocht u nog vragen hebben over het Besluit bodemkwaliteit dan kunt u terecht op de website www.agentschapnl.nl of contact opnemen met de afdeling plantoetsing & vergunningen via telefoonnummer 076 564 10 00.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling plantoetsing & vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Bijlagen: - vergunning
- mededelingenblad
- gewaarmerkte tekeningen en rapportages
- antwoordkaart
- algemene regels

Nummer: 13UT004892

Het hoofd afdeling plantoetsing & vergunningen, daartoe bevoegd krachtens 'besluit primaire mandatering 2010' van 27 januari 2010 en 'besluit ondermandatering door de secretaris-directeur 2010' van 27 januari 2010, beide in werking getreden op 12 februari 2010; beschikkende op het desbetreffende verzoek van 4 februari 2013 ingekomen op 5 februari 2013 met ons kenmerk 13.ZK01498;

Van:

Gelet op:

- de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta;
- de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur.

OVERWEGINGEN:

1. er is een aanvraag ingediend voor het uitvoeren van waterhuishoudkundige werkzaamheden ten behoeve van de aanleg van een nieuw bedrijventerrein Suikerunie, fase 1, plus aanleg van een ontsluitingsweg (Samenwerking) in de zonering van een kering langs regionale rivieren de Noordzeedijk (B91) ter hoogte van de Noordzeedijk, Mark-Vlietkanaal en de Noordlangeweg te Dinteloord bestaande uit:
 - * graven categorie A oppervlaktewaterlichamen;
 - * aanleggen retentie aan weerszijde van nieuwe ontsluitingsweg (de Samenwerking) en een retentiesloot langs een lokale weg;
 - * aanleggen stuwen met knijpconstructie in categorie A oppervlaktewaterlichamen;
 - * aanleggen van lozingsconstructies in oppervlaktewaterlichamen;
 - * aanleggen duikers nummer 1 t/m 12 in categorie A oppervlaktewaterlichamen waarvan duiker nummer 12 tevens is gelegen in de zonering van de kering langs regionale rivieren, de Noordzeedijk;
 - * verwijderen duiker uit een categorie A oppervlaktewaterlichaam;
 - * aanleggen en de aansluiting van de nieuwe ontsluitingsweg (Samenwerking) op de Noordzeedijk binnen de zonering van deze waterkering;
2. het aanleggen van een lozingsconstructie in oppervlaktewaterlichamen en het verwijderen van een duiker uit een categorie A oppervlaktewaterlichaam onder algemene regels valt en meldplichtig is;
3. het is volgens artikel 4.1 sub a en e verboden om zonder vergunning van het dagelijks bestuur gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam en/of een onderhoudsstrook door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
 - * werken te maken, te hebben, te onderhouden, te wijzigen of te verwijderen;
 - * handelingen te verrichten waardoor het onderhoud aan die oppervlaktewaterlichamen wordt belemmerd of verzwaard.
4. het is volgens artikel 4.1.1 lid 1 sub c van de keur waterschap Brabantse Delta verboden, onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 4.1, zonder vergunning van het dagelijks bestuur gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
 - * op enigerlei wijze grondroeringen uit te voeren;
5. het is volgens artikel 4.1.1 lid 2 van de keur waterschap Brabantse Delta verboden zonder vergunning van het dagelijks bestuur een oppervlaktewaterlichaam geheel of gedeeltelijk te dempen, nieuwe oppervlaktewaterlichamen aan te leggen, wijzigingen in oppervlaktewaterlichamen aan te brengen en oppervlaktewaterlichamen met elkaar te verbinden;
6. het is volgens artikel 4.3 sub a en c van de keur waterschap Brabantse Delta verboden zonder vergunning van het dagelijks bestuur binnen een waterkering, uitgezonderd regionale waterkeringen die zijn aangewezen als compartimenteringskeringen, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:

- * op enigerlei wijze grondroeringen te verrichten, voorwerpen in de grond aan te brengen, te wijzigen, te hebben, te onderhouden of uit de grond te verwijderen;
 - * werken te maken, te hebben, te onderhouden, te wijzigen of te verwijderen;
7. het is volgens artikel 4.5 van de Keur Waterschap Brabantse Delta verboden zonder vergunning van het dagelijks bestuur in profielen van vrije ruimte anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder bouwwerken aan te brengen of te wijzigen;
 8. het verzoek is getoetst aan de algemene beleidsuitgangspunten en hoofdstuk 3, paragraaf 3.1.1, 3.1.2, 3.1.4, 3.2.4 en hoofdstuk 4 paragraaf 4.1.1, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.6, 4.1.9 en 4.2 van de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur;
 9. de werkzaamheden in de Oud Prinslandsepolder worden uitgevoerd ten behoeve van de herinrichting bedrijventerrein AFC Nieuw Prinsenland;
 10. ten behoeve van dit bedrijventerrein dient een nieuwe ontsluitingsweg te worden aangelegd, de Samenwerking, die in het noorden van het bedrijventerrein haaks op de kering langs regionale rivieren (Noordzeedijk) uitkomt;
 11. voor het dempen van de categorie A oppervlaktewaterlichamen langs de Eerste Kruisweg en het graven van nieuwe categorie A oppervlaktewaterlichamen ter compensatie is reeds een watervergunning verleend. Betreft besluitnummer 12UT002175 uit zaak 11.ZK56318. Ook andere waterhuishoudkundige aspecten zijn in die watervergunning verleend;
 12. ten behoeve van de 1^{ste} fase van het bedrijventerrein wordt voor 45 ha bruto bedrijventerrein de benodigde retentie aangebracht;
 13. omdat de centrale retentie langs de nieuwe ontsluitingsweg de Samenwerking al wordt aangelegd, wordt voorts nog meer retentie aangelegd dan noodzakelijk voor fase I van het bedrijventerrein;
 14. uitgangspunten voor de berekening van de benodigde retentie is 40% daken, 50% terreinverharding en 10% groen;
 15. het onderhoud van de retentievijvers en de retentiesloten is voor rekening vergunninghouder;
 16. de 5 meter obstakelvrije onderhoudsstrook langs de categorie A oppervlaktewaterlichamen (retentievijvers en de retentiesloten) blijft in beheer van het waterschap;
 17. waterschap is met vergunninghouder overeen gekomen dat vergunninghouder het onderhoud van de retentievijvers en de retentiesloten (categorie A oppervlaktewaterlichamen) voor haar rekening neemt zodat de mogelijkheid bestaat om obstakels, bebouwingen, beplanting, kabels & leidingen ed. in deze 5 meter obstakelvrije strook toe te staan;
 18. het waterschap blijft wel beheerder van de 5 meter obstakelvrije strook langs de categorie A oppervlaktewaterlichamen dus voor alle bouwwerken, obstakels, bomen, kabels & leidingen etc. dient een watervergunning aangevraagd te worden bij het waterschap;
 19. voor de aanleg van het gescheiden rioolstelsel is nog geen goedgekeurd rioleringsplan vastgesteld;
 20. op het bedrijventerrein wordt een gescheiden stelsel aangelegd, bestaande uit twee stelsels. Het betreft riolering voor droogweerafvoer (DWA-stelsel) en een riolering van regenwaterafvoer (RWA-stelsel);
 21. bij de lozing op oppervlaktewater worden lamellenfilters geplaatst om de first flush te kunnen lozen. In de eerste fase van het bedrijventerrein zijn twee lamellenfilters voorzien. Bij grotere buien treden pas de andere overstortputten zonder lamellenfilters in werking. Het aantal overstorten en de locaties van de overstortputten zijn met behulp van hydraulische berekeningen vastgesteld;
 22. de werking van de retentie, duikers en de riolering is beschreven in de memo van Arcadis "Retentie 1^e fase bedrijventerrein SU", d.d. 25-1-2013 met ons kenmerk 076899160:0.1;
 23. waar de nieuwe ontsluitingsweg Samenwerking binnen de zonering van de kering langs regionale rivieren (Noordzeedijk) komt te liggen mag geen riolering/kolken worden aangelegd en geen banden worden toegepast;
 24. in de zonering van de kering langs regionale rivieren, de Noordzeedijk, moet het wegwater via voldoende brede wegbermen afwateren naar de naastgelegen sloten en infiltreren in de onderliggende bodem;
 25. de lozing van regenwater van toekomstige bedrijven en duikers voor inritten is niet in deze vergunningaanvraag meegenomen. Dit wordt in de toekomst per bedrijf geregeld en is afhankelijk van het soort bedrijf;

Duikers en perceelontsluitingen

26. het waterschap voert een terughoudend beleid met betrekking tot vergunningverlening voor het leggen van duikers van welke aard ook in oppervlaktewaterlichamen;
27. de algemene regel is dat vergunning alleen verleend wordt voor noodzakelijke duikers, waarbij de duiker zo kort mogelijk moet zijn;
28. lange duikers leiden tot opstuwing van water bovenstrooms;
29. lange duikers vormen een knelpunt bij hoge waterafvoeren;
30. de lengte van noodzakelijke duikers ten behoeve van ontsluiting moet zo kort mogelijk zijn;

31. volgens de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur kan alleen een duiker met een lengte van meer dan 12,00 meter worden toegestaan indien er sprake is van een zwaarwegend belang;
32. de duikers nummer 1 t/m 12 met een lengte groter dan 12,00 meter worden toegestaan in verband met de breedte van de ontsluitingsweg(en) en kabels & leidingenstroken en de taluds aan weerszijde van de ontsluitingsweg(en);
33. de duikers nummer 1 t/m 12 zijn doorgerekend in de rekensheets duiker 10, 11 en 12 en in de memo van Arcadis "Retentie 1^e fase bedrijventerrein SU", d.d. 25-1-2013 met ons kenmerk 076899160:0.1 en zijn de minimale vereiste diameters van de duikers bepaald. Tevens is voor iedere duiker de hoogteligging (binnen onderkant buis) vastgesteld;
34. duiker 4 wordt tijdelijk dichtgezet totdat de rest van het bedrijventerrein en de retentie wordt ontwikkeld;
35. in deze vergunning zijn geen dammen/inritten met duikers vergund naar de kavels omdat dit ten tijde van de aanvraag nog niet bekend was;
36. bij de vergunning is wel een principedetail van de inrit bijgevoegd. De duiker moet een minimale diameter van rond 600 millimeter en mag een lengte van maximaal 17,60 meter hebben;
37. voor deze nog aan te leggen dammen/inritten met duikers moeten nog separate watervergunningen worden aangevraagd;

Stuwen

38. de nieuw te plaatsen stuwen in de categorie A oppervlaktewaterlichamen zijn noodzakelijk voor een betere regeling van het waterpeil door water vast te houden;
39. het plaatsen van stuwen kan leiden tot ongewenste effecten, bijvoorbeeld vernatting van percelen en een stuw kan problemen geven bij hoge waterafvoeren;
40. het waterschap gaat selectief om met het verlenen van vergunningen voor stuwen;
41. in vergunningen worden eisen aan de bediening van de stuw gesteld;
42. het watersysteem dient na het plaatsen van de stuw aan de geldende afvoernormen te blijven voldoen;
43. het watersysteem aan de geldende peilen uit het peilbesluit moet blijven voldoen tenzij voor het wijzigen van het peil de hiervoor geldende procedure is doorlopen;
44. het beheer en onderhoud van de 2 stuwen met de knijpconstructies (exclusief de trekstangen) is voor rekening van het waterschap;

Aanleg nieuwe ontsluitingsweg Samenwerking tegen de kering langs regionale rivieren, de Noordzeedijk

45. de aanleg van de nieuwe ontsluitingsweg (Samenwerking) tegen de Noordzeedijk aan wordt alleen toegestaan binnen het dijktaalud binnen de teenlijnen van de waterkering en het profiel van vrije ruimte indien hiervoor zwaarwegende redenen van maatschappelijk belang zijn en passend binnen de toetsingscriteria voor de waterkering;
46. over de aanleg en de constructie van de ontsluitingsweg Samenwerking heeft vergunninghouder zelf overleg gevoerd met de Gasunie en Enexis omdat onder de nieuwe ontsluitingsweg Samenwerking bestaande gasdrukleidingen komen te liggen;
47. in het binnentalud van de kering ligt ook nog een pvc-waterleiding van Brabant Water maar die zal op korte termijn gesaneerd worden;
48. van de Gasunie komt er een bestaande 40 bar hoge druk gasleiding en van Enexis komt een bestaande 8 bar lage druk gasleiding onder de nieuwe ontsluitingsweg en binnen de zonering van de kering te liggen;
49. om de drukbelasting van de nieuwe ontsluitingsweg Samenwerking op de bestaande (gasdruk)leidingen en kabels zo laag mogelijk te houden is er voor gekozen om onder de nieuwe ontsluitingsweg Samenwerking het lichte ophoogmateriaal EPS (geëxpandeerd polystyreen) toe te passen;
50. zowel Gasunie als Enexis hebben aangegeven akkoord te gaan met de aanleg van de nieuwe ontsluitingsweg Samenwerking over de bestaande gasdrukleidingen. De akkoordverklaringen in de vorm van een e-mail van beide bedrijven zijn als bijlagen bij de vergunning gevoegd;
51. voor de aanleg van de ontsluitingsweg Samenwerking is met de Suikerunie, de TOM, Arcadis en het waterschap overleg gevoerd over hoe moet worden omgegaan met de bestaande kabels en leidingen en het gebruik van EPS onder de nieuw aan te leggen ontsluitingsweg, de ontwikkelingen rondom de inzet van het Volkerak Zoommeer en de dwarsprofielen uit de keur;
52. het waterschap is akkoord met de toepassing van EPS en blijkt in de keurprofielen van maart 2012 deels in de waterkeringszone en het profiel van vrije ruimte te komen liggen;
53. omdat in mei 2012 de staatssecretaris nog geen handtekening had gezet onder de plannen waterberging Volkerak Zoommeer en dit nog niet in de legger was opgenomen heeft het waterschap dit meegegeven als een aandachtspunt;

54. per mail is op 16 mei 2012 door Arcadis een voorstel gedaan om de berekeningen inzake de gasdrukleidingen uit te voeren uitgaande van een bestaande situatie (bijlage E van de richtlijn NEN 3651 en/of de VTV);
55. het waterschap is in haar brief van 11 juli 2012 (ons kenmerk 12UT009226) akkoord gegaan met de voorgestelde uitgangspunten uit de mail van 16 mei 2012. De brief en de mail zijn als bijlage bij de vergunning gevoegd;
56. het waterschap heeft de aangeleverde (stabiliteit)berekeningen beoordeeld en is akkoord gegaan met de berekeningen;
57. door de provincie Noord-Brabant is de Noordzeedijk als regionale kering aangewezen en genormeerd (Verordening water Noord-Brabant -2009). Voor de Noordzeedijk is de norm 1:100 per jaar vastgesteld;
58. in de door de provincie vastgestelde "Regeling maatgevende hoogwaterstanden regionale keringen Noord-Brabant 2010" is voor de betreffende locatie (rivierpunt 77) een maatgevende waterstand van NAP +0,80 meter vastgesteld, behorend bij de norm van 1:100 jaar;
59. dit is een maatgevende waterstand op het midden van de rivier de Dintel;
60. waterkeringen worden aangelegd om een maatgevende waterstand te kunnen keren, waarbij bij het ontwerpen van waterkeringen geen rekening wordt gehouden met het aanbrengen van bebouwing en andere "vreemde" objecten. Hierdoor heeft elk object dat in het dijktaalud binnen de teenlijnen van de waterkering wordt aangebracht een nadelig effect op de waterkering, zeker zonder het treffen van bijzondere voorzieningen, waarbij de duurzame bescherming en de veiligheid dient te zijn gewaarborgd;
61. activiteiten als ontgravingen, aanvullingen, wijzigingen van constructie en belasting leveren een potentieel risico op voor de sterkte, stabiliteit en de veiligheid van de waterkering;
62. de activiteiten gaan gepaard met belastingwijzigingen (ontgravingen, aanvullingen, wijzigingen van constructie en belasting) waardoor de sterkte, stabiliteit en veiligheid van de waterkering nadelig kan worden beïnvloed;
63. voor alle soorten bebouwing of bouwwerken geldt dat de fundering invloed heeft op de piping, stabiliteit en de veiligheid van de waterkering;
64. de kruin van de kering langs regionale rivieren, de Noordzeedijk, heeft ter plaatse van de ontsluitingsweg een hoogte van circa NAP + 3,50 meter;
65. het beheer en onderhoud van de waterkering komt niet of nauwelijks in het gedrang, indien wordt voldaan aan de voorschriften zoals gesteld in deze vergunning;
66. de aanleg van de nieuwe ontsluitingsweg (Samenwerking) geschiedt aan de binnendijkse zijde deels binnen de waterkeringszone en de beschermingszone;

Bestrating

67. de werkzaamheden (aanleg ontsluitingsweg Samenwerking) worden deels uitgevoerd binnen de waterkeringszone en de beschermingszone van de kering langs regionale rivieren, de Noordzeedijk;
68. de werkzaamheden zijn erop gericht om de nevenfuncties en beheersvormen van de waterkering te ondersteunen dan wel te kunnen behouden;
69. het asfalt en het EPS wordt op een zodanige hoogte en locatie aangebracht, dat de veiligheid en het beheer en onderhoud van de waterkering niet geschaad of belemmerd worden indien voldaan wordt aan de voorschriften zoals gesteld in deze vergunning;
70. de uitvoering van deze werkzaamheden kan een verzwarende voor het beheer en onderhoud betekenen aangezien de breedte dan wel de constructie van de waterkering wijzigt met de uitvoering van deze werkzaamheden;
71. het onderhoud ter plaatse van de ontsluitingsweg Samenwerking is voor rekening vergunninghouder;
72. vergunninghouder geeft aan dat mogelijk werkzaamheden binnen de zonering van de kering langs regionale rivieren, de Noordzeedijk, binnen de gesloten periode zullen plaats vinden;
73. omdat de werkzaamheden aan de binnendijkse zijde van de kering plaatsvinden en er een hoog voorland aanwezig is zou dit geen probleem moeten zijn en door het opnemen van de voorwaarden onder de bijzondere voorschriften 13.2 wordt dit potentieel risico weggenomen;
74. tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

Aan _____ en zijn
rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in
artikel 4.1 sub a en e; artikel 4.1.1 lid 1 sub c; artikel 4.1.1 lid 2; artikel 4.3 sub a en c; artikel 4.5 van de
Keur waterschap Brabantse Delta, voor:

- * het uitvoeren van waterhuishoudkundige werkzaamheden ten behoeve van de aanleg van een nieuw
bedrijventerrein Suikerunie fase 1 plus aanleg van een ontsluitingsweg (Samenwerking) in de
zonering van de kering langs regionale rivieren, Noordzeedijk (B91), ter hoogte van de Noordzeedijk,
Mark-Vlietkanaal en Noordlangeweg te Dinteloord bestaande uit:
 - * graven categorie A oppervlaktewaterlichamen;
 - * aanleggen retentie aan weerszijde van de nieuwe ontsluitingsweg (Samenwerking) en een
retentiesloot langs een lokale weg;
 - * aanleggen duikers nummer 1 t/m 12 in categorie A oppervlaktewaterlichamen waarvan
duiker nummer 12 tevens komt te liggen in de zonering van een kering langs regionale
rivieren;
 - * aanleggen 2 stuwen met knijpconstructie;
 - * aanleggen en de aansluiting van een nieuwe ontsluitingsweg (Samenwerking) binnen de
zonering van een kering langs regionale rivieren;

in de gemeente Steenberg, één en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

I Algemene voorschriften

1. Algemeen

- 1.1 De algemene voorschriften zijn van toepassing voor zover daarvan niet is afgeweken bij de
bijzondere voorschriften.
- 1.2 Deze vergunning geldt tevens voor de rechtverkrijgenden van de vergunninghouder, tenzij in de
vergunning anders is bepaald.
- 1.3 Indien deze vergunning overgaat op een rechtverkrijgende dan dient dit binnen vier weken nadat de
vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk gemeld te worden aan het dagelijks bestuur.
- 1.4 De werken moeten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende
gewaarmerkte tekeningen en bijlages met nummers/kenmerken:
 - 13.ZK01498-A;
 - Bijlage akkoord;
 - Bijlage uitgangspunten;
 - Memo Arcadis "Retentie 1^e fase bedrijventerrein SU" dd. 25-1-2013 met kenmerk 076899160:0.1;
 - rekensheet duiker 10, 11 en 12;
 - Watervergunning SU fase I, projectnummer B01064.000260.0700, tekeningnummer V01, versie
0!20, d.d. 23-1-2013;
 - Details watervergunning, projectnummer B01064.000260.0700, versie 0.8;
 - Profielen watervergunning, projectnummer B01064.000260.0700, versie 0.3;
 - rapportage Arcadis "HD gasleiding 6" gem. Dinteloord leidingberekening aansluiting de
Samenwerking op Noordzeedijk", Suikerunie, d.d. 23-1-2013, 076562203:0.4-Definitief;
 - memo Arcadis "Aansluiting de Samenwerking op Noordzeedijk, invloed op kabels en leidingen" d.d.
21-1-2013, 076241804:0.13;
 - memo Arcadis "Stabiliteit Noordzeedijk ter plaatse van aansluiting Samenwerking", d.d. 21-1-2013,
076893868 0.3;
 - Bijlage 2/1;
 - Bijlage 2/2;
 - Bijlage 3 t/m 21;
 - Bijlage knijpvoorziening en voorts in overleg met de door het dagelijks bestuur aangewezen
toezichthoudende ambtenaren.

2. Aanvang en melding

- 2.1 Ten minste vijf dagen vóórdat met de uitvoering van het werk wordt begonnen moet daarvan middels bijgevoegde antwoordkaart kennis worden gegeven aan het waterschap.
- 2.2 De werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend dienen na aanvang van de eerste werkzaamheden in één aaneengesloten periode te worden uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze vergunning.
- 2.3 Indien binnen het benodigde werkterrein punten van meetkundige grondslag aanwezig zijn, dient dit gemeld te worden aan de desbetreffende instantie.

3. Aanleg en uitvoering oppervlaktewaterlichaam

- 3.1 Bij de uitvoering van de werken mag geen verandering in de waterstand van het betreffende oppervlaktewaterlichaam worden aangebracht en mag de waterafvoer niet worden belemmerd.

4. Aanleg en uitvoering waterkeringen

- 4.1 De juiste plaats van de werken moet tevoren met piketten worden aangegeven. Met graven mag niet worden begonnen voordat bovenbedoelde plaatsaanduiding door het dagelijks bestuur is geaccepteerd.
- 4.2 Geen andere ontzodingen, ingravingen en dergelijke mogen in het waterstaatsobject plaatshebben dan voor de uitvoering van de werken strikt nodig is.
- 4.3 Voor de graafwerkzaamheden aanvangen dient, indien een grasmat aanwezig en het gras een lengte langer dan 15 cm heeft, de grasmat te worden gemaaid waarna het maaisel dient te worden geruimd en te worden afgevoerd.
- 4.4 Daar waar een grasmat aanwezig is moet met een wortelmatdikte van 15 cm worden afgegraven en gescheiden worden opgeslagen van de overige grond. De door wortelde grond dient bij het dichten en afwerken van de ontgraving als zodanig ook weer bovenin te worden aangebracht en afgewerkt. De aangevulde bovengrond moet daarnaast nog met graszaad, type natuurlijk II (30 kg/ha), worden door gezaaid. Daar waar verharding aanwezig is dient deze te worden hersteld zoals ter plaatse geacht wordt aanwezig te zijn.
- 4.5 De bovengrond moet tot een dikte als door of vanwege het dagelijks bestuur zal worden aangegeven gescheiden worden gehouden van de overige uitkomende grond. De uitgegraven grond moet, voorzover geschikt weer worden gebruikt om de ingraving te dichten.
- 4.6 Wanneer de uitgegraven grond voor de dichting naar kwaliteit of hoeveelheid niet voldoende is, moet grond van elders worden aangevoerd. Deze grond moet door het dagelijks bestuur dan wel de door dit bestuur aangewezen toezichthoudende ambtenaren geschikt worden geacht.
- 4.7 Overtollige grond moet worden afgevoerd naar plaatsen buiten het werk.
- 4.8 De grond moet in lagen van 20 cm dikte worden verdicht, zodanig dat de vastheid en de gelijkheid van het oppervlak van de waterkering niet worden verslechterd.
- 4.9 Na het dichten van de ingraving moeten de afgekomen graszoden weer worden aangebracht. Voor het overige moet de waterkering ter plaatse van de gedichte ingraving worden ingezaaid met graszaad.
- 4.10 De gedichte ingraving blijft in onderhoud bij de vergunninghouder, die alle als zodanig beschouwde gebreken op eerste aanzegging van het dagelijks bestuur moet herstellen.

5. Toezicht

- 5.1 Gedurende de uitvoering van het werk moet een afschrift van deze vergunning op het werk aanwezig zijn. Dit afschrift moet op eerste aanzegging worden getoond aan het toezichthoudend personeel van ons waterschap en aan de ambtenaren belast met het opsporen van overtredingen van de Keur waterschap Brabantse Delta.
- 5.2 Aan de daartoe aangewezen ambtenaren van het waterschap die uitvoering van het werk waarvoor vergunning is verleend controleren, moet te allen tijde, toegang worden verleend tot de plaats waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij moeten alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder worden verstrekt.
- 5.3 Aan de daartoe aangewezen ambtenaren van het waterschap dient, indien dit noodzakelijk is ter bescherming van belangen van het waterschap of om redenen van waterstaatkundige aard, te allen tijde kosteloos toegang te worden verleend tot de plaats van de aanwezige werken.

6. Onderhoud

- 6.1 De werken moeten door en voor rekening van de vergunninghouder worden uitgevoerd en, voor zover niet anders is bepaald, in goede staat worden onderhouden, geheel volgens aanwijzing en goedkeuring van of namens het dagelijks bestuur van het waterschap. Onder uitvoering wordt mede begrepen uitvoering van wijzigingen en uitbreidingen.

- 6.2 Wanneer ten behoeve van het onderhoud in het waterstaatsobject moet worden gegraven moet daarvan tevoren schriftelijk kennis worden gegeven aan het dagelijks bestuur.
- 7. Wijzigingen**
- 7.1 Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven maten of op de tekeningen voorkomende maten, kunnen deze alléén in overeenstemming met de afdeling plantoetsing & vergunningen van het waterschap worden doorgevoerd.
- 7.2 Voordat deze aanpassingen worden uitgevoerd dienen deze eerst middels een revisietekening aan het waterschap ter goedkeuring worden voorgelegd.
- 7.3 Wanneer ter bescherming van belangen van het waterschap of om redenen van waterstaatkundige aard wijziging nodig is in de plaats of de samenstelling van het werk en deze wijziging betrekking heeft op werken of werkzaamheden, waaromtrent deze vergunning geen nadere regels stelt, dan moet de vergunninghouder op aanschrijving van het dagelijks bestuur de wijziging op zijn kosten uitvoeren, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling of tenzij de wet of de algemene beginselen van behoorlijk bestuur zich hiertegen verzet.
- 8. Schade en aansprakelijkheid**
- 8.1 Het waterschap is geen vergoeding verschuldigd wanneer in verband met de door of namens hem uit te voeren werken het gebruik maken van de vergunning tijdelijk moet worden onderbroken, tenzij de Wet of algemene beginselen van behoorlijk bestuur zich hiertegen verzetten.
- 9. Calamiteiten**
- 9.1 Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, dient de vergunninghouder onmiddellijk contact op te nemen met het waterschap (076 564 10 00).
- 10. Intrekking**
- 10.1 Het waterschap kan de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien geen gebruik is gemaakt binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning.
- 10.2 Bij het geheel of gedeeltelijk intrekken van de vergunning door het waterschap, is de vergunninghouder verplicht, op eerste aanschrijving van het dagelijks bestuur en binnen de daarbij te stellen termijn, de krachtens deze vergunning aanwezige werken op te ruimen en alles in de vorige of in een door of vanwege het dagelijks bestuur nader overeengekomen toestand te brengen.
- 11. Revisiewerk**
- 11.1 Uiterlijk drie maanden na het gereedkomen van het werk moeten revisietekeningen digitaal (as-build in x, y en z coördinaten met zowel ligging als hoogte/diepte) in het Rijksdriehoekstelsel en volgens het meetbestek van waterschap Brabantse Delta aan ons waterschap worden gezonden, een en ander ten genoegen van het dagelijks bestuur. Het meetbestek is op te vragen bij de afdeling Geo-Informatie, de heer J.P. van Aert (076 564 14 66).
- 12. Op onderhoudswerken zijn bovenstaande voorschriften eveneens van toepassing.**

II Bijzondere voorschriften

- 13. Waterkeringen**
- 13.1 Zoveel als mogelijk dienen er tussen 1 oktober en 1 april geen ontzodingen, ingravingen en dergelijke in het waterstaatsobject plaats te hebben. Gestreefd moet worden om uiterlijk op 1 oktober aanvullingen, bezodingen, verhardingen en dergelijke tot genoegen van ons waterschap uit te voeren. In te zaaien of te bezoden oppervlakken, die nog niet van een voldoende erosiebestendige grasmat zijn voorzien, moeten, voor zover ons waterschap dit wenst, vóór 1 oktober van een winterkrammat worden voorzien. Zodra het dagelijks bestuur dit wenst moet in het volgend voorjaar de krammat worden weggenomen en moet het betreffende oppervlakte zo nodig opnieuw worden ingezaaid of worden bezood, een en ander ten genoegen van ons waterschap.
- 13.2 Aangezien de vergunninghouder aan heeft gegeven dat mogelijk werkzaamheden in de gesloten periode uitgevoerd moeten worden, kan dit enkel op voorwaarde dat:
- de werkzaamheden niet worden uitgevoerd ten tijde van verhoogde of te verwachten hoge waterstanden op rivier Mark en Dintel;
 - de stabiliteit van de waterkering door de werkzaamheden niet in het geding is;
 - er geen open verbinding is of kan ontstaan tussen binnendijkse en buitendijkse zijde van de keringen langs regionale rivieren;

-de werkzaamheden geen belemmering opleveren voor het beheer en onderhoud van de keringen langs regionale rivieren;
-de vergunninghouder materiaal van voldoende kwaliteit ter beschikking heeft om de ingraving in de waterkering in noodsituaties onmiddellijk te dichten.

- 13.3 Bij de uitvoering van werkzaamheden moet het hectometreringssysteem van ons waterschap (betonnen meetpunt met tekstplaat, hectometerpalen of buisjes, asfaltnagels en eventuele verklikpalen), onaangeroerd blijven. Bij beschadiging of verplaatsing van hectometrische elementen komen kosten van herplaatsing of herstel voor rekening van de vergunninghouder.
- 13.4 De vergunninghouder dient ten behoeve van de periodieke toetsing van waterkeringen gegevens aan te leveren, waaruit blijkt dat de werken voldoen aan de gestelde eisen, welke zijn beschreven in de hiervoor geldende richtlijnen en huidige normen. De gegevens dienen voor het eerst te worden aangeleverd op een nog nader door het dagelijks bestuur te bepalen tijdstip, daarna elke 5 jaar.

14. Graven retentievijvers / retentiesloten (categorie A oppervlaktewaterlichamen)

- 14.1 De te graven retentievijvers en retentiesloten (categorie A oppervlaktewaterlichamen) moeten worden aangelegd en uitgevoerd zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekeningen Details watervergunning, projectnummer B01064.000260.0700, versie 0.8 en tekening Profielen watervergunning, projectnummer B01064.000260.0700, versie 0.3;
- 14.2 De bodem van het te graven oppervlaktewaterlichaam moet gelijkmatig verlopen en aansluiten op een doorgaande hoogte en/of de aanwezige kunstwerken zoals die ter plaatse blijkt.
- 14.3 Indien nodig moet beschoeiing, taludbekleding of bescherming worden aangebracht op aanwijzing van en in overeenstemming met het waterschap.
- 14.4 De taluds van het nieuw gegraven oppervlaktewaterlichaam moeten worden ingezaaid met een gras- of bermenmengsel op de daartoe geprepareerde ondergrond. Bij zandgronden moet eerst een laag teelaarde worden aangebracht.
- 14.5 Het nieuw te graven oppervlaktewaterlichaam moet worden gegraven op een afstand van ten minste 1,00 meter (horizontaal gemeten uit de insteek) van aanwezige kabels, buizen en/of leidingen.
- 14.6 Er blijft altijd een aaneengesloten strook van 5,00 meter breed aan één zijde/beide zijden naast het categorie A oppervlaktewaterlichaam in beheer van het waterschap. Een strook aan een zijde is voldoende bij een oppervlaktewaterlichaam met een bovenbreedte van minder dan 7,00 meter; twee stroken aan iedere zijde is nodig bij een bovenbreedte van meer dan 7,00 meter.
- 14.7 Het onderhoud van de retentievijvers en de retentiesloten is voor rekening vergunninghouder.
- 14.8 Voor het gereduceerd lozen van oppervlaktewater dienen er twee stuwen met knijpconstructies te worden geplaatst zoals aangegeven bij voorschrift 15.1.
- 14.9 Op de retentie mogen op geen enkele wijze vloeistoffen toestromen of gebracht worden via een ander systeem zonder toestemming of vergunning van het waterschap.

15. Aanleggen stuwen in een categorie A oppervlaktewaterlichaam

- 15.1 De twee stuwen moeten worden aangelegd in de categorie A oppervlaktewaterlichamen conform de bijbehorende gewaarmerkte tekeningen:
-Watervergunning SU fase I, projectnummer B01064.000260.0700, tekeningnummer V01, versie 0!20, d.d. 23-1-2013;
-Details watervergunning, projectnummer B01064.000260.0700, versie 0.8;
-Bijlage knijpvoorziening.
- 15.2 Ter plaatse van de stuwen moet in overeenstemming met het waterschap een adequate talud- en bodembescherming over een lengte van 1,00 meter voor- tot 1,00 meter na de stuwen worden aangebracht. De bovenkant van deze bescherming dient ter plaatse van de bodem van het oppervlaktewaterlichaam, op 0,10 meter beneden het bodempeil te worden gelegd.
- 15.3 In de 2 stuwen moet op -1,50 meter NAP een opening opgenomen worden met een doorsnede van rond 180 mm. De maximale overstorthoogte ligt op + 0,00 meter NAP.
- 15.4 Het onderhoud aan de 2 stuwen met de knijpconstructies (exclusief de trekstang) is voor rekening van Waterschap Brabantse Delta.
- 15.5 De peilen zoals deze zijn opgenomen in het voor het peilgebied vastgestelde peilbesluit moeten worden nageleefd, tenzij voor het wijzigen van het peil de hiervoor geldende procedure is doorlopen.
- 15.6 De waterafvoer en ontwatering van de aangrenzende/omliggende percelen moet te allen tijde gewaarborgd blijven. Indien de hiervoor bedoelde waterafvoer en de ontwatering als gevolg van de plaatsing van de stuw in gevaar komt kan het dagelijks bestuur nadere maatregelen eisen van de vergunninghouder.

16. Aanleg weg (Samenwerking) in / tegen een kering langs regionale rivieren, de Noordzeedijk (B91)

- 16.1 De aanleg van de ontsluitingsweg Samenwerking tegen de kering langs regionale rivieren, de Noordzeedijk, dient uitgevoerd te worden conform de bijbehorende gewaarmerkte tekeningen en bijlagen met nummers:
- Bijlage akkoord;
 - Bijlage uitgangspunten;
 - Watervergunning SU fase I, projectnummer B01064.000260.0700, tekeningnummer V01, versie 0!20, d.d. 23-1-2013;
 - rapportage Arcadis "HD gasleiding 6" gem. Dinteloord leidingberekening aansluiting de Samenwerking op Noordzeedijk", Suikerunie, d.d. 23-1-2013, 076562203:0.4-Definitief;
 - memo Arcadis "Aansluiting de Samenwerking op Noordzeedijk, invloed op kabels en leidingen" d.d. 21-1-2013, 076241804:0.13;
 - memo Arcadis "Stabiliteit Noordzeedijk ter plaatse van aansluiting Samenwerking", d.d. 21-1-2013, 076893868 0.3;
 - Bijlage 2/1;
 - Bijlage 2/2;
 - Bijlage 3 t/m 21.
- 16.2 Ter hoogte van de bestaande gasdrukleidingen zal tussen de ontsluitingsweg en de gasdrukleidingen EPS moeten worden toegepast (geëxpandeerd polystyreen).
- 16.3 Het aanleggen van EPS blokken luister zeer nauw: ze moeten in verband worden aangelegd en er mogen geen open voegen voorkomen (de blokken kunnen worden verlijmd).
- 16.4 Er mag alleen zelfdovend (brandvertragend) EPS worden toegepast.
- 16.5 EPS is niet bestand tegen zuren en oliën, waaronder benzine en dieselolie die op het wegdek terecht kunnen komen. Daarom moet de EPS constructie worden afgedekt met behulp van een chemisch resistente polyetheen-folie met een dikte van minimaal 0,5 mm.
- 16.6 Bij graafwerkzaamheden dient beschadiging van dit folie voorkomen te worden.
- 16.7 Regenwater moet langs het folie zijwaarts afstromen hetgeen de kans op afschuiven van het bovenliggende grondmassief doet toenemen. Dit kan mogelijk opgelost worden met behulp van een horizontale drainage. De drainage moet dan wel periodiek goed worden onderhouden (oa. doorspuiten).
- 16.8 Om een goede verdichting van traditionele materialen boven de EPS constructie te krijgen moet dit materiaal voldoende dikte hebben (minimaal 0,70 meter). Ook kan een stijve tussenlaag (bijv. beton) worden toegepast.
- 16.9 EPS is niet goed bestand tegen grote puntlasten. Bovenop de EPS-constructie moet een betonlaag of een voldoende dikke funderingslaag worden aangebracht teneinde voldoende drukverdeling te bewerkstelligen.
- 16.10 Voorkomen moet worden dat de EPS-constructie bij hoge (grond)waterstand kan opdrijven.
- 16.11 Bij onderheide funderingen en constructies moet gebruik gemaakt worden van grondverdringende palen (palen zonder een verzwaarde paalvoet).
- 16.12 Alle constructies (damwanden etc.) van tijdelijke aard, welke na verwijdering gaten achterlaten in de waterkering moeten met zwelklei van klasse II (volgens RAW) worden opgevuld.
- 16.13 Damwandconstructies mogen niet worden belast met een grotere dan de berekende bovenbelasting.
- 16.14 De onderwaterbodem moet worden gehandhaafd op het huidige niveau.
- 16.15 Voorkomen moet worden dat het beheersobject buiten het bouwterrein om of via het bouwterrein toegankelijk wordt.
- 16.16 Rond het werk moet een afrastering worden geplaatst en onderhouden zodanig dat het beheer en onderhoud van de waterkering mogelijk blijft. In verband met mogelijk uitbreken van vee moet een veiligheidsafrastering worden aangebracht tussen het aansluitend waterschapperceel en het bouw- en werkterrein. Gedurende het werk moet deze afrastering onderhouden worden.
- 16.17 De thans aanwezige afrasteringen moeten na het werk in oude staat hersteld worden.
- 16.18 De bermen dienen zodanig op de verharding aan te sluiten en zijn vormgegeven dat het verkeer de bermen niet kan uitrijden.
- 16.19 De ontsluitingsweg Samenwerking in de zonering van de kering langs regionale rivieren, de Noordzeedijk, mag niet in de banden worden gelegd.
- 16.20 Door het verkrijgen van deze vergunning komt ook het onderhoud van de ontsluitingsweg Samenwerking voor rekening van de vergunninghouder.

17. Aanleggen duikers in een categorie A oppervlaktewaterlichaam

- 17.1 De duikers 1 t/m 12 worden aangelegd in een categorie A oppervlaktewaterlichaam, zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekening Watervergunning SU fase I, projectnummer B01064.000260.0700, tekeningnummer V01, versie 0!20, d.d. 23-1-2013.
- 17.2 Voor de aan te leggen duiker nummer 1 moeten elementen worden toegepast met een minimale inwendige diameter van 0,60 meter. De totale lengte mag maximaal 37 meter bedragen. De binnen onderkant van de duiker moet komen te liggen op een hoogte van -1,60 m NAP zoals staat aangegeven op de gewaarmerkte tekening Watervergunning SU fase I, projectnummer B01064.000260.0700, tekeningnummer V01, versie 0!20, d.d. 23-1-2013.
- 17.3 Voor de aan te leggen duiker nummer 2 moeten elementen worden toegepast met een minimale inwendige diameter van 0,60 meter. De totale lengte mag maximaal 38 meter bedragen. De binnen onderkant van de duiker moet komen te liggen op een hoogte van -1,60 m NAP zoals staat aangegeven op de gewaarmerkte tekening Watervergunning SU fase I, projectnummer B01064.000260.0700, tekeningnummer V01, versie 0!20, d.d. 23-1-2013.
- 17.4 Voor de aan te leggen duiker nummer 3 moeten elementen worden toegepast met een minimale inwendige diameter van 0,60 meter. De totale lengte mag maximaal 42 meter bedragen. De binnen onderkant van de duiker moet komen te liggen op een hoogte van -1,60 m NAP zoals staat aangegeven op de gewaarmerkte tekening Watervergunning SU fase I, projectnummer B01064.000260.0700, tekeningnummer V01, versie 0!20, d.d. 23-1-2013.
- 17.5 Voor de aan te leggen duiker nummer 4 moeten elementen worden toegepast met een minimale inwendige diameter van 0,60 meter. De totale lengte mag maximaal 41 meter bedragen. De binnen onderkant van de duiker moet komen te liggen op een hoogte van -1,60 m NAP zoals staat aangegeven op de gewaarmerkte tekening Watervergunning SU fase I, projectnummer B01064.000260.0700, tekeningnummer V01, versie 0!20, d.d. 23-1-2013. Duiker nummer 4 moet tijdelijk worden dichtgezet totdat de rest van het bedrijventerrein en de retentie wordt ontwikkeld.
- 17.6 Voor de aan te leggen duiker nummer 5 moeten elementen worden toegepast met een minimale inwendige diameter van 0,80 meter. De totale lengte mag maximaal 28 meter bedragen. De binnen onderkant van de duiker moet komen te liggen op een hoogte van -2,10 m NAP zoals staat aangegeven op de gewaarmerkte tekening Watervergunning SU fase I, projectnummer B01064.000260.0700, tekeningnummer V01, versie 0!20, d.d. 23-1-2013.
- 17.7 Voor de aan te leggen duiker nummer 6 moeten elementen worden toegepast met een minimale inwendige diameter van 0,80 meter. De totale lengte mag maximaal 30 meter bedragen. De binnen onderkant van de duiker moet komen te liggen op een hoogte van -2,10 m NAP zoals staat aangegeven op de gewaarmerkte tekening Watervergunning SU fase I, projectnummer B01064.000260.0700, tekeningnummer V01, versie 0!20, d.d. 23-1-2013.
- 17.8 Voor de aan te leggen duiker nummer 7 moeten elementen worden toegepast met een minimale inwendige diameter van 0,70 meter. De totale lengte mag maximaal 18 meter bedragen. De binnen onderkant van de duiker moet komen te liggen op een hoogte van -1,60 m NAP zoals staat aangegeven op de gewaarmerkte tekening Watervergunning SU fase I, projectnummer B01064.000260.0700, tekeningnummer V01, versie 0!20, d.d. 23-1-2013.
- 17.9 Voor de aan te leggen duiker nummer 8 moeten elementen worden toegepast met een minimale inwendige diameter van 0,80 meter. De totale lengte mag maximaal 26 meter bedragen. De binnen onderkant van de duiker moet komen te liggen op een hoogte van -2,10 m NAP zoals staat aangegeven op de gewaarmerkte tekening Watervergunning SU fase I, projectnummer B01064.000260.0700, tekeningnummer V01, versie 0!20, d.d. 23-1-2013.
- 17.10 Voor de aan te leggen duiker nummer 9 moeten elementen worden toegepast met een minimale inwendige diameter van 0,70 meter. De totale lengte mag maximaal 16 meter bedragen. De binnen onderkant van de duiker moet komen te liggen op een hoogte van -1,60 m NAP zoals staat aangegeven op de gewaarmerkte tekening Watervergunning SU fase I, projectnummer B01064.000260.0700, tekeningnummer V01, versie 0!20, d.d. 23-1-2013.
- 17.11 Voor de aan te leggen duiker nummer 10 (tevens haaks in de zonering van de waterkering) moeten elementen worden toegepast met een minimale inwendige diameter van 0,80 meter. De totale lengte mag maximaal 21 meter bedragen. De binnen onderkant van de duiker moet komen te liggen op een hoogte van -2,10 m NAP zoals staat aangegeven op de gewaarmerkte tekening Watervergunning SU fase I, projectnummer B01064.000260.0700, tekeningnummer V01, versie 0!20, d.d. 23-1-2013.
- 17.12 Voor de aan te leggen duiker nummer 11 moeten elementen worden toegepast met een minimale inwendige diameter van 0,50 meter. De totale lengte mag maximaal 12,50 meter bedragen. De binnen onderkant van de duiker moet komen te liggen op een hoogte van -1,60 m NAP zoals staat aangegeven op de gewaarmerkte tekening Watervergunning SU fase I, projectnummer B01064.000260.0700, tekeningnummer V01, versie 0!20, d.d. 23-1-2013.

- 17.13 Voor de aan te leggen duiker nummer 12 (tevens parallel in de zonering van de waterkering) moeten elementen worden toegepast met een minimale inwendige diameter van 0,90 meter. De totale lengte mag maximaal 49 meter bedragen. De binnen onderkant van de duiker moet komen te liggen op een hoogte van -1,90 m NAP zoals staat aangegeven op de gewaarmerkte tekening Watervergunning SU fase I, projectnummer B01064.000260.0700, tekeningnummer V01, versie 0120, d.d. 23-1-2013.
- 17.14 De voegen tussen de duikerelementen moeten zodanig worden afgedicht dat zij geen water doorlaten en vervolgens geen verzakking kunnen veroorzaken.
- 17.15 Gelijktijdig met het aanvullen van de duiker moeten de uiteinden van de aan te leggen duiker vanaf de bodem van het oppervlaktewaterlichaam tot maaiveldhoogte worden opgezet met stapelzoden onder een helling van 1:1 of flauwer, aangepast aan het bestaande talud van het oppervlaktewaterlichaam.
- 17.16 Wanneer de duiker wordt opgesloten door middel van frontmuren of een daaraan gelijkwaardige constructie, dient dit ter goedkeuring van het waterschap te geschieden.
- 17.17 Alvorens met het leggen van de duiker wordt aangevangen, moet eventuele aanwezige plantengroei en/of baggerspecie worden verwijderd tot 1,00 meter ter weerszijden van de te leggen duiker.
- 17.18 De aanvulling van de duiker moet worden gedaan met zand en/of grond die niet verontreinigd is.
- 17.19 De aan te leggen duiker dient, vanwege het machinaal kunnen uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan het oppervlaktewater, minimaal vijf meter vanaf andere bestaande duikers en/of andere kunstwerken te worden gelegd.

Breda, 2 april 2013

Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling plantoetsing & vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Mededelingenblad

Wij adviseren u om van de vergunning geen gebruik te maken, zolang voor derden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat is gebeurd, tot het tijdstip dat op het bezwaar is beschikt.

Het verlenen van deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

Voor de afwatering van de weg en voor de uitvoering van de werkzaamheden, dient vooraf overeenstemming te zijn bereikt met de wegbeheerder, zijnde de gemeente Steenberg.

Op grond van de legesverordening bent u een bedrag verschuldigd van € 240,00.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuur>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.
Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot de leges

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen de heffing van leges binnen zes weken, met ingang van de dag na die van de dagtekening van de legesnota, een bezwaarschrift worden ingediend.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de ambtenaar belast met de heffing van het waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- vermelding van de datum en nummer van de nota waartegen het bezwaarschrift zich richt;
- een opgave van de redenen waarom men zich met de heffing van leges niet kan verenigen;
- handtekening indiener.

De verplichting tot betaling wordt hierdoor niet opgeschort.

Bijlage algemene regels

Artikel 6.4 Vervangen of verwijderen van duikers in oppervlaktewaterlichamen die als categorie A-oppervlaktewaterlichaam zijn aangeduid in de legger

Geen vergunning op grond van deze Keur is vereist voor het vervangen of verwijderen van bestaande duikers in oppervlaktewaterlichamen die als categorie A-oppervlaktewaterlichaam zijn aangeduid in de legger als is voldaan aan de volgende regels:

- a) de bestaande duiker is vervangen door een nieuwe duiker conform de afmetingen en ligging zoals aangegeven in de legger;
- b) indien een duiker is verwijderd is het profiel van het oppervlaktewaterlichaam hersteld door vloeiend aan te sluiten op het bestaande talud beneden- en bovenstrooms. De nieuwe taluds zijn ingezaaid met een geschikt grasmengsel. Bij zandgronden is eerst een laag teelaarde aangebracht. Eventuele verzakkingen zijn hersteld.

Artikel 6.5 Constructies voor het brengen van water in oppervlaktewaterlichamen tot 100 m³ per uur

Geen vergunning op grond van deze Keur is vereist voor het met een constructie brengen van water in oppervlaktewaterlichamen als is voldaan aan de volgende regels;

- a) er kan maximaal tot 100 m³ per uur in een oppervlaktewaterlichaam worden gebracht;
- b) de constructie is voorzien van een taludbescherming. Deze taludbescherming reikt minimaal vanaf de onderkant van de constructie tot aan de laagste waterstand in het oppervlaktewaterlichaam. Bij een oppervlaktewaterlichaam met een bovenbreedte van 4,00 meter of kleiner is de taludbescherming aan beide zijden van de het oppervlaktewaterlichaam aanwezig. De taludbescherming strekt in horizontale richting 1,00 meter links en rechts van de constructie. Eventuele schade aan het talud is hersteld en herhaling is voorkomen;
- c) de constructie is circa 0,10 meter teruggehouden in het talud;
- d) indien beschoeiing aanwezig is, is de constructie gelijk met de beschoeiing;
- e) indien door middel van drainageleidingen water in het oppervlaktewaterlichaam wordt gebracht is deze voorzien van een drainage-uitmonding, waarbij de taludbescherming in de vorm van een taludgoot is aangebracht.