

Gemaal Achterbroek

NOTA VAN BEANTWOORDING

op zienswijze die naar aanleiding van de ter inzagelegging van
10 juli t/m 21 augustus 2013 schriftelijk naar voren zijn gebracht op het
ontwerp-projectplan Waterwet voor gemaal Achterbroek te Berkenwoude

Op het ontwerp-project plan is een zienswijze ingediend. De zienswijze heeft dagtekening 16 augustus 2013 en is ontvangen op 20 augustus 2013. De zienswijze heeft registratienummer 2013.08226.

Nr.	Zienswijze	Beantwoording
1.	Op tekening 2013-7034 staat een toekomstig natuurpeil van –2,45 vermeld, dit betekend een peilopzet van 16 cm. Het moge bekend zijn dat Achterbroek-West niet vanaf de begrenzing als toekomstig natuurgebied is aangemerkt, maar dit pas vanaf de herbegrenzing. Gezien de huidige eigendomspositie, de geringe natuurkrachten, de sterke landbouwpotentie, de in vele opzichten ongewenste isolering van de lintbebouwing en de niet noodzakelijke oppervlakte voor de realisatie van de ecologische verbindingszone maar wel strijdig zal zijn met het behalen van de KRW-doelstellingen, dit alles tegenover het geringere beschikbare budget voor de EHS zal het voor een ieder in de lijn van de verwachtingen zijn dat Achterbroek-West een optimaal landbouwgebied blijft. Gezien het bovengenoemde verzoeken wij u de genoemde 16 cm. te schrappen en vast te stellen dat dit gemaal in de toekomst alleen dienst doet met behoud van de huidige drooglegging plus de inmiddels 3 cm. achterstallige peilaanpassing. Wij concluderen dat genoemde 3 cm. tijdelijk moet zijn gezien het instrument nadeelcompensatie nog steeds niet is ingezet.	Het nieuwe gemaal Achterbroek zal tenminste moeten voldoen aan de huidige bemalingsrichtlijn en vigerende peilen. In het ontwerp houden wij rekening met alle mogelijke scenario's. Het maximale waterpeil (NAP –2,45 m) is conform het Watergebiedsplan Krimpenerwaard. Indien het gebied Achterbroek uit de natuurbegrenzing gaat, dan zal het huidige waterpeil (NAP -2,61 m) in Achterbroek de bodemdaling volgen. Het vigerende waterpeil is vastgesteld op NAP -2,61 m + peilaanpassing en dit blijft zolang er geen nieuw peilbesluit is vastgesteld. Met het vaststellen van het peilbesluit in november 2012 is het besluit genomen om de 3 cm achterstallige peilaanpassing niet te corrigeren. De drooglegging bij een waterpeil van NAP -2,61 m wordt gehandhaafd door 8 cm peilindexatie.
2.	Op tekening 2013-7035 staat onder de brug een waterpeil van – 2,23. Volgens ons moet dit – 2,61 zijn. De bovenkant van het brugdek staat op 90 cm. boven waterpeil. Wij verzoeken de brug zo laag mogelijk te maken om te voorkomen dat deze in de toekomst teveel boven het maaiveld komt te liggen.	• Op de tekening 'Principetekening perceelsbrug' staat het peil NAP -2,23 m vermeld en dit hoort inderdaad polderpeil NAP -2,61 m te zijn. Wij zullen dit corrigeren. • De berekening bovenkant brugdek 0,90 m boven het waterpeil is gebaseerd op vigerend beleid met betrekking tot de verplichte doorvaarthoogte bij bruggen over een hoofdwatgang van tenminste 0,65 m t.o.v. het waterpeil. Bij een dergelijke betonnen brug is het brugdek 0,20 m. Op tekening staan dus de minimale hoogtes die gelden bij aanleg van een nieuwe (perceels)brug over een hoofdwatgang.

Nr.	Zienswijze	Beantwoording
3.	Het toekomstige gemaal krijgt de capaciteit van 80m³. De watertoevoer is hier niet op berekend. Graag willen wij eerst duidelijkheid hebben over het verruimen van de watergangen. Wij verzoeken u de nieuw te graven watergangen voor de toevoer vanaf de Nesse zoveel mogelijk aan te leggen in het toekomstig natuurgebied tussen de Gouderakse Tiendweg en de Gouderakse Landscheiding	Om het waterbeheer in de Krimpenerwaard voor nu en voor de toekomst zeker te stellen werken wij aan een verbetering van het watersysteem. Het nieuwe gemaal zal ten minste voldoen aan de bemalingsrichtlijn behorende bij de vigerende waterpeilen zodat het bemalingsgebied bedrijfszeker bemalen kan worden en krijgt een capaciteit van maximaal 80 m³/min. In het ontwerp is rekening gehouden met aanpassingen van het waterpeil in verband met de verwachte maaiveldval voor de komende 80 jaar en toekomstige ontwikkelingen in het gebied. Door de realisatie van het nieuwe gemaal blijft de kans op wateroverlast in het bemalingsgebied onder de normwaarde. Vanwege een grotere bemalingscapaciteit van het gemaal en een andere peilgebiedsindeling zal het watersysteem aangepast moeten worden. Bij de optimalisatie c.q. vernieuwing van het huidige watersysteem naar een nieuw duurzaam en robuust watersysteem zijn het uitgangspunten: • om zoveel als mogelijk bestaande watergangen te verbreden en/of te verdiepen en daarbij rekening te houden met een mogelijke versterking van functies in het gebied (bijvoorbeeld natuur of agrarisch). • niet meer land te vergraven voor water dan noodzakelijk. Om flexibel te kunnen inspelen op plannen voor natuurontwikkeling kan het hoogheemraadschap thans nog geen definitief plan voor de aanpassing van het watersysteem vaststellen. Wel is uitgangspunt dat in een eventueel natuurgebied tussen de Tiendweg en de Landscheiding een hoofdwatgang zal moeten worden gegraven ten behoeve van de aan- en afvoer van water. Deze watgang dient ook de natuur- en waterkwaliteitsdoelstelling. De verbindende watgang nabij de Stolwijkse boezem dient ter afwatering van het gebied Kattendijksblok ten noorden van de Tiendweg en van het natuur- of agrarisch gebied tussen de Tiendweg en de Landscheiding. De verbindende watgang krijgt een peil van NAP -2,61 m. Het hoogheemraadschap zal voor zover als mogelijk trachten om met de omgevingspartijen, perceeleigenaren en andere belanghebbenden te bepalen waar de aanleg of aanpassing van watergangen maatschappelijk en economisch het best gerealiseerd kan worden.

Nr.	Zienswijze	Beantwoording
4.	In verband met het nieuwe gemaal moet er van ons weiland een deel worden vergraven tot oppervlaktewater. In eerdere gesprekken hebben wij aangegeven hier alleen toestemming voor te geven als het HHSK hiervoor ter compensatie weiland terug geeft. Tot op heden heeft het HHSK nog geen passend aanbod gedaan.	Vanaf de start van het project heeft het hoogheemraadschap op uw verzoek mogelijkheden verkend om landbouwgrond aan te bieden ter compensatie van het verlies van landbouwgrond door vergraving tot oppervlaktewater. In deze verkenning heeft het hoogheemraadschap ook de Dienst Landelijk Gebied (DLG) betrokken om de mogelijkheid te bespreken van het inzetten van landbouwgrond die in eigendom is van Bureau Beheer Landbouwgrond (BBL). In gesprekken heeft het hoogheemraadschap u geïnformeerd over de uitkomst van deze verkenning, namelijk dat er momenteel geen landbouwgrond in de directe omgeving als compensatiegrond aangeboden kan worden. Ook zijn alternatieve compensatiemogelijkheden besproken maar deze alternatieven heeft u tot op heden als onvoldoende beschouwd. Het hoogheemraadschap heeft de intentie om met u tot overeenstemming te komen over de hoogte en wijze van compensatie voor tijdelijk en/of permanent verlies van landbouwgrond. Daarbij wordt getracht eventuele kansen te signaleren en te verzilveren om u landbouwgrond ter compensatie te kunnen aanbieden. Daarnaast zullen ook alternatieven voor compensatie worden aangeboden, waaronder een financiële compensatie.