

Uw brief van : 13 september 2013
Uw kenmerk :
Ons kenmerk : *13UT013204*
Barcode : 
Behandeld door : mevrouw Y. van den Elshout
Doorkiesnummer : 076 564 14 73
Datum : 16 oktober 2013
Verzenddatum :

Onderwerp: wijziging vergunning met besluitnummer 13UT006525, Westlandse Langeweg 16 te Steenberg

Geachte ,

Op 21 mei 2013 is aan u een vergunning verleend (besluitnummer 13UT006525) voor het legaliseren van het verlengen van een bestaande overkluizing in een categorie B oppervlaktewaterlichaam ter hoogte van de Westlandse Langeweg 16 te Steenberg.

Naar aanleiding van het verzoek van van 2 september 2013 en in vervolg daarop de door , namens u, toegezonden e-mail van 13 september 2013, waarin u verzoekt tot een aanpassing van deze vergunning willen wij u het volgende mededelen.

Het waterschap gaat akkoord met de wijziging. De vergunning met besluitnummer 13UT006525 wordt als volgt gewijzigd.

Overweging nummer 13 in de verleende vergunning met besluitnummer 13UT006525 luidt als volgt:

'de aanvraag betreft het legaliseren van het verlengen met 10,00 meter van een bestaande overkluizing ten behoeve van een goede bereikbaarheid van een gerealiseerde los- en laadkuil';

Dit komt te vervallen en wordt vervangen door de onderstaande overweging:

'de aanvraag betreft het legaliseren van het verlengen van een bestaande overkluizing ten behoeve van een goede bereikbaarheid van een gerealiseerde los- en laadkuil';

Overweging nummer 14 in de verleende vergunning met besluitnummer 13UT006525 luidt als volgt:

'ter plaatse is reeds een overkluizing met een ontsluiting aan het maaiveld van 52,00 meter aanwezig en de overkluizing (duiker) heeft een doorstroamlengte van 55,00 meter op de waterlijn';

Dit komt te vervallen en wordt vervangen door de onderstaande overweging:

'ter plaatse zijn reeds twee ontsluitingen aanwezig, een dam met duiker (doorstroamlengte 9,00 meter) ten behoeve van de woning en een overkluizing ten behoeve van het bedrijf (doorstroamlengte 55,00 meter), met daartussen een open waterloop met een lengte van circa 14,00 meter';

Overweging nummer 18 in de verleende vergunning met besluitnummer 13UT006525 luidt als volgt:

'gezien de indeling van het bedrijfspand en mede gezien de benodigde draaicirkel in combinatie met de smalle weg kan in deze situatie uit oogpunt van verkeersveiligheid een uitzondering worden gemaakt op paragraaf 4.1.4 en kan het verlengen van de bestaande overkluizing met 10,00 meter worden toegestaan';

Dit komt te vervallen en wordt vervangen door de onderstaande overweging:

'gezien de indeling van het bedrijfspand en mede gezien de benodigde draaicirkel in combinatie met de smalle weg kan in deze situatie uit oogpunt van verkeersveiligheid een uitzondering worden gemaakt op paragraaf 4.1.4 en kan het verlengen van de bestaande overkluizing worden toegestaan indien voldaan wordt aan de voorschriften zoals gesteld in deze vergunning. Dit houdt in dat niet met 10,00 meter wordt verlengd zoals aanvrager heeft aangevraagd, aangezien er hierdoor een open waterloop resteert van circa 3,50 meter die niet machinaal te onderhouden is door de gemeente Steenberghe, maar dat de verlenging over de gehele open waterloop met een lengte van circa 14,00 meter wordt aangelegd waardoor een verbinding ontstaat tussen de (woning)duiker en de (bedrijfs)overkluizing';

Bijzonder voorschrift 11.2 in de verleende vergunning met besluitnummer 13UT006525 luidt als volgt:

'De overkluizing mag worden verlengd met 10,00 meter tot een bovenbreedte van de ontsluiting aan het maaiveld van maximaal 62,00 meter en een totale doorstroamlengte op de waterlijn van maximaal 65,00 meter.'

Dit komt te vervallen en wordt vervangen door het onderstaande bijzonder voorschrift:

'Het gedeelte open waterloop tussen de (woning)duiker en de (bedrijfs)overkluizing met een lengte van circa 14,00 meter mag worden overkluisd, zodat een overkluizing met een totale doorstroamlengte op de waterlijn ontstaat van maximaal 70,00 meter.'

Bijzonder voorschrift 11.11 in de verleende vergunning met besluitnummer 13UT006525 luidt als volgt:

'De aan te leggen verlenging dient, vanwege het machinaal kunnen uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan het oppervlaktewater, minimaal vijf meter vanaf andere bestaande duikers en/of andere kunstwerken te worden gelegd.'

Dit bijzonder voorschrift komt te vervallen.

Onder Bijzonder voorschrift 11 van de vergunning wordt het volgende voorschrift toegevoegd:

Bijzonder voorschrift 11.13:

'In de overkluizing, ter hoogte van de aansluiting van de (bedrijfs)overkluizing met de (woning)duiker, moet een inspectieput worden aangelegd van vloeistofdicke wanden en bodem met binnenwerkse maten van minimaal 0,80 meter bij 0,80 meter. De put dient afsluitbaar te zijn met een gietijzeren putdeksel. De put dient te zijn voorzien van een doorstroombroef. De buizen mogen niet verder dan 0,05 meter, aan de binnenzijde, in de put doorsteken.'

Deze brief maakt deel uit van de vergunning met besluitnummer 13UT006525, die voor het overige onverminderd van kracht blijft.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling plantoetsing & vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Bijlage: mededelingenblad

Kopie aan:

Mededelingenblad

Wij adviseren u om van de vergunning geen gebruik te maken, zolang voor derden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat is gebeurd, tot het tijdstip dat op het bezwaar is beschikt.

Het verlenen van deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

Een kopie van dit besluit is verzonden aan:

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuur>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.
Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.