

Uw brief van : 22 mei 2014
Uw kenmerk : OLO 1317063
Ons kenmerk : *14UT017741*
Barcode : 
Behandeld door : mevrouw J. Nooren
Doorkiesnummer : 076 564 10 83
Datum : 28 juli 2014
Verzenddatum :

Onderwerp: verleende Watervergunning onttrekken grondwater t.b.v. aanleg INSY en leges

Geachte heer ,

Hierbij delen wij u mede, dat de door u gevraagde vergunning voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van de aanleg van het INSY ingevolge de Keur waterschap Brabantse Delta is verleend.

Bekendmaking besluit

Dit besluit wordt tevens bekend gemaakt op <http://www.officielebekendmakingen.nl>. Daarnaast wordt dit besluit op de website van het waterschap geplaatst. U kunt dit vinden op: www.brabantsedelta.nl/bekendmakingen.

Leges

./ De vergunning is bijgevoegd. Op grond van de "Legesverordening waterschap Brabantse Delta" bent u hiervoor € 60,00 leges aan ons waterschap verschuldigd, waarvoor een nota wordt nagezonden.

Aansprakelijkheid

Wij maken u erop attent dat u als vergunninghouder bij het uitvoeren van de werkzaamheden, zoals genoemd in de vergunning, zelf aansprakelijk bent voor alle schade die derden (waaronder ook het waterschap) hier mogelijk door lijden.

Lozing

De lozing zal plaatsvinden in het Wilhelminakanaal ter plaatse. Voor deze lozing is Rijkswaterstaat het bevoegd gezag, om die reden wordt er een afschrift van deze brief aan Rijkswaterstaat gestuurd.

Melding einde bemaling

De beëindiging van de bemaling moet binnen 2 werkdagen na het einde van de bemaling gemeld worden aan de heer S. de Regt, handhaver bij ons waterschap (s.de.reg@brabantsedelta.nl). Wanneer u andere vragen heeft met betrekking tot de bemaling kunt u hem bereiken op 076 564 15 85.

Mededelingenblad

Tot slot willen wij u attenderen op het mededelingenblad dat bij het besluit is gevoegd. Hier vindt u aanvullende (belangrijke) informatie die betrekking heeft op dit besluit.

Indien u nog vragen heeft met betrekking tot de bijgevoegde vergunning, dan kunt u contact opnemen met mevrouw J. Nooren van de afdeling vergunningen op telefoonnummer 076 564 10 83.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Bijlagen: - vergunning
- mededelingenblad
- gewaarmerkt rapport

Kopie aan:

Nummer: 14UT017741

Het hoofd afdeling vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta';
beschikkende op het desbetreffende verzoek van 22 mei 2014 ingekomen op 22 mei 2014 en aanvullende gegevens tot en met 15 juli 2014 met ons kenmerk 14.ZK05230;

Van:

Gelet op:

- de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta;
- de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur.

OVERWEGINGEN:

1. er is een aanvraag ingediend voor het onttrekken van grondwater voor bronbemaling bij het aanleggen van een infiltratiesysteem (INSY) in het kader van het project Verbreding Wilhelminakanaal Tilburg;
2. volgens artikel 4.15 lid 1 van de Keur waterschap Brabantse Delta is het verboden om in andere gevallen dan bedoeld in artikel 6.4 van de Waterwet zonder vergunning van het dagelijks bestuur grondwater te onttrekken of te infiltreren;
3. het verzoek is getoetst aan de algemene beleidsuitgangspunten en hoofdstuk 10 van de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur;
4. de vergunninghouder is op grond van artikel 7.18 van de Waterwet verplicht eventuele schade als gevolg van grondwaterstandverlaging te ondervangen en in die dat niet redelijkerwijs verlangd kan worden, te vergoeden;
5. ter onderbouwing van deze aanvraag maakt het rapport "Bemalingsindicatie INSY Wilhelminakanaal Tilburg" van Heijmans, met kenmerk 2712012.013-RAP-AL-WAT-3.0, d.d. 4 juli 2014 onderdeel uit van deze vergunning;
6. de bemaling wordt toegepast om de infiltratieleiding (INSY) in den droge aan te kunnen leggen;
7. de aanleg van de leiding vindt plaats in 3 fases zoals in onderstaande tabel weergegeven;

Fase	Duur (weken)	Hoeveelheid
1	4	226.610m ³
2	4	146.410m ³
3	6 (2 keer 3 weken)	225.500m ³
Totaal	14	590.000m ³

8. in een periode van 14 weken zal maximaal 590.000m³ grondwater aan de bodem onttrokken worden;
9. het te onttrekken debiet zal maximaal 360m³ per uur bedragen;
10. de bemaling is reeds gestart. De aanvraag is gebaseerd op de in fase 1 en 2 gerealiseerde debieten;
11. de start van fase 1 was op 19 mei 2014, het einde van fase 1 was op 16 juni 2014. In fase 1 is in het totaal 226.610m³ grondwater onttrokken;
12. de start van fase 2 was op 17 juni 2014, het einde was op 4 juli 2014. In het totaal is in fase 2 146.410m³ grondwater onttrokken;
13. voor fase 3 is een waterbezwaar van 225.500m³ berekend
14. voor het gehele project is een waterbezwaar van circa 590.000m³ berekend.
15. op basis van het de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur zou het onttrokken water, gezien de hoeveelheid terug in de bodem gebracht moeten worden. Maar gezien het feit dat het grootste gedeelte van het onttrokken water kwelwater uit het kanaal is kunnen wij er in dit geval mee instemmen om het onttrokken water niet terug in de bodem te brengen.
16. er is voor gekozen om het water te lozen in het Wilhelminakanaal, waarvoor Rijkswaterstaat bevoegd gezag is;

Effecten

17. het invloedsgebied van de bemaling is berekend en reikt tot maximaal 100 meter vanaf de sleuf;
18. er is geïnventariseerd of er in de omgeving als gevolg van de bemaling mogelijk schade zou kunnen optreden;
19. binnen het beïnvloedsgebied van de bemaling zijn geen andere grondwateronttrekkingen, monumentale - of waardevolle bomen, natuurgebieden en landbouwgebieden aanwezig en is de archeologische verwachtingswaarde laag;
20. binnen het beïnvloedsgebied van de bemaling worden geen negatieve effecten op de omgeving verwacht;
21. aanbevolen wordt om de lokale vegetatie te monitoren op droogte en zonodig te voorzien van water;

Algemeen

22. tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

Aan

en zijn rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 4.15 lid 1 van de Keur waterschap Brabantse Delta, voor:

- * het onttrekken van grondwater voor bronbemaling;

bij het aanleggen van een infiltratiesysteem (INSY) in het kader van het project Verbreding Wilhelminakanaal Tilburg in de gemeente Tilburg, een en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

I Algemene voorschriften

1. Algemeen

- 1.1 De algemene voorschriften zijn van toepassing tenzij bij bijzonder voorschrift anders is bepaald.
- 1.2 De werken / activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende
./· gewaarmerkte tekeningen zoals vermeld in de bijzondere voorschriften.

2. Aanvang en melding

- 2.1 De werkzaamheden / activiteiten waarvoor vergunning is verleend worden na aanvang van de eerste
./· werkzaamheden / activiteiten in één aaneengesloten periode uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze vergunning.

3. Toezicht

- 3.1 Gedurende de uitvoering van het werk / de activiteit is (een kopie van) deze vergunning op de locatie van het werk / de activiteit aanwezig.

4. Onderhoud

- 4.1 De werken worden door en voor rekening van de vergunninghouder uitgevoerd en in goede staat onderhouden.

5. Wijzigingen

- 5.1 Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven maten of op de tekeningen voorkomende maten, wordt dit onmiddellijk schriftelijk, voorzien van tekening(en), overlegd met afdeling vergunningen van het waterschap. De aanpassingen kunnen pas worden uitgevoerd na goedkeuring van het waterschap. Een aanpassing kan mogelijk leiden tot een nieuw besluit.

6. Calamiteiten

- 6.1 Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, neemt de vergunninghouder onmiddellijk contact op met het waterschap (076 564 10 00).

II Bijzondere voorschriften

7. Algemeen

- 7.1 Bij deze vergunning hoort het gewaarmerkt rapport met kenmerk 2712012.013-RAP-AL-WAT-3.0.

8. Het onttrekken van grondwater

- 8.1 Gedurende een periode van 14 weken mag maximaal 590.000m³ grondwater aan de bodem onttrokken worden.
- 8.2 Er mag niet meer dan 360m³ per uur worden onttrokken.
- 8.3 De onttrekking dient zodanig ingericht te worden dat er zo min mogelijk invloed naar de omgeving optreedt.

Tijdens de bemaling

- 8.4 De hoeveelheid onttrokken water moet gemeten met een nauwkeurigheid van ten minste 95% en moet dagelijks geregistreerd worden. Deze hoeveelheden moeten wekelijks per e-mail aan de afdeling handhaving van het waterschap worden toegestuurd.
- 8.5 Om de grondwaterstand te kunnen monitoren moet op 3 locaties (aangegeven op figuur 2.1 van bijgevoegd rapport) een peilbuis geplaatst worden.
- 8.6 De NAP-hoogtes en de locatie van de peilbuizen moeten bij het waterschap bekend zijn.
- 8.7 Elke maandag, woensdag en vrijdag moeten de grondwaterstanden in alle peilbuizen gemeten worden en de grondwaterstanden moeten in een grafiek gezet worden welke wekelijks aan afdeling handhaving het waterschap toegestuurd moet worden.
- 8.8 Aan elke peilbuis moet een grondwaterstand geformuleerd worden welke acceptabel is in die peilbuis. Deze waarde moet afgeleid worden van de berekeningen in het bemalingsadvies.
- 8.9 Wanneer de grondwaterstand verder daalt dan berekend dient de onttrekking direct vermindert te worden of tijdelijk te worden gestaakt. Hierna moet de invloed op de omgeving opnieuw geïnventariseerd worden, wat vervolgens door het waterschap beoordeeld moet worden.
- 8.10 Op het moment dat de grondwaterstand verder daalt dan berekend moet de afdeling handhaving direct op de hoogte gesteld worden.
- 8.11 De vegetatie binnen het invloedsgebied van de bemaling moet gemonitord worden, indien nodig dient vegetatie die dreigt te verdrogen te worden voorzien van extra water.
- 8.12 De vergunning incl. bijlagen, het bemalingsplan, peilbuisgegevens en debietmetingen moeten tijdens de werkzaamheden op de locatie ter inzage liggen ter controle door het bevoegde gezag.

Na afloop van de bemaling

- 8.13 Tot 1 maand na beëindiging van de bemaling dient de grondwaterstand op de 14e en 28e dag van de maand gemeten te worden. Indien deze waarnemingsdag op zaterdag, zondag of feestdag valt mogen de waarnemingen desgewenst op de eerstvolgende werkdag worden verricht.
- 8.14 Binnen 2 weken na de beëindiging dient de totale hoeveelheid onttrokken grondwater schriftelijk te worden opgegeven aan het waterschap.
- 8.15 Binnen 2 maanden na de bemaling dienen de volgende gegevens te worden aangeleverd aan het waterschap:
 - * de totale hoeveelheid onttrokken grondwater;
 - * evaluatie bemaling;
 - * grondwaterstanden in grafiekvorm.
- 8.16 De onder voorschrift 8.12 en 8.15 genoemde gegevens dienen tot ten minste 3 jaar na beëindiging van de bemaling door de vergunninghouder beschikbaar te worden gehouden voor het waterschap.

Breda, 28 juli 2014
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Mededelingenblad

Wij adviseren u om van de vergunning geen gebruik te maken, zolang voor derden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat is gebeurd, tot het tijdstip dat op het bezwaar is beschikt.

Op grond van de legesverordening bent u een bedrag verschuldigd van € 60,00.

Het verlenen van deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

Een kopie van deze vergunning is verzonden aan:

Als gevolg van artikel 6.24 lid 1 van de Waterwet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk gemeld te worden aan het waterschap (artikel 6.24 lid 2 van de Waterwet).

Als gevolg van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien geen gebruik is gemaakt binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning.

Wanneer ten behoeve van het onderhoud in het waterstaatswerk moet worden gegraven, moet daarvan schriftelijk kennis worden gegeven aan het waterschap.

Meetpunten / kabels en leidingen

Indien binnen het werkt terrein punten van meetkundige grondslag aanwezig zijn, dient dit te worden gemeld aan de desbetreffende instantie.

Met betrekking tot het (ver)graven van oppervlaktewaterlichamen wil het waterschap de aandacht vestigen op het feit dat de grondroerder wettelijk verplicht is om de ligginggegevens op te vragen en verder onderzoek te doen naar de exacte ligging van de kabels en leidingen. Het kaartmateriaal dient op de graaflocatie aanwezig te zijn. Dat betekent ook dat de feitelijke graver kennis moet nemen van de ligging van de kabels en leidingen. En er mag pas gegraven worden als er een graafmelding is gedaan en de respons daarop is ontvangen.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot de leges

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen de heffing van leges binnen zes weken, met ingang van de dag na die van de dagtekening van de legesnota, een bezwaarschrift worden ingediend.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de ambtenaar belast met de heffing van het waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- vermelding van de datum en nummer van de nota waartegen het bezwaarschrift zich richt;
- een opgave van de redenen waarom men zich met de heffing van leges niet kan verenigen;
- handtekening indiener.

De verplichting tot betaling wordt hierdoor niet opgeschort.