

Begane grond blok C



1e Verdieping blok C



Dakoverzicht blok C



blok C voorgevel



blok C rechterzijgevel



C-1



blok C achtergevel



blok C linkerzijgevel



C-2

Renvooi

- Optische rookmelder uitgevoerd volgens het gestelde in de norm NEN 2555. Plaatsing rookmelder conform NEN 2555 + regeling Bouwbesluit.
- De hoofddragconstructie bezit een brandweerendheid van 90 minuten (30 min. reductie bij wurbelasting <500 kG/m2), gebaseerd op het criterium van bezwijken, bepaald volgens het gestelde in de norm NEN 6071, NEN 6072 en NEN 6073.
- De staalconstructie ter ondersteuning van de bovenliggende bouwlagen (latten) een brandweerendheid van 30 minuten volgens de NEN 6069 of de NEN 6072.
- De geëiste brandweerendheid van wanden, kolommen, balken, etc. vlgs. berekening of beproeving als beschreven in de geldende normbladen.
- De isolatiematerialen van de gevels zijn van onbrandbare kwaliteit conform NEN 6064 of NEN-EN 13501-1.
- Het isolatiemateriaal van het dak en de begane grondvloer zijn van een niet gemakkelijk ontbrandbare kwaliteit (zie NEN 6064).
- Het dak mag niet brandgevaarlijk zijn conform NEN 6063.
- De brandwerende wanden lopen door tot onderkant van de vloer- of dakconstructie.
- Trappen die onderdeel uitmaken van de woonfunctie beschikken over de volgende afmetingen: breedte >800mm., optrede <188mm., aantrede >220 mm. De hoogte van de trapleuningen bedraagt 900+- vrije hoogte boven de trap +2300 mm.
- a. Huishoudelijk afval ten behoeve van de woonfunctie zal in rolcontainers worden verzameld en aangeboden.
- Wering van ongedierte (naden en muizen) conform art. 3.17 van het Bouwbesluit.
- a. Waterspranme van toegepaste materialen van vloer, wand en plafond in sanitaire ruimten conform art. 3.28 van het Bouwbesluit.
- Alle verblijfruimten die toebehoren tot de woonfunctie dienen te voldoen aan de eigenschappen die gesteld worden in het nieuwe Bouwbesluit voor het aspect integrale toegankelijkheid en beschikken over een toegang met een vrije doorgang van ten minste 850x2000mm (BM-f).
- De toiletruimten dienen te voldoen aan de horizontale afmetingen van terminste 0,9x1,2m gemeten tussen de afgewerkte wanden.
- Balustrades t.p.v. vloerafscheidingen zijn ten minste 1000mm hoog. Tot 700mm (+vlg) geen openingen >100mm aanwezig. Tussen 700mm en bovenzijde van de balustrade zijn geen openingen aanwezig waar een bol met en doorsnede van 200mm kan passeren. Tussen 200mm en 700mm (+vlg) zijn er geen opstap mogelijkheden aanwezig.
- Hang- en sluitwerk weerstandsklasse 2, conform Bouwbesluit.

V	Ventilatierooster conform ventilatieberekening		Baksteen
M	Meterkast		Kalkzandsteen
C.V.	Opstelplaats CV installatie		Gips
M.V.	Opstelplaats mechanische ventilatie-unit		Isolatie
W.M.	Opstelplaats wasmachine		Beton
R.M.	Optische rookmelder		

■ project:
18 nultredenwoningen — Zelhem

■ opdrachtgever:
ProWonen — Borculo

- Blok C
- Plattegronden, gevels en doorsneden

■ formaat: A0 ■ schaal: 1:100 ■ datum: 27-03-2013

a. 30-05-2014

bd architectuur

■ Adres
Landjuweel 20
3905 PG Veenendaal

■ Telefoon/fax
t 0318 - 50 28 18
f 0318 - 65 48 50

■ Website/email
info@bdarchitectuur.nl
www.bdarchitectuur.nl

Omgevingsvergunning

SPZ — 3100C