

Toetsing Brandveiligheid : Kanaalstraat 4 te Lochem

Squit nummer: 2014-009020
onderwerp: 2^o toetsing brandveiligheid

Lochem, 17 oktober 2014
behandeld door: H. Kreulen

Getoetst is het plan voor het veranderen van de boterfabriek op de eerste verdieping en het plaatsen van een vluchttrap aan de buitenzijde aan de Kanaalstraat 4 te Lochem op de brandveiligheidseisen volgens de vigerende regelgeving, zoals het Bouwbesluit.

Hoewel dit de huidige regelgeving is waar op dit plan getoetst is, wordt dit gehele bedrijf in het kader van Risicobenadering (o.a, brandveiligheid) verder uitgewerkt, dit om de totale veiligheid van dit complex naar een hoger niveau te tillen. Voor deze risicobenadering wordt een Masterplan geschreven welke mogelijk invloed heeft op de wijze van uitvoering van de brandcompartimentering en andere brandveiligheidszaken.

Uitslag:

- Het bouwplan **voldoet** aan de gestelde eisen. De op de volgende bladzijde genoemde opmerkingen dienen mee genomen te worden in de vergunning.

Administratieve gegevens:

Naam object : FrieslandCampina
Adres object : Kanaalstraat 4
Postcode en Plaats : 7241 DA Lochem

Uitgangspunten: aanpassen / verleggen van de brandcompartimentsgrens, het plaatsen van een binnen- en een buitentrappenhuis.

Het brandveilig gebruik is niet meegenomen in deze toetsing

Gebruiksfuncties : Industriefunctie, kantoorfunctie

Hoogste verblijfsvloer : 4,51 meter (kantoor)

Friesland Campina Cheese & Butter B.V	J. troost	Aanvraagformulier	24-04-2014
Feenstra		Tekening Plattegronden en Doorsneden tekeningen	
		B-100, B-103, B-104, B-107	11-04-2014
		B151	27-01-2014
		B-101, B-101-1, B-101-2, B-102, B-150-2014, B-152-2-2014, B-151	08-09-2014
		Concept Legenda voorzieningen brandveiligheid	04-04-2014
A. BBerrntsen		Email 11-09-2014	11-09-2014
		Folder AGC	

Toetsing Bouwbesluit

Artikel 2.94. Weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag en rookdoorgang

Artikel 2.94 De volgens NEN 6068 bepaalde weerstand tegen branddoorslag van een subbrandcompartiment naar een andere ruimte in het brandcompartiment is ten minste 20 minuten, waarbij voor de bepaling van de brandwerendheid met betrekking tot de scheidende functie van een scheidingsconstructie uitsluitend rekening wordt gehouden met het beoordelingscriterium vlamdichtheid met betrekking op de afdichting.

2. De volgens NEN 6068 bepaalde weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van een beschermd subbrandcompartiment naar een andere ruimte in het brandcompartiment is ten minste 30 minuten.

3. Bij ministeriële regeling kunnen voorschriften worden gegeven over de rookdoorgang van een subbrandcompartiment en van een beschermd subbrandcompartiment naar een andere ruimte.

Opmerking bij de toetsing van dit bouwplan.

- U dient voor het aanbrengen van de aan te brengen brandwerende screens, deuren, ramen glas en manchetten e.d. een certificaat te overleggen ter goedkeuring.