

Begane grond

hemelwater | vuilwater



!e verdieping



Dakaanzicht



Situatie

gemeente Hollands Kroon
Brandweer Goedgekeurd 19-09-2014

ONDERDEEL:	MATERIAAL:	KLEUR:
kozijnen:	kunststof	lichtgrijs
ramen/deuren:	kunststof	lichtgrijs
dakrand:	zetwerk	antraciet
plint:	metselwerk	zwart
muur:	sandwichplaat	antraciet
dakafwerking:	kunststof	zwart / grijs

ARCERING:	OMSCHRIJVING:
	metselwerk
	lichte scheidingswand, kalkzandsteen
	kalkzandsteen, vellingblok
	sandwichplaat, geisoleerd

RENVOOI BRANDVEILIGHEID:

- vluchtwegaanduiding; uitgang
- vluchtwegaanduiding; uitgang
- aanduiding; brandhaspel
- brandslanghaspel, 30m
- loopafstand
- bmi Niet automatisch brandmeldinstallatie met ontruimingsallarmeringsinstallatie
- rookmelder conform NEN 2555, aangesloten op het lichtnet en onderling gekoppeld

Constructieonderdelen grenzend aan de binnenlucht,niet zijnde de bovenkant van een vloer:
brandklasse: D
rookklasse: s2

De bovenzijde van de vloer grenzend aan de binnenlucht:
brandklasse: Dfl
rookklasse: s1fl

Constructieonderdelen grenzend aan de buitenlucht, niet zijnde een deur, raam, kozijn en bovenzijde dak:
brandklasse: D

Een deur, raam en kozijn grenzend aan de buitenlucht:
brandklasse: D

AFKORTING:	OMSCHRIJVING:
hwa	hemelwaterafvoer
st.l.	standleiding
o.l.	ontspanningsleiding
mk.	meterkast
v.a.	ventilatieluchtafvoer
mv	mechanische ventilatie unit
****	warmtepomp
o	afzuigventiel; mechanische afzuiging

TRAP-/VLOERAFSCHEIDING, conform art. 2.18 van het bouwbesluit:

Min. hoogte trapafscheiding en leuning, 0,85m, vloerafsch. 1,0m,
Openingen in afscheiding tot een hoogte van 0,7m is max. 0,1m,
Openingen in afscheiding hoger dan 0,7m is max. 0,2m,
Horizontale afstand vloer/afscheiding is max. 0,05m,
Onderbreking bovenregel van afscheiding is max. 0,1m.

TRAP, conform afd. 2.3 en 2.5 van het bouwbesluit

Vrije hoogte boven trap is minimaal 2,3m,
Aantrede t.p.v. de loopijn is min. 0,22m,
Optrede is max. 0,188mm,
Breedte tredevlak min. 0,05m,
Breedte tredevlak t.p.v. de loopijn min. 0,23m,
Afstand van de klimlijn tot zijkant trap min. 0,3m

Revisie 3; opmerkingen verwerkt n.a.v. gesprek met de brandweer 18-09-2014

tekenwerk: **plattegronden en situatie**
projectadres: **Dorpsstraat 146**
Nieuwe Niedorp

project: **Nieuwbouw sportzaal**
fase: **bestek**
opdrachtgever: **Stichting Sportzaal De Snip**

nico dekker ontwerp & bouwkunde

getekend	nd	1e w.	30-06-2014
formaat	A1	2e w.	01-07-2014
schaal	1:100	3e w.	19-09-2014
datum	08-05-2014	4e w.	

kantoor:
Dorpstraat 231a
1733 AK Nieuwe Niedorp

postadres:
Dokter de boerstraat 8
1733 VK Nieuwe Niedorp

06 5202 1898 info@nicodekker.com www.nicodekker.com

projectnr: **130-36** blad: **BE-01**