

Tuitjenhorn - Verbouwing Daniëlshuis, Midgard

	capaciteit per persoon [dm³/s]	aantal personen per m² verblijfsgebied
Bijeenkomstfunctie , andere bijeenkomstfunctie	4	0,125
Kantoorfunctie	6,5	0,050

Nr.	Omschrijving	BB benaming	Gebruiksfunctie	bezettings graad	eis BB l/s per persoon/ l/s per m²	VR	Ag m²	berekend l/s	min. l/s vlgs BB	hoogste l/s	Toevoer		Afvoer		Deurspleet opening	
											van buiten	uit ruimte	naar buiten	naar ruimte	van	cm²
NATUURLIJKE TOEVOER EN MECHANISCHE AFVOER:																
Conform bouwbesluit eisen																
Daniëlshuis, Begane Grond																
0.01/ 0.02	entree/ gang	verkeersruimte	woonfunctie		0,5		45,79	23	0,5 l/s per m²	23	23		-	21	sanitair C+D 0.07	
												19			woonkamer D1-D6	
															server 0.12	
															Toilet 0.13	
0.03/ 0.04	woonkamer/ keuken D1-D6	verblijfsruimte	Woonfunctie		0,9	VR 1	51,91	46,7	21	47	47	-	28	19	gang 0.02	230
0.05	Teamleider/ medewerker	verblijfsruimte	Kantoorfunctie	2 personen	6,5	VR 2	16,89	13,0	7	13	14	-	14	-		
0.07	Sanitair C+D*	badruimte	woonfunctie				16,43	-	14	14		21	21	-	gang 0.02	252
0.08	zit-/ slaapkamer D3	verblijfsruimte	Woonfunctie		0,9	VR 3	22,17	20,0	7	20	21	-		21		
0.09	Sanitair D3*	badruimte	Woonfunctie				5,44	-	14	14	-	21	21	-	zit-/ slaapkamer D3	252
0.10	zit-/ slaapkamer D4	verblijfsruimte	Woonfunctie		0,9	VR 4	22,27	20,0	7	20	21	-		21		
0.11	Sanitair D4*	badruimte	Woonfunctie				3,00	-	14	14	-	21	21	-	zit-/ slaapkamer D4	252
0.13	Toilet	Toilet	Woonfunctie				1,95	-	7	7	-	7	7	-	gang 0.02	84
0.14	zit-/ slaapkamer D1	verblijfsruimte	Woonfunctie		0,9	VR 5	35,11	31,6	21	32	35	-	21	14		
0.15	Sanitair D1	badruimte	Woonfunctie				4,47	-	14	14	-	14	14	-	zit-/ slaapkamer D1	168
0.16	zit-/ slaapkamer D2	verblijfsruimte	Woonfunctie		0,9	VR 6	20,73	18,7	7	19	19	-		19		
0.17	Sanitair D2*	badruimte	Woonfunctie				4,09	-	14	14	-	19	19	-	zit-/ slaapkamer D2	228
0.18	gang	verkeersruimte	woonfunctie		0,5		29,56	15	0,5 l/s per m²	15	15		-			
													-	15	waskast 0.22a	177
0.20	zit-/ slaapkamer D5	verblijfsruimte	Woonfunctie		0,9	VR 7	18,65	16,8	7	17	17	-		17		
0.21	Sanitair D5*	badruimte	Woonfunctie				3,03	-	14	14	-	17	17	-	zit-/ slaapkamer D5	204
0.23	zit-/ slaapkamer D6	verblijfsruimte	Woonfunctie		0,9	VR 8	17,08	15,4	7	15	15	-		15		
0.24	Sanitair D6	badruimte	Woonfunctie				4,18	-	14	14	-	15	15	-	zit-/ slaapkamer D6	180
0.26	zit-/ slaapkamer C4	verblijfsruimte	Woonfunctie		0,9	VR 9	23,05	20,7	7	21	21	-		21		
0.27	Sanitair C4*	badruimte	Woonfunctie				3,03	-	14	14	-	21	21	-	zit-/ slaapkamer C4	249
0.29	zit-/ slaapkamer C6	verblijfsruimte	Woonfunctie		0,9	VR 10	15,29	13,8	7	14	14	-		14		
0.30	Sanitair C6	badruimte	Woonfunctie				3,25	-	14	14	-	14	14	-	zit-/ slaapkamer C6	168
0.31	zit-/ slaapkamer C5	verblijfsruimte	Woonfunctie		0,9	VR 11	14,32	12,9	7	13	14	-		14		
0.32	Sanitair C5	badruimte	Woonfunctie				3,03	-	14	14	-	14	14	-	zit-/ slaapkamer C5	168
0.33	gang	verkeersruimte	Woonfunctie		0,5		56,06	28	0,5 l/s per m²	28	28	-	-	-		
											-	-	-	14	werkkast 0.25	
											-	-	-	14	Toilet 0.34	

Tuitjenhorn - Verbouwing Daniëlhuis, Midgard

Nr.	Omschrijving	BB benaming	Gebruiksfunctie	bezettings graad	eis BB l/s per persoon/ l/s per m²	VR	Ag m²	berekend l/s	min. l/s vlg BB	hoogste l/s	Toevoer		Afvoer		Deurspleet opening	
											van buiten	uit ruimte	naar buiten	naar ruimte	van	cm²
0.34	Toilet	Toilet	Woonfunctie				1,18	-	7	7	-	14	14	-	gang 0.33	168
0.35	zit-/ slaapkamer C2	verblijfsruimte	Woonfunctie		0,9	VR 12	23,90	21,5	7	22	22	-	-	22		
0.36	Sanitair C2	badruimte	Woonfunctie				3,04	-	14	14	-	22	22	-	zit-/ slaapkamer C2	258
0.37/ 0.38	woonkamer/ keuken C1-C6 **	verblijfsruimte	Woonfunctie		0,9	VR 13	43,85	39,5	21	39	39	-	39	-		
0.39	zit-/ slaapkamer C3	verblijfsruimte	Woonfunctie		0,9	VR 14	15,12	13,6	7	14	14	-	-	14		
0.40	Sanitair C3	badruimte	Woonfunctie				3,51	-	14	14	-	14	14	-	zit-/ slaapkamer C3	168
0.41	Ontspanning C+D	verblijfsruimte	Bijeenkomstfunctie	4 personen	4,0	VR 15	23,00	16,0	7	16	16	-	16	-		
0.42	zit-/ slaapkamer C1	verblijfsruimte	Woonfunctie		0,9	VR 16	20,39	18,4	7	18	18	-	-	18		
0.43	Sanitair C1	badruimte	Woonfunctie				3,03	-	14	14	-	18	18	-	zit-/ slaapkamer C1	220
0.45	zit-/ slaapkamer B6	verblijfsruimte	Woonfunctie		0,9	VR 17	15,65	14,1	7	14	14	-	-	14		
0.46	Sanitair B6	badruimte	Woonfunctie				3,15	-	14	14	-	14	14	-	zit-/ slaapkamer B6	169
0.47	zit-/ slaapkamer B5	verblijfsruimte	Woonfunctie		0,9	VR 18	17,16	15,4	7	15	15	-	-	15		
0.48	Sanitair B5	badruimte	Woonfunctie				3,03	-	14	14	-	15	15	-	zit-/ slaapkamer B5	180
0.49	zit-/ slaapkamer B4	verblijfsruimte	Woonfunctie		0,9	VR 19	17,68	15,9	7	16	16	-	-	16		
0.50	Sanitair B4	badruimte	Woonfunctie				3,73	-	14	14	-	16	16	-	zit-/ slaapkamer B4	191
0.51	gang	verkeersruimte	Woonfunctie		0,5		16,28	8,1	0,5 l/s per m²	8	8			15	kast 0.44	
												7			gang 0.57	84
0.53	logeer	verblijfsruimte	Woonfunctie		0,9	VR 20	11,23	10,1	7	10	14	-		14		
0.54	Sanitair logeer	badruimte	Woonfunctie				3,07	-	14	14	-	14	14	-	logeer	168
0.55	Gesprekskmr/ orthopedagoog	verblijfsruimte	Kantoorfunctie	3 personen	6,5	VR 21	23,18	19,5	7	20	21	-	21	-		
0.56	Ontspanning A+B	verblijfsruimte	Bijeenkomstfunctie	4 personen	4,0	VR 22	22,71	16,0	7	16	20	-	16	4	gang 0.51	48
0.57	gang	verkeersruimte	Woonfunctie		0,5		65,44	33	0,5 l/s per m²	33	29			7	gang 0.51	
												4			ontspanning 0.56	
														12	woonkamer B1-B6 0.62	
													-	14	toilet 0.59	
0.59	Toilet	Toilet	Woonfunctie				1,90	-	7	7	-	14	14	-	gang 0.57	168
0.60	zit-/ slaapkamer B3	verblijfsruimte	Woonfunctie		0,9	VR 23	23,44	21,1	7	21	21	-	-	21		
0.61	Sanitair B3	badruimte	Woonfunctie				4,83	-	14	14	-	21	21	-	zit-/ slaapkamer B3	253
0.62/ 0.63	woonkamer/ keuken B1-B6	verblijfsruimte	Woonfunctie		0,9	VR 24	53,23	47,9	21	48	36	12	48	-	gang 0.57	141
0.64	zit-/ slaapkamer B1	verblijfsruimte	Woonfunctie		0,9	VR 25	16,03	14,4	7	14	15	-	-	15		
0.65	Sanitair B1	badruimte	Woonfunctie				4,93	-	14	14	-	15	15	-	zit-/ slaapkamer B1	180
0.66	zit-/ slaapkamer B2	verblijfsruimte	Woonfunctie		0,9	VR 26	20,55	18,5	7	18	18	-	-	18		
0.67	Sanitair B2	badruimte	Woonfunctie				3,61	-	14	14	-	18	18	-	zit-/ slaapkamer B2	222
0.68	zit-/ slaapkamer A6	verblijfsruimte	Woonfunctie		0,9	VR 27	19,51	17,6	7	18	18	-	-	18		
0.69	Sanitair A6	badruimte	Woonfunctie				3,36	-	14	14	-	18	18	-	zit-/ slaapkamer A6	211
0.70	medewerker	verblijfsruimte	Kantoorfunctie	1 persoon	6,5	VR 28	11,18	6,5	7	7	9	-	9	-		
0.71	Toilet	Toilet	Woonfunctie				2,11	-	7	7	-	7	7	-	gang 0.76	84
0.72	zit-/ slaapkamer A5	verblijfsruimte	Woonfunctie		0,9	VR 29	18,38	16,5	7	17	17	-	-	17		
0.73	Sanitair A5	badruimte	Woonfunctie				6,59	-	14	14	-	17	17	-	zit-/ slaapkamer A5	199
0.74	zit-/ slaapkamer A4	verblijfsruimte	Woonfunctie		0,9	VR 30	17,80	16,0	7	16	16	-	-	16		
0.75	Sanitair A4	badruimte	Woonfunctie				4,23	-	14	14	-	16	16	-	zit-/ slaapkamer A4	192

Tuitjenhorn - Verbouwing Daniëlhuis, Midgard

Nr.	Omschrijving	BB benaming	Gebruiksfunctie	bezettings graad	eis BB l/s per persoon/ l/s per m²	VR	Ag m²	berekend l/s	min. l/s vlg BB	hoogste l/s	Toevoer		Afvoer		Deurspleet opening	
											van buiten	uit ruimte	naar buiten	naar ruimte	van	cm²
0.76	gang	verkeersruimte	Woonfunctie		0,5		53,22	27	0,5 l/s per m²	27	23	17			woonkamer A1-A6	
													-	14	waskast	
													-	12	sanitair 0.77	
													-	7	werkkast 0.79	
													-	7	toilet 0.71	
0.77	Sanitair A+B*	badruimte	Woonfunctie				16,43	-	14	14	9	12	12	-	gang 0.76	144
0.80	zit-/ slaapkamer A3	verblijfsruimte	Woonfunctie		0,9	VR 31	16,44	14,8	7	15	15	-		15		
0.81	Sanitair A3	badruimte	Woonfunctie				3,31	-	14	14	-	15	15	-	zit-/ slaapkamer A3	178
0.82	zit-/ slaapkamer A2	verblijfsruimte	Woonfunctie		0,9	VR 32	17,85	16,1	7	16	17	-		17		
0.83	Sanitair A2	badruimte	Woonfunctie				3,89	-	14	14	-	17	17	-	zit-/ slaapkamer A2	204
0.84	zit-/ slaapkamer A1	verblijfsruimte	Woonfunctie		0,9	VR 33	15,88	14,3	7	14	15	-		15		
0.85	Sanitair A1	badruimte	Woonfunctie				3,14	-	14	14	-	15	15	-	zit-/ slaapkamer A1	180
0.86/ 0.87	woonkamer/ keuken A1-A6	verblijfsruimte	Woonfunctie		0,9	VR 34	56,60	50,9	21	51	51	-	34	17	gang 0.76	208

* Hoger dan Bouwbesluit aangehouden

** De bestaande haard

NATUURLIJKE TOEVOER EN MECHANISCHE AFVOER:																
Aanvullend (geen bouwbesluit eis)																
0.12	server*	TR	Overige functie				6,47	-	0	0	-	14	14	-	gang 0.02	168
0.22a	waskast*	Bergr	Woonfunctie				1,37	-	0	0	-	15	15	-	gang 0.18	180
0.25	werkkast*	Bergr	Woonfunctie				2,10	-	0	0	-	14	14	-	gang 0.33	168
0.44	kast*	Bergr	Woonfunctie				2,17	-	0	0	-	15	15	-	gang 0.51	180
0.58	Techniek	TR	Overige functie				8,86	-	0	0	-			-	Bestaand handhaven	-
0.77a	waskast*	Bergr	Woonfunctie				2,23	-	0	0	-	14	14	-	gang 0.76	168
0.79	werkkast*	Bergr	Woonfunctie				1,16	-	0	0	-	7	7	-	gang 0.76	84

Tuitjenhorn - Verbouwing Daniëlhuis, Midgard

Nr.	Omschrijving	Capaciteit berekend	Rooster type	Lengte	Cap. l/s.m ¹	Cap. l/s	Opmerking
Daniëlshuis, Begane Grond							
0.01/ 0.02	entree/ gang	22,9	DucoLine 23 ZR	0,55	22,6	12,4	kozijn naast entreedeur
			DucoLine 17 ZR	0,60	17,4	10,4	glas entreedeur
						22,9	
0.03/ 0.04	woonkamer/ keuken D1-D6	46,7	DucoLine 17 ZR	0,95	17,4	16,5	glas kozijn
			DucoLine 17 ZR	0,95	17,4	16,5	glas kozijn
			DucoLine 17 ZR	0,95	17,4	16,5	glas kozijn
						49,6	
0.05	Teamleider/ medewerker	13,0	DucoLine 10 ZR	1,30	10,7	13,9	glas kozijn
0.08	zit-/ slaapkamer D3	21,0	DucoLine 17 ZR	1,30	17,4	22,6	glas kozijn
0.10	zit-/ slaapkamer D4	21,0	DucoLine 17 ZR	1,35	17,4	23,5	glas kozijn
0.14	zit-/ slaapkamer D1	35,0	DucoLine 23 ZR	1,00	22,6	22,6	glas kozijn
			DucoLine 23 ZR	0,65	22,6	14,7	glas kozijn naast deur
						37,3	
0.16	zit-/ slaapkamer D2	19,0	DucoLine 23 ZR	1,05	22,6	23,7	glas kozijn
0.18	gang	14,8	kruiskap daktoevoer	1		15,0	type n.t.b.
0.20	zit-/ slaapkamer D5	17,0	DucoLine 17 ZR	1,25	17,4	21,8	glas kozijn
0.23	zit-/ slaapkamer D6	15,0	DucoLine 23 ZR	0,70	22,6	15,8	glas kozijn
0.26	zit-/ slaapkamer C4	20,7	DucoLine 23 ZR	0,92	22,6	20,8	glas kozijn
0.29	zit-/ slaapkamer C6	14,0	DucoLine 23 ZR	0,65	22,6	14,7	glas kozijn
0.31	zit-/ slaapkamer C5	14,0	DucoLine 23 ZR	0,75	22,6	17,0	glas kozijn naast deuren
0.33	gang	28,0	DucoLine 23 ZR	1,80	17,4	31,3	glas kozijn naast deur
0.35	zit-/ slaapkamer C2	21,5	DucoLine 17 ZR	0,75	17,4	13,1	glas kozijn
			DucoLine 17 ZR	0,75	17,4	13,1	glas kozijn
						26,1	
0.37/ 0.38	woonkamer/ keuken C1-C6 **	39,5	DucoLine 23 ZR	0,73	22,6	16,5	glas kozijn naast deuren
			DucoLine 23 ZR	0,61	22,6	13,8	glas deur
			DucoLine 23 ZR	0,61	22,6	13,8	glas deur
						44,1	
0.39	zit-/ slaapkamer C3	14,0	DucoLine 23 ZR	0,75	22,6	17,0	glas kozijn
0.41	Ontspanning C+D	16,0	Ubbink Multivent, Silenzio 250 Uno	1	9,5	9,5	dak
			Ubbink Multivent, Silenzio 250 Uno	1	9,5	9,5	dak
						19,0	
0.42	zit-/ slaapkamer C1	18,4	DucoLine 23 ZR	0,82	22,6	18,4	glas kozijn *
0.45	zit-/ slaapkamer B6	14,1	DucoLine 17 ZR	0,81	17,4	14,1	glas kozijn
0.47	zit-/ slaapkamer B5	15,0	DucoLine 23 ZR	0,80	22,6	18,1	glas kozijn
0.49	zit-/ slaapkamer B4	15,9	DucoLine 23 ZR	0,80	22,6	18,1	glas kozijn
0.51	gang	8,0	DucoLine 23 ZR	0,40	22,6	9,0	glas kozijn naast deur
0.53	logeer	14,0	DucoLine 23 ZR	0,65	22,6	14,7	glas kozijn
0.55	Gesprekskmr/ orthopedagoog	21,0	DucoLine 23 ZR	0,85	22,6	19,2	glas kozijn
0.56	Ontspanning A+B	20,0	DucoLine 23 ZR	0,90	22,6	20,3	glas kozijn BU-A
0.57	gang	29,4	DucoLine 23 ZR	0,70	22,6	15,8	glas kozijn naast deur
			DucoLine 23 ZR	0,60	22,6	13,6	glas deur
						29,4	
0.60	zit-/ slaapkamer B3	21,1	DucoLine 17 ZR	0,89	17,4	15,5	glas kozijn BU-A
			DucoLine 10 ZR	0,65	10,7	7,0	glas deur
						22,4	
0.62/ 0.63	woonkamer/ keuken B1-B6	36,2	DucoLine 10 ZR	0,70	10,7	7,5	glas kozijn naast deuren
			DucoLine 10 ZR	0,65	10,7	7,0	glas kozijn
			DucoLine 17 ZR	0,65	17,4	11,3	glas kozijn
			DucoLine 17 ZR	0,65	17,4	11,3	glas kozijn

[illegible]

Tuitjenhorn - Verbouwing Eliashuis, Midgard

	capaciteit per persoon [dm³/s]	aantal personen per m² verblijfsgebied
Bijeenkomstfunctie , andere bijeenkomstfunctie	4	0,125
Kantoorfunctie	6,5	0,050

Nr.	Omschrijving	BB benaming	Gebruiksfunctie	bezettings graad	eis BB l/s per persoon/ l/s per m²	VR	Ag m²	berekend l/s	min. l/s vlg BB	hoogste l/s	Toevoer		Afvoer		Deurspleet opening	
											van buiten	uit ruimte	naar buiten	naar ruimte	naar	cm²
NATUURLIJKE TOEVOER EN MECHANISCHE AFVOER:																
Conform bouwbesluit eisen																
Eliashuis, Begane Grond																
0.01/ 1.01	entree/ gang	verkeersruimte	woonfunctie				29,40	15	0,5 l/s per m²	15	15		-	15	lift 0.04	180
0.02	zit-/ slaapkamer 7	verblijfsruimte	Woonfunctie		0,9	VR 1	13,56	12,2	7	12	14	-	-	14		
0.03	badkamer 7	badruimte	Woonfunctie				3,94	-	14	14	-	14	14	-	zit-/ slaapkamer 7	168
0.04	lift	lift ruimte	Woonfunctie				2,64	8,4	3,2 l/s per m²	15	-	15	15	-	entree 0.01	180
0.05	gang	verkeersruimte	Woonfunctie		0,5		51,31	26	0,5 l/s per m²	26	17	15	-	-	trappenhuis	
												17			woonkamer/ keuken groep 1	
														7	toilet 0.08	
													-	14	MIVA Badkamer 0.12	
														14	kast 0.18	
													-	14	MIVA Badkamer 0.21	
0.06/ 0.07	woonkamer/ keuken groep 1	verblijfsruimte	Woonfunctie		0,9	VR 2	58,89	53,0	21	53	53	-	36	17	gang 0.05	204
0.08	Toilet	Toilet	Woonfunctie				1,38	-	7	7	-	7	7	-	gang 0.05	84
0.09	zit-/ slaapkamer 6	verblijfsruimte	Woonfunctie		0,9	VR 3	12,56	11,3	7	11	14	-	14	-		
0.10	zit-/ slaapkamer 5	verblijfsruimte	Woonfunctie		0,9	VR 4	13,36	12,0	7	12	14	-	14	-		
0.12	MIVA Badkamer	badruimte	Woonfunctie				8,00	-	14	14		14	14	-	gang 0.05	168
0.13	zit-/ slaapkamer 4	verblijfsruimte	Woonfunctie		0,9	VR 5	16,14	14,5	7	15	15	-	15	-		
0.14	zit-/ slaapkamer 2	verblijfsruimte	Woonfunctie		0,9	VR 6	18,55	16,7	7	17	17	-	17	-		
0.15	zit-/ slaapkamer 1	verblijfsruimte	Woonfunctie		0,9	VR 7	17,66	15,9	7	16	16	-	16	-		
0.16	trappenhuis										15	-	-	15	gang 0.05	180
0.19	zit-/ slaapkamer 3	verblijfsruimte	Woonfunctie		0,9	VR 8	11,96	10,8	7	11	14	-	14	-		
0.21	MIVA Badkamer	badruimte	Woonfunctie				16,67	-	14	14		14	14	-	gang 0.05	168
Eliashuis, Verdieping																
1.02	medewerker	verblijfsruimte	Kantoorfunctie	1 persoon	6,5	VR 9	9,76	6,5	7	7	8	-	8	-		
1.03	zit-/ slaapkamer 14	verblijfsruimte	Woonfunctie		0,9	VR 10	15,63	14,1	7	14	14	-	14	-		
1.04	gang	verkeersruimte	Woonfunctie		0,5		47,65	24	0,5 l/s per m²	24	35		-			
														14	werkkast 1.07	
														7	Toilet 1.15	
														-	14	MIVA Badkamer 1.16
1.05/ 1.06	woonkamer/ keuken groep 2	verblijfsruimte	Woonfunctie		0,9	VR 11	56,00	50,4	21	50	50	-	50	-		
1.08	zit-/ slaapkamer 13	verblijfsruimte	Woonfunctie		0,9	VR 12	17,34	15,6	7	16	16	-	16	-		
1.09	zit-/ slaapkamer 12	verblijfsruimte	Woonfunctie		0,9	VR 13	15,74	14,2	7	14	14	-	14	-		
1.10	zit-/ slaapkamer 11	verblijfsruimte	Woonfunctie		0,9	VR 14	17,34	15,6	7	16	16	-	12	4	MIVA badkamer 1.11	
1.11	MIVA Badkamer	badruimte	Woonfunctie				7,82	-	14	14	10	4	14	-	zit-/ slaapkamer 11	48
1.12	zit-/ slaapkamer 9	verblijfsruimte	Woonfunctie		0,9	VR 15	18,09	16,3	7	16	16	-	16	-		
1.13	zit-/ slaapkamer 8	verblijfsruimte	Woonfunctie		0,9	VR 16	17,45	15,7	7	16	16	-	16	-		
1.14	zit-/ slaapkamer 10	verblijfsruimte	Woonfunctie		0,9	VR 17	17,34	15,6	7	16	16	-	16	-		
1.15	Toilet	Toilet	Woonfunctie				1,50	-	7	7	-	7	7	-	gang 1.04	84
1.16	MIVA Badkamer	badruimte	Woonfunctie				17,11	-	14	14		-	14	-	gang 1.04	

Tuitjenhorn - Verbouwing Eliashuis, Midgard

Nr.	Omschrijving	BB benaming	Gebruiksfunctie	bezettings graad	eis BB l/s per persoon/ l/s per m²	VR	Ag m²	berekend l/s	min. l/s vlg BB	hoogste l/s	Toevoer		Afvoer		Deurspleet opening	
											van buiten	uit ruimte	naar buiten	naar ruimte	naar	cm²
NATUURLIJKE TOEVOER EN MECHANISCHE AFVOER:																
Aanvullend (geen bouwbesluit eis)																
0.18	kast	Bergr	woonfunctie		0,0		2,60			14		14	14		gang 0.05	168
0.17	werkkast	Bergr	woonfunctie		0,0		2,52	-	0	0	-		-	-	Bestaand handhaven	-
0.11	Techniek	TR	Overige Functie		0,0		5,20	-	0	0	-			-	Bestaand handhaven	-
1.07	werkkast	Bergr	woonfunctie		0,0		2,20			14		14	14		gang 1.04	168

Tuitjenhorn - Verbouwing Eliashuis, Midgard

Nr.	Omschrijving	Capaciteit berekend	Rooster type	Lengte	Cap. l/s.m ¹	Cap. l/s	Opmerking
Eliashuis, Begane Grond							
0.01/ 1.01	entree/ gang	14,7	DucoLine 23 ZR	1,12	17,6	19,8	kozijn merk BU-E beg.grond
0.02	zit-/ slaapkamer 7	14,0	DucoLine 23 ZR	0,75	22,6	17,0	Deur glas merk BU-D
0.05	gang	17,0	DucoLine 23 ZR	0,75	22,6	17,0	Deur glas merk BU-N
0.06/ 0.07	woonkamer/ keuken groep 1	53,0	DucoLine 17 ZR	0,75	17,4	13,1	Deur glas merk BU-F
			DucoLine 17 ZR	0,75	17,4	13,1	Deur glas merk BU-H
			DucoLine 17 ZR	0,75	17,4	13,1	Deur glas merk BU-H
			DucoLine 23 ZR	0,75	22,6	17,0	Deur glas merk BU-I
						56,1	
0.09	zit-/ slaapkamer 6	14,0	DucoLine 23 ZR	0,75	22,6	17,0	Deur glas merk BU-K
0.10	zit-/ slaapkamer 5	14,0	DucoLine 23 ZR	0,75	22,6	17,0	Deur glas merk BU-K
0.13	zit-/ slaapkamer 4	14,5	DucoLine 23 ZR	0,75	22,6	17,0	Deur glas merk BU-K
0.14	zit-/ slaapkamer 2	16,7	DucoLine 23 ZR	0,75	22,6	17,0	Deur glas merk BU-M
0.15	zit-/ slaapkamer 1	15,9	DucoLine 23 ZR	0,75	22,6	17,0	Deur glas merk BU-M
0.16	trappenhuis	15,0	DucoLine 23 ZR	0,67	22,6	15,1	Kozijn trappenhuis
0.19	zit-/ slaapkamer 3	14,0	DucoLine 23 ZR	0,75	22,6	17,0	Deur glas merk BU-K
Eliashuis, Verdieping							
1.02	medewerker	8,0	DucoLine 10 ZR	0,80	10,7	8,6	glas draaikiepraam merk BU-O
1.03	zit-/ slaapkamer 14	14,1	DucoLine 23 ZR	0,80	22,6	18,1	glas draaikiepraam merk BU-Os
						18,1	
1.04	gang	35,0	Velux ZZZ 214K			9,5	in dakraam GGL SK01
						9,5	in dakraam GGL SK01
						9,5	in dakraam GGL SK01
						9,5	in dakraam GGL SK01
						38,0	
1.05/ 1.06	woonkamer/ keuken groep 2	50,4	DucoLine 23 ZR	0,75	22,6	17,0	Deur glas merk BU-R
			DucoLine 23 ZR	0,75	22,6	17,0	Deur glas merk BU-R
			DucoLine 23 ZR	0,79	22,6	17,9	glas draaikiepraam merk BU-O
						51,8	
1.08	zit-/ slaapkamer 13	15,6	DucoLine 23 ZR	0,79	22,6	17,9	glas draaikiepraam merk BU-U
1.09	zit-/ slaapkamer 12	14,2	DucoLine 23 ZR	0,79	22,6	17,9	glas draaikiepraam merk BU-U
1.10	zit-/ slaapkamer 11	16,0	DucoLine 23 ZR	0,79	22,6	17,9	glas draaikiepraam merk BU-U
1.11	MIVA badkamer		Velux ZZZ 214K			9,5	in dakraam
1.12	zit-/ slaapkamer 9	16,3	DucoLine 23 ZR	0,79	22,6	17,9	glas draaikiepraam merk BU-U
1.13	zit-/ slaapkamer 8	15,7	DucoLine 23 ZR	0,79	22,6	17,9	glas draaikiepraam merk BU-O
1.14	zit-/ slaapkamer 10	15,6	DucoLine 23 ZR	0,79	22,6	17,9	glas draaikiepraam merk BU-U