

Tweede Walstraat 14
6511 LV Nijmegen
Telefoon 024-7517700
E-mail info@odrn.nl

Postadres
Postbus 1603
6501 BP Nijmegen

Lesli Vuurwerk B.V.
T.a.v. de directie
Postbus 49
7130 AA LICHTENVOORDE

Datum
28 november 2014

Ons kenmerk
OD30 / Z14.032057
D142041434
Datum uw brief

Contactpersoon
Ing. M.H.A. van Meijl

Onderwerp
Besluit goedkeuring
Uitgangspuntendocument

Telefoonnummer
024-751 77 67

Adres
Heringsaweg 10-12 te Vragender

Geachte directie,

Op 16 oktober 2014 heeft Lesli Vuurwerk een definitief aangepast UPD ingediend (kenmerk 1402.UPD01 versie A). Tevens hebben wij op 6 november 2014 de beoordeling van dit UPD door de geaccrediteerde inspectie A-instelling (bureau Veritas) ontvangen. Uit deze rapportage blijkt dat zij instemmen met het gekozen ontwerp. Het UPD is door de Veiligheidsregio Noord-Oost Gelderland en ons beoordeeld.

Overwegingen

Het UPD van 16 oktober 2014 bevat de uitgangspunten voor ontwerp, de aanleg en het onderhoud van de brandbestrijdingsinstallatie voor de opslag van consumentenvuurwerk bij Lesli Vuurwerk (locatie Heringsaweg 10-12 te Vragender). Hiermee beoogt Lesli invulling te geven aan artikel 2.2.1 in combinatie met Bijlage 1 onder B paragraaf 5.2 van het Vuurwerkbesluit.

Het is de verantwoordelijkheid van Lesli dat de opslag van consumentenvuurwerk op een veilige wijze plaats vindt. Daarmee is Lesli ook verantwoordelijk dat de aanwezige brandbestrijdingsinstallatie is ontworpen voor de wijze van opslag.

Punten van aandacht

In het UPD zijn een aantal onderwerpen beschreven die in de eerstkomende gewijzigde versie van het UPD aangepast moeten worden.

- Tabel 4, par 2.1: In deze tabel is opgenomen welke partijen betrokken zijn (geweest) bij de totstandkoming van het UPD. Ook de provincie Gelderland is daarin genoemd, dit moet verwijderd worden. De provincie Gelderland is eisende partij en dient haar goedkeuring aan het UPD te geven. Dit is opgenomen in Hoofdstuk 12, derhalve dient de provincie Gelderland niet opgenomen te worden in het overzicht van betrokken partijen bij het opstellen van het UPD.
- De tekening zoals opgenomen in de bijlage is niet leesbaar, graag op leesbaar formaat toevoegen bij voorkeur op A3 formaat;
- In de tekst zijn verwijzingen naar verouderde wet- en regelgeving opgenomen;
- In het UPD ontbreekt de verbinding met de installatiescenario's uit het veiligheidsrapport (VR), de noodscenario's uit het bedrijfsnoodplan (BNP) of de (bedrijfs-) brandweerscenario's;
- Par 3.6, hierin is opgenomen dat conform het Transportbesluit gedurende 48 uur max 3.652 ton vuurwerk aanwezig mag zijn op het complex. De maximaal vergunde hoeveelheid vuurwerk is vergund middels de omgevingsvergunning van 29 maart 2005 en 16 september 2014.

De voornoemde punten zijn echter geen reden voor afkeur van het UPD. Wij merken op dat de hierboven genoemde een niet limitatief overzicht is en verzoeken Lesli het UPD kritisch door te nemen en aan te passen. Wij verwachten van Lesli dat zij het UPD uiterlijk 1 februari 2015 het aangepaste UPD aan ons toezend.

Besluit

Wij besluiten het door Lesli Vuurwerk ter goedkeuring voorgelegde uitgangspuntendocument voor de brandbestrijdingsinstallatie voor de opslag van consumentenvuurwerk 14(nr 1402.UPD01 versie A, d.d. 16 oktober 2014) goed te keuren onder voorwaarde dat de aansluiting op de reinwaterkelder enkel en alleen gebruikt wordt ten behoeve van het vullen van de reinwaterkelder. De inhoud van deze kelder kan gebruikt worden als bluswatervoorziening. Een aansluiting voor de hulpdienst (zoals beschreven in paragraaf 2.2 van het UPD) op de reinwaterkelder is niet wenselijk, omdat namelijk het onttrekken van water uit de reinwaterkelder kan leiden tot onvoldoende bluswater in geval van een uitbreidende brand waardoor voor meerdere gebouwen tegelijk de sprinkler aangesproken wordt.

Publicatie

Van deze goedkeuring wordt openbaar kennisgeving gedaan op de site van de Provincie Gelderland via www.bekendmakingen.gelderland.nl.

Inwerkingtreding van het besluit

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking, dit is de toezending van dit besluit.

Indien er door een belanghebbende een bezwaarschrift wordt ingediend binnen de termijn van zes weken blijft het besluit in werking. Pas als ook gedurende de termijn van zes weken een verzoek om een voorlopige voorziening wordt gedaan, wordt de inwerkingtreding van het besluit opgeschort. Het besluit treedt dan pas weer in werking nadat door de rechtbank op het verzoek om een voorlopige voorziening is beslist.

Bezwaar en mogelijkheid voor voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit hiertegen een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gezonden aan Gedeputeerde Staten, secretariaat Commissie van Advies voor Bezwaarschriften en Klachten, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Op envelop en brief duidelijk "bezwaarschrift" vermelden.

Informatie over de bezwaarprocedure is te vinden op de website van de provincie Gelderland, www.gelderland.nl.


Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen. Voor individuele burgers bestaat de mogelijkheid dat verzoek digitaal in te dienen. Meer informatie kunt u vinden op www.rechtspraak.nl. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Verdere informatie kunt u verkrijgen bij de rechtbank Gelderland.

Informatie

Indien u vragen hebt over deze brief, kunt u contact opnemen met mevrouw Van Meijl. Zij is bereikbaar op 024-751 77 67.

Hoogachtend,

Het College van Gedeputeerde Staten van Gelderland,
Namens deze:



mr. R.F.J. Tophoven, Hoofd Afdeling Handhaving Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Bijlage:

- kennisgeving

Afschrift(en):

- Veiligheidsregio Noord-Oost Gelderland, t.a.v. de heer V. Verburg, Postbus 234, 7300 AE Apeldoorn
- Inspectie SZW, t.a.v. de heer De Lat, Postbus 820, 3500 AV Utrecht
- Inspectie Leefomgeving en Transport, Postbus 16191, 2500 BD Den Haag (per email)

