



  
Tweede Walstraat 14  
6511 LV Nijmegen  
Telefoon 024-7517700  
E-mail info@odrn.nl

Givaudan Nederland B.V.  
T.a.v. de directie  
Nijverheidsweg 60  
3771 ME BARNEVELD

Postadres  
Postbus 1603  
6501 BP Nijmegen

Datum  
23 december 2014

Ons kenmerk  
OD30 / Z14.044813 /  
D142975498  
Datum uw brief

Contactpersoon  
Mw. A. van Loenen  
Telefoonnummer  
024 – 751 7764

Onderwerp  
Besluit goedkeuring  
Uitgangspuntendocument

Adres  
Nijverheidsweg 60 te Barneveld

Geachte directie,

Op 22 september 2014 heeft Givaudan per email een definitief aangepast UPD ingediend (kenmerk nr. AIVN14.0022-001\_versie 1.4 dd. 22-09-2014). Tevens hebben wij op 29 september 2014 per email de beoordeling van dit UPD door de geaccrediteerde inspectie A-instelling (VdS) ontvangen. Uit deze rapportage blijkt dat zij instemmen met het gekozen ontwerp. Wel heeft de inspectie instelling nog een tweetal opmerkingen over Bijlage G: testprotocol bij de oplevering. Graag ontvangen wij van u 1 maand voor de oplevering van de brandbestrijdingsinstallatie het aangepaste testprotocol.

Het UPD is door de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden en ons (namens het bevoegd gezag) beoordeeld.

### Overwegingen

Het UPD van 22 september 2014 bevat de uitgangspunten voor ontwerp, de aanleg en het onderhoud van de brandbestrijdingsinstallatie voor de opslag van gevaarlijke (afval)stoffen bij Givaudan (locatie Nijverheidsweg 60 te Barneveld). Hiermee beoogt Givaudan invulling te geven aan voorschrift 15.1.6 van de omgevingsvergunning (kenmerk zaaknr 2010-016723 dd. 21 mei 2012) in combinatie met PGS 15 voorschrift 4.8.3.

Het is de verantwoordelijkheid van Givaudan dat de opslag van gevaarlijke (afval)stoffen op een veilige wijze plaats vindt. Daarmee is Givaudan ook verantwoordelijk dat de aanwezige brandbestrijdingsinstallatie is ontworpen voor de wijze van opslag.

In het UPD is geen berekening voor het bluswater en de productopvang opgenomen. Hiervoor geldt dat Givaudan moet voldoen aan de omgevingsvergunning voorschrift 6.7.1 in combinatie met de PGS 15 voorschrift 4.6.1 en 4.7.1. De berekening moet binnen de inrichting beschikbaar zijn.

### Besluit

Wij besluiten het door Givaudan ter goedkeuring voorgelegde uitgangspuntendocument voor de brandbestrijdingsinstallatie voor de opslag van gevaarlijke (afval)stoffen (kenmerk nr. AIVN14.0022-001\_versie 1.4 dd. 22-09-2014) goed te keuren.

Deze brief met de goedkeuring van het UPD kan worden gezien als handtekening door het bevoegd gezag zoals genoemd in hoofdstuk 8 van het UPD.

### **Publicatie**

Van deze goedkeuring wordt openbaar kennisgeving gedaan op de site van de Provincie Gelderland, [www.gelderland.nl](http://www.gelderland.nl).

Bezwaar en mogelijkheid voor voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Arnhem.

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na dagtekening van dit besluit hiertegen een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gezonden aan Gedeputeerde Staten, secretariaat Commissie van Advies voor Bezwaarschriften en Klachten, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Op envelop en brief duidelijk "bezwaarschrift" vermelden.

Informatie over de bezwaarprocedure is te vinden op de website van de provincie Gelderland, [www.gelderland.nl](http://www.gelderland.nl).

Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Arnhem een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen. Voor individuele burgers bestaat de mogelijkheid dat verzoek digitaal in te dienen. Meer informatie kunt u vinden op [www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl). Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Verdere informatie kunt u verkrijgen bij de rechtbank Arnhem.

### **Informatie**

Indien u vragen hebt over deze brief, kunt u contact opnemen met mw. A. van Loenen. Zij is bereikbaar op 024-751 77 64.

Hoogachtend,  
Namens het College van Gedeputeerde Staten van Gelderland,

mr. R.F.J. Tophoven, afdelingshoofd Handhaving ODRN

### **Bijlage:**

- Kennisgeving

### **kopie:**

- Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden, Dhr. M. Bruijnooge, Postbus 5364, 6802 EJ Arnhem;
- Inspectie Leefomgeving en Transport, Postbus 16191, 2500 BD Den Haag