

Project	: Angelapark_1	Omschr.	: KSW Angelapark
Mutatiedatum	: 13-9-2013	Plaats	: Warmenhuizen
Gebouwtype	: Woning	Gebouw	: Woongebouw

Project gegevens

Project	:	Angelapark_1
Omschrijving	:	KSW Angelapark
Plaats	:	Warmenhuizen
Aanmaakdatum	:	13-9-2013
Mutatie datum	:	13-9-2013
Auteur	:	R. Harbers

Kamperman B.V. Adviseurs in Installatietechniek

De Kunne 19 7141 LM Groenlo
Postbus 100 7140 AC Groenlo
Nederland
Telefoon : 0544-463801
Fax : 0544-462123
E-mail : info@kampermanadviseurs.nl
Internet : www.kampermanadviseurs.nl

Project	: Angelapark_1	Omschr.	: KSW Angelapark
Mutatiedatum	: 13-9-2013	Plaats	: Warmenhuizen
Gebouwtype	: Woning	Gebouw	: Woongebouw

Gebouw overzicht

Omschrijving	:	Woongebouw
Gebouwtype	:	Woning
Jaar Bouwbesluit	:	Bouwbesluit 2012

Totale ventilatie toe- en afvoer

Totale toevoer: 1128,76 [dm3/s]

Totale afvoer : 1128,70 [dm3/s]

Totale mechanische ventilatie toe- en afvoer

Totale toevoer: 0,00 [dm3/s]

Totale afvoer : 760,85 [dm3/s]

Verblijfsgebieden

Aand	Omschr	L [m]	B [m]	Avl [m²]	f(...) qv;eis [dm3/s]
------	--------	----------	----------	-------------	--------------------------

Begane grond

VG	Verblijfsgebied	0,00	0,00	759,87	683,88
----	-----------------	------	------	--------	--------

Project	: Angelapark_1	Omschr.	: KSW Angelapark
Mutatiedatum	: 13-9-2013	Plaats	: Warmenhuizen
Gebouwtype	: Woning	Gebouw	: Woongebouw

Ruimten

Aand	Omschr	Vr	Functie	Type BB	f(x) nP	Avl [m²]	qv;eis [dm3/s]
Begane grond							
0.50	Slaapkamer	Ja	1 : Woonfunctie	VR voor slapen	0,00 ()	16,82	15,14
0.53	Slaapkamer	Ja	1 : Woonfunctie	VR voor slapen	0,00 ()	17,16	15,44
0.49	Slaapkamer	Ja	1 : Woonfunctie	VR voor slapen	0,00 ()	17,16	15,44
0.45	Slaapkamer	Ja	1 : Woonfunctie	VR voor slapen	0,00 ()	16,82	15,14
0.48	Slaapkamer	Ja	1 : Woonfunctie	VR voor slapen	0,00 ()	17,16	15,44
0.63	Slaapkamer	Ja	1 : Woonfunctie	VR voor slapen	0,00 ()	16,82	15,14
0.66	Slaapkamer	Ja	1 : Woonfunctie	VR voor slapen	0,00 ()	16,59	14,93
0.62	Slaapkamer	Ja	1 : Woonfunctie	VR voor slapen	0,00 ()	17,16	15,44
0.57	Slaapkamer	Ja	1 : Woonfunctie	VR voor slapen	0,00 ()	17,16	15,44
0.61	Slaapkamer	Ja	1 : Woonfunctie	VR voor slapen	0,00 ()	17,16	15,44
0.44	Slaapkamer	Ja	1 : Woonfunctie	VR voor slapen	0,00 ()	17,16	15,44
0.24	Slaapkamer	Ja	1 : Woonfunctie	VR voor slapen	0,00 ()	17,16	15,44
0.25	Slaapkamer	Ja	1 : Woonfunctie	VR voor slapen	0,00 ()	17,16	15,44
0.17	Slaapkamer	Ja	1 : Woonfunctie	VR voor slapen	0,00 ()	17,16	15,44
0.12	Slaapkamer	Ja	1 : Woonfunctie	VR voor slapen	0,00 ()	16,82	15,14
0.16	Slaapkamer	Ja	1 : Woonfunctie	VR voor slapen	0,00 ()	17,16	15,44
0.31	Slaapkamer	Ja	1 : Woonfunctie	VR voor slapen	0,00 ()	16,82	15,14
0.43	Slaapkamer	Ja	1 : Woonfunctie	VR voor slapen	0,00 ()	17,16	15,44
0.30	Slaapkamer	Ja	1 : Woonfunctie	VR voor slapen	0,00 ()	17,16	15,44
0.26	Slaapkamer	Ja	1 : Woonfunctie	VR voor slapen	0,00 ()	16,82	15,14
0.29	Slaapkamer	Ja	1 : Woonfunctie	VR voor slapen	0,00 ()	17,16	15,44
0.67	Slaapkamer	Ja	1 : Woonfunctie	VR voor slapen	0,00 ()	16,60	14,94
0.27	Werkkast	Nee	1 : Woonfunctie	Onbenoemd	0,00 ()	1,55	0,00
0.47	Werkkast	Nee	1 : Woonfunctie	Onbenoemd	0,00 ()	1,58	0,00
0.13	Werkkast	Nee	1 : Woonfunctie	Onbenoemd	0,00 ()	1,58	0,00
0.46	Wc	Nee	1 : Woonfunctie	Toiletruimte	0,00 ()	1,58	7,00
0.64	Wc	Nee	1 : Woonfunctie	Toiletruimte	0,00 ()	1,53	7,00
0.38	Woonkamer	Ja	1 : Woonfunctie	Verblijfsruimte (VR)	0,00 ()	71,13	64,02
0.71	Woonkamer	Ja	1 : Woonfunctie	Verblijfsruimte (VR)	0,00 ()	71,25	64,13
0.36	Woonkamer	Ja	1 : Woonfunctie	Verblijfsruimte (VR)	0,00 ()	71,13	64,02
0.65	Werkkast	Nee	1 : Woonfunctie	Onbenoemd	0,00 ()	1,10	0,00
0.04	Woonkamer	Ja	1 : Woonfunctie	Verblijfsruimte (VR)	0,00 ()	70,10	63,09
0.28	Wc	Nee	1 : Woonfunctie	Toiletruimte	0,00 ()	1,55	7,00
0.56	Sluis	Nee	1 : Woonfunctie	Verkeersruimte	0,00 ()	2,52	0,00
0.72	Toilet	Nee	1 : Woonfunctie	Toiletruimte	0,00 ()	2,36	7,00
0.37	Sluis	Nee	1 : Woonfunctie	Verkeersruimte	0,00 ()	1,67	0,00
0.70	Slaapkamer	Ja	1 : Woonfunctie	VR voor slapen	0,00 ()	16,45	14,81
0.21	Sluis	Nee	1 : Woonfunctie	Verkeersruimte	0,00 ()	2,52	0,00
0.58	Waskamer	Nee	1 : Woonfunctie	Onbenoemd	0,00 ()	8,41	0,00
0.09	Wc	Nee	1 : Woonfunctie	Toiletruimte	0,00 ()	1,58	7,00
0.54	Waskamer	Nee	1 : Woonfunctie	Onbenoemd	0,00 ()	8,67	0,00
0.18	Waskamer	Nee	1 : Woonfunctie	Onbenoemd	0,00 ()	8,67	0,00
0.20	Waskamer	Nee	1 : Woonfunctie	Onbenoemd	0,00 ()	8,41	0,00
0.11	Slaapkamer	Ja	1 : Woonfunctie	VR voor slapen	0,00 ()	17,16	15,44
1.01	Berging	Nee	1 : Woonfunctie	Onbenoemd	0,00 ()	2,67	0,00
1.02	Berging	Nee	1 : Woonfunctie	Onbenoemd	0,00 ()	1,58	0,00
0.69	Berging	Nee	1 : Woonfunctie	Onbenoemd	0,00 ()	3,79	0,00
0.39	Berging	Nee	1 : Woonfunctie	Onbenoemd	0,00 ()	2,67	0,00

Project : Angelapark_1
Mutatiedatum : 13-9-2013
Gebouwtype : Woning

Omschr. : KSW Angelapark
Plaats : Warmenhuizen
Gebouw : Woongebouw

Aand	Omschr	Vr	Functie	Type BB	f(x) nP	Avl [m²]	qv;eis [dm³/s]
0.55	Berging	Nee	1 : Woonfunctie	Onbenoemd	0,00 ()	9,98	0,00
1.06	Berging	Nee	1 : Woonfunctie	Onbenoemd	0,00 ()	1,55	0,00
1.07	Berging	Nee	1 : Woonfunctie	Onbenoemd	0,00 ()	2,67	0,00
1.05	Berging	Nee	1 : Woonfunctie	Onbenoemd	0,00 ()	1,55	0,00
1.03	Berging	Nee	1 : Woonfunctie	Onbenoemd	0,00 ()	1,58	0,00
1.04	Berging	Nee	1 : Woonfunctie	Onbenoemd	0,00 ()	6,10	0,00
0.35	Berging	Nee	1 : Woonfunctie	Onbenoemd	0,00 ()	2,67	0,00
0.32	Badkamer	Nee	1 : Woonfunctie	Badruimte	0,00 ()	5,57	14,00
0.42	Badkamer	Nee	1 : Woonfunctie	Badruimte	0,00 ()	5,57	14,00
0.22	Badkamer	Nee	1 : Woonfunctie	Badruimte	0,00 ()	7,79	14,00
0.05	Badkamer	Nee	1 : Woonfunctie	Badruimte	0,00 ()	5,57	14,00
0.14	Badkamer	Nee	1 : Woonfunctie	Badruimte	0,00 ()	7,79	14,00
0.03	Berging	Nee	1 : Woonfunctie	Onbenoemd	0,00 ()	2,67	0,00
0.19	Berging	Nee	1 : Woonfunctie	Onbenoemd	0,00 ()	9,98	0,00
0.68	Badkamer	Nee	1 : Woonfunctie	Badruimte	0,00 ()	5,56	14,00
0.52	Badkamer	Nee	1 : Woonfunctie	Badruimte	0,00 ()	7,79	14,00
0.59	Badkamer	Nee	1 : Woonfunctie	Badruimte	0,00 ()	7,79	14,00
1.08	Berging	Nee	1 : Woonfunctie	Onbenoemd	0,00 ()	2,67	0,00
0.02	p./b. toilet	Nee	1 : Woonfunctie	Toiletruimte	0,00 ()	2,16	7,00
0.33	p./b. toilet	Nee	1 : Woonfunctie	Toiletruimte	0,00 ()	2,16	7,00
0.60	Hal	Nee	1 : Woonfunctie	Verkeersruimte	0,00 ()	37,94	0,00
0.23	Hal	Nee	1 : Woonfunctie	Verkeersruimte	0,00 ()	36,23	0,00
0.51	Hal	Nee	1 : Woonfunctie	Verkeersruimte	0,00 ()	36,41	0,00
0.08	Slaapkamer	Ja	1 : Woonfunctie	VR voor slapen	0,00 ()	16,82	15,14
0.10	Slaapkamer	Ja	1 : Woonfunctie	VR voor slapen	0,00 ()	17,16	15,44
0.07	Slaapkamer	Ja	1 : Woonfunctie	VR voor slapen	0,00 ()	17,16	15,44
0.41	p./b. toilet	Nee	1 : Woonfunctie	Toiletruimte	0,00 ()	2,16	7,00
0.06	Slaapkamer	Ja	1 : Woonfunctie	VR voor slapen	0,00 ()	17,16	15,44
0.15	Hal	Nee	1 : Woonfunctie	Verkeersruimte	0,00 ()	36,41	0,00
1.12	Berging	Nee	1 : Woonfunctie	Onbenoemd	0,00 ()	1,53	0,00
1.13	Berging	Nee	1 : Woonfunctie	Onbenoemd	0,00 ()	1,10	0,00
1.11	Berging	Nee	1 : Woonfunctie	Onbenoemd	0,00 ()	6,10	0,00
1.09	Berging	Nee	1 : Woonfunctie	Onbenoemd	0,00 ()	3,33	0,00
1.10	Berging	Nee	1 : Woonfunctie	Onbenoemd	0,00 ()	5,63	0,00
0.40	Entree	Nee	1 : Woonfunctie	Verkeersruimte	0,00 ()	6,78	0,00
0.73	Entree	Nee	1 : Woonfunctie	Verkeersruimte	0,00 ()	6,31	0,00
0.34	Entree	Nee	1 : Woonfunctie	Verkeersruimte	0,00 ()	6,78	0,00
1.14	Berging	Nee	1 : Woonfunctie	Onbenoemd	0,00 ()	2,36	0,00
0.01	Entree	Nee	1 : Woonfunctie	Verkeersruimte	0,00 ()	7,33	0,00

Project : Angelapark_1
Mutatiedatum : 13-9-2013
Gebouwtype : Woning

Omschr. : KSW Angelapark
Plaats : Warmenhuizen
Gebouw : Woongebouw

Overzicht per verblijfsgebied

{VG} Verblijfsgebied (Bedgebied)

Invoergegevens

Bouwlaag : Begane grond
Lengte (L) : 0,00 [m]
Breedte (B) : 0,00 [m]
Vloeroppervlakte (Avl) : 759,87 [m²]

Balansgegevens

Omschrijving	Onderdeel van gezamenlijke balans	Balans Avl [m²]	Balans Toevoer [dm3/s]	Balans Afvoer [dm3/s]	Ruimte Avl [m²]	Ruimte Toevoer [dm3/s]	Ruimte Afvoer [dm3/s]	Vers % [%]
{0.50} Slaapkamer					16,82	15,14	15,61	100,0
{0.53} Slaapkamer					17,16	15,44	15,44	100,0
{0.49} Slaapkamer					17,16	15,44	15,91	100,0
{0.45} Slaapkamer					16,82	15,14	15,61	100,0
{0.48} Slaapkamer					17,16	15,44	15,91	100,0
{0.63} Slaapkamer					16,82	15,14	15,61	100,0
{0.66} Slaapkamer					16,59	14,93	15,40	100,0
{0.62} Slaapkamer					17,16	15,44	15,91	100,0
{0.57} Slaapkamer					17,16	15,44	15,44	100,0
{0.61} Slaapkamer					17,16	15,44	15,91	100,0
{0.44} Slaapkamer					17,16	15,44	15,91	100,0
{0.24} Slaapkamer					17,16	15,44	15,91	100,0
{0.25} Slaapkamer					17,16	15,44	15,91	100,0
{0.17} Slaapkamer					17,16	15,44	15,44	100,0
{0.12} Slaapkamer					16,82	15,14	15,61	100,0
{0.16} Slaapkamer					17,16	15,44	15,44	100,0
{0.31} Slaapkamer					16,82	15,14	15,61	100,0
{0.43} Slaapkamer					17,16	15,44	15,91	100,0
{0.30} Slaapkamer					17,16	15,44	15,91	100,0
{0.26} Slaapkamer					16,82	15,14	15,61	100,0
{0.29} Slaapkamer					17,16	15,44	15,91	100,0
{0.67} Slaapkamer					16,60	14,95	15,42	100,0
{0.38} Woonkamer					71,13	64,03	64,02	100,0
{0.71} Woonkamer					71,25	64,13	64,60	100,0
{0.36} Woonkamer					71,13	64,03	64,02	100,0
{0.04} Woonkamer					70,10	63,10	63,09	100,0
{0.70} Slaapkamer					16,45	14,81	15,28	100,0
{0.11} Slaapkamer					17,16	15,44	15,91	100,0
{0.08} Slaapkamer					16,82	15,14	15,61	100,0
{0.10} Slaapkamer					17,16	15,44	15,91	100,0
{0.07} Slaapkamer					17,16	15,44	15,91	100,0
{0.06} Slaapkamer					17,16	15,44	15,91	100,0
					759,87	683,88	695,60	100,0

Project	: Angelapark_1	Omschr.	: KSW Angelapark
Mutatiedatum	: 13-9-2013	Plaats	: Warmenhuizen
Gebouwtype	: Woning	Gebouw	: Woongebouw

Resumé :

$f(\dots)$ qv;eis	:	MAX(7.0;0.9*Avl)	[dm3/s]
qv;eis	:	683,88	[dm3/s]
qv;sel	:	683,88	[dm3/s]
Eis toevoer direct van buiten	:	50,0	[%]
Toevoer direct van buiten	:	100,0	[%]

De berekende/geselecteerde qv voldoet

Percentage verse lucht direct van buiten voldoet

Project : Angelapark_1
Mutatiedatum : 13-9-2013
Gebouwtype : Woning

Omschr. : KSW Angelapark
Plaats : Warmenhuizen
Gebouw : Woongebouw

Overzicht per ruimte

{0.50} Slaapkamer

Invoergegevens :

Bouwlaag : Begane grond
Verblijfsgebied : {VG} Verblijfsgebied (Bedgebied)
Aanduiding : 0.50
Verblijfsruimte : Ja
Ruimtetype Bouwbesluit : VR voor slapen
Lengte (L) : 0,00 [m]
Breedte (B) : 0,00 [m]
Hoogte (H) : 0,00 [m]
Vloeroppervlakte (Avl) : 16,82 [m²]

Ventilatie-elementen :

Vlak-omschrijving	Type	Merk	Ruimte	Van/naar	Beh. qv1 [dm3/s]
-------------------	------	------	--------	----------	---------------------

Toevoer

Ventilatievoorziening	Sun ^s Ventilatiooroster	BUVA	Slaapkamer	Buiten	15,14
-----------------------	------------------------------------	------	------------	--------	-------

Afvoer

	Kanaal (mech.)		Slaapkamer	Buiten	8,14
Deurkier/opening	Deurkier/opening		Slaapkamer	Hal	7,47

Balans gegevens :

Aand	Omschrijving	f(x) qv;eis [dm3/s]	qv;eis [dm3/s]	Toevoer [dm3/s]	Afvoer [dm3/s]	qv;selVers % [dm3/s] [%]
0.50	Slaapkamer	MAX(7,0;0,9*Avl)	15,14	15,14	15,61	15,14 100,0

Resumé :

qv;eis : 15,14 [dm3/s]
qv;sel (qvsel) : 15,14 [dm3/s]

De berekende/geselecteerde qv voldoet

Project : Angelapark_1
Mutatiedatum : 13-9-2013
Gebouwtype : Woning

Omschr. : KSW Angelapark
Plaats : Warmenhuizen
Gebouw : Woongebouw

{0.53} Slaapkamer

Invoergegevens :

Bouwlaag : Begane grond
Verblijfsgebied : {VG} Verblijfsgebied (Bedgebied)
Aanduiding : 0.53
Verblijfsruimte : Ja
Ruimtype Bouwbesluit : VR voor slapen
Lengte (L) : 0,00 [m]
Breedte (B) : 0,00 [m]
Hoogte (H) : 0,00 [m]
Vloeroppervlakte (Avl) : 17,16 [m²]

Ventilatie-elementen :

Vlak-omschrijving	Type	Merk	Ruimte	Van/naar	Beh. qv1 [dm3/s]
-------------------	------	------	--------	----------	------------------

Toevoer

Ventilatievoorziening	Sun	Ventilatioerooster	BUVA	Slaapkamer	Buiten	15,44
-----------------------	-----	--------------------	------	------------	--------	-------

Afvoer

		Kanaal (mech.)		Slaapkamer	Buiten	15,44
--	--	----------------	--	------------	--------	-------

Balans gegevens :

Aand	Omschrijving	f(x) qv;eis [dm3/s]	qv;eis [dm3/s]	Toevoer [dm3/s]	Afvoer [dm3/s]	qv;selVers % [dm3/s] [%]
0.53	Slaapkamer	MAX(7,0;0,9*Avl)	15,44	15,44	15,44	15,44 100,0

Resumé :

qv;eis : 15,44 [dm3/s]
qv;sel (qvsel) : 15,44 [dm3/s]

De berekende/geselecteerde qv voldoet

Project	: Angelapark_1	Omschr.	: KSW Angelapark
Mutatiedatum	: 13-9-2013	Plaats	: Warmenhuizen
Gebouwtype	: Woning	Gebouw	: Woongebouw

{0.49} Slaapkamer

Invoergegevens :

Bouwlaag	:	Begane grond	
Verblijfsgebied	:	{VG} Verblijfsgebied (Bedgebied)	
Aanduiding	:	0.49	
Verblijfsruimte	:	Ja	
Ruimtype Bouwbesluit	:	VR voor slapen	
Lengte (L)	:	0,00	[m]
Breedte (B)	:	0,00	[m]
Hoogte (H)	:	0,00	[m]
Vloeroppervlakte (Avl)	:	17,16	[m²]

Ventilatie-elementen :

Vlak-omschrijving	Type	Merk	Ruimte	Van/naar	Beh. qv1 [dm3/s]
-------------------	------	------	--------	----------	---------------------

Toevoer

Ventilatievoorziening	Sunç Ventilatiooster	BUVA	Slaapkamer	Buiten	15,44
-----------------------	----------------------	------	------------	--------	-------

Afvoer

	Kanaal (mech.)		Slaapkamer	Buiten	8,44
Deurkier/opening	Deurkier/opening		Slaapkamer	Hal	7,47

Balans gegevens :

Aand	Omschrijving	f(x) qv;eis [dm3/s]	qv;eis [dm3/s]	Toevoer [dm3/s]	Afvoer [dm3/s]	qv;selVers % [dm3/s] [%]
0.49	Slaapkamer	MAX(7,0;0,9*Avl)	15,44	15,44	15,91	15,44 100,0

Resumé :

qv;eis	:	15,44	[dm3/s]
qv;sel (qvsel)	:	15,44	[dm3/s]

De berekende/geselecteerde qv voldoet

Project : Angelapark_1 Omschr. : KSW Angelapark
Mutatiedatum : 13-9-2013 Plaats : Warmenhuizen
Gebouwtype : Woning Gebouw : Woongebouw

{0.45} Slaapkamer

Invoergegevens :

Bouwlaag : Begane grond
Verblijfsgebied : {VG} Verblijfsgebied (Bedgebied)
Aanduiding : 0.45
Verblijfsruimte : Ja
Ruimtype Bouwbesluit : VR voor slapen
Lengte (L) : 0,00 [m]
Breedte (B) : 0,00 [m]
Hoogte (H) : 0,00 [m]
Vloeroppervlakte (Avl) : 16,82 [m²]

Ventilatie-elementen :

Vlak-omschrijving	Type	Merk	Ruimte	Van/naar	Beh. qv1 [dm3/s]
-------------------	------	------	--------	----------	------------------

Toevoer

Ventilatievoorziening	Sunç Ventilatiooster	BUVA	Slaapkamer	Buiten	15,14
-----------------------	----------------------	------	------------	--------	-------

Afvoer

	Kanaal (mech.)		Slaapkamer	Buiten	8,14
Deurkier/opening	Deurkier/opening		Slaapkamer	Hal	7,47

Balans gegevens :

Aand	Omschrijving	f(x) qv;eis [dm3/s]	qv;eis [dm3/s]	Toevoer [dm3/s]	Afvoer [dm3/s]	qv;selVers % [dm3/s] [%]
0.45	Slaapkamer	MAX(7,0;0,9*Avl)	15,14	15,14	15,61	15,14 100,0

Resumé :

qv;eis : 15,14 [dm3/s]
qv;sel (qvsel) : 15,14 [dm3/s]

De berekende/geselecteerde qv voldoet

Project	: Angelapark_1	Omschr.	: KSW Angelapark
Mutatiedatum	: 13-9-2013	Plaats	: Warmenhuizen
Gebouwtype	: Woning	Gebouw	: Woongebouw

{0.48} Slaapkamer

Invoergegevens :

Bouwlaag	:	Begane grond
Verblijfsgebied	:	{VG} Verblijfsgebied (Bedgebied)
Aanduiding	:	0.48
Verblijfsruimte	:	Ja
Ruimtype Bouwbesluit	:	VR voor slapen
Lengte (L)	:	0,00 [m]
Breedte (B)	:	0,00 [m]
Hoogte (H)	:	0,00 [m]
Vloeroppervlakte (Avl)	:	17,16 [m²]

Ventilatie-elementen :

Vlak-omschrijving	Type	Merk	Ruimte	Van/naar	Beh. qv1 [dm3/s]
-------------------	------	------	--------	----------	---------------------

Toevoer

Ventilatievoorziening	Sunç Ventilatiooster	BUVA	Slaapkamer	Buiten	15,44
-----------------------	----------------------	------	------------	--------	-------

Afvoer

	Kanaal (mech.)		Slaapkamer	Buiten	8,44
Deurkier/opening	Deurkier/opening		Slaapkamer	Hal	7,47

Balans gegevens :

Aand	Omschrijving	f(x) qv;eis [dm3/s]	qv;eis [dm3/s]	Toevoer [dm3/s]	Afvoer [dm3/s]	qv;selVers % [dm3/s] [%]
0.48	Slaapkamer	MAX(7,0;0,9*Avl)	15,44	15,44	15,91	15,44 100,0

Resumé :

qv;eis	:	15,44	[dm3/s]
qv;sel (qvsel)	:	15,44	[dm3/s]

De berekende/geselecteerde qv voldoet

Project : Angelapark_1 Omschr. : KSW Angelapark
Mutatiedatum : 13-9-2013 Plaats : Warmenhuizen
Gebouwtype : Woning Gebouw : Woongebouw

{0.63} Slaapkamer

Invoergegevens :

Bouwlaag : Begane grond
Verblijfsgebied : {VG} Verblijfsgebied (Bedgebied)
Aanduiding : 0.63
Verblijfsruimte : Ja
Ruimtype Bouwbesluit : VR voor slapen
Lengte (L) : 0,00 [m]
Breedte (B) : 0,00 [m]
Hoogte (H) : 0,00 [m]
Vloeroppervlakte (Avl) : 16,82 [m²]

Ventilatie-elementen :

Vlak-omschrijving	Type	Merk	Ruimte	Van/naar	Beh. qv1 [dm3/s]
-------------------	------	------	--------	----------	------------------

Toevoer

Ventilatievoorziening	Sunç Ventilatiooster	BUVA	Slaapkamer	Buiten	15,14
-----------------------	----------------------	------	------------	--------	-------

Afvoer

	Kanaal (mech.)		Slaapkamer	Buiten	8,14
Deurkier/opening	Deurkier/opening		Slaapkamer	Hal	7,47

Balans gegevens :

Aand	Omschrijving	f(x) qv;eis [dm3/s]	qv;eis [dm3/s]	Toevoer [dm3/s]	Afvoer [dm3/s]	qv;selVers % [dm3/s] [%]
0.63	Slaapkamer	MAX(7,0;0,9*Avl)	15,14	15,14	15,61	15,14 100,0

Resumé :

qv;eis : 15,14 [dm3/s]
qv;sel (qvsel) : 15,14 [dm3/s]

De berekende/geselecteerde qv voldoet

Project : Angelapark_1 Omschr. : KSW Angelapark
Mutatiedatum : 13-9-2013 Plaats : Warmenhuizen
Gebouwtype : Woning Gebouw : Woongebouw

{0.66} Slaapkamer

Invoergegevens :

Bouwlaag : Begane grond
Verblijfsgebied : {VG} Verblijfsgebied (Bedgebied)
Aanduiding : 0.66
Verblijfsruimte : Ja
Ruimtype Bouwbesluit : VR voor slapen
Lengte (L) : 0,00 [m]
Breedte (B) : 0,00 [m]
Hoogte (H) : 0,00 [m]
Vloeroppervlakte (Avl) : 16,59 [m²]

Ventilatie-elementen :

Vlak-omschrijving	Type	Merk	Ruimte	Van/naar	Beh. qv1 [dm3/s]
-------------------	------	------	--------	----------	---------------------

Toevoer

Ventilatievoorziening	Sunç Ventilatiooster	BUVA	Slaapkamer	Buiten	14,93
-----------------------	----------------------	------	------------	--------	-------

Afvoer

	Kanaal (mech.)		Slaapkamer	Buiten	7,93
Deurkier/opening	Deurkier/opening		Slaapkamer	Hal	7,47

Balans gegevens :

Aand	Omschrijving	f(x) qv;eis [dm3/s]	qv;eis [dm3/s]	Toevoer [dm3/s]	Afvoer [dm3/s]	qv;selVers % [dm3/s] [%]
0.66	Slaapkamer	MAX(7,0;0,9*Avl)	14,93	14,93	15,40	14,93 100,0

Resumé :

qv;eis : 14,93 [dm3/s]
qv;sel (qvsel) : 14,93 [dm3/s]

De berekende/geselecteerde qv voldoet

Project : Angelapark_1 Omschr. : KSW Angelapark
Mutatiedatum : 13-9-2013 Plaats : Warmenhuizen
Gebouwtype : Woning Gebouw : Woongebouw

{0.62} Slaapkamer

Invoergegevens :

Bouwlaag : Begane grond
Verblijfsgebied : {VG} Verblijfsgebied (Bedgebied)
Aanduiding : 0.62
Verblijfsruimte : Ja
Ruimtype Bouwbesluit : VR voor slapen
Lengte (L) : 0,00 [m]
Breedte (B) : 0,00 [m]
Hoogte (H) : 0,00 [m]
Vloeroppervlakte (Avl) : 17,16 [m²]

Ventilatie-elementen :

Vlak-omschrijving	Type	Merk	Ruimte	Van/naar	Beh. qv1 [dm3/s]
-------------------	------	------	--------	----------	------------------

Toevoer

Ventilatievoorziening	Sunç Ventilatiooster	BUVA	Slaapkamer	Buiten	15,44
-----------------------	----------------------	------	------------	--------	-------

Afvoer

	Kanaal (mech.)		Slaapkamer	Buiten	8,44
Deurkier/opening	Deurkier/opening		Slaapkamer	Hal	7,47

Balans gegevens :

Aand	Omschrijving	f(x) qv;eis [dm3/s]	qv;eis [dm3/s]	Toevoer [dm3/s]	Afvoer [dm3/s]	qv;selVers % [dm3/s] [%]
0.62	Slaapkamer	MAX(7,0;0,9*Avl)	15,44	15,44	15,91	15,44 100,0

Resumé :

qv;eis : 15,44 [dm3/s]
qv;sel (qvsel) : 15,44 [dm3/s]

De berekende/geselecteerde qv voldoet

Project : Angelapark_1 Omschr. : KSW Angelapark
Mutatiedatum : 13-9-2013 Plaats : Warmenhuizen
Gebouwtype : Woning Gebouw : Woongebouw

{0.57} Slaapkamer

Invoergegevens :

Bouwlaag : Begane grond
Verblijfsgebied : {VG} Verblijfsgebied (Bedgebied)
Aanduiding : 0.57
Verblijfsruimte : Ja
Ruimtype Bouwbesluit : VR voor slapen
Lengte (L) : 0,00 [m]
Breedte (B) : 0,00 [m]
Hoogte (H) : 0,00 [m]
Vloeroppervlakte (Avl) : 17,16 [m²]

Ventilatie-elementen :

Vlak-omschrijving	Type	Merk	Ruimte	Van/naar	Beh. qv1 [dm3/s]
-------------------	------	------	--------	----------	------------------

Toevoer

Ventilatievoorziening	Sun	Ventilatioerooster	BUVA	Slaapkamer	Buiten	15,44
-----------------------	-----	--------------------	------	------------	--------	-------

Afvoer

		Kanaal (mech.)		Slaapkamer	Buiten	15,44
--	--	----------------	--	------------	--------	-------

Balans gegevens :

Aand	Omschrijving	f(x) qv;eis [dm3/s]	qv;eis [dm3/s]	Toevoer [dm3/s]	Afvoer [dm3/s]	qv;selVers % [dm3/s] [%]
0.57	Slaapkamer	MAX(7,0;0,9*Avl)	15,44	15,44	15,44	15,44 100,0

Resumé :

qv;eis : 15,44 [dm3/s]
qv;sel (qvsel) : 15,44 [dm3/s]

De berekende/geselecteerde qv voldoet

Project : Angelapark_1 Omschr. : KSW Angelapark
Mutatiedatum : 13-9-2013 Plaats : Warmenhuizen
Gebouwtype : Woning Gebouw : Woongebouw

{0.61} Slaapkamer

Invoergegevens :

Bouwlaag : Begane grond
Verblijfsgebied : {VG} Verblijfsgebied (Bedgebied)
Aanduiding : 0.61
Verblijfsruimte : Ja
Ruimtype Bouwbesluit : VR voor slapen
Lengte (L) : 0,00 [m]
Breedte (B) : 0,00 [m]
Hoogte (H) : 0,00 [m]
Vloeroppervlakte (Avl) : 17,16 [m²]

Ventilatie-elementen :

Vlak-omschrijving	Type	Merk	Ruimte	Van/naar	Beh. qv1 [dm3/s]
-------------------	------	------	--------	----------	------------------

Toevoer

Ventilatievoorziening	Sunç Ventilatiooster	BUVA	Slaapkamer	Buiten	15,44
-----------------------	----------------------	------	------------	--------	-------

Afvoer

	Kanaal (mech.)		Slaapkamer	Buiten	8,44
Deurkier/opening	Deurkier/opening		Slaapkamer	Hal	7,47

Balans gegevens :

Aand	Omschrijving	f(x) qv;eis [dm3/s]	qv;eis [dm3/s]	Toevoer [dm3/s]	Afvoer [dm3/s]	qv;selVers % [dm3/s] [%]
0.61	Slaapkamer	MAX(7,0;0,9*Avl)	15,44	15,44	15,91	15,44 100,0

Resumé :

qv;eis : 15,44 [dm3/s]
qv;sel (qvsel) : 15,44 [dm3/s]

De berekende/geselecteerde qv voldoet

Project : Angelapark_1 Omschr. : KSW Angelapark
Mutatiedatum : 13-9-2013 Plaats : Warmenhuizen
Gebouwtype : Woning Gebouw : Woongebouw

{0.44} Slaapkamer

Invoergegevens :

Bouwlaag : Begane grond
Verblijfsgebied : {VG} Verblijfsgebied (Bedgebied)
Aanduiding : 0.44
Verblijfsruimte : Ja
Ruimtype Bouwbesluit : VR voor slapen
Lengte (L) : 0,00 [m]
Breedte (B) : 0,00 [m]
Hoogte (H) : 0,00 [m]
Vloeroppervlakte (Avl) : 17,16 [m²]

Ventilatie-elementen :

Vlak-omschrijving	Type	Merk	Ruimte	Van/naar	Beh. qv1 [dm3/s]
-------------------	------	------	--------	----------	------------------

Toevoer

Ventilatievoorziening	Sunç Ventilatiooster	BUVA	Slaapkamer	Buiten	15,44
-----------------------	----------------------	------	------------	--------	-------

Afvoer

	Kanaal (mech.)		Slaapkamer	Buiten	8,44
Deurkier/opening	Deurkier/opening		Slaapkamer	Hal	7,47

Balans gegevens :

Aand	Omschrijving	f(x) qv;eis [dm3/s]	qv;eis [dm3/s]	Toevoer [dm3/s]	Afvoer [dm3/s]	qv;selVers % [dm3/s] [%]
0.44	Slaapkamer	MAX(7,0;0,9*Avl)	15,44	15,44	15,91	15,44 100,0

Resumé :

qv;eis : 15,44 [dm3/s]
qv;sel (qvsel) : 15,44 [dm3/s]

De berekende/geselecteerde qv voldoet

Project : Angelapark_1 Omschr. : KSW Angelapark
Mutatiedatum : 13-9-2013 Plaats : Warmenhuizen
Gebouwtype : Woning Gebouw : Woongebouw

{0.24} Slaapkamer

Invoergegevens :

Bouwlaag : Begane grond
Verblijfsgebied : {VG} Verblijfsgebied (Bedgebied)
Aanduiding : 0.24
Verblijfsruimte : Ja
Ruimtype Bouwbesluit : VR voor slapen
Lengte (L) : 0,00 [m]
Breedte (B) : 0,00 [m]
Hoogte (H) : 0,00 [m]
Vloeroppervlakte (Avl) : 17,16 [m²]

Ventilatie-elementen :

Vlak-omschrijving	Type	Merk	Ruimte	Van/naar	Beh. qv1 [dm3/s]
-------------------	------	------	--------	----------	------------------

Toevoer

Ventilatievoorziening	Sunç Ventilatiooster	BUVA	Slaapkamer	Buiten	15,44
-----------------------	----------------------	------	------------	--------	-------

Afvoer

	Kanaal (mech.)		Slaapkamer	Buiten	8,44
Deurkier/opening	Deurkier/opening		Slaapkamer	Hal	7,47

Balans gegevens :

Aand	Omschrijving	f(x) qv;eis [dm3/s]	qv;eis [dm3/s]	Toevoer [dm3/s]	Afvoer [dm3/s]	qv;selVers % [dm3/s] [%]
0.24	Slaapkamer	MAX(7,0;0,9*Avl)	15,44	15,44	15,91	15,44 100,0

Resumé :

qv;eis : 15,44 [dm3/s]
qv;sel (qvsel) : 15,44 [dm3/s]

De berekende/geselecteerde qv voldoet

Project : Angelapark_1 Omschr. : KSW Angelapark
Mutatiedatum : 13-9-2013 Plaats : Warmenhuizen
Gebouwtype : Woning Gebouw : Woongebouw

{0.25} Slaapkamer

Invoergegevens :

Bouwlaag : Begane grond
Verblijfsgebied : {VG} Verblijfsgebied (Bedgebied)
Aanduiding : 0.25
Verblijfsruimte : Ja
Ruimtype Bouwbesluit : VR voor slapen
Lengte (L) : 0,00 [m]
Breedte (B) : 0,00 [m]
Hoogte (H) : 0,00 [m]
Vloeroppervlakte (Avl) : 17,16 [m²]

Ventilatie-elementen :

Vlak-omschrijving	Type	Merk	Ruimte	Van/naar	Beh. qv1 [dm3/s]
-------------------	------	------	--------	----------	---------------------

Toevoer

Ventilatievoorziening	Sunç Ventilatiooster	BUVA	Slaapkamer	Buiten	15,44
-----------------------	----------------------	------	------------	--------	-------

Afvoer

	Kanaal (mech.)		Slaapkamer	Buiten	8,44
Deurkier/opening	Deurkier/opening		Slaapkamer	Hal	7,47

Balans gegevens :

Aand	Omschrijving	f(x) qv;eis [dm3/s]	qv;eis [dm3/s]	Toevoer [dm3/s]	Afvoer [dm3/s]	qv;selVers % [dm3/s] [%]
0.25	Slaapkamer	MAX(7,0;0,9*Avl)	15,44	15,44	15,91	15,44 100,0

Resumé :

qv;eis : 15,44 [dm3/s]
qv;sel (qvsel) : 15,44 [dm3/s]

De berekende/geselecteerde qv voldoet

Project : Angelapark_1 Omschr. : KSW Angelapark
Mutatiedatum : 13-9-2013 Plaats : Warmenhuizen
Gebouwtype : Woning Gebouw : Woongebouw

{0.17} Slaapkamer

Invoergegevens :

Bouwlaag : Begane grond
Verblijfsgebied : {VG} Verblijfsgebied (Bedgebied)
Aanduiding : 0.17
Verblijfsruimte : Ja
Ruimtype Bouwbesluit : VR voor slapen
Lengte (L) : 0,00 [m]
Breedte (B) : 0,00 [m]
Hoogte (H) : 0,00 [m]
Vloeroppervlakte (Avl) : 17,16 [m²]

Ventilatie-elementen :

Vlak-omschrijving	Type	Merk	Ruimte	Van/naar	Beh. qv1 [dm3/s]
-------------------	------	------	--------	----------	------------------

Toevoer

Ventilatievoorziening	Sun	Ventilatiooster	BUVA	Slaapkamer	Buiten	15,44
-----------------------	-----	-----------------	------	------------	--------	-------

Afvoer

		Kanaal (mech.)		Slaapkamer	Buiten	15,44
--	--	----------------	--	------------	--------	-------

Balans gegevens :

Aand	Omschrijving	f(x) qv;eis [dm3/s]	qv;eis [dm3/s]	Toevoer [dm3/s]	Afvoer [dm3/s]	qv;selVers % [dm3/s] [%]
0.17	Slaapkamer	MAX(7,0;0,9*Avl)	15,44	15,44	15,44	15,44 100,0

Resumé :

qv;eis : 15,44 [dm3/s]
qv;sel (qvsel) : 15,44 [dm3/s]

De berekende/geselecteerde qv voldoet

Project	: Angelapark_1	Omschr.	: KSW Angelapark
Mutatiedatum	: 13-9-2013	Plaats	: Warmenhuizen
Gebouwtype	: Woning	Gebouw	: Woongebouw

{0.12} Slaapkamer

Invoergegevens :

Bouwlaag	:	Begane grond	
Verblijfsgebied	:	{VG} Verblijfsgebied (Bedgebied)	
Aanduiding	:	0.12	
Verblijfsruimte	:	Ja	
Ruimtype Bouwbesluit	:	VR voor slapen	
Lengte (L)	:	0,00	[m]
Breedte (B)	:	0,00	[m]
Hoogte (H)	:	0,00	[m]
Vloeroppervlakte (Avl)	:	16,82	[m²]

Ventilatie-elementen :

Vlak-omschrijving	Type	Merk	Ruimte	Van/naar	Beh. qv1 [dm3/s]
-------------------	------	------	--------	----------	---------------------

Toevoer

Ventilatievoorziening	Sunç Ventilatiooster	BUVA	Slaapkamer	Buiten	15,14
-----------------------	----------------------	------	------------	--------	-------

Afvoer

	Kanaal (mech.)		Slaapkamer	Buiten	8,14
Deurkier/opening	Deurkier/opening		Slaapkamer	Hal	7,47

Balans gegevens :

Aand	Omschrijving	f(x) qv;eis [dm3/s]	qv;eis [dm3/s]	Toevoer [dm3/s]	Afvoer [dm3/s]	qv;selVers % [dm3/s] [%]
0.12	Slaapkamer	MAX(7,0;0,9*Avl)	15,14	15,14	15,61	15,14 100,0

Resumé :

qv;eis	:	15,14	[dm3/s]
qv;sel (qvsel)	:	15,14	[dm3/s]

De berekende/geselecteerde qv voldoet

Project : Angelapark_1 Omschr. : KSW Angelapark
Mutatiedatum : 13-9-2013 Plaats : Warmenhuizen
Gebouwtype : Woning Gebouw : Woongebouw

{0.16} Slaapkamer

Invoergegevens :

Bouwlaag : Begane grond
Verblijfsgebied : {VG} Verblijfsgebied (Bedgebied)
Aanduiding : 0.16
Verblijfsruimte : Ja
Ruimtype Bouwbesluit : VR voor slapen
Lengte (L) : 0,00 [m]
Breedte (B) : 0,00 [m]
Hoogte (H) : 0,00 [m]
Vloeroppervlakte (Avl) : 17,16 [m²]

Ventilatie-elementen :

Vlak-omschrijving	Type	Merk	Ruimte	Van/naar	Beh. qv1 [dm3/s]
-------------------	------	------	--------	----------	------------------

Toevoer

Ventilatievoorziening	Sun	Ventilatiooster	BUVA	Slaapkamer	Buiten	15,44
-----------------------	-----	-----------------	------	------------	--------	-------

Afvoer

		Kanaal (mech.)		Slaapkamer	Buiten	15,44
--	--	----------------	--	------------	--------	-------

Balans gegevens :

Aand	Omschrijving	f(x) qv;eis [dm3/s]	qv;eis [dm3/s]	Toevoer [dm3/s]	Afvoer [dm3/s]	qv;selVers % [dm3/s] [%]
0.16	Slaapkamer	MAX(7,0;0,9*Avl)	15,44	15,44	15,44	15,44 100,0

Resumé :

qv;eis : 15,44 [dm3/s]
qv;sel (qvsel) : 15,44 [dm3/s]

De berekende/geselecteerde qv voldoet

Project : Angelapark_1 Omschr. : KSW Angelapark
Mutatiedatum : 13-9-2013 Plaats : Warmenhuizen
Gebouwtype : Woning Gebouw : Woongebouw

{0.31} Slaapkamer

Invoergegevens :

Bouwlaag : Begane grond
Verblijfsgebied : {VG} Verblijfsgebied (Bedgebied)
Aanduiding : 0.31
Verblijfsruimte : Ja
Ruimtype Bouwbesluit : VR voor slapen
Lengte (L) : 0,00 [m]
Breedte (B) : 0,00 [m]
Hoogte (H) : 0,00 [m]
Vloeroppervlakte (Avl) : 16,82 [m²]

Ventilatie-elementen :

Vlak-omschrijving	Type	Merk	Ruimte	Van/naar	Beh. qv1 [dm3/s]
-------------------	------	------	--------	----------	---------------------

Toevoer

Ventilatievoorziening	Sunç Ventilatiooster	BUVA	Slaapkamer	Buiten	15,14
-----------------------	----------------------	------	------------	--------	-------

Afvoer

	Kanaal (mech.)		Slaapkamer	Buiten	8,14
Deurkier/opening	Deurkier/opening		Slaapkamer	Hal	7,47

Balans gegevens :

Aand	Omschrijving	f(x) qv;eis [dm3/s]	qv;eis [dm3/s]	Toevoer [dm3/s]	Afvoer [dm3/s]	qv;selVers % [dm3/s] [%]
0.31	Slaapkamer	MAX(7,0;0,9*Avl)	15,14	15,14	15,61	15,14 100,0

Resumé :

qv;eis : 15,14 [dm3/s]
qv;sel (qvsel) : 15,14 [dm3/s]

De berekende/geselecteerde qv voldoet

Project : Angelapark_1 Omschr. : KSW Angelapark
Mutatiedatum : 13-9-2013 Plaats : Warmenhuizen
Gebouwtype : Woning Gebouw : Woongebouw

{0.43} Slaapkamer

Invoergegevens :

Bouwlaag : Begane grond
Verblijfsgebied : {VG} Verblijfsgebied (Bedgebied)
Aanduiding : 0.43
Verblijfsruimte : Ja
Ruimtype Bouwbesluit : VR voor slapen
Lengte (L) : 0,00 [m]
Breedte (B) : 0,00 [m]
Hoogte (H) : 0,00 [m]
Vloeroppervlakte (Avl) : 17,16 [m²]

Ventilatie-elementen :

Vlak-omschrijving	Type	Merk	Ruimte	Van/naar	Beh. qv1 [dm3/s]
-------------------	------	------	--------	----------	------------------

Toevoer

Ventilatievoorziening	Sunç Ventilatiooster	BUVA	Slaapkamer	Buiten	15,44
-----------------------	----------------------	------	------------	--------	-------

Afvoer

	Kanaal (mech.)		Slaapkamer	Buiten	8,44
Deurkier/opening	Deurkier/opening		Slaapkamer	Hal	7,47

Balans gegevens :

Aand	Omschrijving	f(x) qv;eis [dm3/s]	qv;eis [dm3/s]	Toevoer [dm3/s]	Afvoer [dm3/s]	qv;selVers [dm3/s]	%
0.43	Slaapkamer	MAX(7,0;0,9*Avl)	15,44	15,44	15,91	15,44	100,0

Resumé :

qv;eis : 15,44 [dm3/s]
qv;sel (qvsel) : 15,44 [dm3/s]

De berekende/geselecteerde qv voldoet

Project : Angelapark_1 Omschr. : KSW Angelapark
Mutatiedatum : 13-9-2013 Plaats : Warmenhuizen
Gebouwtype : Woning Gebouw : Woongebouw

{0.30} Slaapkamer

Invoergegevens :

Bouwlaag : Begane grond
Verblijfsgebied : {VG} Verblijfsgebied (Bedgebied)
Aanduiding : 0.30
Verblijfsruimte : Ja
Ruimtype Bouwbesluit : VR voor slapen
Lengte (L) : 0,00 [m]
Breedte (B) : 0,00 [m]
Hoogte (H) : 0,00 [m]
Vloeroppervlakte (Avl) : 17,16 [m²]

Ventilatie-elementen :

Vlak-omschrijving	Type	Merk	Ruimte	Van/naar	Beh. qv1 [dm3/s]
-------------------	------	------	--------	----------	------------------

Toevoer

Ventilatievoorziening	Sunç Ventilatiooster	BUVA	Slaapkamer	Buiten	15,44
-----------------------	----------------------	------	------------	--------	-------

Afvoer

	Kanaal (mech.)		Slaapkamer	Buiten	8,44
Deurkier/opening	Deurkier/opening		Slaapkamer	Hal	7,47

Balans gegevens :

Aand	Omschrijving	f(x) qv;eis [dm3/s]	qv;eis [dm3/s]	Toevoer [dm3/s]	Afvoer [dm3/s]	qv;selVers % [dm3/s] [%]
0.30	Slaapkamer	MAX(7,0;0,9*Avl)	15,44	15,44	15,91	15,44 100,0

Resumé :

qv;eis : 15,44 [dm3/s]
qv;sel (qvsel) : 15,44 [dm3/s]

De berekende/geselecteerde qv voldoet

Project	: Angelapark_1	Omschr.	: KSW Angelapark
Mutatiedatum	: 13-9-2013	Plaats	: Warmenhuizen
Gebouwtype	: Woning	Gebouw	: Woongebouw

{0.26} Slaapkamer

Invoergegevens :

Bouwlaag	:	Begane grond	
Verblijfsgebied	:	{VG} Verblijfsgebied (Bedgebied)	
Aanduiding	:	0.26	
Verblijfsruimte	:	Ja	
Ruimtype Bouwbesluit	:	VR voor slapen	
Lengte (L)	:	0,00	[m]
Breedte (B)	:	0,00	[m]
Hoogte (H)	:	0,00	[m]
Vloeroppervlakte (Avl)	:	16,82	[m²]

Ventilatie-elementen :

Vlak-omschrijving	Type	Merk	Ruimte	Van/naar	Beh. qv1 [dm3/s]
-------------------	------	------	--------	----------	---------------------

Toevoer

Ventilatievoorziening	Sunç Ventilatiooster	BUVA	Slaapkamer	Buiten	15,14
-----------------------	----------------------	------	------------	--------	-------

Afvoer

	Kanaal (mech.)		Slaapkamer	Buiten	8,14
Deurkier/opening	Deurkier/opening		Slaapkamer	Hal	7,47

Balans gegevens :

Aand	Omschrijving	f(x) qv;eis [dm3/s]	qv;eis [dm3/s]	Toevoer [dm3/s]	Afvoer [dm3/s]	qv;selVers % [dm3/s] [%]
0.26	Slaapkamer	MAX(7,0;0,9*Avl)	15,14	15,14	15,61	15,14 100,0

Resumé :

qv;eis	:	15,14	[dm3/s]
qv;sel (qvsel)	:	15,14	[dm3/s]

De berekende/geselecteerde qv voldoet

Project	: Angelapark_1	Omschr.	: KSW Angelapark
Mutatiedatum	: 13-9-2013	Plaats	: Warmenhuizen
Gebouwtype	: Woning	Gebouw	: Woongebouw

{0.29} Slaapkamer

Invoergegevens :

Bouwlaag	:	Begane grond
Verblijfsgebied	:	{VG} Verblijfsgebied (Bedgebied)
Aanduiding	:	0.29
Verblijfsruimte	:	Ja
Ruimtype Bouwbesluit	:	VR voor slapen
Lengte (L)	:	0,00 [m]
Breedte (B)	:	0,00 [m]
Hoogte (H)	:	0,00 [m]
Vloeroppervlakte (Avl)	:	17,16 [m²]

Ventilatie-elementen :

Vlak-omschrijving	Type	Merk	Ruimte	Van/naar	Beh. qv1 [dm3/s]
-------------------	------	------	--------	----------	---------------------

Toevoer

Ventilatievoorziening	Sunç Ventilatiooster	BUVA	Slaapkamer	Buiten	15,44
-----------------------	----------------------	------	------------	--------	-------

Afvoer

	Kanaal (mech.)		Slaapkamer	Buiten	8,44
Deurkier/opening	Deurkier/opening		Slaapkamer	Hal	7,47

Balans gegevens :

Aand	Omschrijving	f(x) qv;eis [dm3/s]	qv;eis [dm3/s]	Toevoer [dm3/s]	Afvoer [dm3/s]	qv;selVers % [dm3/s] [%]
0.29	Slaapkamer	MAX(7,0;0,9*Avl)	15,44	15,44	15,91	15,44 100,0

Resumé :

qv;eis	:	15,44	[dm3/s]
qv;sel (qvsel)	:	15,44	[dm3/s]

De berekende/geselecteerde qv voldoet

Project : Angelapark_1 Omschr. : KSW Angelapark
Mutatiedatum : 13-9-2013 Plaats : Warmenhuizen
Gebouwtype : Woning Gebouw : Woongebouw

{0.67} Slaapkamer

Invoergegevens :

Bouwlaag : Begane grond
Verblijfsgebied : {VG} Verblijfsgebied (Bedgebied)
Aanduiding : 0.67
Verblijfsruimte : Ja
Ruimtype Bouwbesluit : VR voor slapen
Lengte (L) : 0,00 [m]
Breedte (B) : 0,00 [m]
Hoogte (H) : 0,00 [m]
Vloeroppervlakte (Avl) : 16,60 [m²]

Ventilatie-elementen :

Vlak-omschrijving	Type	Merk	Ruimte	Van/naar	Beh. qv1 [dm3/s]
-------------------	------	------	--------	----------	------------------

Toevoer

Ventilatievoorziening	Sunç Ventilatiooster	BUVA	Slaapkamer	Buiten	14,95
-----------------------	----------------------	------	------------	--------	-------

Afvoer

	Kanaal (mech.)		Slaapkamer	Buiten	7,95
Deurkier/opening	Deurkier/opening		Slaapkamer	Hal	7,47

Balans gegevens :

Aand	Omschrijving	f(x) qv;eis [dm3/s]	qv;eis [dm3/s]	Toevoer [dm3/s]	Afvoer [dm3/s]	qv;selVers % [dm3/s] [%]
0.67	Slaapkamer	MAX(7,0;0,9*Avl)	14,94	14,95	15,42	14,95 100,0

Resumé :

qv;eis : 14,94 [dm3/s]
qv;sel (qvsel) : 14,95 [dm3/s]

De berekende/geselecteerde qv voldoet

Project	: Angelapark_1	Omschr.	: KSW Angelapark
Mutatiedatum	: 13-9-2013	Plaats	: Warmenhuizen
Gebouwtype	: Woning	Gebouw	: Woongebouw

{0.46} Wc

Invoergegevens :

Bouwlaag	:	Begane grond	
Aanduiding	:	0.46	
Verblijfsruimte	:	Nee	
Ruimtetype Bouwbesluit	:	Toiletruimte	
Lengte (L)	:	0,00	[m]
Breedte (B)	:	0,00	[m]
Hoogte (H)	:	0,00	[m]
Vloeroppervlakte (Avl)	:	1,58	[m²]

Ventilatie-elementen :

Vlak-omschrijving	Type	Merk	Ruimte	Van/naar	Beh. qv1 [dm3/s]
-------------------	------	------	--------	----------	---------------------

Toevoer

Deurkier/opening	Deurkier/opening		Wc	Hal	7,58
------------------	------------------	--	----	-----	------

Afvoer

	Kanaal (mech.)		Wc	Buiten	7,00
--	----------------	--	----	--------	------

Balans gegevens :

Aand	Omschrijving	f(x) qv;eis [dm3/s]	qv;eis [dm3/s]	Toevoer [dm3/s]	Afvoer [dm3/s]	qv;selVers % [dm3/s] [%]
0.46	Wc	7,0*nt	7,00	7,58	7,00	7,00 0,0

Resumé :

qv;eis	:	7,00	[dm3/s]
qv;sel (qvsel)	:	7,00	[dm3/s]

De berekende/geselecteerde qv voldoet

Project	: Angelapark_1	Omschr.	: KSW Angelapark
Mutatiedatum	: 13-9-2013	Plaats	: Warmenhuizen
Gebouwtype	: Woning	Gebouw	: Woongebouw

{0.64} Wc

Invoergegevens :

Bouwlaag	:	Begane grond	
Aanduiding	:	0.64	
Verblijfsruimte	:	Nee	
Ruimtetype Bouwbesluit	:	Toiletruimte	
Lengte (L)	:	0,00	[m]
Breedte (B)	:	0,00	[m]
Hoogte (H)	:	0,00	[m]
Vloeroppervlakte (Avl)	:	1,53	[m²]

Ventilatie-elementen :

Vlak-omschrijving	Type	Merk	Ruimte	Van/naar	Beh. qv1 [dm3/s]
-------------------	------	------	--------	----------	---------------------

Toevoer

Deurkier/opening	Deurkier/opening		Wc	Hal	7,58
------------------	------------------	--	----	-----	------

Afvoer

	Kanaal (mech.)		Wc	Buiten	7,00
--	----------------	--	----	--------	------

Balans gegevens :

Aand	Omschrijving	f(x) qv;eis [dm3/s]	qv;eis [dm3/s]	Toevoer [dm3/s]	Afvoer [dm3/s]	qv;selVers % [dm3/s] [%]
0.64	Wc	7,0*nt	7,00	7,58	7,00	7,00 0,0

Resumé :

qv;eis	:	7,00	[dm3/s]
qv;sel (qvsel)	:	7,00	[dm3/s]

De berekende/geselecteerde qv voldoet

Project : Angelapark_1 Omschr. : KSW Angelapark
Mutatiedatum : 13-9-2013 Plaats : Warmenhuizen
Gebouwtype : Woning Gebouw : Woongebouw

{0.38} Woonkamer

Invoergegevens :

Bouwlaag : Begane grond
Verblijfsgebied : {VG} Verblijfsgebied (Bedgebied)
Aanduiding : 0.38
Verblijfsruimte : Ja
Ruimtype Bouwbesluit : Verblijfsruimte (VR)
Lengte (L) : 0,00 [m]
Breedte (B) : 0,00 [m]
Hoogte (H) : 0,00 [m]
Vloeroppervlakte (Avl) : 71,13 [m²]

Ventilatie-elementen :

Vlak-omschrijving	Type	Merk	Ruimte	Van/naar	Beh. qv1 [dm3/s]
-------------------	------	------	--------	----------	---------------------

Toevoer

Ventilatievoorziening	Sunç Ventilatiooster	BUVA	Woonkamer	Buiten	64,03
-----------------------	----------------------	------	-----------	--------	-------

Afvoer

	Kanaal (mech.)		Woonkamer	Buiten	64,02
--	----------------	--	-----------	--------	-------

Balans gegevens :

Aand	Omschrijving	f(x) qv;eis [dm3/s]	qv;eis [dm3/s]	Toevoer [dm3/s]	Afvoer [dm3/s]	qv;selVers % [dm3/s] [%]
0.38	Woonkamer	MAX(7,0;0,9*Avl)	64,02	64,03	64,02	64,02 100,0

Resumé :

qv;eis : 64,02 [dm3/s]
qv;sel (qvsel) : 64,02 [dm3/s]

De berekende/geselecteerde qv voldoet

Project : Angelapark_1 Omschr. : KSW Angelapark
Mutatiedatum : 13-9-2013 Plaats : Warmenhuizen
Gebouwtype : Woning Gebouw : Woongebouw

{0.71} Woonkamer

Invoergegevens :

Bouwlaag : Begane grond
Verblijfsgebied : {VG} Verblijfsgebied (Bedgebied)
Aanduiding : 0.71
Verblijfsruimte : Ja
Ruimtype Bouwbesluit : Verblijfsruimte (VR)
Lengte (L) : 0,00 [m]
Breedte (B) : 0,00 [m]
Hoogte (H) : 0,00 [m]
Vloeroppervlakte (Avl) : 71,25 [m²]

Ventilatie-elementen :

Vlak-omschrijving	Type	Merk	Ruimte	Van/naar	Beh. qv1 [dm3/s]
-------------------	------	------	--------	----------	------------------

Toevoer

Ventilatievoorziening	Sunç Ventilatiooster	BUVA	Woonkamer	Buiten	64,13
-----------------------	----------------------	------	-----------	--------	-------

Afvoer

	Kanaal (mech.)		Woonkamer	Buiten	57,13
Deurkier/opening	Deurkier/opening		Woonkamer	Entree	7,47

Balans gegevens :

Aand	Omschrijving	f(x) qv;eis [dm3/s]	qv;eis [dm3/s]	Toevoer [dm3/s]	Afvoer [dm3/s]	qv;selVers [dm3/s]	%
0.71	Woonkamer	MAX(7,0;0,9*Avl)	64,13	64,13	64,60	64,13	100,0

Resumé :

qv;eis : 64,13 [dm3/s]
qv;sel (qvsel) : 64,13 [dm3/s]

De berekende/geselecteerde qv voldoet

Project : Angelapark_1 Omschr. : KSW Angelapark
Mutatiedatum : 13-9-2013 Plaats : Warmenhuizen
Gebouwtype : Woning Gebouw : Woongebouw

{0.36} Woonkamer

Invoergegevens :

Bouwlaag : Begane grond
Verblijfsgebied : {VG} Verblijfsgebied (Bedgebied)
Aanduiding : 0.36
Verblijfsruimte : Ja
Ruimtype Bouwbesluit : Verblijfsruimte (VR)
Lengte (L) : 0,00 [m]
Breedte (B) : 0,00 [m]
Hoogte (H) : 0,00 [m]
Vloeroppervlakte (Avl) : 71,13 [m²]

Ventilatie-elementen :

Vlak-omschrijving	Type	Merk	Ruimte	Van/naar	Beh. qv1 [dm3/s]
-------------------	------	------	--------	----------	------------------

Toevoer

Ventilatievoorziening	Sun	Ventilatioerooster	BUVA	Woonkamer	Buiten	64,03
-----------------------	-----	--------------------	------	-----------	--------	-------

Afvoer

		Kanaal (mech.)		Woonkamer	Buiten	64,02
--	--	----------------	--	-----------	--------	-------

Balans gegevens :

Aand	Omschrijving	f(x) qv;eis [dm3/s]	qv;eis [dm3/s]	Toevoer [dm3/s]	Afvoer [dm3/s]	qv;selVers % [dm3/s] [%]
0.36	Woonkamer	MAX(7,0;0,9*Avl)	64,02	64,03	64,02	64,02 100,0

Resumé :

qv;eis : 64,02 [dm3/s]
qv;sel (qvsel) : 64,02 [dm3/s]

De berekende/geselecteerde qv voldoet

Project	: Angelapark_1	Omschr.	: KSW Angelapark
Mutatiedatum	: 13-9-2013	Plaats	: Warmenhuizen
Gebouwtype	: Woning	Gebouw	: Woongebouw

{0.04} Woonkamer

Invoergegevens :

Bouwlaag	:	Begane grond	
Verblijfsgebied	:	{VG} Verblijfsgebied (Bedgebied)	
Aanduiding	:	0.04	
Verblijfsruimte	:	Ja	
Ruimtype Bouwbesluit	:	Verblijfsruimte (VR)	
Lengte (L)	:	0,00	[m]
Breedte (B)	:	0,00	[m]
Hoogte (H)	:	0,00	[m]
Vloeroppervlakte (Avl)	:	70,10	[m²]

Ventilatie-elementen :

Vlak-omschrijving	Type	Merk	Ruimte	Van/naar	Beh. qv1 [dm3/s]
-------------------	------	------	--------	----------	---------------------

Toevoer

Ventilatievoorziening	Sunç Ventilatiooster	BUVA	Woonkamer	Buiten	63,10
-----------------------	----------------------	------	-----------	--------	-------

Afvoer

	Kanaal (mech.)		Woonkamer	Buiten	63,09
--	----------------	--	-----------	--------	-------

Balans gegevens :

Aand	Omschrijving	f(x) qv;eis [dm3/s]	qv;eis [dm3/s]	Toevoer [dm3/s]	Afvoer [dm3/s]	qv;selVers % [dm3/s] [%]
0.04	Woonkamer	MAX(7,0;0,9*Avl)	63,09	63,10	63,09	63,09 100,0

Resumé :

qv;eis	:	63,09	[dm3/s]
qv;sel (qvsel)	:	63,09	[dm3/s]

De berekende/geselecteerde qv voldoet

Project	: Angelapark_1	Omschr.	: KSW Angelapark
Mutatiedatum	: 13-9-2013	Plaats	: Warmenhuizen
Gebouwtype	: Woning	Gebouw	: Woongebouw

{0.28} Wc

Invoergegevens :

Bouwlaag	:	Begane grond	
Aanduiding	:	0.28	
Verblijfsruimte	:	Nee	
Ruimtetype Bouwbesluit	:	Toiletruimte	
Lengte (L)	:	0,00	[m]
Breedte (B)	:	0,00	[m]
Hoogte (H)	:	0,00	[m]
Vloeroppervlakte (Avl)	:	1,55	[m²]

Ventilatie-elementen :

Vlak-omschrijving	Type	Merk	Ruimte	Van/naar	Beh. qv1 [dm3/s]
-------------------	------	------	--------	----------	---------------------

Toevoer

Deurkier/opening	Deurkier/opening		Wc	Hal	7,58
------------------	------------------	--	----	-----	------

Afvoer

	Kanaal (mech.)		Wc	Buiten	7,00
--	----------------	--	----	--------	------

Balans gegevens :

Aand	Omschrijving	f(x) qv;eis [dm3/s]	qv;eis [dm3/s]	Toevoer [dm3/s]	Afvoer [dm3/s]	qv;selVers % [dm3/s] [%]
0.28	Wc	7,0	7,00	7,58	7,00	7,00 0,0

Resumé :

qv;eis	:	7,00	[dm3/s]
qv;sel (qvsel)	:	7,00	[dm3/s]

De berekende/geselecteerde qv voldoet

Project : Angelapark_1 Omschr. : KSW Angelapark
Mutatiedatum : 13-9-2013 Plaats : Warmenhuizen
Gebouwtype : Woning Gebouw : Woongebouw

{0.72} Toilet

Invoergegevens :

Bouwlaag : Begane grond
Aanduiding : 0.72
Verblijfsruimte : Nee
Ruimtetype Bouwbesluit : Toiletruimte
Lengte (L) : 0,00 [m]
Breedte (B) : 0,00 [m]
Hoogte (H) : 0,00 [m]
Vloeroppervlakte (Avl) : 2,36 [m²]

Ventilatie-elementen :

Vlak-omschrijving	Type	Merk	Ruimte	Van/naar	Beh. qv1 [dm3/s]
-------------------	------	------	--------	----------	---------------------

Toevoer

Deurkier/opening	Deurkier/opening		Toilet	Entree	7,58
------------------	------------------	--	--------	--------	------

Afvoer

	Kanaal (mech.)		Toilet	Buiten	7,00
--	----------------	--	--------	--------	------

Balans gegevens :

Aand	Omschrijving	f(x) qv;eis [dm3/s]	qv;eis [dm3/s]	Toevoer [dm3/s]	Afvoer [dm3/s]	qv;selVers % [dm3/s] [%]
0.72	Toilet	7,0*nt	7,00	7,58	7,00	7,00 0,0

Resumé :

qv;eis : 7,00 [dm3/s]
qv;sel (qvsel) : 7,00 [dm3/s]

De berekende/geselecteerde qv voldoet

Project	: Angelapark_1	Omschr.	: KSW Angelapark
Mutatiedatum	: 13-9-2013	Plaats	: Warmenhuizen
Gebouwtype	: Woning	Gebouw	: Woongebouw

{0.70} Slaapkamer

Invoergegevens :

Bouwlaag	:	Begane grond	
Verblijfsgebied	:	{VG} Verblijfsgebied (Bedgebied)	
Aanduiding	:	0.70	
Verblijfsruimte	:	Ja	
Ruimtype Bouwbesluit	:	VR voor slapen	
Lengte (L)	:	0,00	[m]
Breedte (B)	:	0,00	[m]
Hoogte (H)	:	0,00	[m]
Vloeroppervlakte (Avl)	:	16,45	[m²]

Ventilatie-elementen :

Vlak-omschrijving	Type	Merk	Ruimte	Van/naar	Beh. qv1 [dm3/s]
-------------------	------	------	--------	----------	---------------------

Toevoer

Ventilatievoorziening	Sunç Ventilatiooster	BUVA	Slaapkamer	Buiten	14,81
-----------------------	----------------------	------	------------	--------	-------

Afvoer

	Kanaal (mech.)		Slaapkamer	Buiten	7,81
Deurkier/opening	Deurkier/opening		Slaapkamer	Hal	7,47

Balans gegevens :

Aand	Omschrijving	f(x) qv;eis [dm3/s]	qv;eis [dm3/s]	Toevoer [dm3/s]	Afvoer [dm3/s]	qv;selVers % [dm3/s] [%]
0.70	Slaapkamer	MAX(7,0;0,9*Avl)	14,81	14,81	15,28	14,81 100,0

Resumé :

qv;eis	:	14,81	[dm3/s]
qv;sel (qvsel)	:	14,81	[dm3/s]

De berekende/geselecteerde qv voldoet

Project	: Angelapark_1	Omschr.	: KSW Angelapark
Mutatiedatum	: 13-9-2013	Plaats	: Warmenhuizen
Gebouwtype	: Woning	Gebouw	: Woongebouw

{0.09} Wc

Invoergegevens :

Bouwlaag	:	Begane grond	
Aanduiding	:	0.09	
Verblijfsruimte	:	Nee	
Ruimtetype Bouwbesluit	:	Toiletruimte	
Lengte (L)	:	0,00	[m]
Breedte (B)	:	0,00	[m]
Hoogte (H)	:	0,00	[m]
Vloeroppervlakte (Avl)	:	1,58	[m²]

Ventilatie-elementen :

Vlak-omschrijving	Type	Merk	Ruimte	Van/naar	Beh. qv1 [dm3/s]
-------------------	------	------	--------	----------	---------------------

Toevoer

Deurkier/opening	Deurkier/opening		Wc	Hal	7,58
------------------	------------------	--	----	-----	------

Afvoer

	Kanaal (mech.)		Wc	Buiten	7,00
--	----------------	--	----	--------	------

Balans gegevens :

Aand	Omschrijving	f(x) qv;eis [dm3/s]	qv;eis [dm3/s]	Toevoer [dm3/s]	Afvoer [dm3/s]	qv;selVers % [dm3/s] [%]
0.09	Wc	7,0	7,00	7,58	7,00	7,00 0,0

Resumé :

qv;eis	:	7,00	[dm3/s]
qv;sel (qvsel)	:	7,00	[dm3/s]

De berekende/geselecteerde qv voldoet

Project : Angelapark_1 Omschr. : KSW Angelapark
Mutatiedatum : 13-9-2013 Plaats : Warmenhuizen
Gebouwtype : Woning Gebouw : Woongebouw

{0.11} Slaapkamer

Invoergegevens :

Bouwlaag : Begane grond
Verblijfsgebied : {VG} Verblijfsgebied (Bedgebied)
Aanduiding : 0.11
Verblijfsruimte : Ja
Ruimtype Bouwbesluit : VR voor slapen
Lengte (L) : 0,00 [m]
Breedte (B) : 0,00 [m]
Hoogte (H) : 0,00 [m]
Vloeroppervlakte (Avl) : 17,16 [m²]

Ventilatie-elementen :

Vlak-omschrijving	Type	Merk	Ruimte	Van/naar	Beh. qv1 [dm3/s]
-------------------	------	------	--------	----------	------------------

Toevoer

Ventilatievoorziening	Sunç Ventilatiooster	BUVA	Slaapkamer	Buiten	15,44
-----------------------	----------------------	------	------------	--------	-------

Afvoer

	Kanaal (mech.)		Slaapkamer	Buiten	8,44
Deurkier/opening	Deurkier/opening		Slaapkamer	Hal	7,47

Balans gegevens :

Aand	Omschrijving	f(x) qv;eis [dm3/s]	qv;eis [dm3/s]	Toevoer [dm3/s]	Afvoer [dm3/s]	qv;selVers [%]	%
0.11	Slaapkamer	MAX(7,0;0,9*Avl)	15,44	15,44	15,91	15,44	100,0

Resumé :

qv;eis : 15,44 [dm3/s]
qv;sel (qvsel) : 15,44 [dm3/s]

De berekende/geselecteerde qv voldoet

Project	: Angelapark_1	Omschr.	: KSW Angelapark
Mutatiedatum	: 13-9-2013	Plaats	: Warmenhuizen
Gebouwtype	: Woning	Gebouw	: Woongebouw

{0.32} Badkamer

Invoergegevens :

Bouwlaag	:	Begane grond	
Aanduiding	:	0.32	
Verblijfsruimte	:	Nee	
Ruimtetype Bouwbesluit	:	Badruimte	
Lengte (L)	:	0,00	[m]
Breedte (B)	:	0,00	[m]
Hoogte (H)	:	0,00	[m]
Vloeroppervlakte (Avl)	:	5,57	[m²]

Ventilatie-elementen :

Vlak-omschrijving	Type	Merk	Ruimte	Van/naar	Beh. qv1 [dm3/s]
-------------------	------	------	--------	----------	---------------------

Toevoer

Deurkier/opening	Deurkier/opening		Badkamer	Hal	14,11
------------------	------------------	--	----------	-----	-------

Afvoer

	Kanaal (mech.)		Badkamer	Buiten	14,00
--	----------------	--	----------	--------	-------

Balans gegevens :

Aand	Omschrijving	f(x) qv;eis [dm3/s]	qv;eis [dm3/s]	Toevoer [dm3/s]	Afvoer [dm3/s]	qv;selVers % [dm3/s] [%]
0.32	Badkamer	14,0	14,00	14,11	14,00	14,00 0,0

Resumé :

qv;eis	:	14,00	[dm3/s]
qv;sel (qvsel)	:	14,00	[dm3/s]

De berekende/geselecteerde qv voldoet

Project : Angelapark_1 Omschr. : KSW Angelapark
Mutatiedatum : 13-9-2013 Plaats : Warmenhuizen
Gebouwtype : Woning Gebouw : Woongebouw

{0.42} Badkamer

Invoergegevens :

Bouwlaag : Begane grond
Aanduiding : 0.42
Verblijfsruimte : Nee
Ruimtetype Bouwbesluit : Badruimte
Lengte (L) : 0,00 [m]
Breedte (B) : 0,00 [m]
Hoogte (H) : 0,00 [m]
Vloeroppervlakte (Avl) : 5,57 [m²]

Ventilatie-elementen :

Vlak-omschrijving	Type	Merk	Ruimte	Van/naar	Beh. qv1 [dm3/s]
-------------------	------	------	--------	----------	---------------------

Toevoer

Deurkier/opening	Deurkier/opening		Badkamer	Hal	14,11
------------------	------------------	--	----------	-----	-------

Afvoer

	Kanaal (mech.)		Badkamer	Buiten	14,00
--	----------------	--	----------	--------	-------

Balans gegevens :

Aand	Omschrijving	f(x) qv;eis [dm3/s]	qv;eis [dm3/s]	Toevoer [dm3/s]	Afvoer [dm3/s]	qv;selVers % [dm3/s] [%]
0.42	Badkamer	14,0	14,00	14,11	14,00	14,00 0,0

Resumé :

qv;eis : 14,00 [dm3/s]
qv;sel (qvsel) : 14,00 [dm3/s]

De berekende/geselecteerde qv voldoet

Project : Angelapark_1 Omschr. : KSW Angelapark
Mutatiedatum : 13-9-2013 Plaats : Warmenhuizen
Gebouwtype : Woning Gebouw : Woongebouw

{0.22} Badkamer

Invoergegevens :

Bouwlaag : Begane grond
Aanduiding : 0.22
Verblijfsruimte : Nee
Ruimtetype Bouwbesluit : Badruimte
Lengte (L) : 0,00 [m]
Breedte (B) : 0,00 [m]
Hoogte (H) : 0,00 [m]
Vloeroppervlakte (Avl) : 7,79 [m²]

Ventilatie-elementen :

Vlak-omschrijving	Type	Merk	Ruimte	Van/naar	Beh. qv1 [dm3/s]
-------------------	------	------	--------	----------	---------------------

Toevoer

Deurkier/opening	Deurkier/opening		Badkamer	Hal	14,11
------------------	------------------	--	----------	-----	-------

Afvoer

	Kanaal (mech.)		Badkamer	Buiten	14,00
--	----------------	--	----------	--------	-------

Balans gegevens :

Aand	Omschrijving	f(x) qv;eis [dm3/s]	qv;eis [dm3/s]	Toevoer [dm3/s]	Afvoer [dm3/s]	qv;selVers % [dm3/s] [%]
0.22	Badkamer	14,0	14,00	14,11	14,00	14,00 0,0

Resumé :

qv;eis : 14,00 [dm3/s]
qv;sel (qvsel) : 14,00 [dm3/s]

De berekende/geselecteerde qv voldoet

Project : Angelapark_1 Omschr. : KSW Angelapark
Mutatiedatum : 13-9-2013 Plaats : Warmenhuizen
Gebouwtype : Woning Gebouw : Woongebouw

{0.05} Badkamer

Invoergegevens :

Bouwlaag : Begane grond
Aanduiding : 0.05
Verblijfsruimte : Nee
Ruimtetype Bouwbesluit : Badruimte
Lengte (L) : 0,00 [m]
Breedte (B) : 0,00 [m]
Hoogte (H) : 0,00 [m]
Vloeroppervlakte (Avl) : 5,57 [m²]

Ventilatie-elementen :

Vlak-omschrijving	Type	Merk	Ruimte	Van/naar	Beh. qv1 [dm3/s]
-------------------	------	------	--------	----------	---------------------

Toevoer

Deurkier/opening	Deurkier/opening		Badkamer	Hal	14,11
------------------	------------------	--	----------	-----	-------

Afvoer

	Kanaal (mech.)		Badkamer	Buiten	14,00
--	----------------	--	----------	--------	-------

Balans gegevens :

Aand	Omschrijving	f(x) qv;eis [dm3/s]	qv;eis [dm3/s]	Toevoer [dm3/s]	Afvoer [dm3/s]	qv;selVers % [dm3/s] [%]
0.05	Badkamer	14,0	14,00	14,11	14,00	14,00 0,0

Resumé :

qv;eis : 14,00 [dm3/s]
qv;sel (qvsel) : 14,00 [dm3/s]

De berekende/geselecteerde qv voldoet

Project : Angelapark_1 Omschr. : KSW Angelapark
Mutatiedatum : 13-9-2013 Plaats : Warmenhuizen
Gebouwtype : Woning Gebouw : Woongebouw

{0.14} Badkamer

Invoergegevens :

Bouwlaag : Begane grond
Aanduiding : 0.14
Verblijfsruimte : Nee
Ruimtetype Bouwbesluit : Badruimte
Lengte (L) : 0,00 [m]
Breedte (B) : 0,00 [m]
Hoogte (H) : 0,00 [m]
Vloeroppervlakte (Avl) : 7,79 [m²]

Ventilatie-elementen :

Vlak-omschrijving	Type	Merk	Ruimte	Van/naar	Beh. qv1 [dm3/s]
-------------------	------	------	--------	----------	---------------------

Toevoer

Deurkier/opening	Deurkier/opening		Badkamer	Hal	14,11
------------------	------------------	--	----------	-----	-------

Afvoer

	Kanaal (mech.)		Badkamer	Buiten	14,00
--	----------------	--	----------	--------	-------

Balans gegevens :

Aand	Omschrijving	f(x) qv;eis [dm3/s]	qv;eis [dm3/s]	Toevoer [dm3/s]	Afvoer [dm3/s]	qv;selVers % [dm3/s] [%]
0.14	Badkamer	14,0	14,00	14,11	14,00	14,00 0,0

Resumé :

qv;eis : 14,00 [dm3/s]
qv;sel (qvsel) : 14,00 [dm3/s]

De berekende/geselecteerde qv voldoet

Project	: Angelapark_1	Omschr.	: KSW Angelapark
Mutatiedatum	: 13-9-2013	Plaats	: Warmenhuizen
Gebouwtype	: Woning	Gebouw	: Woongebouw

{0.68} Badkamer

Invoergegevens :

Bouwlaag	:	Begane grond	
Aanduiding	:	0.68	
Verblijfsruimte	:	Nee	
Ruimtetype Bouwbesluit	:	Badruimte	
Lengte (L)	:	0,00	[m]
Breedte (B)	:	0,00	[m]
Hoogte (H)	:	0,00	[m]
Vloeroppervlakte (Avl)	:	5,56	[m²]

Ventilatie-elementen :

Vlak-omschrijving	Type	Merk	Ruimte	Van/naar	Beh. qv1 [dm3/s]
-------------------	------	------	--------	----------	---------------------

Toevoer

Deurkier/opening	Deurkier/opening		Badkamer	Hal	14,11
------------------	------------------	--	----------	-----	-------

Afvoer

	Kanaal (mech.)		Badkamer	Buiten	14,00
--	----------------	--	----------	--------	-------

Balans gegevens :

Aand	Omschrijving	f(x) qv;eis [dm3/s]	qv;eis [dm3/s]	Toevoer [dm3/s]	Afvoer [dm3/s]	qv;selVers % [dm3/s] [%]
0.68	Badkamer	14,0	14,00	14,11	14,00	14,00 0,0

Resumé :

qv;eis	:	14,00	[dm3/s]
qv;sel (qvsel)	:	14,00	[dm3/s]

De berekende/geselecteerde qv voldoet

Project : Angelapark_1 Omschr. : KSW Angelapark
Mutatiedatum : 13-9-2013 Plaats : Warmenhuizen
Gebouwtype : Woning Gebouw : Woongebouw

{0.52} Badkamer

Invoergegevens :

Bouwlaag : Begane grond
Aanduiding : 0.52
Verblijfsruimte : Nee
Ruimtetype Bouwbesluit : Badruimte
Lengte (L) : 0,00 [m]
Breedte (B) : 0,00 [m]
Hoogte (H) : 0,00 [m]
Vloeroppervlakte (Avl) : 7,79 [m²]

Ventilatie-elementen :

Vlak-omschrijving	Type	Merk	Ruimte	Van/naar	Beh. qv1 [dm3/s]
-------------------	------	------	--------	----------	---------------------

Toevoer

Deurkier/opening	Deurkier/opening		Badkamer	Hal	14,11
------------------	------------------	--	----------	-----	-------

Afvoer

	Kanaal (mech.)		Badkamer	Buiten	14,00
--	----------------	--	----------	--------	-------

Balans gegevens :

Aand	Omschrijving	f(x) qv;eis [dm3/s]	qv;eis [dm3/s]	Toevoer [dm3/s]	Afvoer [dm3/s]	qv;selVers % [dm3/s] [%]
0.52	Badkamer	14,0	14,00	14,11	14,00	14,00 0,0

Resumé :

qv;eis : 14,00 [dm3/s]
qv;sel (qvsel) : 14,00 [dm3/s]

De berekende/geselecteerde qv voldoet

Project	: Angelapark_1	Omschr.	: KSW Angelapark
Mutatiedatum	: 13-9-2013	Plaats	: Warmenhuizen
Gebouwtype	: Woning	Gebouw	: Woongebouw

{0.59} Badkamer

Invoergegevens :

Bouwlaag	:	Begane grond	
Aanduiding	:	0.59	
Verblijfsruimte	:	Nee	
Ruimtetype Bouwbesluit	:	Badruimte	
Lengte (L)	:	0,00	[m]
Breedte (B)	:	0,00	[m]
Hoogte (H)	:	0,00	[m]
Vloeroppervlakte (Avl)	:	7,79	[m²]

Ventilatie-elementen :

Vlak-omschrijving	Type	Merk	Ruimte	Van/naar	Beh. qv1 [dm3/s]
-------------------	------	------	--------	----------	---------------------

Toevoer

Deurkier/opening	Deurkier/opening		Badkamer	Hal	14,11
------------------	------------------	--	----------	-----	-------

Afvoer

	Kanaal (mech.)		Badkamer	Buiten	14,00
--	----------------	--	----------	--------	-------

Balans gegevens :

Aand	Omschrijving	f(x) qv;eis [dm3/s]	qv;eis [dm3/s]	Toevoer [dm3/s]	Afvoer [dm3/s]	qv;selVers % [dm3/s] [%]
0.59	Badkamer	14,0	14,00	14,11	14,00	14,00 0,0

Resumé :

qv;eis	:	14,00	[dm3/s]
qv;sel (qvsel)	:	14,00	[dm3/s]

De berekende/geselecteerde qv voldoet

Project	: Angelapark_1	Omschr.	: KSW Angelapark
Mutatiedatum	: 13-9-2013	Plaats	: Warmenhuizen
Gebouwtype	: Woning	Gebouw	: Woongebouw

{0.02} p./b. toilet

Invoergegevens :

Bouwlaag	:	Begane grond	
Aanduiding	:	0.02	
Verblijfsruimte	:	Nee	
Ruimtetype Bouwbesluit	:	Toiletruimte	
Lengte (L)	:	0,00	[m]
Breedte (B)	:	0,00	[m]
Hoogte (H)	:	0,00	[m]
Vloeroppervlakte (Avl)	:	2,16	[m²]

Ventilatie-elementen :

Vlak-omschrijving	Type	Merk	Ruimte	Van/naar	Beh. qv1 [dm3/s]
-------------------	------	------	--------	----------	---------------------

Toevoer

Ventilatievoorziening	Sunç Ventilatiooster	BUVA	p./b. toilet	Buiten	7,01
-----------------------	----------------------	------	--------------	--------	------

Afvoer

	Kanaal (mech.)		p./b. toilet	Buiten	7,00
--	----------------	--	--------------	--------	------

Balans gegevens :

Aand	Omschrijving	f(x) qv;eis [dm3/s]	qv;eis [dm3/s]	Toevoer [dm3/s]	Afvoer [dm3/s]	qv;selVers % [dm3/s] [%]
0.02	p./b. toilet	7,0	7,00	7,01	7,00	7,00 100,0

Resumé :

qv;eis	:	7,00	[dm3/s]
qv;sel (qvsel)	:	7,00	[dm3/s]

De berekende/geselecteerde qv voldoet

Project : Angelapark_1 Omschr. : KSW Angelapark
Mutatiedatum : 13-9-2013 Plaats : Warmenhuizen
Gebouwtype : Woning Gebouw : Woongebouw

{0.33} p./b. toilet

Invoergegevens :

Bouwlaag : Begane grond
Aanduiding : 0.33
Verblijfsruimte : Nee
Ruimtype Bouwbesluit : Toiletruimte
Lengte (L) : 0,00 [m]
Breedte (B) : 0,00 [m]
Hoogte (H) : 0,00 [m]
Vloeroppervlakte (Avl) : 2,16 [m²]

Ventilatie-elementen :

Vlak-omschrijving	Type	Merk	Ruimte	Van/naar	Beh. qv1 [dm3/s]
-------------------	------	------	--------	----------	---------------------

Toevoer

Ventilatievoorziening	Sunç Ventilatiooster	BUVA	p./b. toilet	Buiten	7,01
-----------------------	----------------------	------	--------------	--------	------

Afvoer

	Kanaal (mech.)		p./b. toilet	Buiten	7,00
--	----------------	--	--------------	--------	------

Balans gegevens :

Aand	Omschrijving	f(x) qv;eis [dm3/s]	qv;eis [dm3/s]	Toevoer [dm3/s]	Afvoer [dm3/s]	qv;selVers % [dm3/s] [%]
0.33	p./b. toilet	7,0	7,00	7,01	7,00	100,0

Resumé :

qv;eis : 7,00 [dm3/s]
qv;sel (qvsel) : 7,00 [dm3/s]

De berekende/geselecteerde qv voldoet

Project : Angelapark_1 Omschr. : KSW Angelapark
Mutatiedatum : 13-9-2013 Plaats : Warmenhuizen
Gebouwtype : Woning Gebouw : Woongebouw

{0.08} Slaapkamer

Invoergegevens :

Bouwlaag : Begane grond
Verblijfsgebied : {VG} Verblijfsgebied (Bedgebied)
Aanduiding : 0.08
Verblijfsruimte : Ja
Ruimtype Bouwbesluit : VR voor slapen
Lengte (L) : 0,00 [m]
Breedte (B) : 0,00 [m]
Hoogte (H) : 0,00 [m]
Vloeroppervlakte (Avl) : 16,82 [m²]

Ventilatie-elementen :

Vlak-omschrijving	Type	Merk	Ruimte	Van/naar	Beh. qv1 [dm3/s]
-------------------	------	------	--------	----------	---------------------

Toevoer

Ventilatievoorziening	Sunç Ventilatiooster	BUVA	Slaapkamer	Buiten	15,14
-----------------------	----------------------	------	------------	--------	-------

Afvoer

	Kanaal (mech.)		Slaapkamer	Buiten	8,14
Deurkier/opening	Deurkier/opening		Slaapkamer	Hal	7,47

Balans gegevens :

Aand	Omschrijving	f(x) qv;eis [dm3/s]	qv;eis [dm3/s]	Toevoer [dm3/s]	Afvoer [dm3/s]	qv;selVers % [dm3/s] [%]
0.08	Slaapkamer	MAX(7,0;0,9*Avl)	15,14	15,14	15,61	15,14 100,0

Resumé :

qv;eis : 15,14 [dm3/s]
qv;sel (qvsel) : 15,14 [dm3/s]

De berekende/geselecteerde qv voldoet

Project : Angelapark_1 Omschr. : KSW Angelapark
Mutatiedatum : 13-9-2013 Plaats : Warmenhuizen
Gebouwtype : Woning Gebouw : Woongebouw

{0.10} Slaapkamer

Invoergegevens :

Bouwlaag : Begane grond
Verblijfsgebied : {VG} Verblijfsgebied (Bedgebied)
Aanduiding : 0.10
Verblijfsruimte : Ja
Ruimtype Bouwbesluit : VR voor slapen
Lengte (L) : 0,00 [m]
Breedte (B) : 0,00 [m]
Hoogte (H) : 0,00 [m]
Vloeroppervlakte (Avl) : 17,16 [m²]

Ventilatie-elementen :

Vlak-omschrijving	Type	Merk	Ruimte	Van/naar	Beh. qv1 [dm3/s]
-------------------	------	------	--------	----------	---------------------

Toevoer

Ventilatievoorziening	Sunç Ventilatiooster	BUVA	Slaapkamer	Buiten	15,44
-----------------------	----------------------	------	------------	--------	-------

Afvoer

	Kanaal (mech.)		Slaapkamer	Buiten	8,44
Deurkier/opening	Deurkier/opening		Slaapkamer	Hal	7,47

Balans gegevens :

Aand	Omschrijving	f(x) qv;eis [dm3/s]	qv;eis [dm3/s]	Toevoer [dm3/s]	Afvoer [dm3/s]	qv;selVers % [dm3/s] [%]
0.10	Slaapkamer	MAX(7,0;0,9*Avl)	15,44	15,44	15,91	15,44 100,0

Resumé :

qv;eis : 15,44 [dm3/s]
qv;sel (qvsel) : 15,44 [dm3/s]

De berekende/geselecteerde qv voldoet

Project : Angelapark_1 Omschr. : KSW Angelapark
Mutatiedatum : 13-9-2013 Plaats : Warmenhuizen
Gebouwtype : Woning Gebouw : Woongebouw

{0.07} Slaapkamer

Invoergegevens :

Bouwlaag : Begane grond
Verblijfsgebied : {VG} Verblijfsgebied (Bedgebied)
Aanduiding : 0.07
Verblijfsruimte : Ja
Ruimtype Bouwbesluit : VR voor slapen
Lengte (L) : 0,00 [m]
Breedte (B) : 0,00 [m]
Hoogte (H) : 0,00 [m]
Vloeroppervlakte (Avl) : 17,16 [m²]

Ventilatie-elementen :

Vlak-omschrijving	Type	Merk	Ruimte	Van/naar	Beh. qv1 [dm3/s]
-------------------	------	------	--------	----------	------------------

Toevoer

Ventilatievoorziening	Sunç Ventilatiooster	BUVA	Slaapkamer	Buiten	15,44
-----------------------	----------------------	------	------------	--------	-------

Afvoer

	Kanaal (mech.)		Slaapkamer	Buiten	8,44
Deurkier/opening	Deurkier/opening		Slaapkamer	Hal	7,47

Balans gegevens :

Aand	Omschrijving	f(x) qv;eis [dm3/s]	qv;eis [dm3/s]	Toevoer [dm3/s]	Afvoer [dm3/s]	qv;selVers % [dm3/s] [%]
0.07	Slaapkamer	MAX(7,0;0,9*Avl)	15,44	15,44	15,91	15,44 100,0

Resumé :

qv;eis : 15,44 [dm3/s]
qv;sel (qvsel) : 15,44 [dm3/s]

De berekende/geselecteerde qv voldoet

Project	: Angelapark_1	Omschr.	: KSW Angelapark
Mutatiedatum	: 13-9-2013	Plaats	: Warmenhuizen
Gebouwtype	: Woning	Gebouw	: Woongebouw

{0.41} p./b. toilet

Invoergegevens :

Bouwlaag	:	Begane grond	
Aanduiding	:	0.41	
Verblijfsruimte	:	Nee	
Ruimtetype Bouwbesluit	:	Toiletruimte	
Lengte (L)	:	0,00	[m]
Breedte (B)	:	0,00	[m]
Hoogte (H)	:	0,00	[m]
Vloeroppervlakte (Avl)	:	2,16	[m²]

Ventilatie-elementen :

Vlak-omschrijving	Type	Merk	Ruimte	Van/naar	Beh. qv1 [dm3/s]
-------------------	------	------	--------	----------	---------------------

Toevoer

Ventilatievoorziening	Sun	Ventilatiooroster	BUVA	p./b. toilet	Buiten	7,01
-----------------------	-----	-------------------	------	--------------	--------	------

Afvoer

		Kanaal (mech.)		p./b. toilet	Buiten	7,00
--	--	----------------	--	--------------	--------	------

Balans gegevens :

Aand	Omschrijving	f(x) qv;eis [dm3/s]	qv;eis [dm3/s]	Toevoer [dm3/s]	Afvoer [dm3/s]	qv;selVers % [dm3/s] [%]
0.41	p./b. toilet	7,0	7,00	7,01	7,00	7,00 100,0

Resumé :

qv;eis	:	7,00	[dm3/s]
qv;sel (qvsel)	:	7,00	[dm3/s]

De berekende/geselecteerde qv voldoet

Project : Angelapark_1 Omschr. : KSW Angelapark
Mutatiedatum : 13-9-2013 Plaats : Warmenhuizen
Gebouwtype : Woning Gebouw : Woongebouw

{0.06} Slaapkamer

Invoergegevens :

Bouwlaag : Begane grond
Verblijfsgebied : {VG} Verblijfsgebied (Bedgebied)
Aanduiding : 0.06
Verblijfsruimte : Ja
Ruimtype Bouwbesluit : VR voor slapen
Lengte (L) : 0,00 [m]
Breedte (B) : 0,00 [m]
Hoogte (H) : 0,00 [m]
Vloeroppervlakte (Avl) : 17,16 [m²]

Ventilatie-elementen :

Vlak-omschrijving	Type	Merk	Ruimte	Van/naar	Beh. qv1 [dm3/s]
-------------------	------	------	--------	----------	------------------

Toevoer

Ventilatievoorziening	Sunç Ventilatiooster	BUVA	Slaapkamer	Buiten	15,44
-----------------------	----------------------	------	------------	--------	-------

Afvoer

	Kanaal (mech.)		Slaapkamer	Buiten	8,44
Deurkier/opening	Deurkier/opening		Slaapkamer	Hal	7,47

Balans gegevens :

Aand	Omschrijving	f(x) qv;eis [dm3/s]	qv;eis [dm3/s]	Toevoer [dm3/s]	Afvoer [dm3/s]	qv;selVers [%]	%
0.06	Slaapkamer	MAX(7,0;0,9*Avl)	15,44	15,44	15,91	15,44	100,0

Resumé :

qv;eis : 15,44 [dm3/s]
qv;sel (qvsel) : 15,44 [dm3/s]

De berekende/geselecteerde qv voldoet

Project	: Angelapark_1	Omschr.	: KSW Angelapark
Mutatiedatum	: 13-9-2013	Plaats	: Warmenhuizen
Gebouwtype	: Woning	Gebouw	: Woongebouw

Overzicht spuiventilatie

{VG} Verblijfsgebied (Bedgebied)

Invoergegevens

Bouwlaag	:	Begane grond	
Lengte (L)	:	0,00	[m]
Breedte (B)	:	0,00	[m]
Vloeroppervlakte (Avl)	:	759,87	[m ²]

Project : Angelapark_1
Mutatiedatum : 13-9-2013
Gebouwtype : Woning

Omschr. : KSW Angelapark
Plaats : Warmenhuizen
Gebouw : Woongebouw

Spuiventilatie-elementen

Uitgebreide omschrijving	Oppervlakte draaibare delen ASpui [m²]	Max openingshoek spui Max Hoek [°]	Eff. oppervlak Aeff [m²]	Vangnet eis [dm3/s]	Behaald ruimte [dm3/s]
{0.50} Slaapkamer					
Kiepraam oostgevel { N 90}	0,78	90	0,7800		
				50,46	78,00
{0.53} Slaapkamer					
Terrasdeuren westgevel { N 90}	4,37	90	4,3700		
				51,48	437,00
{0.49} Slaapkamer					
Terrasdeuren westgevel { N 90}	4,37	90	4,3700		
				51,48	437,00
{0.45} Slaapkamer					
Kiepraam oostgevel { N 90}	0,78	90	0,7800		
				50,46	78,00
{0.48} Slaapkamer					
Kiepraam westgevel { N 90}	0,78	90	0,7800		
				51,48	78,00
{0.63} Slaapkamer					
Kiepraam oostgevel { N 90}	1,44	25	0,7819		
				50,46	78,19
{0.66} Slaapkamer					
Kiepraam oostgevel { N 90}	0,78	90	0,7800		
				49,77	78,00
{0.62} Slaapkamer					
Kiepraam westgevel { N 90}	1,44	25	0,7819		
				51,48	78,19
{0.57} Slaapkamer					
Kiepraam westgevel { N 90}	1,44	25	0,7819		
				51,48	78,19
{0.61} Slaapkamer					
Terrasdeuren westgevel { N 90}	4,37	90	4,3700		
				51,48	437,00
{0.44} Slaapkamer					
Kiepraam westgevel { N 90}	0,78	90	0,7800		
				51,48	78,00
{0.24} Slaapkamer					
Terrasdeuren westgevel { N 90}	4,37	90	4,3700		
				51,48	437,00
{0.25} Slaapkamer					
Kiepraam westgevel { N 90}	0,96	25	0,5213		
				51,48	52,13
{0.17} Slaapkamer					
Terrasdeuren westgevel { N 90}	4,37	90	4,3700		
				51,48	437,00
{0.12} Slaapkamer					
Kiepraam { N 90}	0,78	90	0,7800		
Kiepraam oostgevel { N 90}	0,96	25	0,5213		
				50,46	130,13
{0.16} Slaapkamer					
Kiepraam westgevel { N 90}	0,78	90	0,7800		

Project	: Angelapark_1	Omschr.	: KSW Angelapark
Mutatiedatum	: 13-9-2013	Plaats	: Warmenhuizen
Gebouwtype	: Woning	Gebouw	: Woongebouw

Uitgebreide omschrijving	Oppervlakte draaibare delen ASpui [m²]	Max openingshoek spui Max Hoek [°]	Eff. oppervlak Aeff [m²]	Vangnet eis [dm3/s]	Behaald ruimte [dm3/s]
				51,48	78,00
{0.31} Slaapkamer					
Kiepraam oostgevel { N 90°	0,96	25	0,5213		
				50,46	52,13
{0.43} Slaapkamer					
Terrasdeuren westgevel { N 90°	4,37	90	4,3700		
				51,48	437,00
{0.30} Slaapkamer					
Terrasdeuren westgevel { N 90°	4,37	90	4,3700		
				51,48	437,00
{0.26} Slaapkamer					
Kiepraam oostgevel { N 90°	1,44	25	0,7819		
				50,46	78,19
{0.29} Slaapkamer					
Kiepraam westgevel { N 90°	1,44	25	0,7819		
				51,48	78,19
{0.67} Slaapkamer					
Kiepraam oostgevel { N 90°	0,96	25	0,5213		
				49,80	52,13
{0.38} Woonkamer					
Kiepraam oostgevel { N 90°	1,44	25	0,7819		
Terrasdeuren westgevel { N 90°	4,37	90	4,3700		
				213,39	515,19
{0.71} Woonkamer					
Kiepraam noordegevel { N 90°	0,96	25	0,5213		
Kiepraam westgevel { N 90°	0,96	25	0,5213		
Terrasdeuren zuidgevel { N 90°	4,37	90	4,3700		
				213,75	541,26
{0.36} Woonkamer					
Kiepraam oostgevel { N 90°	0,78	90	0,7800		
Kiepraam oostgevel { N 90°	0,96	25	0,5213		
Terrasdeuren westgevel { N 90°	4,37	90	4,3700		
				213,39	567,13
{0.04} Woonkamer					
Kiepraam oostgevel { N 90°	0,96	25	0,5213		
Terrasdeuren westgevel { N 90°	4,37	90	4,3700		
				210,30	489,13
{0.70} Slaapkamer					
Kiepraam noordgevel { N 90°	1,44	25	0,7819		
				49,35	78,19
{0.11} Slaapkamer					
Kiepraam westgevel { N 90°	0,78	90	0,7800		
				51,48	78,00
{0.08} Slaapkamer					
Kiepraam oostgevel { N 90°	0,96	25	0,5213		
				50,46	52,13
{0.10} Slaapkamer					
Terrasderuen westgevel { N 90°	4,37	90	4,3700		
				51,48	437,00
{0.07} Slaapkamer					

Project : Angelapark_1 Omschr. : KSW Angelapark
Mutatiedatum : 13-9-2013 Plaats : Warmenhuizen
Gebouwtype : Woning Gebouw : Woongebouw

Uitgebreide omschrijving	Oppervlakte draaibare delen ASpui [m²]	Max openingshoek spui Max Hoek [°]	Eff. oppervlak Aeff [m²]	Vangnet eis [dm³/s]	Behaald ruimte [dm³/s]
Kiepraam westgevel { N 90}	0,96	25	0,5213	51,48	52,13
{0.06} Slaapkamer					
Terrasdeuren westgevel { N 90}	4,37	90	4,3700	51,48	437,00

Resumé :

f(x) qvspui;eis : 6,0*Avl [dm³/s]
qvspui;eis (qvspv) : 4559,22 [dm³/s]
Gevelsituatie : Eén gevel situatie
Effectief spuioppervlak : 74,52 [m²]
Orientatie : Noord 0 [°]
Spuicapaciteit : Door oppervlak zelf bepaald
Behaalde spuicapaciteit : 7451,62 [dm³/s]

De berekende/geselecteerde spuicapaciteit voldoet

Project	: Angelapark_1	Omschr.	: KSW Angelapark
Mutatiedatum	: 13-9-2013	Plaats	: Warmenhuizen
Gebouwtype	: Woning	Gebouw	: Woongebouw

Overzicht ventilatie-elementen per ruimte

Vlak-omschrijving	Toe/af	Beh. qv1	Van/naar	L doorl. (Ld) [mm]	B doorl. (Bd) [mm]	A doorl. (Ad) [cm²]	Diam. doorl. (Dd) [mm]	qv1/m (qv1m) [dm3/(s·m)]	qv1 [dm3/s]
{0.50} Slaapkamer									
Ventilatievoorziening	Sun	Toevoer	15,14 Buiten	1074				14,10	
		Afvoer	8,14 Buiten						
Deurkier/opening		Afvoer	7,47 Hal	1000	9				
{0.53} Slaapkamer									
Ventilatievoorziening	Sun	Toevoer	15,44 Buiten	1095				14,10	
		Afvoer	15,44 Buiten						
{0.49} Slaapkamer									
Ventilatievoorziening	Sun	Toevoer	15,44 Buiten	1095				14,10	
		Afvoer	8,44 Buiten						
Deurkier/opening		Afvoer	7,47 Hal	1000	9				
{0.45} Slaapkamer									
Ventilatievoorziening	Sun	Toevoer	15,14 Buiten	1074				14,10	
		Afvoer	8,14 Buiten						
Deurkier/opening		Afvoer	7,47 Hal	1000	9				
{0.48} Slaapkamer									
Ventilatievoorziening	Sun	Toevoer	15,44 Buiten	1095				14,10	
		Afvoer	8,44 Buiten						
Deurkier/opening		Afvoer	7,47 Hal	1000	9				
{0.63} Slaapkamer									
Ventilatievoorziening	Sun	Toevoer	15,14 Buiten	1074				14,10	
		Afvoer	8,14 Buiten						
Deurkier/opening		Afvoer	7,47 Hal	1000	9				
{0.66} Slaapkamer									
Ventilatievoorziening	Sun	Toevoer	14,93 Buiten	1059				14,10	
		Afvoer	7,93 Buiten						
Deurkier/opening		Afvoer	7,47 Hal	1000	9				
{0.62} Slaapkamer									
Ventilatievoorziening	Sun	Toevoer	15,44 Buiten	1095				14,10	
		Afvoer	8,44 Buiten						
Deurkier/opening		Afvoer	7,47 Hal	1000	9				
{0.57} Slaapkamer									
Ventilatievoorziening	Sun	Toevoer	15,44 Buiten	1095				14,10	
		Afvoer	15,44 Buiten						
{0.61} Slaapkamer									
Ventilatievoorziening	Sun	Toevoer	15,44 Buiten	1095				14,10	
		Afvoer	8,44 Buiten						
Deurkier/opening		Afvoer	7,47 Hal	1000	9				
{0.44} Slaapkamer									
Ventilatievoorziening	Sun	Toevoer	15,44 Buiten	1095				14,10	
		Afvoer	8,44 Buiten						
Deurkier/opening		Afvoer	7,47 Hal	1000	9				
{0.24} Slaapkamer									
Ventilatievoorziening	Sun	Toevoer	15,44 Buiten	1095				14,10	
		Afvoer	8,44 Buiten						
Deurkier/opening		Afvoer	7,47 Hal	1000	9				
{0.25} Slaapkamer									

Project : Angelapark_1
Mutatiedatum : 13-9-2013
Gebouwtype : Woning

Omschr. : KSW Angelapark
Plaats : Warmenhuizen
Gebouw : Woongebouw

Vlak-omschrijving	Toe/af	Beh. qv1	Van/naar	L doorl. (Ld) [mm]	B doorl. (Bd) [mm]	A doorl. (Ad) [cm²]	Diam. doorl. (Dd) [mm]	qv1/m (qv1m) [dm3/(s·m)]	qv1 [dm3/s]
			[dm3/s]						
Ventilatievoorziening	Sun	Toevoer	15,44 Buiten	1095				14,10	
		Afvoer	8,44 Buiten						
Deurkier/opening		Afvoer	7,47 Hal	1000	9				
{0.17} Slaapkamer									
Ventilatievoorziening	Sun	Toevoer	15,44 Buiten	1095				14,10	
		Afvoer	15,44 Buiten						
{0.12} Slaapkamer									
Ventilatievoorziening	Sun	Toevoer	15,14 Buiten	1074				14,10	
		Afvoer	8,14 Buiten						
Deurkier/opening		Afvoer	7,47 Hal	1000	9				
{0.16} Slaapkamer									
Ventilatievoorziening	Sun	Toevoer	15,44 Buiten	1095				14,10	
		Afvoer	15,44 Buiten						
{0.31} Slaapkamer									
Ventilatievoorziening	Sun	Toevoer	15,14 Buiten	1074				14,10	
		Afvoer	8,14 Buiten						
Deurkier/opening		Afvoer	7,47 Hal	1000	9				
{0.43} Slaapkamer									
Ventilatievoorziening	Sun	Toevoer	15,44 Buiten	1095				14,10	
		Afvoer	8,44 Buiten						
Deurkier/opening		Afvoer	7,47 Hal	1000	9				
{0.30} Slaapkamer									
Ventilatievoorziening	Sun	Toevoer	15,44 Buiten	1095				14,10	
		Afvoer	8,44 Buiten						
Deurkier/opening		Afvoer	7,47 Hal	1000	9				
{0.26} Slaapkamer									
Ventilatievoorziening	Sun	Toevoer	15,14 Buiten	1074				14,10	
		Afvoer	8,14 Buiten						
Deurkier/opening		Afvoer	7,47 Hal	1000	9				
{0.29} Slaapkamer									
Ventilatievoorziening	Sun	Toevoer	15,44 Buiten	1095				14,10	
		Afvoer	8,44 Buiten						
Deurkier/opening		Afvoer	7,47 Hal	1000	9				
{0.67} Slaapkamer									
Ventilatievoorziening	Sun	Toevoer	14,95 Buiten	1060				14,10	
		Afvoer	7,95 Buiten						
Deurkier/opening		Afvoer	7,47 Hal	1000	9				
{0.27} Werkkast									
Deurkier/opening		Toevoer	7,58 Hal	830	11				
		Afvoer	7,00 Buiten						
{0.47} Werkkast									
Deurkier/opening		Toevoer	7,58 Hal	830	11				
		Afvoer	7,00 Buiten						
{0.13} Werkkast									
Deurkier/opening		Toevoer	7,58 Hal	830	11				
		Afvoer	7,00 Buiten						
{0.46} Wc									
Deurkier/opening		Toevoer	7,58 Hal	830	11				
		Afvoer	7,00 Buiten						

Project : Angelapark_1
Mutatiedatum : 13-9-2013
Gebouwtype : Woning

Omschr. : KSW Angelapark
Plaats : Warmenhuizen
Gebouw : Woongebouw

Vlak-omschrijving	Toe/af	Beh. qv1 Van/naar [dm3/s]	L doorl. (Ld) [mm]	B doorl. (Bd) [mm]	A doorl. (Ad) [cm²]	Diam. doorl. (Dd) [mm]	qv1/m (qv1m) [dm3/(s·m)]	qv1 [dm3/s]
Deurkier/opening	Toevoer	7,58 Hal	830	11				
	Afvoer	7,00 Buiten						
{0.38} Woonkamer								
Ventilatievoorziening	Sun	64,03 Buiten	4541				14,10	
	Afvoer	64,02 Buiten						
{0.71} Woonkamer								
Ventilatievoorziening	Sun	64,13 Buiten	4548				14,10	
	Afvoer	57,13 Buiten						
Deurkier/opening	Afvoer	7,47 Entree	1000	9				
{0.36} Woonkamer								
Ventilatievoorziening	Sun	64,03 Buiten	4541				14,10	
	Afvoer	64,02 Buiten						
{0.65} Werkkast								
Deurkier/opening	Toevoer	7,58 Hal	830	11				
	Afvoer	7,00 Buiten						
{0.04} Woonkamer								
Ventilatievoorziening	Sun	63,10 Buiten	4475				14,10	
	Afvoer	63,09 Buiten						
{0.28} Wc								
Deurkier/opening	Toevoer	7,58 Hal	830	11				
	Afvoer	7,00 Buiten						
{0.56} Sluis								
{0.72} Toilet								
Deurkier/opening	Toevoer	7,58 Entree	830	11				
	Afvoer	7,00 Buiten						
{0.37} Sluis								
{0.70} Slaapkamer								
Ventilatievoorziening	Sun	14,81 Buiten	1050				14,10	
	Afvoer	7,81 Buiten						
Deurkier/opening	Afvoer	7,47 Hal	1000	9				
{0.21} Sluis								
{0.58} Waskamer								
Ventilatievoorziening	Sun	14,00 Buiten	993				14,10	
	Afvoer	14,00 Buiten						
{0.09} Wc								
Deurkier/opening	Toevoer	7,58 Hal	830	11				
	Afvoer	7,00 Buiten						
{0.54} Waskamer								
Ventilatievoorziening	Sun	14,00 Buiten	993				14,10	
	Afvoer	14,00 Buiten						
{0.18} Waskamer								
Ventilatievoorziening	Sun	14,00 Buiten	993				14,10	
	Afvoer	14,00 Buiten						
{0.20} Waskamer								
Ventilatievoorziening	Sun	14,00 Buiten	993				14,10	
	Afvoer	14,00 Buiten						
{0.11} Slaapkamer								
Ventilatievoorziening	Sun	15,44 Buiten	1095				14,10	
	Afvoer	8,44 Buiten						
Deurkier/opening	Afvoer	7,47 Hal	1000	9				

Project : Angelapark_1
Mutatiedatum : 13-9-2013
Gebouwtype : Woning

Omschr. : KSW Angelapark
Plaats : Warmenhuizen
Gebouw : Woongebouw

Vlak-omschrijving	Toe/af	Beh. qv1 Van/naar	L doorl. (Ld) [mm]	B doorl. (Bd) [mm]	A doorl. (Ad) [cm²]	Diam. doorl. (Dd) [mm]	qv1/m (qv1m) [dm³/(s·m)]	qv1 [dm³/s]
-------------------	--------	-------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------------	------------------------------	--------------------------------	----------------

{1.01} Berging

{1.02} Berging

{0.69} Berging

{0.39} Berging

{0.55} Berging

{1.06} Berging

{1.07} Berging

{1.05} Berging

{1.03} Berging

{1.04} Berging

{0.35} Berging

{0.32} Badkamer

Deurkier/opening	Toevoer	14,11 Hal	1000	17				
	Afvoer	14,00 Buiten						

{0.42} Badkamer

Deurkier/opening	Toevoer	14,11 Hal	1000	17				
	Afvoer	14,00 Buiten						

{0.22} Badkamer

Deurkier/opening	Toevoer	14,11 Hal	1000	17				
	Afvoer	14,00 Buiten						

{0.05} Badkamer

Deurkier/opening	Toevoer	14,11 Hal	1000	17				
	Afvoer	14,00 Buiten						

{0.14} Badkamer

Deurkier/opening	Toevoer	14,11 Hal	1000	17				
	Afvoer	14,00 Buiten						

{0.03} Berging

{0.19} Berging

{0.68} Badkamer

Deurkier/opening	Toevoer	14,11 Hal	1000	17				
	Afvoer	14,00 Buiten						

{0.52} Badkamer

Deurkier/opening	Toevoer	14,11 Hal	1000	17				
	Afvoer	14,00 Buiten						

{0.59} Badkamer

Deurkier/opening	Toevoer	14,11 Hal	1000	17				
	Afvoer	14,00 Buiten						

{1.08} Berging

{0.02} p./b. toilet

Ventilatievoorziening	Sun	Toevoer	7,01 Buiten	497			14,10	
		Afvoer	7,00 Buiten					

{0.33} p./b. toilet

Ventilatievoorziening	Sun	Toevoer	7,01 Buiten	497			14,10	
		Afvoer	7,00 Buiten					

{0.60} Hal

Deurkier/opening	Toevoer	7,47 Slaapkamer	1000	9				
Deurkier/opening	Toevoer	7,47 Slaapkamer	1000	9				
Deurkier/opening	Toevoer	7,47 Slaapkamer	1000	9				
Deurkier/opening	Toevoer	7,47 Slaapkamer	1000	9				
Deurkier/opening	Toevoer	7,47 Slaapkamer	1000	9				

Project	: Angelapark_1	Omschr.	: KSW Angelapark
Mutatiedatum	: 13-9-2013	Plaats	: Warmenhuizen
Gebouwtype	: Woning	Gebouw	: Woongebouw

Vlak-omschrijving	Toe/af	Beh. qv1	Van/naar	L doorl. (Ld) [mm]	B doorl. (Bd) [mm]	A doorl. (Ad) [cm²]	Diam. doorl. (Dd) [mm]	qv1/m (qv1m) [dm3/(s·m)]	qv1 [dm3/s]
Deurkier/opening	Toevoer	7,47	Slaapkamer	1000	9				
Deurkier/opening	Afvoer	7,58	Wc	830	11				
Deurkier/opening	Afvoer	7,58	Werkkast	830	11				
Deurkier/opening	Afvoer	14,11	Badkamer	1000	17				
Deurkier/opening	Afvoer	14,11	Badkamer	1000	17				
{0.23} Hal									
Deurkier/opening	Toevoer	7,47	Slaapkamer	1000	9				
Deurkier/opening	Toevoer	7,47	Slaapkamer	1000	9				
Deurkier/opening	Toevoer	7,47	Slaapkamer	1000	9				
Deurkier/opening	Toevoer	7,47	Slaapkamer	1000	9				
Deurkier/opening	Toevoer	7,47	Slaapkamer	1000	9				
Deurkier/opening	Toevoer	7,47	Slaapkamer	1000	9				
Deurkier/opening	Afvoer	7,58	Werkkast	830	11				
Deurkier/opening	Afvoer	7,58	Wc	830	11				
Deurkier/opening	Afvoer	14,11	Badkamer	1000	17				
Deurkier/opening	Afvoer	14,11	Badkamer	1000	17				
{0.51} Hal									
Deurkier/opening	Toevoer	7,47	Slaapkamer	1000	9				
Deurkier/opening	Toevoer	7,47	Slaapkamer	1000	9				
Deurkier/opening	Toevoer	7,47	Slaapkamer	1000	9				
Deurkier/opening	Toevoer	7,47	Slaapkamer	1000	9				
Deurkier/opening	Toevoer	7,47	Slaapkamer	1000	9				
Deurkier/opening	Toevoer	7,47	Slaapkamer	1000	9				
Deurkier/opening	Afvoer	7,58	Wc	830	11				
Deurkier/opening	Afvoer	7,58	Werkkast	830	11				
Deurkier/opening	Afvoer	14,11	Badkamer	1000	17				
Deurkier/opening	Afvoer	14,11	Badkamer	1000	17				
{0.08} Slaapkamer									
Ventilatievoorziening	Sun	Toevoer	15,14	Buiten	1074			14,10	
		Afvoer	8,14	Buiten					
Deurkier/opening	Afvoer	7,47	Hal	1000	9				
{0.10} Slaapkamer									
Ventilatievoorziening	Sun	Toevoer	15,44	Buiten	1095			14,10	
		Afvoer	8,44	Buiten					
Deurkier/opening	Afvoer	7,47	Hal	1000	9				
{0.07} Slaapkamer									
Ventilatievoorziening	Sun	Toevoer	15,44	Buiten	1095			14,10	
		Afvoer	8,44	Buiten					
Deurkier/opening	Afvoer	7,47	Hal	1000	9				
{0.41} p.lb. toilet									
Ventilatievoorziening	Sun	Toevoer	7,01	Buiten	497			14,10	
		Afvoer	7,00	Buiten					
{0.06} Slaapkamer									
Ventilatievoorziening	Sun	Toevoer	15,44	Buiten	1095			14,10	
		Afvoer	8,44	Buiten					
Deurkier/opening	Afvoer	7,47	Hal	1000	9				
{0.15} Hal									
Deurkier/opening	Toevoer	7,47	Slaapkamer	1000	9				
Deurkier/opening	Toevoer	7,47	Slaapkamer	1000	9				
Deurkier/opening	Toevoer	7,47	Slaapkamer	1000	9				

Project : Angelapark_1
Mutatiedatum : 13-9-2013
Gebouwtype : Woning

Omschr. : KSW Angelapark
Plaats : Warmenhuizen
Gebouw : Woongebouw

Vlak-omschrijving	Toe/af	Beh. qv1 [dm3/s]	Van/naar	L doorl. (Ld) [mm]	B doorl. (Bd) [mm]	A doorl. (Ad) [cm²]	Diam. doorl. (Dd) [mm]	qv1/m (qv1m) [dm3/(s·m)]	qv1 [dm3/s]
Deurkier/opening	Toevoer	7,47	Slaapkamer	1000	9				
Deurkier/opening	Toevoer	7,47	Slaapkamer	1000	9				
Deurkier/opening	Toevoer	7,47	Slaapkamer	1000	9				
Deurkier/opening	Afvoer	7,58	Wc	830	11				
Deurkier/opening	Afvoer	7,58	Werkkast	830	11				
Deurkier/opening	Afvoer	14,11	Badkamer	1000	17				
Deurkier/opening	Afvoer	14,11	Badkamer	1000	17				
{1.12} Berging									
{1.13} Berging									
{1.11} Berging									
{1.09} Berging									
{1.10} Berging									
{0.40} Entree									
{0.73} Entree									
Deurkier/opening	Toevoer	7,47	Woonkamer	1000	9				
Deurkier/opening	Afvoer	7,58	Toilet	830	11				
{0.34} Entree									
{1.14} Berging									
{0.01} Entree									

Project	: Angelapark_1
Mutatiedatum	: 13-9-2013
Gebouwtype	: Woning

Omschr. : KSW Angelapark
Plaats : Warmenhuizen
Gebouw : Woongebouw

Overzicht ventilatie-elementen per type

Vlak-omschrijving	Beh.	qv1 [dm ³ /s]	Ruimte	Van/naar	Ld [mm]	Bd [mm]	Ad [cm ²]	Dd [mm]	qv1m [dm ³ /(s·m)]	qv1 [dm ³ /s]
Ventilatierooster										
Ventilatievoorziening Sl	7,01 p./b. toilet		Buiten		497				14,10	
Ventilatievoorziening Sl	7,01 p./b. toilet		Buiten		497				14,10	
Ventilatievoorziening Sl	7,01 p./b. toilet		Buiten		497				14,10	
Ventilatievoorziening Sl	14,00 Waskamer		Buiten		993				14,10	
Ventilatievoorziening Sl	14,00 Waskamer		Buiten		993				14,10	
Ventilatievoorziening Sl	14,00 Waskamer		Buiten		993				14,10	
Ventilatievoorziening Sl	14,00 Waskamer		Buiten		993				14,10	
Ventilatievoorziening Sl	14,81 Slaapkamer		Buiten		1050				14,10	
Ventilatievoorziening Sl	14,93 Slaapkamer		Buiten		1059				14,10	
Ventilatievoorziening Sl	14,95 Slaapkamer		Buiten		1060				14,10	
Ventilatievoorziening Sl	15,14 Slaapkamer		Buiten		1074				14,10	
Ventilatievoorziening Sl	15,14 Slaapkamer		Buiten		1074				14,10	
Ventilatievoorziening Sl	15,14 Slaapkamer		Buiten		1074				14,10	
Ventilatievoorziening Sl	15,14 Slaapkamer		Buiten		1074				14,10	
Ventilatievoorziening Sl	15,14 Slaapkamer		Buiten		1074				14,10	
Ventilatievoorziening Sl	15,14 Slaapkamer		Buiten		1074				14,10	
Ventilatievoorziening Sl	15,44 Slaapkamer		Buiten		1095				14,10	
Ventilatievoorziening Sl	15,44 Slaapkamer		Buiten		1095				14,10	
Ventilatievoorziening Sl	15,44 Slaapkamer		Buiten		1095				14,10	
Ventilatievoorziening Sl	15,44 Slaapkamer		Buiten		1095				14,10	
Ventilatievoorziening Sl	15,44 Slaapkamer		Buiten		1095				14,10	
Ventilatievoorziening Sl	15,44 Slaapkamer		Buiten		1095				14,10	
Ventilatievoorziening Sl	15,44 Slaapkamer		Buiten		1095				14,10	
Ventilatievoorziening Sl	15,44 Slaapkamer		Buiten		1095				14,10	
Ventilatievoorziening Sl	15,44 Slaapkamer		Buiten		1095				14,10	
Ventilatievoorziening Sl	15,44 Slaapkamer		Buiten		1095				14,10	
Ventilatievoorziening Sl	15,44 Slaapkamer		Buiten		1095				14,10	
Ventilatievoorziening Sl	15,44 Slaapkamer		Buiten		1095				14,10	
Ventilatievoorziening Sl	15,44 Slaapkamer		Buiten		1095				14,10	
Ventilatievoorziening Sl	15,44 Slaapkamer		Buiten		1095				14,10	
Ventilatievoorziening Sl	15,44 Slaapkamer		Buiten		1095				14,10	
Ventilatievoorziening Sl	15,44 Slaapkamer		Buiten		1095				14,10	
Ventilatievoorziening Sl	15,44 Slaapkamer		Buiten		1095				14,10	
Ventilatievoorziening Sl	15,44 Slaapkamer		Buiten		1095				14,10	
Ventilatievoorziening Sl	15,44 Slaapkamer		Buiten		1095				14,10	
Ventilatievoorziening Sl	63,10 Woonkamer		Buiten		4475				14,10	
Ventilatievoorziening Sl	64,03 Woonkamer		Buiten		4541				14,10	
Ventilatievoorziening Sl	64,03 Woonkamer		Buiten		4541				14,10	
Ventilatievoorziening Sl	64,13 Woonkamer		Buiten		4548				14,10	
Deurkier/opening										
Deurkier/opening	7,47 Slaapkamer		Hal		1000	9				
Deurkier/opening	7,47 Slaapkamer		Hal		1000	9				
Deurkier/opening	7,47 Slaapkamer		Hal		1000	9				
Deurkier/opening	7,58 Wc		Hal		830	11				
Deurkier/opening	7,47 Slaapkamer		Hal		1000	9				
Deurkier/opening	7,47 Slaapkamer		Hal		1000	9				
Deurkier/opening	7,47 Slaapkamer		Hal		1000	9				

Project : Angelapark_1
Mutatiedatum : 13-9-2013
Gebouwtype : Woning

Omschr. : KSW Angelapark
Plaats : Warmenhuizen
Gebouw : Woongebouw

[illegible]

Kanaal (mech.)

	7,00 p./b. toilet	Buiten
	7,00 Wc	Buiten
	7,00 Werkkast	Buiten
	7,00 Werkkast	Buiten
	7,00 Wc	Buiten
	7,00 p./b. toilet	Buiten
	7,00 p./b. toilet	Buiten
	7,00 Wc	Buiten
	7,00 Werkkast	Buiten
	7,00 Wc	Buiten
	7,00 Werkkast	Buiten
	7,00 Toilet	Buiten
	7,81 Slaapkamer	Buiten
	7,93 Slaapkamer	Buiten
	7,95 Slaapkamer	Buiten

Blz. 68