



Bezoekadres
Huis der Provincie
Markt 11
6811 CG Arnhem

Postadres
Postbus 9090
6800 GX Arnhem

Dusseldorp Groep B.V.
T.a.v. de heer Droppers
Postbus 31
7130 AA LICHTENVOORDE

telefoonnummer (026) 359 91 11
telefaxnummer (026) 359 94 80
e-mailadres post@gelderland.nl
internetsite www.gelderland.nl

datum
29 maart 2013
onderwerp
Verzoek om aanvullende gegevens

zaaknummer
2012-017843/MPM25932

Geachte heer Droppers,

Op 29 november 2012 hebben wij uw aanvraag om omgevingsvergunning ontvangen voor de activiteit milieu voor de inrichting gelegen aan de Kerkdijk 22 te Eibergen .
Het betreft het reviseren en actualiseren van de vergunning.

Op 14 maart 2013 hebben de heren Strikkeling en Duis namens het waterschap Rijn en IJssel en de heren Heijink en Willemsen namens de provincie Gelderland met u op de inrichting gesproken over het aanvullen van de aanvraag om omgevingsvergunning. In deze brief informeren wij u over de volledigheid van uw aanvraag en de gevolgen daarvan.

Wij hebben uw aanvraag getoetst aan de indieningsvereisten, die zijn opgenomen in de Ministerieële regeling omgevingsrecht (Mor). Onze conclusie is dat de verstrekte gegevens en de bescheiden nog niet voldoende zijn om de aanvraag te beoordelen of om de beschikking voor te bereiden.

Daarom verzoeken wij de volgende gegevens aan te leveren:

A. Activiteit milieu

- 1 De inrichtingsgrens is niet weergegeven in de plattegrondstekening (plattegrond, terreinindeling en overzicht met activiteiten). Wij verzoeken u de inrichtingsgrens op te nemen.
- 2 Geluid
Wij hebben enkel tekstuele opmerkingen. De uitgangspunten en de berekeningen van het rapport zijn goedgekeurd. De resultaten van de bepaling van het referentieniveau van het omgevingsgeluid zijn in concept gereed. Indien de voorgestelde maatregelen in de aanvraag worden toegepast kan voldaan worden aan het toetsingskader voor geluid. Er is derhalve geen aanvulling van het geluidonderzoek noodzakelijk, indien bevestigd wordt dat de voorgestelde maatregelen worden aangevraagd. Voor het realiseren van keerwanden is een bouwvergunning nodig (zie ook B Activiteit Bouwen). Het shredderen van groen-, A-, B-hout en het breken van puin zijn activiteiten die onlosmakelijk verbonden zijn met de bouwvergunning.

inrichtingen bij dhr. W. Willemsen
e-mailadres post@gelderland.nl

telefoonnummer (026) 359 87 46

BNG 's-Gravenhage, rekeningnummer 28.50.10.824
Rabobank, rekeningnummer 14.39.37.529
ING, rekeningnummer 869762
btw-nummer NL001825100.B03

code: 155780

IBAN-nummer NL74BNGH0285010824
SWIFT/BIC: BNGHNL2G

- 3 Afvalwater
- a. een in- en uitgaande totale waterbalans van de inrichting met maximale hoeveelheden in m³/jaar en maximale m³/uur van alle (afval)waterstromen;
 - b. een opsomming van de mogelijk verontreinigingen op het terrein en de genomen maatregelen om te voorkomen dat deze verontreinigingen in het bassin of de 'zaksloot' terecht komen;
 - c. een nadere toelichting van de wijze van opslag van het Teerhoudend asfaltgranulaat (TAG), RKG-slib en C-hout, aangevuld met een toelichting van eventuele maatregelen om te voorkomen dat het TAG, RKB-slib en C-hout in contact komt met hemelwater;
 - d. het aanduiden van de olie, benzineafscheider en slibvangput (OBAS) op de tekening (plattegrond, terreinindeling en overzicht met activiteiten);
 - e. een specificatie van de OBAS met een dimensioneringsberekening;
 - f. een aangepaste tekening (plattegrond, terreinindeling en overzicht activiteiten) waarop duidelijk wordt aangegeven op welke wijze via de vier aangeduide lozingspunten (noordzijde) het afstromende hemelwater van het terrein en daken afwateren op het bassin;
 - g. een aangepaste tekening (plattegrond, terreinindeling en overzicht activiteiten) waarop duidelijk de aansluiting op de riolering wordt aangegeven inclusief de op de riolering aangesloten afvalwaterstromen.
 - h. een nadere toelichting waaruit blijkt dat het water in het bassin niet via de 'zaksloot' naar de watergang langs de Kerkdijk kan worden afgevoerd. Zit hier een terugslagklep en is de overstort uitstroomvoorziening nog aanwezig?
Als er een uitstroomvoorziening vanaf de 'zaksloot' op een watergang buiten de inrichting uitmondt, dan moet hiervoor een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer worden ingediend, waarvoor het waterschap bevoegd gezag is;
 - i. een nadere toelichting of de bodem van het bassin nog is voorzien van een vloeistofdichte folie;
 - j. welke maatregelen worden getroffen om te voorkomen dat het bassin overloopt, in het geval het lozen op oppervlaktewater niet wordt aangevraagd?
- 4 De activiteiten opslaan van teerhoudend asfaltgranulaat, het opslaan en zeven van asbesthoudende grond en het opslaan en shredderen van C-hout wordt aangevraagd. De activiteiten hebben schadelijke gevolgen voor de gezondheid en het milieu tot het gevolg. Werk de gevolgen voor milieu uit voor emissies van o.a. asbest, Arseen, Chroom VI en PAK's, naar de bodem en de lucht. De maatregelen die getroffen worden voor bodem en lucht moeten in overeenstemming zijn met de NRB en de NeR (Asbest en Arseen klasse sA1 en Chroom VI MVP1). Om aan de emissie-eisen van de NeR te kunnen voldoen zullen maatregelen getroffen moeten worden om de stofemissie te beperken. Daarnaast moet contact tussen hemel- en/of sproeiwater en eerder genoemde stoffen worden voorkomen, dan wel de gevolgen met maatregelen worden beperkt. De overwegingen moeten worden aangevuld met de relevante onderdelen van de BREF afvalbehandeling.
- 5 De NRB analyse vermeld onder nummer 1 dat metalen wordt opgeslagen op een vloeistofdichte voorziening. De inrichtingstekening vermeld opslag van metalen op locatie 24 met een puinverharding. Pas de tekening (plattegrond, terreinindeling en overzicht activiteiten) aan.
- 6 Het opslaan van geshredderd B-hout en het shredderen van B-hout is een bodembedreigende activiteit en dient minimaal op een vloeistofkerende vloer of voorziening te worden uitgevoerd. Pas de NRB-analyse en eventueel de waterbalans aan.
- 7 Vermeld de maximale opslaghoogte van de volgende afvalstoffen buiten de stortvakken: grond, (on) gebroken puin, (on)gebroken asfalt, overkorrel grind, ballastgrind, compost/teelaarde.

B. Activiteit bouwen

Wij constateren dat keerwanden en schermen worden aangevraagd. Er is geen aanvraag ingediend voor de activiteit bouwen. Wij verzoeken u deze activiteit in uw aanvraag op te nemen en daarvoor vereiste gegevens in te dienen.

Wet Bibob


Voor de integriteitsbeoordeling als bedoeld in de Wet Bibob dient een SBA-vragenformulier te worden ingevuld en voorzien van de benodigde bijlagen aan het Bureau SBA te worden gezonden. U kunt het SBA vragenformulier downloaden vanaf onze site: www.gelderland.nl met pad: Gelderland.nl/provincieloket/digitaalloket/Bureau Screening en bewakingsaanpak SBA (wet Bibob).

De ontbrekende gegevens dienen uiterlijk 22 april 2013 in ons bezit te zijn. Op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen wij uw aanvraag buiten behandeling laten als wij binnen deze termijn niet alle gevraagde gegevens hebben ontvangen.

Omdat uw aanvraag niet compleet is, wordt op grond van het bepaalde in artikel 4:15 van de Algemene wet bestuursrecht de wettelijke beslistermijn onderbroken vanaf de dag van het verzenden van deze brief. De beslistermijn gaat weer lopen op de dag waarop wij de gevraagde gegevens hebben ontvangen.

Voor meer informatie over deze brief kunt u contact opnemen met dhr. W. Willemsen, tel. (026) 359 8746 of na 2 april 2013 tel. (024) 751 7817. Wanneer u schriftelijk reageert, verzoeken wij u ons zaaknummer 2012-017843/MPM25932 te vermelden.

Hoogachtend,
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



F.A.J. Segers
wnd. teammanager Vergunningverlening Omgevingsvergunning

Kopie:

- Dusseldorp ISM, t.a.v de heer B. Reijers, Postbus 31, 7130 AA Lichtenvoorde
- Gemeente Berkelland, t.a.v. de heer R. Tjallingii, Postbus 200, 7270 HA Borculo
- Waterschap Rijn en IJssel, t.a.v. dhr. W. Strikkeling, Postbus 148, 7000 AC Doetinchem
- VV, R. Rikmanspoel
- HH, M. Heijink
- HH, S. Khowja