

PROGRAMMA VAN EISEN BRANDMELDINSTALLATIE

Object : ALDI
: Napoleonsweg 116
: 6086AJ Neer

Opdrachtgever : Aldi Vastgoed bv
: Postbus 1335
: 6040 KH Roermond
: dhr. M. Lexis

PvE Opsteller : Novisec Security Systems
: Solvayweg 19
: 6049 CP Roermond
: Dhr. M. Keulers

Documentnummer : PvE OS11688 ALDI Neer

Datum document : 22 september 2011

Status : concept.

Programma van Eisen



Regeling: Brandmeldinstallaties januari 2002

Uitgave: NEN2535:2009

Documentnr.: PvE OS11688 Aldi Neer

Pagina: 2 van 11

A.3.1 Gegevens		Invullen door PvE-opsteller	
Documentnummer:	OS11688 ALDI Neer		
Datum opmaak:	22 september 2011		
PvE-opsteller:	Naam: Marcel Keulers Bedrijfsnaam: Novisec Security Systems Adres: Solvayweg 19, 6049 CP Roermond Telefoon: 0475-371 371 Erkenningsnummer: NCP10763		
Certificaat vereist:	☐ Ja	Indien Ja Risicocategorie:	☐ Laag ☐ Midden ☐ Hoog
	☒ Nee		
Bouwwerk:	Gebruiksfunctie: Winkelfunctie Naam object: ALDI Adres: Napoleonsweg 116, 6086AJ Neer		
Doel Installatie:	☒ Persoonlijke bescherming ☐ Schadebeperking ☐ Sturen brandbeveiligingsinstallatie ☐ Bescherming milieu ☐ Continuïteit bedrijfsvoering ☐ Anders, namelijk:		
Bouwvergunning:			
Gebruiksvergunning:			
Eigenaar / Beheerder:	Bedrijfsnaam: ALDI Vastgoed bv Adres: Postbus 1335, 6040KH Roermond Telefoon: 0475-384700 Contactpersoon: Dhr. M. Lexis Naam Beheerder Brandmeldinstallatie: n.n.t.b.		
Eisende partij(en):	☒ Gemeente Leudal ☐ Verzekeraar ☐ Eigenaar / Gebruiker		

Programma van Eisen



Regeling: Brandmeldinstallaties januari 2002

Uitgave: NEN2535:2009

Documentnr.: PvE OSI1688 Aldi Neer

Pagina: 3 van 11

A.3.1 Gegevens

Invullen door PvE-opsteller

Bijlagen:

(documentnaam, -nummer en – datum vermelden)

- Bouwkundige tekening(en)
Nummer: 11-015-001 Datum: 2 September 2011
.....
- Overige relevante tekeningen
Nummer: Datum:
.....
- Aanvullende eis(en)
Nummer: Datum:
.....
- Toelichtingen
Nummer: Datum:

Programma van Eisen



Regeling: Brandmeldinstallaties januari 2002
Documentnr.: PvE OS11688 Aldi Neer

Uitgave: NEN2535:2009
Pagina: 4 van 11

A.3.2 Eisen		Invullen door PvE-opsteller				
§ NEN 2535: 2009	Omschrijving	Eis				
10.2	Omvang van de brandmeldinstallatie. B= bevoegde autoriteit V= verzekeraar E = eigenaar G = gebruiker	Geëist door: ☐ Volledige bewaking ☐ Gedeeltelijke bewaking ☐ Ruimte bewaking (in relatie tot ontvluchten) ☒ Niet-automatische bewaking ☐ Ruimte bewaking (het bewaken van een ruimte) ☐ Objectbewaking (toelichten)	B ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐	V ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	E ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	G ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Toelichting:						
4.2	Brandgrootte 1. Polyurethaan matten 2. Beukenhouten blokjes 5. PVC draad (BS6266) 7. Brandspiritus. 8. Andere overeengekomen brandgrootte (omschrijven bij toelichting)	Ruimte(n) Overige ruimten	Nummer brandgrootte: 1 of 2			
Toelichting proefbranden:						
4.3	Prestatie-eis voor ongewenste en onechte brandmeldingen. Gebruiksfunctie: winkelfunctie	Extern ☐ A ☐ B ☐ C	Intern ☐ B ☒ D ☐ E			
Toelichting: Het maximale aantal ongewenste en onechte meldingen moet bij inbedrijfstelling of oplevering in het logboek worden vastgelegd. Alleen intern daar er geen doormelding plaats vindt.						
10.11.3	Bijzondere omgevingsinvloeden voor het voorkomen van ongewenste en onechte meldingen	Ruimte	Omstandigheden			
Toelichting:						

Programma van Eisen



Regeling: Brandmeldinstallaties januari 2002

Uitgave: NEN2535:2009

Documentnr.: PvE OS11688 Aldi Neer

Pagina: 5 van 11

A.3.2 Eisen		Invullen door PvE-opsteller
§ NEN 2535: 2009	Omschrijving	Eis
4.4	Prestatie-eis voor de systeembeschikbaarheid. De prestatie-eis voor systeembeschikbaarheid is 99,7%	
	Toelichting bijzondere situaties:	
10.3	Indeling detectiezones	
	Zone 1	Aldi geheel.
	Zone 2	
	Zone 3	
	Zone 4	
	Zone 5	
	Zone 6	
	Zone 7	
	Zone 8	
	Zone 8	
	Zone 9	
	Zone 10	
	Toelichting:	

A.3.2 Eisen		Invullen door PvE-opsteller					
§ NEN 2535: 2009	Omschrijving	Eis					
8.6	Sturingen automatische brandbeveiligingsinstallaties (C en/of G in figuur1).	Installatie	Algemeen	Detectiezone	AM	HM	
		☒ Ontruimingsalarmering ☐ Brandpomp ☒ Kleefmagneten (mits aanwezig) ☒ Ontgrendelen vluchtdeuren ☐ Luchtbehandelinginstallatie ☐ Rook- en warmte afvoerinst. ☐ Liften ☐ Overdrukinstallatie ☐ Brandweeringang ☐ Brandweerkhuis ☐ Flitslicht ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		☒ ☐ ☒ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☒ ☐ ☒ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	
Toelichting:							
10.7	Plaats brandweeringang	☒ N.v.t. ☐ Hoofdingang Anders, namelijk:					
	Flitslicht brandweeringang	☐ Ja Kleur:..... ☒ Nee					
	Toelichting:						
	Brandweerpaneel vereist	☐ Ja ☒ Nee (alleen als geen doormelding vereist)					
	Toelichting:						
	Locatie brandweerpaneel	☐ N.v.t.					
Toelichting:							

Programma van Eisen



Regeling: Brandmeldinstallaties januari 2002

Uitgave: NEN2535:2009

Documentnr.: PvE OSI1688 Aldi Neer

Pagina: 7 van 11

A.3.2 Eisen		Invullen door PvE-opsteller	
§ NEN 2535: 2009	Omschrijving	Eis	
6.5	Uitvoering brandweerpaneel	☒ N.v.t. ☐ Geen specifieke eisen (tekstpaneel of alfanumeriek paneel) ☐ Tekstpaneel of alfanumeriek paneel met tekening ☐ Geografisch paneel	
	Toelichting:		
	Herstelbaarheid voor de brandweer op brandweerpaneel	☒ N.v.t. ☐ Niet noodzakelijk ☐ Noodzakelijk	
	Toelichting:		
	Brandweerpaneel ter goedkeuring aan de bevoegde autoriteit	☒ N.v.t. ☐ Ja ☐ Nee	
Toelichting:			
6.2.2	Opties brandmeldcentrale	☐ Verificatie van meldingen ☐ Vertraging van de uitgangssignalen naar C en/of G ☐ Vertraging van de uitgangssignalen naar E (aparte toestemming bevoegde autoriteit vereist)	
	Toelichting:		
8.2	Doormelding van storing naar 24 uur bezet ontvangststation voor storingsmeldingen	☐ Intern locatie:..... ☒ Extern ☒ PAC. ☐ Andere locatie, namelijk:	
	Toelichting:		
8.4	Doormelding van het brandalarm	☐ Geen doormelding vereist ☐ Type 1 ☐ Type 2	
	Toelichting:		

Programma van Eisen



Regeling: Brandmeldinstallaties januari 2002

Uitgave: NEN2535:2009

Documentnr.: PvE OS11688 Aldi Neer

Pagina: 8 van 11

A.3.2 Eisen Invullen door PvE-opsteller

§ NEN 2535: 2009	Omschrijving	Eis
10.6.2	Signalering interne organisatie	☒ Brandmeldcentrale Locatie: kantoor filiaalleider ☐ Bedienings en signaleringspaneel Locatie: ☐ Akoestische signaalgevers ☐ Stil ontruimingsalarm (NEN2575) ☐ Luid ontruimingsalarm (NEN2575)
	Toelichting:	

Aanvullende eisen:

De ontruimingsinstallatie dient te voldoen aan de NEN2575 September 2004.

Bij oplevering navolgende bescheiden overleggen e.e.a. conform bijlage B NEN2535:2004:

- een kopie onderhoudscontract conform NEN2654
- Logboek
- Installatie attest
- Certificaten producten conform EN54

Meetrapport geluidsmeting met gemeten waarden (dBA) op alle locaties.

Programma van Eisen voor een Ontruimingsalarminstallatie Volgens NEN 2575 december 2004

§ NEN 2575: 2004	Omschrijving	Eis			
5.1 en 7.4	Type ontruimingssignaal en de wijze van activering BP = bedienpaneel HBM = handbrandmelders BM = automatische brandmelder	Luid alarm: ☐ slowwhoop toonsignaal en gesproken bericht (A-Installaties) ☐ slowwhoop toonsignaal (B-Installaties) Stil Alarm: ☐ toonsignaal op ontvangers van PZI/DECT installatie	BP ☐ ☐ ☐	Hbm ☐ ☒ ☐	BM ☐ ☐ ☐
15.2	Omvang ontruimingsgebied	☒ het hele bouwwerk. ☐ anders nml. Verblijfsruimten die van het ontruimingsgebied worden uitgesloten ☒ kasten, schachten, bergingen < 2 m ² ☒ natte ruimten zoals badkamers, toiletten, etc. ☐ anders nml.:			
7.2.2	De taal of talen waarin een Bericht moet worden uitgezonden.	Alleen specificeren bij luid alarm A-Installaties ☐ Nederlands ☐ Engels ☐ Duits			
4.2	Geluidsniveau van toonsignalen	Vereist geluidsniveau 65 dB(a), min. 6 dB boven het omgevingsgeluid ☐ rekening houden met slaapgebieden, 75 dB(a) op het hoofdkussen.			
4.3	Geluidsniveau en verstaanbaarheid van gesproken berichten	Vereist geluidsniveau ☐ rekening houden met slaapgebieden Vereist verstaanbaarheid ☐ verstaanbaar voor personen met gemiddeld gehoor gemeten verstaanbaarheid conform NEN-EN-IEC 60849			
4.4	Systeembeschikbaarheid	Alleen specificeren in afwijkende situaties waarbij moet worden Afgeweken van de NEN2575 ☐ %, vanwege			

Programma van Eisen



Regeling: Brandmeldinstallaties januari 2002

Uitgave: NEN2535:2009

Documentnr.: PvE OSI1688 Aldi Neer

Pagina: 10 van 11

15.3	Alarmerings- en detectiezones	Afzonderlijke alarmeringszones ☒ Gehele pand is één alarmeringszone ☐
		Afzonderlijke detectiezones ☒ Aldi geheel. ☐
16.2.2	Locatie bedienpaneel	Hoofdbedienpaneel ☐ Hoofdentree
		Nevenbedienpaneel ☐ ☐
11.2.2	Uitvoering bedieningspaneel	Alleen specificeren wanneer een tekstpaneel niet toereikend is ☐ geografisch paneel
	Aanvullende eisen	☒ NEE ☐ JA, zie bijlage
	Aanvullende opmerkingen	☒ NEE ☐ JA

Programma van Eisen



Regeling: Brandmeldinstallaties januari 2002
Documentnr.: PvE OS11688 Aldi Neer

Uitgave: NEN2535:2009
Pagina: 11 van 11

A.3.3 Goedkeuring		Invullen door eisende partij(en) en PvE-opsteller
Partij	Gegevens	Handtekening
Gemeente Peel en Maas	Naam: Gemeente Leudal Adres: Postbus 3008, 6093ZG Heythuysen Telefoon: 0475-859000 Contactpersoon:	
Verzekeraar	Naam: Adres: Telefoon: Contactpersoon:	
Eigenaar	Naam: Aldi Vastgoed bv Adres: Postbus 1335, 6040KH Roermond Telefoon: 0475-384700 Contactpersoon: Dhr. M. Lexis.	
PvE – opsteller	Naam: Novisec Security Systems Adres: Solvayweg 19, 6049 CP Roermond Telefoon: 0475-371 371 Contactpersoon: Dhr. M. Keulers	Novisec Security Systems Solvayweg 19 6049 CP Roermond Tel.: 0475-371371 Fax: 0475-371370