

Uw brief van : 17 maart 2014
Uw kenmerk : 2014/4559
Ons kenmerk : *14UT017075*
Barcode : 
Behandeld door : mevrouw J. Nooren
Doorkiesnummer : 076 564 10 83
Datum : 9 juli 2014
Verzenddatum :

Onderwerp: verleende vergunning, leges, Besluit bodemkwaliteit en meldingsplicht algemene regels

Geachte heer ,

Hierbij delen wij u mede, dat de door u gevraagde vergunning ingevolge de Keur waterschap Brabantse Delta is verleend.

./ De vergunning is bijgevoegd. Op grond van de "Legesverordening waterschap Brabantse Delta" bent u hiervoor € 240,00 leges aan ons waterschap verschuldigd, waarvoor een nota wordt nagezonden.

Bekendmaking besluit

Dit besluit wordt tevens bekend gemaakt op <http://www.officielebekendmakingen.nl>. Daarnaast wordt dit besluit op de website van het waterschap geplaatst. U kunt dit vinden op: www.brabantsedelta.nl/bekendmakingen.

Aansprakelijkheid

Wij maken u erop attent dat u als vergunninghouder bij het uitvoeren van de werkzaamheden, zoals genoemd in de vergunning, zelf aansprakelijk bent voor alle schade die derden (waaronder ook het waterschap) hier mogelijk door lijden.

Met betrekking tot het (ver)graven van oppervlaktewaterlichamen wil het waterschap de aandacht vestigen op het feit dat de grondroerder wettelijk verplicht is om de ligginggegevens op te vragen en verder onderzoek te doen naar de exacte ligging van de kabels en leidingen. Het kaartmateriaal dient op de graaflocatie aanwezig te zijn. Dat betekent ook dat de feitelijke graver kennis dient nemen van de ligging van de kabels en leidingen. En er mag pas gegraven worden als er een graafmelding is gedaan en de respons daarop is ontvangen.

Eigendomssituatie

Bij de uitvoering van de werken is eigendom van het waterschap betrokken (categorie A oppervlaktewaterlichaam). Voor de uitvoering van de werkzaamheden dient u ervoor zorg te dragen dat de eigendomssituatie middels een privaatrechtelijke overeenkomst is geregeld (waarna na de uitvoering van de werkzaamheden de eigendomsoverdracht bij de notaris zal plaatsvinden). Alle kosten (notariële kosten, kadastrale kosten, opstellen overeenkomsten) die aan de wijziging van de eigendomssituatie zijn verbonden (waarbij eigendom van het waterschap is betrokken) komen daarbij voor uw rekening. Voor de aanpassing van deze eigendomssituatie dient u contact op te nemen met de afdeling juridische zaken en vastgoed van waterschap Brabantse Delta, contactpersoon mevrouw S. Vester-Jongenelen.

Start werkzaamheden

Bij uitvoering van de werkzaamheden zoals genoemd in de bijzondere voorschriften dient u contact op te nemen met de heer L. Braat van de afdeling handhaving, hij is bereikbaar op telefoonnummer 076 564 18 54.

Wij verzoeken u ten minste vijf dagen vóórdat met de uitvoering van het werk wordt begonnen dit via de bijgevoegde antwoordkaart aan het waterschap mede te delen. Ook indien u de werkzaamheden al hebt uitgevoerd verzoeken wij u om dit middels deze antwoordkaart mede te delen.

Meldingsplicht algemene regels

Op grond van artikel 4.1 sub a en c; artikel 4.1.1 lid 1 sub a en c van de Keur waterschap Brabantse Delta is het verwijderen van duikers in het te dempen categorie A oppervlaktewaterlichaam en het aanleggen van een uitstroomvoorziening in een nieuw te graven oppervlaktewaterlichaam in beginsel vergunningplichtig.

Echter voor werkzaamheden waar bij voorbaat vaststaat dat altijd vergunning zal worden verleend, is besloten in een algemene regel te beschrijven aan welke voorwaarden de uitvoering van dergelijke werkzaamheden dient te voldoen.

De hierboven aangegeven werkzaamheden vallen onder de algemene regels en dienen op grond van artikel 6.4 en 6.5 van de Keur waterschap Brabantse Delta te voldoen aan de voorwaarden zoals staan vermeld in 'bijlage algemene regels'.

Het spreekt voor zich dat de feitelijke situatie na uitvoering van de werkzaamheden in overeenstemming moet zijn met de melding die u heeft gedaan. Tot slot willen wij u mededelen dat deze brief u niet ontheft van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

Besluit Bodemkwaliteit

Tevens willen wij u wijzen op het Besluit bodemkwaliteit. Voor de werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning is het Besluit bodemkwaliteit van toepassing, omdat u grond of steenachtige bouwstoffen in het oppervlaktewater brengt. Het Besluit bodemkwaliteit stelt regels aan de toepassing van grond en steenachtige bouwstoffen (zoals grind, beton, puin of granulaat) die in contact kunnen komen met regenwater, grondwater en/of oppervlaktewater. Grond, steenachtige bouwstoffen en baggerspecie moeten om toegepast te mogen worden in een oppervlaktewaterlichaam aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Mogelijk dient u uw toepassing van deze stoffen te melden bij het landelijk meldpunt bodemkwaliteit, www.meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl.

De werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning dienen dan ook conform het Besluit bodemkwaliteit te worden uitgevoerd.

Mocht u nog vragen hebben over het Besluit bodemkwaliteit dan kunt u terecht op de website www.agentschapnl.nl of contact opnemen met de afdeling vergunningen via telefoonnummer 076 564 10 00.

Mededelingenblad

Tot slot willen wij u attenderen op het mededelingenblad dat bij het besluit is gevoegd. Hier vindt u aanvullende (belangrijke) informatie die betrekking heeft op dit besluit.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Bijlagen: - vergunning
 - mededelingenblad
 - gewaarmerkte tekeningen
 - bijlage algemene regels
 - antwoordkaart

Nummer: *14UT017075*

Het hoofd afdeling vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta';

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 17 maart 2014 ingekomen op 20 maart 2014 met ons kenmerk 14.ZK03338;

Van:

Gelet op:

- de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta;
- de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur.

OVERWEGINGEN:

1. er is een aanvraag ingediend voor het uitvoeren van waterhuishoudkundige werkzaamheden ten behoeve van de realisatie van het bedrijventerrein Beekzicht, gelegen tussen de Wernhoutseweg en de Wildertsedijk te Zundert;
2. het verwijderen van duikers uit categorie B oppervlaktewaterlichamen en het aanleggen van een uitstroomvoorziening valt onder algemene regels en is meldplichtig;
3. ter plaatse van het bedrijventerrein zal meer dan 2.000m² verharding worden aangelegd wat op het oppervlaktewater geloosd zal gaan worden, de Watervergunning voor het lozen van het hemelwater afkomstig van dit verhard oppervlak zal separaat aangevraagd worden;
4. het hemelwater afkomstig van de nieuw aan te brengen verharding mag niet in het oppervlaktewater geloosd worden zonder dat daar een Watervergunning voor verleend is;
5. volgens artikel 4.1 sub a en e van de Keur waterschap Brabantse Delta is het verboden om zonder vergunning van het dagelijks bestuur gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam en/of een onderhoudsstrook door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
 - werken te maken, te hebben, te onderhouden, te wijzigen of te verwijderen;
 - handelingen te verrichten waardoor het onderhoud aan die oppervlaktewaterlichamen wordt belemmerd of verzwaard;
6. volgens artikel 4.1.1 lid 1 sub c van de Keur waterschap Brabantse Delta is het verboden om onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 4.1 zonder vergunning van het dagelijks bestuur gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
 - op enigerlei wijze grondroeringen uit te voeren;
7. volgens artikel 4.1.1 lid 2 van de Keur waterschap Brabantse Delta is het verboden om zonder vergunning van het dagelijks bestuur een oppervlaktewaterlichaam geheel of gedeeltelijk te dempen, nieuwe oppervlaktewaterlichamen aan te leggen, wijzigingen in oppervlaktewaterlichamen aan te brengen en oppervlaktewaterlichamen met elkaar te verbinden;
8. volgens artikel 4.1.2 sub e van de Keur waterschap Brabantse Delta is het verboden om onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 4.1 zonder vergunning van het dagelijks bestuur gebruik te maken van een onderhoudsstrook door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
 - de verboden genoemd onder a, b, c, en d zijn niet van toepassing op activiteiten op de onderhoudsstrook, gemeten vanaf 4,00 meter uit de insteek. Op de onderhoudsstrook, gemeten vanaf 4,00 meter uit de insteek, is het verboden bouwwerken met een hoogte van meer dan 1,20 meter of boomgroepen aan te brengen;
9. het verzoek is getoetst aan de algemene beleidsuitgangspunten en hoofdstuk 4, paragraaf 4.1.1, 4.1.2, 4.1.4, 4.1.9, 4.2.2 van de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur;

Het verleggen van een categorie A oppervlaktewaterlichaam

10. het ter plaatse aanwezige categorie A oppervlaktewaterlichaam zal worden verlegd naar de rand van het bedrijventerrein;
11. voor categorie A oppervlaktewaterlichamen geldt dat deze gelet op het belang voor de water aan- en afvoer niet gedempt kunnen worden;
12. voorafgaand aan de demping wordt een nieuw oppervlaktewaterlichaam gegraven ter vervanging van het te dempen gedeelte;
13. het nieuwe oppervlaktewaterlichaam is een afdoende vervanging van het te vervangen (te dempen) oppervlaktewaterlichaam;
14. de afvoer van het categorie A oppervlaktewaterlichaam blijft gewaarborgd;
15. de wijzigingen met betrekking tot het te dempen categorie A oppervlaktewaterlichaam en het te graven oppervlaktewaterlichaam worden opgenomen in de legger;
16. er zijn geen bijzondere natuurlijke of cultuurhistorische waarden gemoeid met de demping;
17. de werkzaamheden worden niet uitgevoerd in beschermd gebied of peilbeheerst gebied;
18. in het oude categorie A oppervlaktewaterlichaam is in het verleden taludbescherming en bodembescherming aanwezig om uitspoelen van het talud en de bodem tegen te gaan;
19. in het nieuw te graven categorie A oppervlaktewaterlichaam moet wederom beschoeiing en bodembescherming aangebracht worden;
20. ook de lange duiker onder de Wernhoutseweg zal verlegd worden omdat het categorie A oppervlaktewater waar deze duiker in ligt benedenstrooms van de duiker vergraven zal worden;
21. deze duiker met leggercode KDU16108 heeft in de huidige situatie een lengte van 99,00 meter;
22. de nieuwe duiker onder de Wernhoutseweg zal circa 62,00 meter lang worden;
23. volgens de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur kan alleen een duiker met een lengte van meer dan 12,00 meter worden toegestaan indien er sprake is van een zwaarwegend belang;
24. de duiker met een lengte van 62,00 meter wordt toegestaan omdat deze onder een weglichaam (rotonde) wordt aangelegd;
25. de nieuw te leggen duiker heeft een diameter van 0,90 meter;
26. in de nieuw te leggen duiker worden inspectieputten geplaatst.

Het dempen van categorie B oppervlaktewaterlichamen

27. de op het toekomstig bedrijventerrein aanwezige categorie B oppervlaktewaterlichamen zullen gedempt worden;
28. de te dempen categorie B oppervlaktewaterlichamen liggen niet in een peilbeheerst of een beschermd gebied waardoor geen eisen gesteld worden aan compensatie en dergelijke;
29. van de oppervlaktewaterlichamen die aansluiten op de te dempen gedeelten moet de waterafvoer gegarandeerd worden;
30. er worden geen belangen van derden geschaad bij de demping van de oppervlaktewaterlichamen.

Het aanleggen van 3 dammen met duiker in het nieuw te graven categorie A oppervlaktewaterlichaam

31. in het nieuw te graven categorie A oppervlaktewaterlichaam zullen 3 dammen met duiker aangelegd worden;
32. het waterschap voert een terughoudend beleid met betrekking tot vergunningverlening voor het leggen van duikers van welke aard ook in oppervlaktewaterlichamen;
33. de algemene regel is dat vergunning alleen verleend wordt voor noodzakelijke duikers, waarbij de duiker zo kort mogelijk moet zijn;
34. een vergunning voor een duiker wordt alleen verleend voor de noodzakelijke ontsluiting van een gebruik perceel voor landbouw of industrie met een lengte van maximaal 12,00 meter aan het maaiveld dan wel voor een woonperceel met een maximale lengte van 4,00 meter aan het maaiveld of indien er sprake is van een zwaarwegend belang;
35. (lange) duikers kunnen leiden tot opstuwing van water bovenstrooms en kunnen een knelpunt vormen bij hoge waterafvoeren;
36. de dammen met duiker wordt aangelegd ten behoeve van de noodzakelijke ontsluiting van een gebruik perceel voor landbouw of industrie;
37. de lengte van de aan te leggen duikers (17,00 – 12,00 meter) past binnen het beleid waarin voor een gebruik perceel voor landbouw of industrie een duiker met een maximale lengte van 18,00 meter is toegestaan;
38. de ontsluitingen aan het maaiveld (11,10 – 6,00 meter) passen binnen de maximaal toegestane afmeting van 12,00 meter.

Het aanbrengen van een obstakel (trafostation Enexis) op de onderhoudsstrook van het te graven categorie A oppervlaktewaterlichaam

39. op de onderhoudsstrook van het te graven categorie A oppervlaktewaterlichaam wordt een trafostation van Enexis geplaatst;
40. obstakels binnen 4,00 meter vanuit de insteek van een categorie A oppervlaktewaterlichaam worden alleen toegestaan indien en voor zover er sprake is van een zwaarwegende uitzonderingssituatie en het obstakel het onderhoud niet belemmert en verzaart.

Algemeen

41. het geen belemmering is voor de afwatering en het beheer en onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam indien voldaan wordt aan de voorschriften zoals gesteld in deze vergunning;
42. tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

Aan _____ en zijn rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 4.1 sub a en e; artikel 4.1.1 lid 1 sub c; artikel 4.1.1 lid 2; artikel 4.1.2 sub e; artikel 4.9 van de Keur waterschap Brabantse Delta, voor:

het uitvoeren van waterhuishoudkundige werkzaamheden ten behoeve van de realisatie van het bedrijventerrein Beekzicht, gelegen tussen de Wernhoutseweg en de Wildertsedijk te Zundert, bestaande uit:

- * het verleggen van een categorie A oppervlaktewaterlichaam (inclusief duiker);
- * het dempen van categorie B oppervlaktewaterlichamen;
- * het aanleggen, hebben en onderhouden van 3 dammen met duiker in het nieuw te graven categorie A oppervlaktewaterlichaam;
- * het aanleggen, hebben en onderhouden van een obstakel (trafostation Enexis) op de onderhoudsstrook van het te graven categorie A oppervlaktewaterlichaam;

in de gemeente Zundert, een en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

I Algemene voorschriften

1. Algemeen

- 1.1 De algemene voorschriften zijn van toepassing tenzij bij bijzonder voorschrift anders is bepaald.
- 1.2 De werken / activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende
./- gewaarmerkte tekeningen zoals vermeld in de bijzondere voorschriften.

2. Aanvang en melding

- 2.1 Ten minste vijf dagen vóórdat met de uitvoering van het werk / de activiteit wordt begonnen wordt daarvan middels bijgevoegde antwoordkaart kennisgegeven aan het waterschap.
./-
- 2.2 De werkzaamheden / activiteiten waarvoor vergunning is verleend worden na aanvang van de eerste werkzaamheden / activiteiten in één aaneengesloten periode uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze vergunning.

3. Aanleg en uitvoering oppervlaktewaterlichaam

- 3.1 Bij de uitvoering van de werken wordt geen verandering in de waterstand van het betreffende oppervlaktewaterlichaam aangebracht en wordt de waterafvoer niet belemmerd.

4. Toezicht

- 4.1 Gedurende de uitvoering van het werk / de activiteit is (een kopie van) deze vergunning op de locatie van het werk / de activiteit aanwezig.

5. Onderhoud

- 5.1 De werken worden door en voor rekening van de vergunninghouder uitgevoerd en in goede staat onderhouden.

6. Wijzigingen

- 6.1 Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven maten of op de tekeningen voorkomende maten, wordt dit onmiddellijk schriftelijk, voorzien van tekening(en), overlegd met afdeling vergunningen van het waterschap. De aanpassingen kunnen pas worden uitgevoerd na goedkeuring van het waterschap. Een aanpassing kan mogelijk leiden tot een nieuw besluit.

7. Calamiteiten

- 7.1 Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, neemt de vergunninghouder onmiddellijk contact op met het waterschap (076 564 10 00).

8. Revisiewerk

- 8.1 Uiterlijk drie maanden na het gereedkomen van het werk zendt de vergunninghouder revisietekeningen digitaal, in het Rijksdriehoekstelsel en volgens het meetbestek van waterschap Brabantse Delta aan ons waterschap, een en ander ten genoegen van het dagelijks bestuur. Het meetbestek is op te vragen bij de afdeling Kennis & Advies, de heer J.P. van Aert (076 564 14 66).

II Bijzondere voorschriften

9. Algemeen

- 9.1 Bij deze vergunning horen de gewaarmerkte tekeningen met nummers 14.ZK03338-A, 14.ZK03338-B, 2012.31.VG.01 en 2013308 (blad 10BS03).

10. Het verleggen van een categorie A oppervlaktewaterlichaam

- 10.1 Het te verleggen oppervlaktewaterlichaam loopt ter hoogte van de percelen kadastraal bekend als gemeente Zundert, sectie S, nummers 417, 501, 505, 422, 1145, 1146, 1147, 1148 en gemeente Zundert, sectie K, nummers 1542 en 4991 zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekeningen met nummers 14.ZK03338-B en 2012.31.VG.01.
- 10.2 Voordat het oude categorie A oppervlaktewaterlichaam gedempt wordt moet de vervangende waterafvoer gerealiseerd zijn.
- 10.3 De bodem van het te graven oppervlaktewaterlichaam moet gelijkmatig verlopen van hoog naar laag en aansluiten op een doorgaande hoogte en/of de aanwezige kunstwerken zoals die ter plaatse blijkt.
- 10.4 Het nieuw te graven oppervlaktewaterlichaam dient een bodembreedte te hebben van minimaal 1,20 meter en taluds van 1:1½.
- 10.5 Het nieuw te graven oppervlaktewaterlichaam moet worden gegraven op een afstand van ten minste 1,00 meter (horizontaal gemeten uit de insteek) van aanwezige kabels, buizen en/of leidingen.
- 10.6 Er moet altijd een aaneengesloten strook van 5,00 meter breed aan beide zijden naast het categorie A oppervlaktewaterlichaam vrij van obstakels blijven in verband met het uitvoeren van onderhoud.
- 10.7 De taluds van het nieuw gegraven oppervlaktewaterlichaam moeten worden ingezaaid met een gras- of bermenmengsel op de daartoe geprepareerde ondergrond. Bij zandgronden moet eerst een laag teelaarde worden aangebracht.
- 10.8 In het nieuw te graven oppervlaktewaterlichaam moet beschoeiing en bodembescherming worden aangebracht.
- 10.9 De beschoeiing moet loodrecht in het oppervlaktewaterlichaam geplaatst worden zodat verzakken van het talud niet plaats kan vinden.
- 10.10 De beschoeiing moet opgenomen worden in het talud.
- 10.11 De beschoeiing moet vloeiend worden aangesloten op de aan te leggen dammen met duikers.
- 10.12 De beschoeiing moet deugdelijk onderhouden worden.
- 10.13 De bodembescherming moet aangebracht worden zodat uitspoelen van de waterbodem voorkomen wordt en moet bestaan uit een laag van ten minste 0,20 meter puingranulaat.
- 10.14 In de 2 haakse bochten, op tekening 2012.31.VG.01 aangegeven met A en B, dient waterbouwasfalt aangebracht te worden over een afstand van 4,00 meter voor de bocht tot 4,00 meter na de bocht.
- 10.15 Het waterbouwasfalt moet aangebracht worden van insteek tot insteek met een minimale dikte van 0,10 meter.
- 10.16 De beschoeiing en het waterbouwasfalt moeten vloeiend op elkaar aangesloten worden.
- 10.17 Voordat begonnen wordt met het aanbrengen van de beschoeiing, bodembescherming en waterbouwasfalt dient u contact op te nemen met onze toezichthouder Keur, de heer L. Braat op telefoonnummer 076 564 18 54 om de werkzaamheden te bespreken.
- 10.18 De nieuw te leggen duiker onder de Wernhoutseweg in het categorie A oppervlaktewaterlichaam moet aangelegd worden zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekening met nummer 2012.31.VG.01.
- 10.19 De nieuw te leggen duiker moet een diameter hebben van ten minste 0,90 meter.
- 10.20 De nieuw te leggen duiker mag maximaal 62,00 meter lang worden.

- 10.21 De nieuw te leggen duiker moet aansluiten op de bodemhoogte bovenstrooms, daarvoor moet de binnen onderkant van de buis komen te liggen op NAP +8,73.
- 10.22 De nieuw te leggen duiker moet onder afschot van minimaal 1% gelegd worden.
- 10.23 De nieuw te leggen duiker moet voorzien worden van ten minste 2 inspectieputten.
- 10.24 Daar waar de nieuw te leggen duiker aansluit op de bovenstrooms gelegen duiker moet tevens een inspectieput aangebracht worden.
- 10.25 De wanden en bodem van de inspectieputten moeten vloeistof dicht zijn. De putten moeten afgesloten worden met een gietijzeren putdeksel.
- 10.26 De putten dienen te zijn voorzien van een doorstroomprofiel. De buizen mogen niet verder dan 0,05 meter, aan de binnenzijde, in de put doorsteken.

11. Het dempen van categorie B oppervlaktewaterlichamen

- 11.1 De te dempen oppervlaktewaterlichamen lopen ter hoogte van de percelen kadastraal bekend als gemeente Zundert, sectie K, nummers 465, 1542, 8838 en kadastraal bekend als gemeente Zundert, sectie S, nummers 411, 412, 413, 414, 417, 501, 1145, 1147 zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekeningen met nummers 14.ZK03338-B en 2012.31.VG.01.
- 11.2 De te dempen gedeelten van het oppervlaktewaterlichaam, moeten voor het dempen worden geschoond van zodenbegroeiing (organische materialen) en baggerspecie.
- 11.3 De waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen moet te allen tijde gewaarborgd blijven. Indien de hiervoor bedoelde waterafvoer en de ontwatering als gevolg van de demping in gevaar komt kan het dagelijks bestuur nadere maatregelen eisen van de vergunninghouder.

12. Het aanleggen, hebben en onderhouden van 3 dammen met duiker in het nieuw te graven categorie A oppervlaktewaterlichaam

- 12.1 De duikers worden aangelegd in het nieuw te graven categorie A oppervlaktewaterlichaam dat loopt ter hoogte van de percelen kadastraal bekend gemeente Zundert, sectie S, nummers 422, 501, 1145 en 1146, zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekeningen met nummers 14.ZK03338-B en 2012.31.VG.01.
- 12.2 Voor de aan te leggen duikers moeten elementen worden toegepast met een minimale inwendige diameter van 0,80 meter.
- 12.3 De lengte van de duikers mag 17,00 meter, 12,00 meter en 12,00 meter bedragen.
- 12.4 De binnenonderkant van de duiker moet 0,08 meter beneden de vaste bodem van het oppervlaktewaterlichaam worden gelegd.
- 12.5 De voegen tussen de duikerelementen moeten zodanig worden afgedicht dat zij geen water doorlaten en vervolgens geen verzakking kunnen veroorzaken.
- 12.6 Gelijktijdig met het aanvullen van de duiker moeten de uiteinden van de aan te leggen duiker vanaf de bodem van het oppervlaktewaterlichaam tot maaiveldhoogte worden afgewerkt zodat het niet kan uitspoelen.
- 12.7 De aan te leggen duikers dienen, vanwege het machinaal kunnen uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan het oppervlaktewater, minimaal 5,00 meter vanaf andere bestaande duikers en/of andere kunstwerken te worden gelegd.

13. Het aanleggen, hebben en onderhouden van een obstakel (trafostation Enexis) op de onderhoudsstrook van het nieuw te graven categorie A oppervlaktewaterlichaam

- 13.1 Het bouwwerk wordt aangelegd op het perceel kadastraal bekend als gemeente Zundert, sectie S, nummer 1145 zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekeningen met nummers 14.ZK03338-B en 2012.31.VG.01.
- 13.2 Het bouwwerk mag niet meer dan 1,00 meter uit de insteek van het oppervlaktewaterlichaam geplaatst worden.
- 13.3 Achter het trafostation dient een strook van ten minste 5,00 meter vrij te blijven van obstakels.
- 13.4 Er moet altijd een aaneengesloten strook van 5,00 meter breed aan beide zijden naast het oppervlaktewaterlichaam vrij van obstakels blijven in verband met het onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam door het waterschap.
- 13.5 Het trafostation mag niet hoger zijn dan 1,20 meter.

Breda, 9 juli 2014
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Mededelingenblad

Wij adviseren u om van de vergunning geen gebruik te maken, zolang voor derden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat is gebeurd, tot het tijdstip dat op het bezwaar is beschikt.

Het verlenen van deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

Op grond van de legesverordening bent u een bedrag verschuldigd van € 240,00.

Als gevolg van artikel 6.24 lid 1 van de Waterwet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk gemeld te worden aan het waterschap (artikel 6.24 lid 2 van de Waterwet).

Als gevolg van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien geen gebruik is gemaakt binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning.

Wanneer ten behoeve van het onderhoud in het waterstaatswerk moet worden gegraven, moet daarvan schriftelijk kennis worden gegeven aan het waterschap.

Meetpunten / kabels en leidingen

Indien binnen het werkterrein punten van meetkundige grondslag aanwezig zijn, dient dit te worden gemeld aan de desbetreffende instantie.

Met betrekking tot het (ver)graven van oppervlaktewaterlichamen wil het waterschap de aandacht vestigen op het feit dat de grondroerder wettelijk verplicht is om de ligginggegevens op te vragen en verder onderzoek te doen naar de exacte ligging van de kabels en leidingen. Het kaartmateriaal dient op de graaflocatie aanwezig te zijn. Dat betekent ook dat de feitelijke graver kennis moet nemen van de ligging van de kabels en leidingen. En er mag pas gegraven worden als er een graafmelding is gedaan en de respons daarop is ontvangen.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot de leges

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen de heffing van leges binnen zes weken, met ingang van de dag na die van de dagtekening van de legesnota, een bezwaarschrift worden ingediend.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de ambtenaar belast met de heffing van het waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- vermelding van de datum en nummer van de nota waartegen het bezwaarschrift zich richt;
- een opgave van de redenen waarom men zich met de heffing van leges niet kan verenigen;
- handtekening indiener.

De verplichting tot betaling wordt hierdoor niet opgeschort.

Bijlage algemene regels

Artikel 6.4 Vervangen of verwijderen van duikers in oppervlaktewaterlichamen die als categorie A oppervlaktewaterlichaam zijn aangeduid in de legger

Geen vergunning op grond van deze Keur is vereist voor het vervangen of verwijderen van bestaande duikers in oppervlaktewaterlichamen die als categorie A-oppervlaktewaterlichaam zijn aangeduid in de legger als is voldaan aan de volgende regels:

- a) de bestaande duiker is vervangen door een nieuwe duiker conform de afmetingen en ligging zoals aangegeven in de legger;
- b) indien een duiker is verwijderd is het profiel van het oppervlaktewaterlichaam hersteld door vloeiend aan te sluiten op het bestaande talud beneden- en bovenstrooms. De nieuwe taluds zijn ingezaaid met een geschikt grasmengsel. Bij zandgronden is eerst een laag teelaarde aangebracht. Eventuele verzakkingen zijn hersteld.

Artikel 6.5 Constructies voor het brengen van water in oppervlaktewaterlichamen tot 100m³ per uur

Geen vergunning op grond van deze Keur is vereist voor het met een constructie brengen van water in oppervlaktewaterlichamen als is voldaan aan de volgende regels;

- a) er kan maximaal tot 100 m³ per uur in een oppervlaktewaterlichaam worden gebracht;
- b) de constructie is voorzien van een taludbescherming. Deze taludbescherming reikt minimaal vanaf de onderkant van de constructie tot aan de laagste waterstand in het oppervlaktewaterlichaam. Bij een oppervlaktewaterlichaam met een bovenbreedte van 4,00 meter of kleiner is de taludbescherming aan beide zijden van de het oppervlaktewaterlichaam aanwezig. De taludbescherming strekt in horizontale richting 1,00 meter links en rechts van de constructie. Eventuele schade aan het talud is hersteld en herhaling is voorkomen;
- c) de constructie is circa 0,10 meter teruggehouden in het talud;
- d) indien beschoeiing aanwezig is, is de constructie gelijk met de beschoeiing;
- e) indien door middel van drainageleidingen water in het oppervlaktewaterlichaam wordt gebracht is deze voorzien van een drainage-uitmonding, waarbij de taludbescherming in de vorm van een taludgoot is aangebracht.