

Uw brief van : 17 februari 2015
Uw kenmerk : OLO 1663085
Zaaknummer : 15.ZK02024
Ons kenmerk : *15UT004471*
Barcode : 
Behandeld door : de heer J. Klaassen
Doorkiesnummer : 076 564 13 45
Datum : 13 april 2015
Verzenddatum :

Onderwerp: verleende vergunning

Geachte heer ,

Hierbij delen wij u mede, dat de door u gevraagde vergunning ingevolge de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 is verleend.

Wij maken u erop attent dat u als vergunninghouder bij het uitvoeren van de werkzaamheden, zoals genoemd in de vergunning, zelf aansprakelijk bent voor alle schade die derden (waaronder ook het waterschap) hier mogelijk door lijden.

Met betrekking tot het (ver)graven van oppervlaktewaterlichamen wil het waterschap de aandacht vestigen op het feit dat de grondroerder wettelijk verplicht is om de ligginggegevens op te vragen en verder onderzoek te doen naar de exacte ligging van de kabels en leidingen. Het kaartmateriaal dient op de graaflocatie aanwezig te zijn. Dat betekent ook dat de feitelijke graver kennis dient nemen van de ligging van de kabels en leidingen. En er mag pas gegraven worden als er een graafmelding is gedaan en de respons daarop is ontvangen.

Melden aanvang werkzaamheden

Wij verzoeken u ten minste vijf dagen vóórdat met de uitvoering van het werk wordt begonnen dit aan het waterschap mede te delen. Dit kunt u doen door middel van de bijgevoegde antwoordkaart of door gebruik te maken van het webformulier op www.brabantsedelta.nl/startwerkzaamheden.

Bekendmaking besluit

Dit besluit wordt tevens bekend gemaakt op <http://www.officielebekendmakingen.nl>. Daarnaast wordt dit besluit op de website van het waterschap geplaatst. U kunt dit vinden op: www.brabantsedelta.nl/bekendmakingen.

Besluit Bodemkwaliteit

Tevens willen wij u wijzen op het Besluit bodemkwaliteit. Voor de werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning is het Besluit bodemkwaliteit van toepassing, omdat u grond of steenachtige bouwstoffen in het oppervlaktewater brengt. Het Besluit bodemkwaliteit stelt regels aan de toepassing van grond en steenachtige bouwstoffen (zoals grind, beton, puin of granulaat) die in contact kunnen komen met regenwater, grondwater en/of oppervlaktewater. Grond, steenachtige bouwstoffen en baggerspecie moeten om toegepast te mogen worden in een oppervlaktewaterlichaam aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Mogelijk dient u uw toepassing van deze stoffen te melden bij het landelijk meldpunt bodemkwaliteit, www.meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl.

De werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning dienen dan ook conform het Besluit bodemkwaliteit te worden uitgevoerd.

Mocht u nog vragen hebben over het Besluit bodemkwaliteit dan kunt u terecht op de website www.agenschapnl.nl of contact opnemen met de afdeling vergunningen via telefoonnummer 076 564 10 00.

Tot slot willen wij u attenderen op het mededelingenblad dat bij het besluit is gevoegd. Hier vindt u aanvullende (belangrijke) informatie die betrekking heeft op dit besluit.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Bijlagen: - vergunning
 - mededelingenblad
 - gewaarmerkte tekeningen
 - antwoordkaart

Kopie aan:

Nummer: *15UT004471*

Het hoofd afdeling vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta';
beschikkende op het desbetreffende verzoek van 17 februari 2015 ingekomen op 17 februari 2015 met ons kenmerk 15.ZK02024;

Van:

Gelet op:

- de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta 2015;
- de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater.

OVERWEGINGEN:

1. er is een aanvraag ingediend voor het uitvoeren van waterhuishoudkundige werkzaamheden bestaande uit het:
 - * aanleggen en/of wijzigen van 9 dammen met duiker in categorie A oppervlaktewaterlichamen;
 - * aanbrengen van verharding in de beschermingszone van een categorie A oppervlaktewaterlichaam;
 - * tijdelijk dempen van een categorie A oppervlaktewaterlichaam;
 - * dempen en graven categorie B oppervlaktewaterlichaam;
 - * aanleggen verharding in (profiel van vrije ruimte van) de regionale waterkering B35, Sabina Henrica-binnendijk;voor de realisatie van Windpark Oud Dintel, ter hoogte van de Groeneweg te Heijningen;
2. het is volgens artikel 3.1 lid 1 en lid 2 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 verboden om zonder vergunning:
 - * gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende beschermingszones of ondersteunende kunstwerken door daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan, liggen of drijven;
 - * een oppervlaktewaterlichaam of ondersteunend kunstwerk aan te leggen;
3. het is volgens artikel 3.3. lid 1 en lid 2 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 verboden om zonder vergunning:
 - * gebruik te maken van een primaire of regionale waterkering of bijbehorende beschermingszone A, met uitzondering van compartimenteringskeringen, door daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan of liggen;
 - * in het profiel van vrije ruimte werken te plaatsen, te wijzigen of te behouden;
4. het verzoek is getoetst aan beleidsregel 3, 5, 6, 15 en 18 van de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater;

Dammen met duiker

5. het waterschap voert een terughoudend beleid met betrekking tot vergunningverlening voor het leggen van duikers van welke aard ook in oppervlaktewaterlichamen;
6. de algemene regel is dat vergunning alleen verleend wordt voor noodzakelijke duikers, waarbij de duiker zo kort mogelijk moet zijn;
7. lange duikers leiden tot opstuwing van water bovenstrooms;
8. lange duikers vormen een knelpunt bij hoge waterafvoeren;
9. de lengte van noodzakelijke duikers ten behoeve van ontsluiting moet zo kort mogelijk zijn;
10. de dammen met duiker worden aangelegd ten behoeve van de noodzakelijke ontsluiting van een locatie voor een windmolenpark;
11. het is geen belemmering voor de afwatering en het beheer en onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam indien voldaan wordt aan de voorschriften zoals gesteld in deze vergunning;

Aanbrengen van verharding in de beschermingszone van een categorie A oppervlaktewaterlichaam

12. de verharding wordt aangebracht gelijk met of onder het maaiveld en brengt geen belemmeringen met zich mee voor het huidige en toekomstige onderhoud;
13. de stabiliteit van het oppervlaktewaterlichaam dient te zijn gewaarborgd en de taluds mogen door het werk niet uitspoelen of inzakken;
14. de stabiliteit van het oppervlaktewaterlichaam en taluds blijven voldoen indien voldaan wordt aan de voorschriften zoals gesteld in deze vergunning;

Tijdelijk dempen van categorie A oppervlaktewaterlichaam

15. ten tijde van de aanleg van het windpark zal tijdelijk zeer zwaar transport over de aanvoerroute plaatsvinden, waardoor de stabiliteit van het talud van de watergang in het gedrang komt;
16. het tijdelijk dempen van de watergang kan het stabiliteitsprobleem ter plekke oplossen;
17. de demping van de watergang is nodig voor de periode van één maand;
18. de afvoercapaciteit van de watergang kan worden geborgd door een pomp met een capaciteit van 25 l/s te plaatsen of een leiding met een diameter van 600 mm te leggen;
19. na de voor het transport noodzakelijke periode kan de watergang weer in oude staat worden hersteld;
20. er worden geen belangen van derden geschaad bij de demping van het oppervlaktewaterlichaam;

Dempen en graven van categorie B oppervlaktewaterlichaam

21. er worden geen belangen van derden geschaad bij de demping van het oppervlaktewaterlichaam;
22. het te dempen oppervlaktewaterlichaam ligt in een peilbeheerst gebied en hiermee gaat een stukje bergend vermogen verloren;
23. het verlies aan bergend vermogen gecompenseerd wordt door het graven van een categorie B oppervlaktewaterlichaam haaks op het te dempen oppervlaktewaterlichaam, in hetzelfde peilgebied;
24. het te graven oppervlaktewaterlichaam zal groter zijn dan het te dempen oppervlaktewaterlichaam;

Aanleggen verharding in (profiel van vrije ruimte van) waterkering

25. de werkzaamheden worden uitgevoerd buiten het dijktaalud en de teenlijnen van de waterkering, buiten de beschermingszone A, maar deels binnen de beschermingszone B en het profiel van vrije ruimte;
26. alle activiteiten (overige objecten, voorzieningen en activiteiten in, op of nabij wateringen) leveren een potentieel risico op voor de sterkte, stabiliteit en de veiligheid van de waterkering;
27. de verharding wordt aangelegd ten behoeve van de noodzakelijke ontsluiting van een windmolenpark;
28. er vindt geen grondaanvulling op de waterkering plaats;
29. middels de bij deze vergunning horende gewaarmerkte memo met nummer MW-AF20150022 is aangetoond dat de aanleg van de verharding in het profiel van vrije ruimte van de regionale waterkering geen gevaar oplevert voor de sterkte, stabiliteit en de veiligheid van de waterkering indien voldaan wordt aan de voorschriften zoals gesteld in deze vergunning;
30. de werkzaamheden belemmeren de veiligheid en het beheer en onderhoud van de waterkering niet;
31. tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

Aan _____ en zijn rechtverkrijgenden,
hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 3.1 lid 1 en lid 2; artikel 3.3 lid 1 en lid 2 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015, voor het uitvoeren van waterhuishoudkundige werkzaamheden bestaande uit het:

- * aanleggen en/of wijzigen van 9 dammen met duiker in categorie A oppervlaktewaterlichamen;
- * aanbrengen van verharding in de beschermingszone van een categorie A oppervlaktewaterlichaam;
- * tijdelijk dempen van een categorie A oppervlaktewaterlichaam;
- * dempen en graven van een categorie B oppervlaktewaterlichaam;

* aanleggen verharding in (profiel van vrije ruimte van) de regionale waterkering B35, Sabina Henrica-binnendijk;

voor de realisatie van Windpark Oud Dintel, ter hoogte van de Groeneweg te Heijningen in de gemeente Moerdijk, één en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

I Algemene voorschriften

1. Algemeen

- 1.1 De algemene voorschriften zijn van toepassing tenzij bij bijzonder voorschrift anders is bepaald.
- 1.2 De werken / activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende
./· gewaarmerkte tekeningen zoals vermeld in de bijzondere voorschriften.

2. Aanvang en melding

- 2.1 Ten minste vijf werkdagen vóór de start van de uitvoering van het werk / de activiteit wordt het waterschap op hiervan op de hoogte gesteld. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van de
./· bijgevoegde antwoordkaart of het webformulier beschikbaar via www.brabantsedelta.nl/startwerkzaamheden.
- 2.2 De werkzaamheden / activiteiten waarvoor vergunning is verleend worden na aanvang van de eerste werkzaamheden / activiteiten in één aaneengesloten periode uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze vergunning.

3. Aanleg en uitvoering oppervlaktewaterlichaam

- 3.1 Bij de uitvoering van de werken mag geen verandering in de waterstand van het betreffende oppervlaktewaterlichaam worden aangebracht en mag de waterafvoer niet worden belemmerd.

4. Aanleg en uitvoering keringen

- 4.1 Indien een grasmat aanwezig is en het gras een lengte langer dan 15 cm heeft wordt voordat de graafwerkzaamheden aanvangen de grasmat gemaaid waarna het maaisel wordt geruimd en afgevoerd.
- 4.2 Indien een grasmat aanwezig is wordt deze met een wortelmatdikte van 15 cm afgegraven en gescheiden opgeslagen van de overige grond. De doorwortelde grond wordt bij het dichten en afwerken van de ontgraving als zodanig ook weer bovenin aangebracht en afgewerkt. De aangevulde bovengrond wordt daarnaast nog met graszaad, type natuurlijk II (30 kg/ha), doorgezaaid. Indien verharding aanwezig is wordt deze hersteld zoals ter plaatse geacht wordt aanwezig te zijn.
- 4.3 De uitgegraven grond wordt, voor zover geschikt weer gebruikt om de ingraving te dichten.
- 4.4 Een ingraving wordt qua kwaliteit (m.b.t. opbouw van de kering) en hoeveelheid hersteld in de oorspronkelijke situatie.
- 4.5 De grond wordt in lagen van 20 cm dikte verdicht, zodanig dat de vastheid en de gelijkheid van het oppervlak van de waterkering niet verslechterd.
- 4.6 De vergunninghouder herstelt onmiddellijk alle nazakkingen of zettingen die door het werk / de activiteit ontstaan gedurende twee jaar na uitvoering van de werkzaamheden.

5. Toezicht

- 5.1 Gedurende de uitvoering van het werk / de activiteit is (een kopie van) deze vergunning op de locatie van het werk / de activiteit aanwezig.

6. Onderhoud

- 6.1 De werken worden door en voor rekening van de vergunninghouder uitgevoerd en in goede staat onderhouden.

7. Wijzigingen

- 7.1 Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven maten of op de tekeningen voorkomende maten, wordt dit onmiddellijk schriftelijk, voorzien van tekening(en), overlegd met afdeling vergunningen van het waterschap. De aanpassingen kunnen pas worden uitgevoerd na goedkeuring van het waterschap. Een aanpassing kan mogelijk leiden tot een nieuw besluit.

8. Calamiteiten

- 8.1 Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, neemt de vergunninghouder onmiddellijk contact op met het waterschap (076 564 10 00).

9. Revisiewerk

Uiterlijk drie maanden na het gereedkomen van het werk zendt de vergunninghouder revisietekeningen digitaal, in het Rijksdriehoekstelsel en volgens het meetbestek van waterschap Brabantse Delta aan ons waterschap, een en ander ten genoegen van het dagelijks bestuur. Het meetbestek is op te vragen bij de afdeling Kennis & Advies, de heer J.P. van Aert (076 564 14 66).

II Bijzondere voorschriften

10. Algemeen

10.1 Bij deze vergunning horen de gewaarmerkte tekeningen met nummers BC9070-03, BC9070-11, BC9070-12, BC9070-13, BC9070-14 en memo met nummer MW-AF20150022.

11. Aanleggen/wijzigen van dammen met duiker in een categorie A oppervlaktewaterlichaam

11.1 De dammen met duiker moet worden aangelegd/gewijzigd met de volgende maatvoering:

Dkr	Legger Code	Werkzaamheden	Huidige lengte (m)	Nieuwe lengte (m)	Diameter (mm)	Bob (mNAP)
1	KDU09734	Verlengen	11	30	600	zoals bestaand
2	KDU14331	Nieuw	9	34	1000	-1.40 / -1.65
3	KDU09544	Nieuw	11	32	1000	-1.50
4	Onder Groeneweg	Nieuw	-	8	600	-1.40
5	KDU14334	Verwijderen	8	-	600	-
6	Nieuwe duiker Groeneweg nr. 2	Nieuw	-	8	600	-0.80
7	Aansluiting nieuwe B-watgang	Nieuw	-	15	600	-1.30
8	In sloot Oude Dintel	Nieuw	-	30	600	-1.45
9	KDU14332	Verlengen	10	24	600	zoals bestaand

- 11.2 Een duiker moet minimaal vijf meter vanaf andere bestaande duikers en/of andere kunstwerken in hetzelfde oppervlaktewaterlichaam worden gelegd, vanwege het machinaal kunnen uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan het oppervlaktewater.
- 11.3 Alvorens met het leggen van een duiker wordt aangevangen, moet eventuele aanwezige plantengroei en/of baggerspecie worden verwijderd tot 1,00 meter ter weerszijden van de te leggen duiker.
- 11.4 De voegen tussen de duikerelementen moeten zodanig worden afgedicht dat zij geen water doorlaten en vervolgens geen verzakking kunnen veroorzaken.
- 11.5 Gelijktijdig met het aanvullen van een duiker moeten de uiteinden van de aan te leggen duiker vanaf de bodem van het oppervlaktewaterlichaam tot maaiveldhoogte worden opgezet met stapelzoden onder een helling van 1:1,5 of flauwer, aangepast aan het bestaande talud van het oppervlaktewaterlichaam.
- 11.6 Daar waar de duiker aansluit op een bestaande duiker met een andere diameter of een ander materiaal moet een inspectieput worden aangebracht.
- 11.7 De waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen moet te allen tijde gewaarborgd blijven.
- 11.8 Alle materialen die vrijkomen bij het uitvoeren van de werken en werkzaamheden moeten verwijderd worden.
- 11.9 Degene die een duiker verwijdt zorgt ervoor dat:
- het profiel van het oppervlaktewaterlichaam is hersteld door vloeiend aan te sluiten op het bestaande talud beneden- en bovenstrooms, en
 - de nieuwe taluds zijn ingezaaid met een graszaadmengsel. Bij zandgronden is eerst een laag teelaarde aangebracht, en
 - eventuele verzakkingen zijn hersteld.

12. Aanbrengen van verharding in de beschermingszone van een categorie A oppervlaktewaterlichaam

- 12.1 De verharding mag zich niet bevinden binnen een afstand van 0,50 meter gemeten vanuit de insteek van het oppervlaktewaterlichaam.
- 12.2 De aan te leggen verharding mag geen belemmering (o.a. hoogteverschil) vormen voor het (machinaal) doorgaande onderhoud aan het categorie A oppervlaktewaterlichaam.
- 12.3 De verharding (inclusief fundering) dient bestand te zijn tegen het berijden met grote machines (kraan, tractor, etc.) voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan het oppervlaktewaterlichaam.

- 12.4 De verharding en de (verkeers)belasting mogen de stabiliteit van het talud en/of de beschermingszone niet negatief beïnvloeden.

13. Tijdelijk dempen categorie A oppervlaktewaterlichaam

- 13.1 Het tijdelijk te dempen oppervlaktewaterlichaam (met leggercode nummer OVK06421) loopt ter hoogte van het perceel kadastraal bekend als gemeente Fijnaart, sectie U, nummer 10 zoals dit staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekening met nummer BC9070-03.
- 13.2 Het oppervlaktewaterlichaam wordt gedempt over een lengte van maximaal 130 meter
- 13.3 De waterafvoer en ontwatering van de aangrenzende/omliggende percelen gronden moet te allen tijde gewaarborgd blijven. Indien de hiervoor bedoelde waterafvoer en de ontwatering als gevolg van de demping in gevaar komt kan het dagelijks bestuur nadere maatregelen eisen van de vergunninghouder.
- 13.4 De vergunninghouder dient maatregelen te treffen om de waterafvoer ter plaatse van het te dempen categorie A oppervlaktewaterlichaam te garanderen Dit houdt in:
- Er dient te allen tijde een pomp met een capaciteit van 25 l/s voor deze locatie beschikbaar te zijn.
 - of
 - Er dient een leiding/duiker met een diameter van 600 mm in het te dempen oppervlaktewaterlichaam te worden aangelegd. De voorschriften zoals gesteld in 11.2 t/m 11.9 zijn eveneens van toepassing.
- 13.5 Het oppervlaktewaterlichaam moet eenzijdig stroomafwaarts worden gedempt, zodat de in het water levende organismen kunnen ontsnappen.
- 12.4 De demping mag niet langer plaatsvinden dan één maand. De vergunninghouder brengt hierna het oppervlaktewaterlichaam en de beschermingszone terug in de staat zoals deze voor uitvoering van de activiteiten en/of werken aanwezig was.
- 13.6 Het oppervlaktewaterlichaam dient in de oorspronkelijke staat te worden hersteld. Het profiel van het oppervlaktewaterlichaam dient te worden hersteld en moet vloeiend aansluiten op het bestaande profiel boven- en benedenstrooms. De taluds moeten worden ingezaaid met een gras- of bermenmengsel op de daartoe geprepareerde ondergrond. Bij zandgronden moet eerst een laag teelaarde worden aangebracht.

14. Dampen categorie B oppervlaktewaterlichaam

- 14.1 Het te dempen oppervlaktewaterlichaam (met leggercode nummer OWL11661) loopt ter hoogte van de percelen kadastraal bekend als gemeente Fijnaart, sectie U, nummers 27 en 28 zoals dit staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekening met nummer BC9070-03.
- 14.2 Het oppervlaktewaterlichaam wordt gedempt over een lengte van maximaal 230 meter.
- 14.3 De waterafvoer en ontwatering van de aangrenzende/omliggende percelen gronden moet te allen tijde gewaarborgd blijven. Indien de hiervoor bedoelde waterafvoer en de ontwatering als gevolg van de demping in gevaar komt kan het dagelijks bestuur nadere maatregelen eisen van de vergunninghouder.
- 14.4 Het bergend vermogen van het te dempen oppervlaktewaterlichaam dient vooraf elders binnen hetzelfde peilgebied te worden gecompenseerd door het graven van een nieuw oppervlaktewaterlichaam zoals staat aangegeven bij bijzonder voorschrift 15.
- 14.5 Het oppervlaktewaterlichaam moet eenzijdig stroomafwaarts worden gedempt, zodat de in het water levende organismen kunnen ontsnappen.

15. Graven categorie B oppervlaktewaterlichaam

- 15.1 Het te graven categorie B oppervlaktewaterlichaam loopt ter hoogte van de percelen kadastraal bekend als gemeente Fijnaart, sectie U, nummers 27 en 28 zoals dit staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekening met nummer BC9070-03.
- 15.2 De bodem van het te graven oppervlaktewaterlichaam moet gelijkmatig verlopen en aansluiten op een doorgaande hoogte en/of de aanwezige kunstwerken zoals die ter plaatse blijkt.
- 15.3 Het oppervlaktewaterlichaam wordt gegraven over een lengte van ca. 363 meter.
- 15.4 Het nieuw te graven oppervlaktewaterlichaam dient een bodembreedte te hebben van minimaal 0,50 meter, een diepte van 1,50 meter beneden het gemiddelde maaiveld en taluds van 1: 1½.
- 15.5 De taluds van het nieuw gegraven oppervlaktewaterlichaam moeten worden ingezaaid met een gras- of bermenmengsel op de daartoe geprepareerde ondergrond.

16. Waterkeringen

- 16.1 De werkzaamheden dienen geheel te worden uitgevoerd buiten de beschermingszone A en de waterkering, welke in bijbehorende gewaarmerkte tekening met nummer BC9070-14 staan aangegeven als "waterkeringszone".

Breda, 13 april 2015
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Mededelingenblad

Wij adviseren u om van de vergunning geen gebruik te maken, zolang voor derden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat is gebeurd, tot het tijdstip dat op het bezwaar is beschikt.

Het verlenen van deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

Voor de afwatering van de weg en voor de uitvoering van de werkzaamheden, dient vooraf overeenstemming te zijn bereikt met de wegbeheerder, zijnde de gemeente Moerdijk.

Een kopie van deze vergunning is verzonden aan

Als gevolg van artikel 6.24 lid 1 van de Waterwet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk gemeld te worden aan het waterschap (artikel 6.24 lid 2 van de Waterwet).

Als gevolg van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien geen gebruik is gemaakt binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning.

Wanneer ten behoeve van het onderhoud in het waterstaatswerk moet worden gegraven, moet daarvan schriftelijk kennis worden gegeven aan het waterschap.

Meetpunten / kabels en leidingen

Indien binnen het werkterrein punten van meetkundige grondslag aanwezig zijn, dient dit te worden gemeld aan de desbetreffende instantie.

Met betrekking tot het (ver)graven van oppervlaktewaterlichamen wil het waterschap de aandacht vestigen op het feit dat de grondroerder wettelijk verplicht is om de ligginggegevens op te vragen en verder onderzoek te doen naar de exacte ligging van de kabels en leidingen. Het kaartmateriaal dient op de graaflocatie aanwezig te zijn. Dat betekent ook dat de feitelijke graver kennis moet nemen van de ligging van de kabels en leidingen. En er mag pas gegraven worden als er een graafmelding is gedaan en de respons daarop is ontvangen.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?

- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.