

**Werknr.: 2014-016**

**Betreft: Renovatie Uitbreiding kantoor- en personeelsgebouw**

**Daglicht conform bouwbesluit art. 3.76**

	m2 Oppervlakte Verblijfsgebied	Kozijnmerk	m2 Oppervlakte glas	Belemmering Hoek $\beta$	Belemmering Hoek $\alpha$	NEN 2057 Cb	Reductiefactor Cu	m2 Ae aanwezig	Conclusie
<b>Vertrek:</b> 2,6 verblijfsruimte	<b>35,73</b>	D	1,32	1,00	20,00	0,80	1	1,06	
<b>VG3 verblijfsgebied</b>		D	1,32	1,00	20,00	0,80	1	1,06	
		D	1,32	1,00	20,00	0,80	1	1,06	

<b>Totaal:</b>	<b>35,73</b>							<b>2,11</b>	
<b>Moet minimaal aanwezig zijn:</b>								<b>0,50</b>	
<b>Aanwezig is:</b>								<b>2,11</b>	<b>Akkoord</b>

	m2 Oppervlakte Verblijfsgebied	Kozijnmerk	m2 Oppervlakte glas	Belemmering Hoek $\beta$	Belemmering Hoek $\alpha$	NEN 2057 Cb	Reductiefactor Cu	m2 Ae aanwezig	Conclusie
<b>Vertrek:</b> 2,7 verblijfsruimte	<b>33,90</b>	D	1,32	1,00	20,00	0,80	1	1,06	
<b>VG3 verblijfsgebied</b>		D	1,32	1,00	20,00	0,80	1	1,06	
		D	1,32	1,00	20,00	0,80	1	1,06	
		D	1,32	1,00	20,00	0,80	1	1,06	
		D	1,32	1,00	20,00	0,80	1	1,06	
		D	1,32	1,00	20,00	0,80	1	1,06	
		D	1,32	1,00	20,00	0,80	1	1,06	

<b>Totaal:</b>	<b>33,90</b>							<b>2,11</b>	
<b>Moet minimaal aanwezig zijn:</b>								<b>0,50</b>	
<b>Aanwezig is:</b>								<b>2,11</b>	<b>Akkoord</b>