



Stichting Regionaal Openbaar Basisonderwijs Surplus
De heer A. Dekkers
Postbus 394
1740 AJ SCHAGEN

Onderwerp Omgevingsvergunning Z-101423

Pagina
1/3

Verzenddatum

Ons kenmerk
Z-101423 /DOC.009949

Uw kenmerk

Uw brief van

Contact
Serina Klein

T 088-321 5000

Geachte heer Dekkers,

Op 24 maart 2015 hebben wij uw aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het brandveilig gebruik op het perceel Langeweg naast 91 in Sloodorp. De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z-101423.

Ontwerpbesluit

Wij willen de omgevingsvergunning verlenen. Dit ontwerpbesluit heeft betrekking op de activiteit:

1. *Brandveilig gebruik* (artikel 2.1, lid 1 onder d Wabo).

Dit ontwerpbesluit betreft dus nog niet het definitieve besluit dan wel de definitieve omgevingsvergunning.

Vorbereidingsprocedure

Gelet op artikel 3.10 lid 1 onder b van de Wabo is voor deze omgevingsvergunning de *uitgebreide* voorbereidingsprocedure van toepassing.

Overwegingen

Bij het nemen van dit besluit hebben wij het volgende overwogen:

1. Activiteit Brandveilig gebruik.

Voor de activiteit *brandveilig gebruik* moet het plan volgens artikel 2.13 van de Wabo voldoen aan de volgende criteria:

- het Bouwbesluit;

Bezoekadres

De Verwachting 1
1761 VM Anna Paulowna

Correspondentieadres

Postbus 8
1760 AA Anna Paulowna

Contact

T 088-321 5000
www.hollandskroon.nl

Overige gegevens

IBAN: NL82 BNGH 028.51.52.785
BIC: BNGHNL2G
KvK Alkmaar 54477506

Voorwaarden

- Voor zover in deze vergunning niet anders is bepaald, gelden de eisen inzake brandveilig gebruik uit het Bouwbesluit 2012.
- Maximaal aantal personen 50.
- De tijdelijke vergunning word voor 5 jaar verleend.
- Wanneer het noodlokaal niet meer word gebuikt, dient deze binnen 3 maanden weg te zijn.
- Geadviseerd word om licht lichtreflecterende (fotoluminescente) stickers met het pictogram  op de deur van het leslokaal en entree te plaatsen.
- Het blusmiddel wat in de entree dient te worden opgehangen is een sproeischuimblusser met een inhoud van 6 liter.
- Indien de afstand tot belendende bouwwerken minimaal 5 meter bedraagt is er geen kans op brandoverslag en is er geen brandwerendheid vereist van gevels.

Informatie hierover is te verkrijgen op www.rijksoverheid.nl

Ter inzage legging

De ontwerpbesluiting wordt op 26 mei 2015 bekendgemaakt in de Staatscourant en in het digitale gemeentebblad. Deze publicatie kunt u vinden op www.officiëlebekendmakingen.nl. Vanaf 27 mei 2015 ligt het ontwerp van de beschikking gedurende zes weken ter inzage en is iedereen in de gelegenheid om zienswijzen in te brengen.

Zienswijzen

Tegen het ontwerpbesluit kunnen binnen zes weken na ter inzage legging zienswijzen naar voren worden gebracht. U kunt deze richten aan:

College van burgemeester en wethouders van Hollands Kroon
Postbus 8
1760 AA Anna Paulowna

Uw zienswijze dient het volgende te bevatten:

- uw naam, adres, postcode en woonplaats;
- de datum;
- over welke beschikking het gaat (het beste kunt u een kopie van deze brief bijsluiten);
- de redenen waarom u het er niet mee eens bent;
- uw handtekening.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

A.M. Cremers
secretaris

J.R.A. Nawijn
burgemeester

Van toepassing zijnde stukken:

- Aanvraagformulier, ingediend op 24 maart 2015
- Tekening P-200 datum 23 maart 2015

Ontwerpbesluit