




Woonfunctie

	Gebruiksoppervlakte m²	Verblijfsgebied m²	Verblijfsruimte m²	Daglicht oppervlakte Ad×Cb×Cu×CLTA=Ae
Begane Grond	97,15			
Werkkamer		10,43	9,10	3,30 × 0,76 × 1 × 1,00 = 2,51
Woonkamer met open keuken		63,64	63,64	11,01 × 0,76 × 1 × 1,00 = 8,37
				2,11 × 0,74 × 1 × 1,00 = 1,56
Sub. Totaal	97,15	74,07	72,74	12,44
1ste Verdieping	64,70			
Slaapkamer 1		8,87	8,87	0,93 × 0,76 × 1 × 1,00 = 0,71
				0,57 × 0,92 × 1 × 1,00 = 0,52
Slaapkamer 2		5,73	5,73	1,14 × 0,92 × 1 × 1,00 = 1,05
Slaapkamer 3		5,73	5,73	1,14 × 0,92 × 1 × 1,00 = 1,05
Slaapkamer 4		7,62	7,62	0,93 × 0,76 × 1 × 1,00 = 0,71
				0,57 × 0,92 × 1 × 1,00 = 0,52
Sub. Totaal	64,70	27,95	27,95	4,56
Zolder	13,84			
Sub. Totaal	13,84	0,00	0,00	0,00
Totaal	175,69	102,02	100,69	17,00
Verblijfsgebied min. 55% van de gebruiksoppervlakte:				
		96,63 m²	102,02 > 96,63 m²	voldoet
Daglicht 10% van het verblijfsgebied begane grond:				
		7,41 m²	12,44 > 7,41 m²	voldoet
Daglicht 10% van het verblijfsgebied 1ste verdieping:				
		2,80 m²	4,56 > 2,80 m²	voldoet
Daglicht 10% van het verblijfsgebied zolder:				
		0,00 m²	0,00 > 0,00 m²	n.v.t.

Overige gebruiksfuncties

	Gebruiksoppervlakte m²	Verblijfsgebied m²	
Stalliningruimte	19,40	19,40	
Bijkeuken	5,87	5,87	
Totaal	25,27	25,27	
Verblijfsgebied min. 55% van de gebruiksoppervlakte:			
		13,90 m²	25,27 > 13,90 m² voldoet



Renvooi

Gebruiksoppervlakte woonfunctie	
Gebruiksoppervlakte overige functie (nevenfunctie van woonfunctie)	
Verblijfsgebied	
Verblijfsruimte	

Oppervlakten verwijzen naar de tabel en ventilatieoverdrachten naar de ventilatieberekening

Plattegrondanalyse en ventilatieoverdrachten

De Wolff
& P A R T N E R S
Bureau voor Interieur Architectuur
en Ruimtelijke Vormgeving BV

WWW.DEWOLFFENPARTNERS.NL

Datum	Schaal	Formaat	Getekend
17-03-2015	1:100	A3	PS
Opdrachtgever: Fam. Carnas			
Omschrijving:	Middenkoogweg 2 te Waarland Gemeente Schagen		

Bouwbesluit analyse blad 01